

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

8.8. При ремонте помещений необходимо применить эффективные технологии выполнения работ в соответствии с действующими нормативами в области строительства.

8.9. В процессе капитального ремонта объекта должен проводиться строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов.

9. Требования к техническим характеристикам работ

9.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства в Российской Федерации.

9.2. Материалы, оборудование, конструкции, изделия должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим техническим регламентам.

9.3. Минимальная продолжительность срока эксплуатации конструкций систем, подлежащих ремонту на объекте, должна соответствовать ВСН 58-88 и составлять не менее десяти лет.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

10.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие объекта условиям Договора по качеству и объемам работ.

10.2. Если дефекты явились следствием некачественного исполнения Подрядчиком работ, Подрядчик устраняет их за свой счет в течение срока, установленного комиссией.

10.3. Сроки устранения недостатков (дефектов) устанавливаются двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

10.4. Подрядчик выдает гарантию на скоростной водонагреватель - 3 (три) года.

Приложение № 4

к Договору от \_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_

Календарный график выполнения работ по лоту:  
"Капитальный внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 5"

№ п/п	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Период	
					2015 год	
					февраль	март
1.						
2.						

ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_ Н. И. Бережной

ИСПОЛНИТЕЛЬ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

Ведомость объемов работ на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 5  
(Замена кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый теплообменник с выполнением рециркуляции системы ГВС)

№ п.п.	Перечень выполняемых работ, с указанием наименования применяемого материала и его марки	Ед. изм.	Количество	Подсчет объемов (примечание)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж секций бойлера Ду114 L-4 м.п.	шт	10	
2	Демонтаж трубы стальной Ду89	м.п	30	

3	Прокладка трубы стальной Ду89	м.п	30	
4	Демонтаж задвижки Ду80	шт	5	
5	Демонтаж задвижки Ду50	шт	2	
6	Монтаж стальной задвижки Ду80	шт	6	
7	Изготовление и монтаж станины для монтажа пластинчатого теплообменника из профильного уголка 50*50	м . п	20	
8	Монтаж пластинчатого теплообменника (моноблок) или теплообменника из 2-х ступеней с теплоизоляционным защитным кожухом заводского изготовления	шт	1	
9	Монтаж регулятора температуры с термостатическим элементом Ду50	шт	1	
10	Прокладка рециркуляции ГВС из трубы ППУ Ду32	м.п	120	
11	Монтаж фильтров Ду80	шт	3	
12	Монтаж насоса для рециркуляции ГВС Ду32	шт	1	
13	Монтаж обратного клапана муфт. Ду32	шт	1	
14	Монтаж обратного клапана Ду50 CI на ХВС	шт	1	
15	Монтаж клапана предохранительного Ду32	шт	2	
16	Монтаж балансировочного клапана муфт. Ду32	шт	1	
17	Врезка штуцера под манометр Ду15 с установкой крана трехходового Ду15 и манометра на 1,6 МПа	шт	15	
18	Врезка штуцера Ду15 и установки крана Ду15 для стравливания воздуха с верхних точек обвязки т/обменника	шт	3	
19	Врезка гильз под термометр с установкой термометров с защитным кожухом	шт	8	
20	Грунтовка трубопровода эл. сварного Ду89	м.п.	30	
21	Изоляция трубопровода эл. сварного Ду89 мин. ватой толщиной 50 мм и стеклотканью с покраской	м.п	30	
22	Изоляция флексом толщиной 40 мм трубы ППУ Ду32	м.п	100	
23	Восстановление освещения с установкой защитных плафонов	шт	3	
24	Ревизия дренажной системы с установкой защитной решетки		1	30см*20см
25	Вывоз мусора после окончания работ	тн	0,9048	

<b>ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК</b> <b>СОУЧРЕДИТЕЛИ:</b> администрация города Мурманска, муниципальное автономное учреждение “Редакция газеты “Вечерний Мурманск”. <b>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</b> Н. Г. ШТЕЙН. <b>Выпускающий редактор</b> О. О. ГУРОВА.	<b>АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:</b> 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9. <b>ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:</b> отдел подписки и доставки - 45-45-27, 47-65-67, 25-10-37; коммутатор - 25-46-92; приемная - тел./факс 25-46-77, e-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com отдел рекламы и развития - 25-47-11; факс - 23-70-17; e-mail: vmadv@aspol.ru служба новостей - 25-04-42, 25-10-38, 25-46-79, 25-46-90; факс - 25-46-79; e-mail: vmnews@aspol.ru бухгалтерия - 25-46-80. <b>Свободная (договорная) цена.</b>	Мнение авторов отдельных публикаций может не совпадать с позицией редакции. За достоверность текстов публикуемых частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. В газете используются материалы российских СМИ, размещенных на открытых для пользователей web-узлах глобальной сети Интернет. Все материалы, подготовленные журналистами “Вечернего Мурманска”, являются интеллектуальной собственностью. Запрещается использование авторских материалов без разрешения авторов и правообладателя исключительных прав на произведения - МАУ “Редакция газеты “Вечерний Мурманск”. Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубриками “Экономика и бизнес”, “Образование и жизнь” печатаются на коммерческой основе.	Газета набрана и сверстана в компьютерном центре “Вечернего Мурманска”, отпечатана с готовых позитивных пленок в ООО “Апатит-Медиа” - 184209, г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ленина, 20. Время подписания в печать 06.02.2015 - 16.00. По графику - 16.00. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области, свидетельство ПИ № ТУ51-00262 от 06 июня 2014 г. Специальный выпуск газеты “Вечерний Мурманск” выходит в свет отдельным номером газеты “Вечерний Мурманск”. Тираж - 410 экз. Зак. 495.
---	---	--	--