



**Схема теплоснабжения  
муниципального образования город Мурманск  
с 2019 по 2039 годы  
(актуализация на 2023 год)**



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор  
ООО «Невская Энергетика»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной политике  
администрации города Мурманска

\_\_\_\_\_ Е.А. Кикоть

\_\_\_\_\_ А.Ю. Червinko

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Схема теплоснабжения  
муниципального образования город Мурманск  
с 2019 по 2039 годы  
(актуализация на 2023 год)**

г. Санкт-Петербург

2022 год



## **СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

Газизов Ф. Н.	Технический директор ООО "Невская Энергетика". Технический контроль, контроль исполнения договорных обязательств.
Прохоров И.А.	Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения
Козлова О.В.	Специалист ООО "Невская Энергетика". Разработка схемы теплоснабжения, разработка электронной модели схемы теплоснабжения.
Искимжи Е.А.	Специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения

## **СОСТАВ ДОКУМЕНТА**

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

- Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";
- Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";
- Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";
- Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";
- Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";
- Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";
- Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";
- Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";
- Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;
- Глава 10 "Перспективные топливные балансы";
- Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения";
- Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";
- Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";
- Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия";
- Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";
- Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";
- Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";
- Глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

## **Оглавление**

СОСТАВ ДОКУМЕНТА .....	4
Оглавление .....	5
Перечень таблиц .....	11
Перечень рисунков .....	18
Определения.....	20
Перечень принятых обозначений.....	22
<b>РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА МУРМАНСК.....</b>	<b>24</b>
1.1.        Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приrostы отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.....	24
1.2.        Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе .....	38
1.3.        Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе .....	47
1.4.        Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу в целом	47
<b>РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>49</b>
2.1.        Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии .....	49
2.2.        Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии .....	55
2.3.        Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе .....	56

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения .....	87
2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения .....	89
<b>РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ....</b>		<b>91</b>
3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей .....	91
3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.....	106
<b>РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА.....</b>		<b>107</b>
4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения города Мурманска.....	107
4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Мурманска	109
<b>РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ .....</b>		<b>124</b>
5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Мурманска, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии .....	124
5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии .....	125
5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения .....	150
5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных .....	236

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможна или экономически нецелесообразно .....	236
5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .....	236
5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации .....	237
5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	237
5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей .....	237
5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.....	238
	<b>РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ .....</b>	<b>239</b>
6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).....	240
6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города Мурманска под жилищную, комплексную или производственную застройку .....	243
6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	253

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных ...	254
6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.....	274
6.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки .....	274
6.7.	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса .....	278
6.8.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций .....	311
<b>РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ .....</b>		<b>315</b>
7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения .....	315
7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.....	328
<b>РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ .....</b>		<b>329</b>
8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе .....	329
8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии .....	343
8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения .....	344
8.4.	Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городе Мурманске .....	354
8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса города Мурманска ..	354

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ .....	355
9.1.       Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе .....	355
9.2.       Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.....	367
9.3.       Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.....	375
9.4.       Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.....	375
9.5.       Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям .....	375
9.6.       Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации .....	377
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ).....	378
10.1.      Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).....	378
10.2.      Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)382	
10.3.      Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организацией присвоен статус единой теплоснабжающей организации .....	383
10.4.      Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации .....	390
10.5.      Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Мурманска .....	390
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ .....	391
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ .....	392
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, А	

ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА .....	393
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.....	393
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	394
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения .....	394
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения .....	394
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.....	395
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Мурманска) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения .....	395
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Мурманска для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения .....	395
<b>РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА .....</b>	<b>396</b>
<b>РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ .....</b>	<b>411</b>

## Перечень таблиц

Таблица 1 – Прогноз приростов площади строительных фондов .....	28
Таблица 2 – Изменение площади строительных фондов накопительным итогом.....	31
Таблица 3 – Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период до 2039 года.....	32
Таблица 4 – Общее (с учетом вывода из эксплуатации) изменение строительных фондов в период до 2039 года.....	33
Таблица 5 – Общий прирост строительных площадей на территории г. Мурманска в зоне действия источников теплоснабжения .....	35
Таблица 6 – Общий прирост строительных площадей на территории г. Мурманска в зонах перспективного строительства, предусматриваемых к обеспечению индивидуальными источниками тепловой энергии.....	36
Таблица 7 – Приrostы тепловых нагрузок г. Мурманска .....	39
Таблица 8 – Прирост перспективных нагрузок по источникам (нарастающим итогом) .....	45
Таблица 9 – Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников (нарастающим итогом) .....	46
Таблица 10 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки .....	48
Таблица 11 – Расчетные тепловые нагрузки индивидуального строительства на расчетный период .....	56
Таблица 12 – Балансы существующей и перспективной тепловой мощности источников и перспективной тепловой нагрузки на территории г. Мурманска (сценарий 1 и 2) .....	58
Таблица 14 – Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий 1) .....	93
Таблица 15 – Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий 2) .....	99
Таблица 16 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «Мурманская ТЭЦ». Сценарий 1 .....	111
Таблица 17 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «Мурманская ТЭЦ». Сценарий 2 .....	112
Таблица 18 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «Завод ТО ТБО». Сценарий 1 и 2 .....	113
Таблица 19 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Дизельная котельная). Сценарий 1 .....	114
Таблица 20 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Дизельная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива) .....	115
Таблица 21 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Угольная котельная). Сценарий 1 .....	116
Таблица 22 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Угольная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива) .....	117
Таблица 23 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельные «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной»). Сценарий 1 и 2 .....	118
Таблица 24 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельной «Абрам-Мыс»). Сценарий 2б (инвестиционная инициатива) .....	119
Таблица 25 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельная ТЦ «Росляково Южное»). Сценарий 1 (инвестиционная инициатива) .....	120

Таблица 26 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельные ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное»). Сценарий 1 и 2 (инвестиционная инициатива ООО «Интеллектуальные коммунальные системы») .....	121
Таблица 27 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «ММТП». Сценарий 1 и 2 .....	122
Таблица 28 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для ЖКС №1 (филиала) ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ (котельная 22) .....	123
Таблица 29 – Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т/Гкал .....	125
Таблица 30 – Показатели работы источников АО «Мурманская ТЭЦ» за 2021 г. ....	126
Таблица 31 – Существующий и перспективный состав оборудования Мурманской ТЭЦ ..	128
Таблица 32 – Предусматриваемые мероприятия и балансы мощности Мурманской ТЭЦ по сценарию 1 и 2 .....	129
Таблица 33 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий по 1 и 2 сценарию, млн. руб. (с НДС) .....	130
Таблица 34 – Технико-экономические показатели работы Мурманской ТЭЦ по сценарию 1 и 2 .....	132
Таблица 35 – Существующий и перспективный состав оборудования Восточной котельной для сценария 1 и сценария 2 (до 2028) .....	136
Таблица 36 – Предусматриваемые мероприятия и балансы мощности Восточной котельной по Сценарию 1 и Сценарию 2 (до 2028) .....	138
Таблица 37 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий для Сценария 1 и 2 для Восточной котельной, млн. руб. (с НДС) .....	139
Таблица 38 – Технико-экономические показатели работы Восточной котельной для Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028).....	141
Таблица 39 – Существующий и перспективный состав оборудования Южной котельной для Сценария 1 .....	143
Таблица 40 – Перспективный состав оборудования новой угольной котельной Южная для Сценария 2 .....	144
Таблица 41 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий для Сценария 1, млн. руб. (с НДС) .....	145
Таблица 42 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий для Сценария 2, млн. руб. (с НДС) .....	146
Таблица 43 – Технико-экономические показатели работы Южной котельной для Сценария 1. ....	148
Таблица 44 – Технико-экономические показатели работы новой угольной котельной Южная для Сценария 2 .....	149
Таблица 45 – Состав оборудования котельной «Северная» по Сценарию 1 .....	153
Таблица 46 – Планируемые мероприятия на котельной «Северная» и балансы мощность/нагрузка по сценарию 1 .....	154
Таблица 47 – Планируемые мероприятия на котельной «Северная» и балансы мощность/нагрузка по сценарию 2 (до 2028 г.) .....	155
Таблица 48 – Капитальные затраты на мероприятия при реализации Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028 года) для котельной «Северная», млн. руб. (без НДС) .....	156
Таблица 49 – Перечень мероприятий по переходу на закрытую схему теплоснабжения от котельной "Северная" .....	156

Таблица 50 – Технико-экономические показатели работы котельной "Северная" для Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028 года) .....	159
Таблица 51 – Балансы тепловой мощности котельных .....	162
Таблица 52 – Состав оборудования котельной «Роста» .....	162
Таблица 53 – Технико-экономические показатели работы котельной «Роста» вне зависимости от Сценарных условий .....	163
Таблица 54 – Перспективный состав оборудования новой угольной котельной «Северная-Восточная» для Сценария 2 .....	166
Таблица 55 – Капитальные затраты на строительство котельной «Северная-Восточная» для Сценария 2, млн. руб. (без НДС) .....	166
Таблица 56 – Технико-экономические показатели работы новой угольной котельной «Северная-Восточная» .....	167
Таблица 57 – Тарифы на электрическую энергию для потребителей, приравненных к населению (тарифы с учетом НДС) за 2019 год, руб./кВт*ч .....	169
Таблица 58 – Состав оборудования дизельной котельной .....	173
Таблица 59 – Затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных для дизельной котельной микрорайона Дровяное, тыс. руб. ....	174
Таблица 60 – Показатели работы дизельной котельной микрорайона Дровяное на период актуализации Схемы теплоснабжения .....	175
Таблица 61 – Расчет капитальных затрат тепловой части .....	176
Таблица 62 – Теплоснабжение от ИТП по ул. Прибрежная .....	176
Таблица 63 – Затраты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП .....	177
Таблица 64 – Технико-экономические показатели работы дизельной котельной микрорайона Дровяное при реализации сценария 2 .....	178
Таблица 65 – Существующий и перспективный состав оборудования котельной в районе Дровяное .....	180
Таблица 66 – Расчет капитальных вложений на строительство новой блочно-модульной электрокотельной в микрорайоне Дровяное .....	181
Таблица 67 – Основные характеристики блочно-модульной электрокотельной номинальной производительностью 1,0 МВт .....	181
Таблица 68 – Технико-экономические показатели работы новой блочно-модульной электрокотельной микрорайона Дровяное .....	182
Таблица 69 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы угольной котельной и новой электрокотельной в районе Дровяное .....	183
Таблица 70 – Расчет капитальных затрат тепловой части .....	184
Таблица 71 – Теплоснабжение от ИТП по ул. Смирнова .....	184
Таблица 72 – Расчеты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП .....	186
Таблица 73 – Технико-экономические показатели работы угольной котельной микрорайона Дровяное при реализации сценария 2 .....	187
Таблица 74 –Существующий и перспективный состав оборудования котельной в п. Дровяное .....	188
Таблица 75 – Капитальные затраты на мероприятия по строительству новой блочно-модульной котельной в п. Дровяное .....	189
Таблица 76 –Технико-экономические показатели работы новой блочно-модульной котельной микрорайона Дровяное .....	190
Таблица 77 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы угольной котельной и новой блочно-модульной в районе Дровяное .....	192

Таблица 78 – Требуемые инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения микрорайона Абрам-Мыс .....	194
Таблица 79 – Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс» .....	195
Таблица 80 – Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» по Сценарию 1 .....	196
Таблица 81 – Требуемые инвестиции в строительство электрокотельной «Абрам-Мыс», тыс. руб. ....	198
Таблица 82 – Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс» по Сценарию 2 .....	198
Таблица 83 – Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» по Сценарию 2а .....	199
Таблица 84 – Перечень потребителей, для которых предусматривается установка ИТП ....	200
Таблица 85 – Перечень потребителей, планируемых к подключению от ЦТП №1 .....	201
Таблица 86 – Структура тепловых сетей от ЦТП №1 .....	201
Таблица 87 – Теплоснабжение от ЦТП №1 .....	202
Таблица 88 – Перечень мероприятий по модернизации системы теплоснабжения микрорайона Абрам-Мыс по сценарию 2б .....	202
Таблица 89 – Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» при реализации сценария 2б .....	204
Таблица 90 – Состав мероприятий и капитальные затраты на них при реализации сценариев 1 и 2 .....	205
Таблица 91 – Состав оборудования котельной АО «Завод ТО ТБО» .....	207
Таблица 92 – Технико-экономические показатели работы котельной АО «Завод ТО ТБО» 208 –ПИР и СМР на замену насосного оборудования .....	209
Таблица 93 – Состав оборудования котельной АО «Мурманский морской торговый порт» .....	209
Таблица 94 – Технико-экономические показатели работы котельной АО «Мурманский морской торговый порт» .....	210
Таблица 95 – Капитальные затраты на мероприятия, тыс. руб. (с НДС) .....	211
Таблица 96 – Состав оборудования котельной №22 .....	211
Таблица 97 – Технико-экономические показатели работы котельной №22 .....	212
Таблица 98 – Состав оборудования котельной «Фестивальная» .....	213
Таблица 99 – Технико-экономические показатели работы новой котельной для Сценария 1 и 2 .....	214
Таблица 100 – Затраты на строительство котельной ТЦ «Росляково – 1», тыс. руб. ....	216
Таблица 101 – Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения от котельной ТЦ «Росляково-1» (сценарий, предложенный в КИП) .....	217
Таблица 102 – Существующий и перспективный состав оборудования котельной ТЦ «Росляково-1» .....	218
Таблица 103 – Инвестиционная программа для котельной ТЦ «Росляково-1» в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам (с учетом НДС), тыс. руб. ....	220
Таблица 104 – Сравнение балансов мощности котельной ТЦ «Росляково-1» .....	221
Таблица 105 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы мазутной котельной и новой угольной котельной ТЦ «Росляково-1» по проекту .....	221
Таблица 106 – Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения котельной ТЦ «Росляково-1» по сценарию проекта .....	223
Таблица 107 – Сравнение выбросов от мазутной и угольной котельных .....	224

Таблица 108 – Расчет инвестиционной стоимости электрокотельной вместо котельной ТЦ «Росляково Южное» .....	226
Таблица 109 – Расчет инвестиционной стоимости переоборудования котельной ТЦ «Росляково Южное» .....	227
Таблица 110 – Строительство КТП, РП 10(6) кВ .....	228
Таблица 111 – Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ .....	229
Таблица 112 – Показатели работы котельной ТЦ «Росляково Южное» .....	230
Таблица 113 – Существующий и перспективный состав оборудования котельной ТЦ «Росляково Южное» .....	231
Таблица 114 – Инвестиционная программа для котельной ТЦ «Росляково Южное» в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам, тыс. руб. (с учетом НДС) .....	232
Таблица 115 – Сравнение балансов мощности котельной ТЦ «Росляково Южное» .....	233
Таблица 116 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы котельной до и после перевооружения (по сценарию инвестиционного проекта) .....	233
Таблица 117 – Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения котельной ТЦ «Росляково Южное» в случае реализации варианта .....	235
Таблица 118 – Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №1 в разрезе ТСО .....	242
Таблица 119 – Состав группы проектов №2 для развития схемы теплоснабжения .....	244
Таблица 120 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №2 в разрезе ТСО для сценария 1 .....	251
Таблица 121 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №2 в разрезе ТСО для сценария 2 .....	252
Таблица 122 – Состав группы проектов №5 для Сценария 1 .....	256
Таблица 123 – Состав группы проектов №5 для Сценария 2 .....	264
Таблица 124 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 по Сценарию 1 .....	272
Таблица 125 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 в разрезе ТСО по Сценарию 1 .....	272
Таблица 126 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 по Сценарию 2 .....	273
Таблица 127 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 в разрезе ТСО по Сценарию 2 .....	273
Таблица 128 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №3 в разрезе ТСО для сценария 1 .....	276
Таблица 129 – Состав группы проектов №3 для развития схемы теплоснабжения .....	276
Таблица 130 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №3 для сценария 2 .....	277
Таблица 131 – Затраты на реконструкцию тепловых сетей по инвестиционной программе АО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 – 2023 гг.....	280
Таблица 132 – Затраты на перекладку существующих и строительство новых тепловых сетей по инвестиционной программе АО «Мурманэнергосбыт» на 2023 – 2026 гг.....	283
Таблица 133 – Мероприятия в рамках планируемого займа у Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2023 – 2024 гг. 289	
Таблица 134 – Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6 для участков эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» для сценария 1.....	302

Таблица 135 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для сценария 1 .....	309
Таблица 136 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для ТСО для сценария 1 .....	309
Таблица 137 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для сценария 2 .....	310
Таблица 138 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для ТСО для сценария 2 .....	310
Таблица 139 – Затраты на реализацию мероприятий по группе №7 по АО «Мурманская ТЭЦ» .....	312
Таблица 140 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №7 по Сценарию 1 .....	313
Таблица 141 – Финансовые потребности для реализации проектов группы №7 в разрезе ТСО по Сценарию 1 .....	313
Таблица 142 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №7 по Сценарию 2 .....	314
Таблица 143 – Финансовые потребности для реализации проектов группы №7 в разрезе ТСО по Сценарию 2 .....	314
Таблица 144 – Состав группы проектов №8 (организация 4-х трубной схемы теплоснабжения) .....	319
Таблица 146 - Перечень мероприятий по переходу на закрытую схему теплоснабжения от котельной «Северная» .....	323
Таблица 147 - Перечень мероприятий по обеспечению качественного горячего водоснабжения от котельной ТЦ «Росляково-1» .....	325
Таблица 148 - Сведения о протяжённости водопроводных сетей, подлежащих замене при реализации мероприятий по переходу на закрытую схему горячего водоснабжения, и необходимом объеме финансирования за период с 2022 по 2025 год .....	326
Таблица 149 - Перечень мероприятий по реконструкции водопроводных сетей в жилом районе Росляково .....	327
Таблица 150 – Топливный баланс источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий №1) .....	330
Таблица 151 – Топливный баланс источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий №2) .....	336
Таблица 152 – Нормативные запасы аварийных видов топлива .....	343
Таблица 153 – Затраты на мероприятия по источникам г. Мурманска (Сценарий 1) .....	357
Таблица 154 – Затраты на мероприятия по источникам г. Мурманска (Сценарий 2) .....	362
Таблица 155 – Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб. (Сценарий 1) .....	369
Таблица 156 – Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб. (Сценарий 2) .....	372
Таблица 157 – Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Мурманска .....	383
Таблица 161 – Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО .....	389
Таблица 162 – Реестр систем теплоснабжения города Мурманска.....	390
Таблица 163 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей .....	392

Таблица 164 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ .....	397
Таблица 165 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от Южной котельной .....	398
Таблица 166 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от Восточной котельной ..	399
Таблица 167 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Северная» .	400
Таблица 168 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Роста» .....	401
Таблица 169 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Абрам-Мыс» ..	402
Таблица 170 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ТЦ «Росляково-1» .....	403
Таблица 171 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ТЦ «Росляково Южное» .....	404
Таблица 172 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Фестивальная» ..	405
Таблица 173 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от угольной котельной МУП «МУК» .....	406
Таблица 174 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от дизельной котельной МУП «МУК» .....	407
Таблица 175 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной АО «ММТП» ..	408
Таблица 176 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной №22 .....	409
Таблица 177 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной АО «Завод ТО ТБО».....	410

## Перечень рисунков

Рисунок 1. Существующее административное деление г. Мурманска .....	25
Рисунок 2. Зоны эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» в системах теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных (начало). ....	51
Рисунок 3 - Зоны эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» в системах теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных (окончание) .....	52
Рисунок 4. Баланс тепловой мощности Мурманской ТЭЦ на период актуализации схемы теплоснабжения по сценарию 1 и 2 .....	128
Рисунок 5. Баланс тепловой мощности Восточной котельной для Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028) .....	137
Рисунок 6. Зоны теплоснабжения котельной «Роста» и котельная «Северная» .....	161
Рисунок 7. Объединенная зона теплоснабжения котельной «Северная-Восточная» .....	165
Рисунок 8. График Россандера при работе электрокотлов .....	172
Рисунок 9. Циклическая зависимость КПД котла с ручной подачей топлива .....	179
Рисунок 10. Баланс тепловой мощности котельной «Абрам-Мыс» .....	193
Рисунок 11 – Расположение ЦТП №1 .....	201
Рисунок 12 – Участок под размещение новой котельной ТЦ «Росляково-1», кадастровый номер 51:06:0010201:3 .....	219
Рисунок 13 – Количественное соотношение видов топлива, используемых на источниках тепловой энергии города Мурманска .....	344
Рисунок 14 – Паспорт качества топлива, используемого на источниках АО «Мурманская ТЭЦ» .....	345
Рисунок 15 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной «Роста» .....	346
Рисунок 16 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной «Северная» и котельной «Абрам-Мыс» .....	347
Рисунок 17 – Приложение к паспорту используемого топлива на котельной «Северная» и котельной «Абрам-Мыс» .....	348
Рисунок 18 – Паспорт используемого топлива на котельной ТЦ «Росляково-1» .....	349
Рисунок 19 – Приложение к паспорту используемого топлива на котельной ТЦ «Росляково-1» .....	350
Рисунок 20 – Характеристики используемого топлива на котельной ТЦ «Росляково Южное». ....	351
Рисунок 21 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной АО «ММТП» .....	352
Рисунок 22 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной №22 .....	353
Рисунок 23. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «Мурманская ТЭЦ» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 и без них (с учетом индексации тарифа) .....	413
Рисунок 24. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «Мурманская ТЭЦ» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 2 и без них (с учетом индексации тарифа).....	413
Рисунок 25. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «МЭС» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 и 2 и без них (с учетом индексации тарифа).....	414
Рисунок 26. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной «Абрам-Мыс» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 2б и без них (с учетом индексации тарифа).....	414

Рисунок 27. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «МЭС» (Росляково) при реализации запланированных мероприятий по сценариям 1 и 2 и без них (с учетом индексации тарифа).....	415
Рисунок 28. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной ТЦ «Росляково Южное» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 (инвестиционная инициатива) и без них (с учетом индексации тарифа) .....	415
Рисунок 29. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от дизельной котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 и без них (с учетом индексации тарифа) .....	416
Рисунок 30. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от дизельной котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 2 и без них (с учетом индексации тарифа) .....	416
Рисунок 31. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от угольной котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценариям 1 и без них (с учетом индексации тарифа).....	417
Рисунок 32. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от угольной котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценариям 2 и без них (с учетом индексации тарифа).....	417
Рисунок 33. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «ММТП» по сценариям 1 и 2 (с учетом индексации тарифа) .....	418
Рисунок 34. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной 22 при реализации запланированных мероприятий и без них (с учетом предельного роста тарифа) ....	418

## Определения

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок
Тепловая мощность (далее - мощность)	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени
Тепловая нагрузка	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени
Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления
Теплопотребляющая установка	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Смежная организация	Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям,

<b>Термины</b>	<b>Определения</b>
	входящим в систему теплоснабжения
Зона действия источника тепловой энергии	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Теплосетевые объекты	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения
Граница эксплуатационной ответственности	Линия раздела элементов источников тепловой энергии, тепловых сетей или теплопотребляющих установок по признаку ответственности за эксплуатацию тех или иных элементов, устанавливаемая соглашением сторон договора теплоснабжения, договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, а при отсутствии такого соглашения - определяемая по границе балансовой принадлежности
Смежные организации	Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией в целях настоящих Правил понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения.

## Перечень принятых обозначений

<b>№ п/п</b>	<b>Сокращение</b>	<b>Пояснение</b>
1	АСКУТЭ	Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии
2	АСКУЭ	Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии
3	АСУТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами
4	БМК	Блочно-модульная котельная
5	ВК	Ведомственная котельная
6	ВПУ	Водоподготовительная установка
7	ГВС	Горячее водоснабжение
8	ГТУ	Газотурбинная установка
9	ЕТО	Единая теплоснабжающая организация
10	ЗАТО	Закрытое территориальное образование
11	ИП	Инвестиционная программа
12	ИС	Инвестиционная составляющая
13	ИТП	Индивидуальный тепловой пункт
14	КРП	Квартальный распределительный пункт
15	МК, КМ	Муниципальная котельная
16	ММРП	Мурманский морской рыбный порт
17	ММТП	Мурманский морской торговый порт
18	МУП	Муниципальное унитарное предприятие
19	НВВ	Необходимая валовая выручка
20	НДС	Налог на добавленную стоимость
21	ННЗТ	Неснижаемый нормативный запас топлива
22	НС	Насосная станция
23	НТД	Нормативная техническая документация
24	НЭЗТ	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива
25	ОВ	Отопление и вентиляция
26	ОВК	Отопительно-водогрейная котельная
27	ОДЗ	Общественно-деловая застройка
28	ОДС	Оперативная диспетчерская служба
29	ОИК	Оперативный информационный комплекс
30	ОКК	Организация коммунального комплекса
31	ОНЗТ	Общий нормативный запас топлива
32	ОЭТС	Отдел эксплуатации тепловых сетей
33	ПВК	Пиковая водогрейная котельная
34	ПГУ	Парогазовая установка
35	ПИР	Проектные и изыскательские работы
36	ПНС	Повысительно-насосная станция
37	ПП РФ	Постановление Правительства Российской Федерации
38	ППМ	Пенополиминерал
39	ППУ	Пенополиуретан
40	ПСД	Проектно-сметная документация
41	РЭК	Региональная энергетическая комиссия
42	СМР	Строительно-монтажные работы
43	СЦТ	Система централизованного теплоснабжения
44	ТБО	Твердые бытовые отходы

<b>№ п/п</b>	<b>Сокращение</b>	<b>Пояснение</b>
45	ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
46	ТФУ	Теплофикационная установка
47	ТЭ	Тепловая энергия
48	ТЭО	Технико-экономическое обоснование
49	ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
50	УПБС ВР	Укрупненный показатель базовой стоимости на виды работ
51	УПР	Укрупненный показатель базисных стоимостей по видам строительства
52	УРУТ	Удельный расход условного топлива
53	УСС	Укрупненный показатель сметной стоимости
54	ФОТ	Фонд оплаты труда
55	ФСТ	Федеральная служба по тарифам
56	ХВО	Химводоочистка
57	ХВП	Химводоподготовка
58	ЦТП	Центральный тепловой пункт
59	ЭБ	Энергоблок
60	ЭМ	Электронная модель системы теплоснабжения г. Мурманск

## **РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА МУРМАНСК**

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей г. Мурманска приведен в Главе 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

**1.1. Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приrostы отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды**

По согласованию с Администрацией г. Мурманска в качестве расчетного элемента территориального деления принят округ. В настоящее время в городе Мурманск насчитывается 3 округа: Ленинский, Первомайский и Октябрьский.

Административное деление г. Мурманска показано на рисунке 1.

Прогноз прироста строительных площадей выполнен на основании данных комитета по жилищной политике и комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, с учетом имеющихся проектов планировок. Кроме того, использованы данные о выданных технических условиях на подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения, предоставленные теплоснабжающими организациями города, данные по сносу ветхого и аварийного жилья.



Рисунок 1. Существующее административное деление г. Мурманска

Генеральным планом развития г. Мурманска предусматривается увеличение средней жилищной обеспеченности населения общей площадью жилья до 28 кв. м на человека. Причем, согласно Генеральному плану средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью жилья в размере 25 кв. м на человека сложится уже к 2029 году, когда общий объем жилищного фонда составит 7240,4 тыс. кв. м общей площади при численности населения 299,9 тыс. человек. Прирост средней жилищной обеспеченности за расчетный период действия Генерального плана должен составить 4,2 кв. м на человека или 17,7 %.

Генеральным планом развития г. Мурманска предусмотрено развитие следующих зон жилой застройки:

*Зона застройки многоэтажными жилыми домами*

- в левобережной части – пос. Дровяное (4-5 этажей);
- в Ленинском округе – кварталы № 2, 3, 4, 41 (4-5 этажей) кварталы 172, 173, 201, 202 (5-9 этажей), а также уплотнительная застройка;
- в Октябрьском округе – кварталы 42, 56, 84, район Большничный (4-5 этажей),
- кварталы № 66, 71, 123, район Новое плато (5-9 этажей);
- в Первомайском округе – район Жилстрой (4-5 этажей): части кварталов 153а, 154а, 140-151, 302, 308;
- район Жилстрой кварталы 145, 146, 147;
- микрорайон 204.

*Зона застройки среднеэтажными жилыми домами*

- в всех округах города;
- в районе Ледово-Ледокольный;
- в южной части ул. Зеленая, район Росляково;

*Зона застройки малоэтажными жилыми домами*

- район Росляково.

*Зона застройки индивидуальными жилыми домами*

- в Октябрьском округе – северо-восточная часть округа;
- район Большничный;

- в Первомайском округе – в районе Жилстрой;
- участок в районе автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия;
- территории в районе проезда Ледокольного в Первомайском административном округе;
- ул. Достоевского - в соответствии с утвержденным генеральным планом;
- ул. Героев Рыбачьего, в соответствии с утвержденным генеральным планом;
- в левобережной части – в районе пос. Дровяное;
- в районе пос.Абрам-Мыс;
- уплотнительная застройка в Ленинском округе район;
- уплотнительная застройка в юго-западной части жилого мкр. Росляково.

**Таблица 1 – Прогноз приростов площади строительных фондов**

Перспективные объекты	Разм-ть	Суммарная площадь	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
<b>Октябрьский округ</b>												
Кинотеатр "Родина", ул. Ленинградская, 26	кв.м	3250	0	0	0	3250	0	0	0	0	0	0
Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 к. 2	кв.м	9143	0	0	0	4900	4243	0	0	0	0	0
МКД на Павлова	кв.м	702	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном «СБ-48»	кв.м	8550	0	0	0	0	8550	0	0	0	0	0
Объект на Челюскинцев- К.Либкнехта	кв.м	1143	0	0	0	0	0	1143	0	0	0	0
Многоэтажная жилая застройка по ул.Буркова	кв.м	4400	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0
ул. Рогозерская МФК (Плазма) 2я очередь	кв.м	35721				35721						
Школа в районе улиц Скальная – Маклакова	кв.м	9507	0	0	0	0	9507	0	0	0	0	0
Комплексная жилая застройка в р-не Больничного городка	кв.м	150000	0						150000			
Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: Инфек-ый корп., Хирург-ий корп., зд-е Архива, паталогоанатом-ого к., Станция СП	кв.м	6424	0	0	0	0	0	6424	0	0	0	0
Система вентиляции Гимназии № 1, Связи, 30	кв.м	3169	0	0	0	0	3169	0	0	0	0	0
Многоэтажная жилая застройка по ул. Полярные Зори (ГУ «УКС СФ»)	кв.м	3450	0	0	3450	0	0	0	0	0	0	0
МКД в р-не ул. Челюскинцев, 21	кв.м	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0
Многоэтажная жилая застройка по ул.Папанина (ООО «Мурманский складской терминал»)	кв.м	13419	0	0	0	0	0	13419	0	0	0	0
Многоэтажная жилая застройка по ул. Челюскинцев (собственность МО	кв.м	3450	0	0	0	0	0	3450	0	0	0	0

<b>Перспективные объекты</b>	<b>Разм-ть</b>	<b>Суммарная площадь</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2039</b>
г.Мурманск)												
Многоэтажная жилая застройка по ул. Старостина (ООО «Берелех»)	кв.м	8450	0	0	0	0	0	0	8450	0	0	0
Многоэтажная жилая застройка по проезду Сосновый (51:20:0002400:2021; 51:20:0002400:2026 - 51:20:0002400:2028)	кв.м	73650	0	0	0	0	0	0	73650	0	0	0
<b>Итого по Октябрьскому округу</b>		<b>338028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7850</b>	<b>44573</b>	<b>29070</b>	<b>1143</b>	<b>255393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Первомайский округ</b>												
Школа на 500 мест в районе улиц Советская – Горького – Фрунзе	кв.м	8786	0	0	0	8786	0	0	0	0	0	0
Многоэтажная жилая застройка по ул.Фрунзе		1633	0	0	1633	0	0	0	0	0	0	0
Малоэтажная жилая застройка по пр. Кирова (в районе дома № 23 корп. 2) (ООО «Мурманстрой»)	кв.м	2000	0	500	1500	0	0	0	0	0	0	0
Пограничное управление ФСБ ул. Зои Космодемьянской	кв.м	14345	0	14345		0	0	0	0	0	0	0
«Быстроvodимый спортивный комплекс с плавательным бассейном» на Кольском проспекте	кв.м	1300	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
«Детский сад на 80 мест в районе дома № 44 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске»	кв.м	1700	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
Комплексная жилая застройка в р-не ул.Бондарная	кв.м	11620	0	0	1500	0	5060	0	5060	0	0	0
Склад автотехнического центра по адресу: пр. Кольский, д. 116	кв.м	533	0	533	0	0	0	0	0	0	0	0
«Строительство детского сада на 190 мест в районе домов № 31, 32 по улице Достоевского в городе Мурманске»	кв.м	1853	0	0	0	1853	0	0	0	0	0	0
Среднеэтажная жилая застройка по ул.Котовского (Базанов Юрий Юрьевич)	кв.м	3850	0	0	3850	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажная жилая застройка по пр-кт Кольский (ООО «Аванта»)	кв.м	3450	0	0	0	3450	0	0	0	0	0	0

<b>Перспективные объекты</b>	<b>Разм-ть</b>	<b>Суммарная площадь</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2039</b>
Многоэтажная жилая застройка по ул. Шевченко (ООО «Зенит»)	кв.м	3800	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0
Многоэтажная жилая застройка по ул. Шевченко (ОАО «Мурманск-промстрой»)	кв.м	3800	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0
Среднеэтажная жилая застройка, проезд Лыжный (Базанов Юрий Юрьевич)	кв.м	3850	0	0	3850	0	0	0	0	0	0	0
Малоэтажная жилая застройка по ул. Фадеев Ручей (ООО «Старвэй»)	кв.м	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого по Первомайскому округу</b>		<b>63321</b>	<b>0</b>	<b>15378</b>	<b>16133</b>	<b>21689</b>	<b>5060</b>	<b>0</b>	<b>5060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ленинский округ</b>												
ОАО "РЖД", пр. Портовый, 50	кв.м	2100	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0
Многоэтажная жилая застройка по ул. Успенского (ООО «Мурманский складской терминал»)	кв.м	19200			19200							
Многоэтажная жилая застройка по ул. Мурманская (Булдаков Валерий Николаевич)	кв.м	4600			4600							
Многоэтажная жилая застройка по ул. Садовая (Булдаков Валерий Николаевич)	кв.м	9200			9200							
Многоэтажная жилая застройка по ул. Бредова (ГУ «УКС СФ» (ранее в/ч 69007)	кв.м	4600				4600						
Многоэтажная жилая застройка по ул. Дежнева (ГУ «УКС СФ» (ранее в/ч 69007)	кв.м	4600				4600						
Гармония-Р	кв.м	16905				16905						
<b>Итого по Ленинскому округу</b>		<b>61205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33000</b>	<b>28205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Таблица 2 – Изменение площади строительных фондов накопительным итогом**

Наименование показателей	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
<b>Ленинский округ</b>	<b>кв.м</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33000,0</b>	<b>61205,3</b>						
Многоэтажный жилищный фонд		0,0	0,0	33000,0	44300,0	44300,0	44300,0	44300,0	44300,0	44300,0	44300,0
Средне- и малоэтажный жилищный фонд											
Общественно-деловая застройка		0,0	0,0	0,0	16905,3	16905,3	16905,3	16905,3	16905,3	16905,3	16905,3
<b>Октябрьский округ</b>	<b>кв.м</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7850,0</b>	<b>52422,5</b>	<b>81492,0</b>	<b>82634,5</b>	<b>338027,8</b>	<b>338027,8</b>	<b>338027,8</b>	<b>338027,8</b>
Многоэтажный жилищный фонд		0,0	0,0	7850,0	8551,5	12151,5	13294,0	262263,4	262263,4	262263,4	262263,4
Средне- и малоэтажный жилищный фонд											
общественно-деловая застройка		0,0	0,0	0,0	43871,0	69340,5	69340,5	75764,4	75764,4	75764,4	75764,4
<b>Первомайский округ</b>	<b>кв.м</b>	<b>0,0</b>	<b>15378,0</b>	<b>40297,3</b>	<b>53200,7</b>	<b>58260,7</b>	<b>58260,7</b>	<b>63320,7</b>	<b>63320,7</b>	<b>63320,7</b>	<b>63320,7</b>
Многоэтажный жилищный фонд		0,0	0,0	3133,3	14183,3	19243,3	19243,3	24303,3	24303,3	24303,3	24303,3
Средне- и малоэтажный жилищный фонд		0,0	500,0	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0	10500,0
общественно-деловая застройка		0,0	14878,0	17878,0	28517,4	28517,4	28517,4	28517,4	28517,4	28517,4	28517,4
<b>Всего</b>	<b>кв.м</b>	<b>0,0</b>	<b>15378,0</b>	<b>72361,3</b>	<b>166828,6</b>	<b>200958,1</b>	<b>202100,6</b>	<b>462553,8</b>	<b>462553,8</b>	<b>462553,8</b>	<b>462553,8</b>

**Таблица 3 – Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период до 2039 года**

Наименование показателей	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
<b>Ленинский округ</b>	<b>кв.м</b>		<b>0,0</b>	<b>434,7</b>	<b>0,0</b>						
Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т.ч.			-	434,7	-	-	-	-	-	-	-
МЖД, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д.53	<b>кв.м</b>			434,7							
<b>Октябрьский округ</b>	<b>кв.м</b>	<b>0</b>	<b>1370,2</b>	<b>4831,9</b>	<b>0</b>						
Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т.ч.			<b>1370,2</b>	<b>4831,9</b>	<b>0</b>						
МЖД, пр-кт Кирова, д.48	<b>кв.м</b>		589,6								
МЖД, проезд Рылеева, д.3	<b>кв.м</b>		355,4								
МЖД, ул.Генерала Фролова, д.12	<b>кв.м</b>		425,2								
МЖД, ул.Чехова, д.7	<b>кв.м</b>			436							
МЖД, ул.Радищева, д.66	<b>кв.м</b>				515						
МЖД, ул.Чехова, д.3	<b>кв.м</b>			432,6							
МЖД, ул.Чехова, д.5	<b>кв.м</b>			429,1							
МЖД, переулок Дальний, д.10	<b>кв.м</b>			349,2							
МЖД, ул.Радищева, д.72/6	<b>кв.м</b>			350,1							
МЖД, переулок Дальний, д.12	<b>кв.м</b>			435,5							
МЖД, ул.Чехова, д.9	<b>кв.м</b>			349,6							
МЖД, переулок Дальний, д.14	<b>кв.м</b>			421							
МЖД, ул.Радищева, д.68	<b>кв.м</b>			336,6							
МЖД, ул.Радищева, д.62/1	<b>кв.м</b>			439,5							
МЖД, ул.Радищева, д.70	<b>кв.м</b>			337,7							
<b>Первомайский округ</b>	<b>кв.м</b>	<b>0</b>	<b>1953,4</b>	<b>1731,2</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в т.ч.		0	1953,4	1731,2	0	840	0	0	0	0	0
МЖД, ул. Фрунзе, д. 8	<b>кв.м</b>		786	0							
МЖД, ул. Фрунзе, д. 12	<b>кв.м</b>		0	1200							
МЖД, ул. Фрунзе, д. 14а	<b>кв.м</b>		573,8	0							
МЖД, ул. Горького д. 8	<b>кв.м</b>		593,6	0							
МЖД, ул. Фрунзе, д. 4	<b>кв.м</b>		0	0							
МЖД, ул. Фрунзе, д. 3/10	<b>кв.м</b>					840					
МЖД, ул. Советская, д. 9	<b>кв.м</b>		0	0							
МЖД, ул. Халтурина, д.4	<b>кв.м</b>	0	0	531,2							
<b>Всего*</b>	<b>кв.м</b>	<b>0</b>	<b>3323,6</b>	<b>6997,8</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, снос объектов капитального строительства носит уведомительный характер. В настоящее время, в Комитете имущественных отношений имеется перечень объектов (аварийные дома), подключенных к теплоснабжению и планируемых к выводу из эксплуатации на 2021-2022 гг. При последующих актуализациях, перечень объектов, подлежащих к выводу из эксплуатации на более позднем сроке, будет корректироваться.

**Таблица 4 – Общее (с учетом вывода из эксплуатации) изменение строительных фондов в период до 2039 года**

Наименование показателей	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
Ленинский округ	кв.м	0,0	32565,3	60770,6	60770,6	60770,6	60770,6	60770,6	60770,6	60770,6	0,0
Октябрьский округ	кв.м	-1370,2	1647,9	46220,4	75289,9	76432,4	331825,7	331825,7	331825,7	331825,7	-1370,2
Первомайский округ	кв.м	13424,6	27826,7	49516,1	53736,1	53736,1	58796,1	58796,1	58796,1	58796,1	13424,6
<b>Всего</b>	<b>кв.м</b>	<b>12054,4</b>	<b>62039,9</b>	<b>156507,2</b>	<b>189796,7</b>	<b>190939,2</b>	<b>451392,4</b>	<b>451392,4</b>	<b>451392,4</b>	<b>451392,4</b>	<b>12054,4</b>

В таблице 5 представлен прирост площадей жилой застройки на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения в зонах действия источников теплоснабжения.

Перечень объектов, планируемых к обеспечению тепловой энергией от индивидуальных источников, представлен в таблице 6.

**Таблица 5 – Общий прирост строительных площадей на территории г. Мурманска в зоне действия источников теплоснабжения**

<b>Источник</b>	<b>Округ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2039</b>
Мурманская ТЭЦ	Ленинский	кв.м		0,0	0,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0
	Октябрьский	кв.м		-1370	-1802	7049	19843	20985	20985	20985	20985	20985
	Первомайский	кв.м		-1453	8735	8735	7895	7895	7895	7895	7895	7895
Восточная котельная	Ленинский	кв.м		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Октябрьский	кв.м		-	3450,0	39171,0	55447,3	55447,3	310840,6	310840,6	310840,6	310840,6
	Первомайский	кв.м		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Южная котельная	Ленинский	кв.м		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Октябрьский	кв.м		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Первомайский	кв.м		14878,0	27878,1	40781,5	45841,5	45841,5	50901,5	50901,5	50901,5	50901,5
Котельная "Северная"	Ленинский	кв.м		-	32565,3	58670,6	58670,6	58670,6	58670,6	58670,6	58670,6	58670,6
	Октябрьский	кв.м		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Первомайский	кв.м		-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Информация об изменениях строительных фондов в зонах действия других источников г. Мурманска отсутствует

**Таблица 6 – Общий прирост строительных площадей на территории г. Мурманска в зонах перспективного строительства, предусматриваемых к обеспечению индивидуальными источниками тепловой энергии**

№ п/п	Вид застройки	Наименование объекта, адрес	Площадь застройки, м <sup>2</sup>	Подключение к системе теплоснабжения
1	Индивидуальные жилые дома	Ул. Героев Рыбачьего	4 320	Обеспечение тепловой энергией: индивидуальная, автономная; основное топливо: СУГ, электроэнергия
2	89 индивидуальных жилых домов	Ул. Скальная Октябрьского	16 020	Обеспечение тепловой энергией: индивидуальная, автономная; основное топливо: СУГ, электроэнергия
3	80 участков индивидуального жилищного строительства; детский сад на 80 мест; объекты культурно – бытового обслуживания	51:20:0001317 пересечения съезда на проспект Кольский в районе ул. Шевченко и автодороги М-18 «Кола»	12 000	Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от теплогенераторов, работающих на электричестве
4	32 участка индивидуального жилищного строительства	Р-н пос. Абрам-Мыс, между ул. Лесной и ул. Судоремонтной	4 800	Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять децентрализовано от автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе. Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от газовых водонагревателей
5	126 участков индивидуального жилищного строительства; детский сад на 110 мест; магазин	№ 51:20:0001300 и 51:20:0001301 р-н горы Горелой	18 900	Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от теплогенераторов, работающих на электричестве
6	136 индивидуальных жилых домов, детский сад на 120 мест; общеобразовательная школа на 280 мест; объекты культурно-бытового обслуживания; бассейн	51:20:0001318 ул. Шевченко и автодорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга	20 400	Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от теплогенераторов, работающих на электричестве
7	30 участков индивидуального жилищного строительства; детский сад на 25 мест	Р-н ул. Зеленой	4 500	Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла - индивидуальных газовых котлов. Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от газовых водонагревателей.
8	Индивидуальная жилая застройка; детский сад на 70 мест; начальная школа на 75 мест; внешкольное учреждение на 10 мест	Р-н ул. Лесной	21 400	Обеспечение тепловой энергии предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла

№ п/п	Вид застройки	Наименование объекта, адрес	Площадь застройки, м <sup>2</sup>	Подключение к системе теплоснабжения
9	48 участков индивидуального жилищного строительства	Пересечение ул. Гарнизонной и автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск – Мурманск – Печенга	7 100	Обеспечение тепловой энергии предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла - индивидуальных электрических котлов
10	54 жилых индивидуальных дома; детское учреждение дошкольного образования на 70 мест; общеобразовательная школа на 110 мест; магазин	Территория, расположенная восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга	8 014	Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от теплогенераторов, работающих на электричестве
11	67 индивидуальных жилых домов; общеобразовательное учреждение на 280 мест; дошкольное учреждение на 110 мест	Р-н проезда Молодежного	13 257	Обеспечение тепловой энергией предлагается осуществлять от теплогенераторов, работающих на электричестве
12	15 индивидуальных жилых домов	Р-н ул. Бредова в жилом районе Росляково	2 250	Проектом рассмотрено 2 варианта: 1) отопление объектов капитального строительства газом (от вновь построенных резервуарных установок сжиженного углеводородного газа); 2) отопление объектов капитального строительства электричеством (от электрических котлов отопления)
14	21 индивидуальных жилых домов	51:20:000240 403 микрорайону многоэтажной жилой застройки и расположена восточнее жилых домов №№ 11а, 13а, 15а по ул. Скальная	3150	Для обеспечения тепловой энергией потребителей индивидуальных жилых домов и объекте общественного назначения предлагается использование электроэнергии
15	10 индивидуальных жилых домов	51:20:0001007:11 на склоне сопки восточнее многоэтажных многоквартирных домов по проезду Молодежному	1500	Для обеспечения тепловой энергией потребителей индивидуальных жилых домов предлагается использование электроэнергии

## **1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе**

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны в соответствии с Требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании площадей планируемой застройки, представленных в Главе 2 Обосновывающих материалов и технических условий на подключение, выданных теплоснабжающими организациями.

Согласно Генеральному плану г. Мурманска, строительство дополнительных источников тепловой энергии предусматривается в микрорайонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. Перспективные потребители, находящиеся в зонах действия Мурманской ТЭЦ, Южной котельной, Восточной котельной, котельной «Северная» будут подключены к соответствующим источникам.

Подключение перспективных потребителей, находящихся в зоне эффективного теплоснабжения от муниципальных котельных, должно производиться к соответствующим источникам при условии наличия достаточного резерва располагаемой тепловой мощности, а также при условии соблюдения необходимых гидравлических параметров работы тепловых сетей от источников.

При разработке проектов планировки и проектов малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей значительной протяженности и малых диаметров.

Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки потребителей г. Мурманска по источникам теплоснабжения по годам прогнозного периода представлен в таблице 7.

**Таблица 7 – Приrostы тепловых нагрузок г. Мурманска**

Перспективные объекты	Вид нагрузки	Суммарная нагрузка, Гкал/ч	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
Мурманская ТЭЦ												
Мурманская ТЭЦ, всего	Отопление/вентиляция	6,622	0	0,300	0,905	2,630	2,559	0,229	0	0	0	0
	ГВС	3,455	0	0,003	0,104	1,762	1,357	0,229	0	0	0	0
	Всего	10,076	0,000	0,303	1,009	4,392	3,916	0,457	0,000	0,000	0,000	0,000
в том числе:												
Школа на 500 мест в районе улиц Советская – Горького – Фрунзе	Отопление/вентиляция	0,439				0,439						
	ГВС	0,375				0,375						
	Всего	0,814				0,814						
Кинотеатр "Родина", ул. Ленинградская, 26	Отопление/вентиляция	0,650				0,65						
	ГВС	0,000				0						
	Всего	0,650				0,650						
ОАО "РЖД", пр. Портовый, 50	Отопление/вентиляция	0,420				0,42						
	ГВС	0,180				0,18						
	Всего	0,600				0,600						
Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 к. 2	Отопление/вентиляция	1,829				0,980	0,849					
	ГВС	1,847				0,990	0,857					
	Всего	3,676				1,970	1,706					
МКД на Павлова	Отопление/вентиляция	0,140				0,1403						
	ГВС	0,217				0,217						
	Всего	0,357				0,357						
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном «СБ-48»	Отопление/вентиляция	1,710					1,710					
	ГВС	0,500					0,500					
	Всего	2,210					2,210					
Объект на Челюскинцев-К.Либкнхета	Отопление/вентиляция	0,229						0,229				
	ГВС	0,229						0,229				
	Всего	0,457						0,457				

Перспективные объекты	Вид нагрузки	Суммарная нагрузка, Гкал/ч	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
Многоэтажная жилая застройка по ул.Буркова	Отопление/вентиляция	0,660			0,660							
	ГВС	0,076			0,076							
	Всего	0,736			0,736							
Многоэтажная жилая застройка по ул.Фрунзе	Отопление/вентиляция	0,245			0,245							
	ГВС	0,028			0,028							
	Всего	0,273			0,273							
Малоэтажная жилая застройка по пр. Кирова (в районе дома № 23 корп. 2) (ООО «Мурманстрой»)	Отопление/вентиляция	0,300		0,300								
	ГВС	0,003		0,003								
	Всего	0,303		0,303								
Восточная котельная												
Восточная котельная, всего	Отопление/вентиляция	38,872	0	0	0,690	4,110	1,628	0	33,079	0	0	0
	ГВС	14,213	0	0	0,079	2,788	0,240	0	11,106	0	0	0
	Всего	53,085	0,000	0,000	0,769	6,898	1,868	0,000	44,184	0,000	0,000	0,000
в том числе												
ул. Рогозерская МФК (Плазма) 2я очередь	Отопление/вентиляция	2,381				2,381						
	ГВС	1,021				1,021						
	Всего	3,402				3,402						
Школа в районе улиц Скальная – Маклакова	Отопление/вентиляция	1,728				1,728						
	ГВС	1,768				1,768						
	Всего	3,496				3,496						
Комплексная жилая застройка в р-не Больничного городка	Отопление/вентиляция	12,000							12,0			
	ГВС	8,0							8,0			
	Всего	20,000							20,0			
Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: Инфекционный корп., Хирург-ий корп., зд-е Архива, паталогоанатом-ого к., Станция СП	Отопление/вентиляция	1,285							1,285			
	ГВС	1,285							1,285			
	Всего	2,570							2,570			

Перспективные объекты	Вид нагрузки	Суммарная нагрузка, Гкал/ч	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
Система вентиляции Гимназии № 1, Связи, 30	Отопление/вентиляция	0,634					0,634					
	ГВС	0,000					0,000					
	Всего	0,634					0,634					
Многоэтажная жилая застройка по ул. Полярные Зори (ГУ «УКС СФ»)	Отопление/вентиляция	0,690			0,690							
	ГВС	0,079			0,079							
	Всего	0,769			0,769							
МКД в р-не ул. Челюскинцев, 21	Отопление/вентиляция	0,360					0,360					
	ГВС	0,240					0,240					
	Всего	0,600					0,600					
Многоэтажная жилая застройка по ул.Папанина (ООО «Мурманский складской терминал»)	Отопление/вентиляция	2,684							2,684			
	ГВС	0,303							0,303			
	Всего	2,987							2,987			
Многоэтажная жилая застройка по ул. Челюскинцев (собственность МО г.Мурманск)	Отопление/вентиляция	0,690							0,690			
	ГВС	0,079							0,079			
	Всего	0,769							0,769			
Многоэтажная жилая застройка по ул. Старостина (ООО «Берелех»)	Отопление/вентиляция	1,690							1,690			
	ГВС	0,207							0,207			
	Всего	1,897							1,897			
Многоэтажная жилая застройка по проезду Сосновый (51:20:0002400:2021; 51:20:0002400:2026 - 51:20:0002400:2028)	Отопление/вентиляция	14,730							14,730			
	ГВС	1,232							1,232			
	Всего	15,962							15,962			
Южная котельная												
Южная котельная	Отопление/вентиляция	7,431	0	2,302	1,974	1,941	0,607	0	0,607	0	0	0
	ГВС	2,283	0	0,647	0,478	0,348	0,405	0	0,405	0	0	0
	Всего	9,714	0,000	2,949	2,452	2,289	1,012	0,000	1,012	0,000	0,000	0,000
в том числе:	Отопление/вентиляция											

Перспективные объекты	Вид нагрузки	Суммарная нагрузка, Гкал/ч	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
Пограничное управление ФСБ ул. Зои Космодемьянской	Отопление/вентиляция	2,222		2,222								
	ГВС	0,647		0,647								
	Всего	2,869		2,869								
«Быстроуводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном» на Кольском проспекте	Отопление/вентиляция	0,554			0,554							
	ГВС	0,162			0,162							
	Всего	0,716			0,716							
«Детский сад на 80 мест в районе дома № 44 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске»	Отопление/вентиляция	0,170			0,170							
	ГВС	0,067			0,067							
	Всего	0,237			0,237							
Комплексная жилая застройка в р-не ул.Бондарная	Отопление/вентиляция	1,394			0,180		0,607		0,607			
	ГВС	0,930			0,120		0,405		0,405			
	Всего	2,324			0,300		1,012		1,012			
Склад автотехнического центра по адресу: пр. Кольский, д. 116	Отопление/вентиляция	0,080		0,080								
	ГВС	0,000		0,000								
	Всего	0,080		0,080								
«Строительство детского сада на 190 мест в районе домов № 31, 32 по улице Достоевского в городе Мурманске»	Отопление/вентиляция	0,371				0,371						
	ГВС	0,145				0,145						
	Всего	0,516				0,516						
Среднеэтажная жилая застройка по ул.Котовского (Базанов Юрий Юрьевич)	Отопление/вентиляция	0,140			0,140							
	ГВС	0,014			0,014							
	Всего	0,154			0,154							
Многоэтажная жилая застройка по пр-кт Кольский (ООО «Аванта»)	Отопление/вентиляция	0,690				0,690						
	ГВС	0,079				0,079						
	Всего	0,769				0,769						
Многоэтажная жилая застройка по ул. Шевченко (ООО «Зенит»)	Отопление/вентиляция	0,310				0,310						
	ГВС	0,035				0,035						
	Всего	0,345				0,345						

Перспективные объекты	Вид нагрузки	Суммарная нагрузка, Гкал/ч	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
Многоэтажная жилая застройка по ул. Шевченко (ОАО «Мурманск-промстрой»)	Отопление/вентиляция	0,570				0,570						
	ГВС	0,088				0,088						
	Всего	0,658				0,658						
Среднеэтажная жилая застройка, проезд Лыжный (Базанов Юрий Юрьевич)	Отопление/вентиляция	0,770			0,770							
	ГВС	0,097			0,097							
	Всего	0,867			0,867							
Малоэтажная жилая застройка по ул. Фадеев Ручей (ООО «Старвэй»)	Отопление/вентиляция	0,160			0,160							
	ГВС	0,019			0,019							
	Всего	0,179			0,179							
<b>Северная котельная</b>												
Северная котельная	Отопление/вентиляция	9,83	0	0	5,91	3,92	0	0	0	0	0	0
	ГВС	0,71	0	0	0,56	0,16	0	0	0	0	0	0
	Всего	10,54	0,000	0,000	6,47	4,07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в том числе:												
Многоэтажная жилая застройка по ул. Успенского (ООО «Мурманский складской терминал»)	Отопление/вентиляция	3,84			3,84							
	ГВС	0,32			0,32							
	Всего	4,16			4,16							
Многоэтажная жилая застройка по ул. Мурманская (Булдаков Валерий Николаевич)	Отопление/вентиляция	0,69			0,69							
	ГВС	0,08			0,08							
	Всего	0,77			0,77							
Многоэтажная жилая застройка по ул. Садовая (Булдаков Валерий Николаевич)	Отопление/вентиляция	1,38			1,38							
	ГВС	0,16			0,16							
	Всего	1,54			1,54							
Многоэтажная жилая застройка по ул. Бредова (ГУ «УКС СФ» (ранее в/ч 69007)	Отопление/вентиляция	0,69				0,69						
	ГВС	0,08				0,08						
	Всего	0,77				0,77						

Перспективные объекты	Вид нагрузки	Суммарная нагрузка, Гкал/ч	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
Многоэтажная жилая застройка по ул.Дежнева (ГУ «УКС СФ» (ранее в/ч 69007)	Отопление/вентиляция	0,69				0,69						
	ГВС	0,08				0,08						
	Всего	0,77				0,77						
Гармония-Р	Отопление/вентиляция	2,54				2,54						
	ГВС	0,00										
	Всего	2,54				2,54						

**Таблица 8 – Прирост перспективных нагрузок по источникам (нарастающим итогом)**

<b>Источник</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Вид тепловой нагрузки</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2039</b>
Мурманская ТЭЦ	Гкал/час	ОВ	0	0,300	0,300	1,205	3,835	6,393	6,622	6,622	6,622	6,622	6,622
	Гкал/час	ГВС	0	0,003	0,003	0,107	1,869	3,226	3,455	3,455	3,455	3,455	3,455
	Гкал/час	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0,303</b>	<b>0,303</b>	<b>1,312</b>	<b>5,703</b>	<b>9,619</b>	<b>10,076</b>	<b>10,076</b>	<b>10,076</b>	<b>10,076</b>	<b>10,076</b>
Восточная котельная	Гкал/час	ОВ	0	0	0	0,690	4,800	5,794	5,794	38,872	38,872	38,872	38,872
	Гкал/час	ГВС	0	0	0	0,079	2,868	3,108	3,108	14,213	14,213	14,213	14,213
	Гкал/час	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,769</b>	<b>7,667</b>	<b>8,901</b>	<b>8,901</b>	<b>53,085</b>	<b>53,085</b>	<b>53,085</b>	<b>53,085</b>
Южная котельная	Гкал/час	ОВ	0	2,302	2,302	4,276	6,217	6,824	6,824	7,431	7,431	7,431	7,431
	Гкал/час	ГВС	0	0,647	0,647	1,125	1,473	1,878	1,878	2,283	2,283	2,283	2,283
	Гкал/час	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>2,949</b>	<b>2,949</b>	<b>5,401</b>	<b>7,690</b>	<b>8,702</b>	<b>8,702</b>	<b>9,714</b>	<b>9,714</b>	<b>9,714</b>	<b>9,714</b>
Котельная «Северная»	Гкал/час	ОВ	0	0	0	5,910	9,826	9,826	9,826	9,826	9,826	9,826	9,826
	Гкал/час	ГВС	0	0	0	0,556	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715
	Гкал/час	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,466</b>	<b>10,541</b>						

**Таблица 9 – Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников (нарастающим итогом)**

Источник	Ед. изм.	Вид тепловой нагрузки	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039
Мурманская ТЭЦ	т/час	ОВ	0,000	6,7	26,8	85,2	142,1	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2
	т/час	ГВС	0,000	0,1	2,4	41,5	71,7	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
	т/час	<b>Всего</b>	<b>0,000</b>	<b>6,7</b>	<b>29,1</b>	<b>126,7</b>	<b>213,8</b>	<b>223,9</b>	<b>223,9</b>	<b>223,9</b>	<b>223,9</b>	<b>223,9</b>
Восточная котельная	т/час	ОВ	0,000	0,0	15,3	106,7	128,7	128,7	863,8	863,8	863,8	863,8
	т/час	ГВС	0,000	0,0	1,8	63,7	69,1	69,1	315,9	315,9	315,9	315,9
	т/час	<b>Всего</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>170,4</b>	<b>197,8</b>	<b>197,8</b>	<b>1179,7</b>	<b>1179,7</b>	<b>1179,7</b>	<b>1179,7</b>
Южная котельная	т/час	ОВ	0,000	51,2	95,0	138,1	151,6	151,6	165,1	165,1	165,1	165,1
	т/час	ГВС	0,000	14,4	25,0	32,7	41,7	41,7	50,7	50,7	50,7	50,7
	т/час	<b>Всего</b>	<b>0,000</b>	<b>65,5</b>	<b>120,0</b>	<b>170,9</b>	<b>193,4</b>	<b>193,4</b>	<b>215,9</b>	<b>215,9</b>	<b>215,9</b>	<b>215,9</b>
Котельная «Северная»	т/час	ОВ	0,000	0,0	83,2	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4
	т/час	ГВС	0,000	0,0	7,8	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
	т/час	<b>Всего</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>91,1</b>	<b>148,5</b>	<b>148,5</b>	<b>148,5</b>	<b>148,5</b>	<b>148,5</b>	<b>148,5</b>	<b>148,5</b>

### **1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе**

По результатам сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

По данным Комитета градостроительства и территориального развития города Мурманска предусмотрено строительство нежилых зданий и сооружений различного назначения. Однако, более точная информация о количестве предприятий, планирующих использование тепловой энергии для технологических целей, отсутствует.

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

### **1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу в целом**

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлено в таблице 10.

**Таблица 10 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки**

Наименование котельной	Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м <sup>2</sup>	Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м <sup>2</sup>
Мурманская ТЭЦ	0,000015088	0,000013806
Южная котельная	0,000022183	0,000025319
Восточная котельная	0,000015469	0,000026033
Котельная «Северная»	0,000016777	0,000021089
Котельная «Роста»	0,000014991	-
Котельная «Абрам-Мыс»	0,000010001	0,000010001
Котельная ТЦ «Росляково-1»	0,000010479	0,000010477
Котельная ТЦ «Росляково Южное»	0,000003638	0,000004238
Котельная «Фестивальная»	0,000008633	0,000008633
Угольная котельная МУП «МУК»	0,000005771	0,000005771
Дизельная котельная МУП «МУК»	0,000006758	0,000006758
Котельная АО «ММТП»	0,000005105	0,000005105
Котельная №22	0,000016550	0,000016550

## **РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» к схеме теплоснабжения г. Мурманска на период с 2019 по 2039 г.

### **2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

В настоящее время в г. Мурманск действует 10 систем централизованного теплоснабжения, в состав которых входят 14 источников теплоснабжения, в том числе Мурманская ТЭЦ.

Объекты систем теплоснабжения города эксплуатируются следующими теплоснабжающими организациями:

- АО «Мурманская ТЭЦ»**

На балансе предприятия находится большая часть магистральных тепловых сетей Октябрьского и Первомайского округов города, три крупных источника тепловой энергии, отпускающие тепловую энергию с коллекторов как напрямую потребителям, так и через внутридворовые тепловые сети акционерного общества «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

- АО «МЭС»**


Осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как теплоснабжающая, теплосетевая и теплосбытовая организация, арендует:

- 1) по договору аренды с АО «ТЭКОС»:
  - три источника тепловой энергии и тепловые сети от них в г. Мурманске;
  - внутридворовые тепловые сети и ЦТП в Октябрьском и Первомайском административных округах г. Мурманска;
  - магистральные, внутридворовые тепловые сети, насосные станции и ЦТП в Ленинском административном округе г. Мурманска,
  - тепловые сети и ЦТП в районе Абрам-Мыс Первомайского округа г. Мурманска. Организация оказывает услуги по транспорту тепловой энергии АО «Мурманская ТЭЦ».

2) по договору аренды имущества с комитетом имущественных отношений города Мурманска:

- два источника тепловой энергии (котельные района Росляково) с магистральными и внутриквартальными тепловыми сетями от них;
- источник тепловой энергии – блочно-модульная котельная ул. Фестивальной с магистральными и внутриквартальными тепловыми сетями.

Зоны эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» в системах теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных, определенные по балансовой принадлежности объектов теплоснабжения, представлены графически на рисунках 2 - 3, а также в приложении М к Главе 1. Границы эксплуатационной ответственности определены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».



**Рисунок 2. Зоны эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» в системах теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных (начало)**




Рисунок 3 - Зоны эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» в системах теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных (окончание)

– **МУП «Мурманская управляющая компания» (МУП «МУК»)**

Предприятие является единственной теплоснабжающей организацией для населения, проживающего в районе «Дровяное» на территории города. На балансе находятся два источника тепловой энергии, теплоснабжение от которых осуществляется по муниципальным тепловым сетям.

– **Филиал №1 АО «Завод ТО ТБО» (АО «Завод ТО ТБО»)**

Предприятие осуществляет продажу тепловой энергии в паре по собственной тепловой сети на Восточную котельную АО «Мурманская ТЭЦ».

– **АО «Мурманский морской торговый порт» (АО «ММТП»)**

На территории предприятия есть источник тепловой энергии, находящийся в долгосрочной аренде и тепловые сети, частично находящиеся в собственности. Собственником котельной является ФГУП «Росморпорт». Тепловая энергия поступает на нужды промпредприятий в зоне торгового порта, а также для теплоснабжения здания Мурманского морского вокзала.

– **Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) в лице Жилищно-коммунальной службы № 1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК Северного Флота. (ЖКС № 1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ).**

Учреждение осуществляет эксплуатацию котельной, которая помимо теплоснабжения в/г № 6, обеспечивает подачу тепловых ресурсов населению двух многоквартирных домов по улице Мохнаткина Пахта жилого района Росляково.

Также в оперативном управлении Учреждения в г. Мурманске находятся участки тепловых сетей, тепловые пункты и 15 котельных, обеспечивающих тепловой энергией объекты войсковых частей и организаций Министерства обороны.

До 30 декабря 2019 года услуги теплоснабжения также осуществляло акционерное общество ««Мурманский морской рыбный порт» (далее – АО «ММРП»), в собственности которого находится один источник – котельная АО «ММРП» и тепловые сети. С 31 декабря 2019 года деятельность предприятия, как теплоснабжающей организации прекращена, работа источника осуществляется лишь для промпредприятий в зоне рыбного порта. Потребители, расположенные по ул. Фестивальная, ул. Подгорная и ул. Пригородная, подключённые ранее к сетям

теплоснабжения от котельной АО «ММРП» посредством ЦТП, были подключены к новому источнику теплоснабжения – блочно-модульной котельной по ул. Фестивальная (далее – котельная «Фестивальная»), эксплуатацию которого по договору аренды осуществляет АО «МЭС».

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в приложении К к Главе 1 Обосновывающих материалов «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» к схеме теплоснабжения г. Мурманска на период с 2019 по 2039 г.

С целью оптимизации режимов теплоснабжения, в том числе увеличения располагаемого напора в районах с неудовлетворительным качеством теплоснабжения от АО «Мурманская ТЭЦ», а также для решения проблемы дефицита тепловой мощности на АО «Мурманская ТЭЦ» предлагается перевод части потребителей на теплоснабжение от Восточной котельной.

Влияние данного мероприятия на развитие СЦТ г. Мурманска рассмотрено в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Мурманска на период с 2019 по 2039 г. соответственно.

## **2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии**

В настоящее время автономные источники тепловой энергии имеются у ряда объектов, расположенных в промышленных зонах на территории города. Кроме того, теплоснабжение от индивидуальных источников осуществляется на нужды индивидуальной жилой застройки (индивидуальные и малоэтажные здания).

В разделе 1 Главы 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» к схеме теплоснабжения г. Мурманска на период с 2019 по 2039 г. представлены условия организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении", запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Генеральным планом города предусмотрена застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами периферии города, находящейся на значительном удалении от существующих централизованных источников.

Учитывая сложный рельеф местности на территории города, схемой теплоснабжения предполагается использование индивидуальных источников тепловой энергии в зонах малоэтажной, индивидуальной застройки, а также для социально-административных зданий, расположенных в данных зонах.

Согласно данным Комитета градостроительства и территориального развития города Мурманска наряду со строительством многоэтажного жилого фонда планируется строительство малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Величина расчетных тепловых нагрузок в границах индивидуального строительства по муниципальному образованию представлен в таблице 11.

**Таблица 11 – Расчетные тепловые нагрузки индивидуального строительства на расчетный период**

№ п/п	Наименование застройки	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Итого
1	Индивидуальная жилая застройка	319,760	-	5,320	325,080

### **2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе**

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

- определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения (СЦТС) с разделением по зонам действия источников;
- полученные нагрузки суммируются с расчетными значениями потерь мощности;
- анализируются расчетные значения подключенных к источникам нагрузок и мощности нетто котельных. По результатам анализа определяется процент

резерва («—» дефицита) располагаемой мощности (нетто) источников тепловой энергии.

В таблице 12 представлены балансы существующей тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии по каждому сценарию представлены в Главе 4 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

**Таблица 12 – Балансы существующей и перспективной тепловой мощности источников и перспективной тепловой нагрузки на территории г. Мурманска (сценарий 1 и 2)**

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Сценарий 1</b>														
<b>АО «Мурманская ТЭЦ»</b>														
<b>Мурманская ТЭЦ</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	286,0	286,00	286,0	286,0	286,0	307,1	367,1	412,2	412,2	412,2	412,2	412,2	412,2
Располагаемая мощность	Гкал/час	286,0	286,00	286,0	286,0	286,0	307,1	367,1	412,2	412,2	412,2	412,2	412,2	412,2
Собственные и хозяйственные нужды	Гкал/час	32,60	32,15	34,39	34,20	34,20	36,73	43,90	49,29	49,29	49,29	49,29	49,29	49,29
то же в %	%	11,40	11,24	12,02	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	253,4	253,85	251,61	251,80	251,80	270,39	323,22	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	22,32	19,58	18,51	18,32	18,23	18,23	18,23	18,23	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	184,63	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	206,95	192,13	191,1	190,9	190,8	190,8	190,8	190,8	163,7	163,7	163,7	163,7	163,7
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	167,4	167,85	165,6	165,8	165,8	184,4	237,2	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	-39,55	-24,28	-25,45	-25,07	-24,98	-6,38	46,44	86,09	86,09	113,20	113,20	113,20	113,20
	%	-23,63	-14,46	-15,37	-15,12	-15,07	-3,46	19,58	31,10	31,10	40,88	40,88	40,88	40,88

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Южная котельная</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	511,0	511,0	511,0	511,0	511,0
Располагаемая мощность	Гкал/час	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	511,0	511,0	511,0	511,0	511,0
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	33,14	32,20	33,78	33,85	33,85	33,85	33,85	33,85	37,52	37,52	37,52	37,52	37,52
то же в %	%	7,19	6,99	7,33	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	427,86	428,80	427,22	427,15	427,15	427,15	427,15	427,15	473,48	473,48	473,48	473,48	473,48
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	22,52	20,27	23,12	23,02	23,40	23,56	23,56	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	230,70	217,36	224,69	223,39	225,68	226,69	226,69	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	253,21	237,64	247,81	246,41	249,08	250,25	250,25	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	327,86	328,80	327,22	327,15	327,15	327,15	327,15	327,15	373,48	373,48	373,48	373,48	373,48
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	74,65	91,16	79,41	80,73	78,07	76,89	76,89	75,72	122,04	122,04	122,04	122,04	122,04
	%	22,77	27,73	24,27	24,68	23,86	23,50	23,50	23,14	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Восточная котельная</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	390,0	390,00	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
Располагаемая мощность	Гкал/час	390,0	390,00	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	38,50	34,86	44,43	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
то же в %	%	9,87	8,94	11,39	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	351,5	355,14	345,6	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5
Тепловая мощность, получаемая от АО "Завод ТО ТБО"	Гкал/час	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	16,37	15,08	15,39	15,31	15,33	15,33	15,33	27,21	27,21	28,17	28,17	28,17	28,17
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	134,2	126,85	128,47	127,97	127,97	127,97	127,97	181,06	181,06	207,20	207,20	207,20	207,2
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	150,5	141,92	143,9	143,3	143,3	143,3	143,3	208,3	208,3	235,4	235,4	235,4	235,4
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	251,5	255,14	245,6	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	116,37	128,63	117,12	123,67	123,64	123,64	123,64	58,68	58,68	31,58	31,58	31,58	31,58
	%	46,27	50,41	47,69	49,17	49,15	49,15	49,15	23,33	23,33	12,55	12,55	12,55	12,55

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>АО «Мурманэнергосбыт»</b>														
<b>Котельная «Северная»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	367,7	367,7	389,3	321,6	321,6	278,6	298,6	347,1	317,1	317,1	317,1	317,1	317,1
Располагаемая мощность	Гкал/час	341,2	341,2	362,8	321,6	321,6	278,6	298,6	347,1	317,1	317,1	317,1	317,1	317,1
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	12,85	10,08	11,68	12,20	12,32	12,32	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
то же в %	%	7,19	5,73	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	328,3	331,1	351,1	309,4	309,3	266,3	283,2	331,7	301,7	301,7	301,7	301,7	301,7
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	16,78	16,76	16,52	17,48	17,66	17,66	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48
то же в %	%	10,12	10,11	9,98	10,11	10,11	10,11	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	149,1	149,1	149,1	155,5	159,6	159,6	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	165,8	165,8	165,6	173,0	177,5	177,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	298,3	301,1	321,1	279,4	279,1	236,1	253,0	301,5	271,5	271,5	271,5	271,5	271,5
Резерв ("+")/ Дефицит ("-")	Гкал/час	132,5	135,3	155,5	106,4	101,5	58,5	31,5	80,0	50,0	49,99	49,99	49,99	49,99
	%	44,4	44,9	48,4	38,1	36,4	24,8	12,4	26,5	18,4	18,41	18,41	18,41	18,41

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная «Абрам-Мыс»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	24,18	24,18	24,18	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Располагаемая мощность	Гкал/час	21,89	21,89	21,89	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,41	0,51	0,45	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
то же в %	%	9,50	11,63	10,35	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	21,48	21,38	21,44	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,56	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
то же в %	%	14,32	13,54	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	3,91	3,87	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	6,48	6,38	6,44	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	2,57	2,51	2,55	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	%	39,66	39,27	39,58	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная «Роста»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	60,00	60,00	60,00	63,44	63,44	63,44							
Располагаемая мощность	Гкал/час	55,16	55,16	55,16	58,60	58,60	58,60							
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	2,58	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94							
то же в %	%	8,11	9,16	8,29	9,14	9,14	9,14							
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	52,58	52,22	52,22	55,66	55,66	55,66							
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	4,34	4,26	4,32	4,32	4,32	4,32							
то же в %	%	14,84	14,61	14,78	14,78	14,78	14,78							
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91							
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	29,25	29,17	29,23	29,23	29,23	29,23							
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	25,08	30,02	30,02	33,46	33,46	33,46							
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	-4,17	0,85	0,79	4,23	4,23	4,23							
	%	-16,62	2,83	2,63	12,64	12,64	12,64							

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная ТЦ «Росляково-1»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	53,20	53,20	53,20	53,20	50,40	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20
Располагаемая мощность	Гкал/час	47,88	47,88	47,88	47,88	47,59	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	1,44	2,03	1,54	1,54	1,54	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
то же в %	%	5,55	7,54	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	46,44	45,85	46,34	46,34	46,05	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	2,64	3,11	3,02	3,02	3,02	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
то же в %	%	10,82	12,49	12,17	12,17	12,17	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	24,44	24,91	24,81	24,81	24,81	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	38,04	37,45	37,94	37,94	37,65	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	13,60	12,54	13,12	13,12	13,12	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	%	35,76	33,49	34,59	34,59	34,59	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная ТЦ «Росляково Южное»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Располагаемая мощность	Гкал/час	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Собственные и хозяйственные нужды	Гкал/час	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
то же в %	%	3,67	3,94	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	6,55	6,54	6,55	6,55	6,55	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,33	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
то же в %	%	13,76	13,76	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	2,38	2,38	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	5,95	5,94	5,95	5,95	5,95	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	3,56	3,56	3,58	3,58	3,58	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	%	59,91	59,87	60,17	60,17	60,17	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная «Фестивальная»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Располагаемая мощность	Гкал/час	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
то же в %	%	2,16	2,579	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	8,92	8,90	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,38	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
то же в %	%	11,78	11,08	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	3,64	3,62	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	5,92	5,90	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	2,28	2,29	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
	%	38,54	38,77	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>АО «ММТП»</b>														
<b>Котельная ММТП</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03
Располагаемая мощность	Гкал/час	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
то же в %	%	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
то же в %	%	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	4,23	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	4,87	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	2,55	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
	%	34,39	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>МУП «МУК»</b>														
<b>Угольная котельная</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Располагаемая мощность	Гкал/час	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
то же в %	%	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	%	37,50	37,64	37,64	37,64	37,64	37,64	37,31	37,31	37,31	37,31	37,31	37,31	37,31

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Дизельная котельная</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Располагаемая мощность	Гкал/час	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
то же в %	%	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,89	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	0,89	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	0,14	0,22	0,22	0,22	0,22	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	%	14,05	21,16	21,16	21,16	21,16	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	50,14

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ</b>														
<b>Котельная №22</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
Располагаемая мощность	Гкал/час	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
то же в %	%	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
то же в %	%	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	%	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>АО «Завод ТО ТБО»</b>														
<b>Завод ТО ТБО</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Располагаемая мощность	Гкал/час	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
то же в %	%	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
то же в %	%	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
	%	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Сценарий 2</b>														
АО «Мурманская ТЭЦ»														
Мурманская ТЭЦ														
Установленная мощность	Гкал/час	286,0	286,00	286,0	286,0	286,0	307,1	367,1	412,2	412,2	412,2	412,2	412,2	412,2
Располагаемая мощность	Гкал/час	286,0	286,00	286,0	286,0	286,0	307,1	367,1	412,2	412,2	412,2	412,2	412,2	412,2
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	32,60	32,15	34,39	34,20	34,20	36,73	43,90	49,29	49,29	49,29	49,29	49,29	49,29
то же в %	%	11,40	11,24	12,02	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	253,4	253,85	251,61	251,80	251,80	270,39	323,22	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	22,32	19,58	18,51	18,32	18,23	18,23	18,23	18,23	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	184,63	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	206,95	192,13	191,1	190,9	190,8	190,8	190,8	190,8	163,7	163,7	163,7	163,7	163,7
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	167,4	167,85	165,6	165,8	165,8	184,4	237,2	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	-39,55	-24,28	-25,45	-25,07	-24,98	-6,38	46,44	86,09	86,09	113,20	113,20	113,20	113,20
	%	-23,63	-14,46	-15,37	-15,12	-15,07	-3,46	19,58	31,10	31,10	40,88	40,88	40,88	40,88

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Южная котельная</b>										<b>Новая угольная котельная (Южная котельная)</b>				
Установленная мощность	Гкал/час	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Располагаемая мощность	Гкал/час	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	33,14	32,20	33,78	33,85	33,85	33,85	33,85	33,85	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	427,86	428,80	427,22	427,15	427,15	427,15	427,15	427,15	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	22,52	20,27	23,12	23,02	23,40	23,56	23,56	23,73	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	230,70	217,36	224,69	223,39	225,68	226,69	226,69	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	253,21	237,64	247,81	246,41	249,08	250,25	250,25	251,43	249,19	249,19	249,19	249,19	249,19
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	327,86	328,80	327,22	327,15	327,15	327,15	327,15	327,15	375,20	375,20	375,20	375,20	375,20
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	74,65	91,16	79,41	80,73	78,07	76,89	76,89	75,72	126,01	126,01	126,01	126,01	126,01
	%	22,77	27,73	24,27	24,68	23,86	23,50	23,50	23,14	33,58	33,58	33,58	33,58	33,58

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Восточная котельная</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	390,0	390,00	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0		
Располагаемая мощность	Гкал/час	390,0	390,00	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0		
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	38,50	34,86	44,43	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46		
то же в %	%	9,87	8,94	11,39	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86		
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	351,5	355,14	345,6	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5		
Тепловая мощность, получаемая от АО "Завод ТО ТБО»	Гкал/час	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41		
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	16,37	15,08	15,39	15,31	15,33	15,33	15,33	27,21	27,21				
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	134,2	126,85	128,47	127,97	127,97	127,97	127,97	181,06	181,06				
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	150,5	141,92	143,9	143,3	143,3	143,3	143,3	208,3	208,3				
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	251,5	255,14	245,6	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5				
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	116,37	128,63	117,12	123,67	123,64	123,64	123,64	58,68	58,68				
	%	46,27	50,41	47,69	49,17	49,15	49,15	49,15	23,33	23,33				

Перевод на новую угольную котельную «Северная-Восточная»

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>АО «Мурманэнергосбыт»</b>														
<b>Котельная «Северная»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	367,7	367,7	389,3	389,3	389,3	389,3	389,3	389,3	389,3	389,3	389,3		
Располагаемая мощность	Гкал/час	341,2	341,2	362,8	362,8	362,8	362,8	362,8	362,8	362,8	362,8	362,8		
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	12,85	10,08	11,68	12,20	12,52	12,52	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62		
то же в %	%	7,19	5,73	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59		
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	328,3	331,1	351,1	350,6	350,3	350,3	347,2	347,2	347,2	347,2	347,2		
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	16,78	16,76	16,52	17,48	17,94	17,94	36,99	36,99	36,99	36,99	36,99		
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	149,1	149,1	149,1	155,5	159,6	159,6	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5		
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	165,8	165,8	165,6	173,0	177,5	177,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5		
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	298,3	301,1	321,1	320,6	320,3	320,3	317,2	317,2	317,2	317,2	317,2		
Резерв ("+")/ Дефицит ("-")	Гкал/час	132,5	135,3	155,5	147,6	142,7	142,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7		
	%	44,4	44,9	48,4	46,0	44,6	44,6	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2		

Перевод на новую угольную котельную «Северная-Восточная»

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная «Абрам-Мыс» (сценарий 2а)</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Располагаемая мощность	Гкал/час	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,41	0,51	0,45	0,45	0,45	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	21,48	21,38	21,44	21,44	21,44	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,56	0,52	0,54	0,54	0,54	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	3,91	3,87	3,89	3,89	3,89	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	6,48	6,38	6,44	19,29	19,29	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	2,57	2,51	2,55	15,40	15,40	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
	%	39,66	39,27	39,58	79,83	79,83	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная «Абрам-Мыс» (сценарий 26)</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	24,18	24,18	24,18	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885
Располагаемая мощность	Гкал/час	21,89	21,89	21,89	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885
Собственные и хозяйственные нужды	Гкал/час	0,41	0,51	0,45	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
то же в %	%	9,50	11,63	10,35	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,56	0,52	0,54	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
то же в %	%	14,32	13,54	13,93	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,35	3,35	3,35	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	2,57	2,51	2,55	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
	%	39,66	39,27	39,58	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная «Роста»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	60,00	60,00	60,00	63,44	63,44	63,44							
Располагаемая мощность	Гкал/час	55,16	55,16	55,16	58,60	58,60	58,60							
Собственные и хозяйственныенужды	Гкал/час	2,58	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94							
то же в %	%	8,11	9,16	8,29	9,14	9,14	9,14							
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	52,58	52,22	52,22	55,66	55,66	55,66							
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	4,34	4,26	4,32	4,32	4,32	4,32							
то же в %	%	14,84	14,61	14,78	14,78	14,78	14,78							
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91							
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	29,25	29,17	29,23	29,23	29,23	29,23							
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	25,08	30,02	30,02	33,46	33,46	33,46							
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	-4,17	0,85	0,79	4,23	4,23	4,23							
	%	-16,62	2,83	2,63	12,64	12,64	12,64							

Закрытие котельной.

Переключение нагрузок на котельную «Северная» в 2026 году

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная ТЦ «Росляково-1»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50
Располагаемая мощность	Гкал/час	47,88	47,88	47,88	47,88	47,88	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	1,44	2,03	1,54	1,54	1,54	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
то же в %	%	5,55	7,54	5,85	5,85	5,85	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	46,44	45,85	46,34	46,34	46,34	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	2,64	3,11	3,02	3,02	3,02	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
то же в %	%	10,82	12,49	12,17	12,17	12,17	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	24,44	24,91	24,81	24,81	24,81	28,07	28,07	28,07	28,07	28,07	28,07	28,07	28,07
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	38,04	37,45	37,94	37,94	37,94	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	13,60	12,54	13,12	13,12	13,12	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	%	35,76	33,49	34,59	34,59	34,59	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная ТЦ «Росляково Южное»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	7,38	7,38	7,38	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Располагаемая мощность	Гкал/час	6,64	6,64	6,64	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,09	0,10	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
то же в %	%	3,67	3,94	3,62	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	6,55	6,54	6,55	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,33	0,33	0,31	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
то же в %	%	13,76	13,76	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	2,06	2,06	2,06	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	2,38	2,38	2,37	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	5,95	5,94	5,95	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	3,56	3,56	3,58	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	%	59,91	59,87	60,17	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Котельная «Фестивальная»</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Располагаемая мощность	Гкал/час	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
то же в %	%	2,16	2,579	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	8,92	8,90	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,38	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
то же в %	%	11,78	11,08	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	3,64	3,62	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	5,92	5,90	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	2,28	2,29	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
	%	38,54	38,77	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>АО «ММТП»</b>														
<b>Котельная ММТП</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03
Располагаемая мощность	Гкал/час	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
то же в %	%	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
то же в %	%	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	4,23	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	4,87	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	2,55	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
	%	34,39	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>МУП «МУК»</b>														
<b>Угольная котельная</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	3,13	3,13	3,13										
Располагаемая мощность	Гкал/час	3,13	3,13	3,13										
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,02	0,02	0,02										
то же в %	%	1,90	1,90	1,90										
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	3,11	3,11	3,11										
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,00	0,00	0,00										
то же в %	%	0,00	0,00	0,00										
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	1,16	1,16	1,16										
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	1,16	1,16	1,16										
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	1,86	1,86	1,86										
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	0,70	0,70	0,70										
	%	37,50	37,64	37,64										

Перевод потребителей на теплоснабжение от ИТП с электрическими котлами

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>Дизельная котельная</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	2,06	2,06	2,06										
Располагаемая мощность	Гкал/час	2,06	2,06	2,06										
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	0,01	0,01	0,01										
то же в %	%	0,90	0,90	0,90										
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	2,05	2,05	2,05										
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,00	0,00	0,00										
то же в %	%	0,00	0,00	0,00										
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,89	0,81	0,81										
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	0,89	0,81	0,81										
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	1,03	1,03	1,03										
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	0,14	0,22	0,22										
	%	14,05	21,16	21,16										

Перевод потребителей на теплоснабжение от ИТП с электрическими котлами

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ</b>														
<b>Котельная №22</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
Располагаемая мощность	Гкал/час	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
Собственные и хозяйственные нужды	Гкал/час	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
то же в %	%	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
то же в %	%	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/час	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/час	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	%	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2039
<b>АО «Завод ТО ТБО»</b>														
<b>Завод ТО ТБО</b>														
Установленная мощность	Гкал/час	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Располагаемая мощность	Гкал/час	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/час	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
то же в %	%	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
Тепловая мощность нетто	Гкал/час	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Потери в тепловых сетях	Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
то же в %	%	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/час	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
	%	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11

**2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения**

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

**2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии**

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

**2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии**

В настоящее время, технические ограничения на использование установленной тепловой мощности имеют: котельная «Северная», котельная «Роста», котельная «Абрам-Мыс», котельная ТЦ «Росляково-1» и котельная ТЦ «Росляково Южное». Сведения об ограничении тепловой мощности и величине располагаемой тепловой мощности источников представлены в таблице 13. В основном, имеющиеся ограничения мощности на котельных связаны с износом установленного оборудования (пределным сроком эксплуатации).

**Таблица 13 – Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности**

Наименование параметра	Ед. измерения	Наименование источника				
		Котельная «Северная»	Котельная «Роста»	Котельная «Абрам-Мыс»	Котельная ТЦ «Росляково -1»	Котельная ТЦ «Росляково Южное»
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	367,7	60	24,18	53,2	7,38
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	341,19	55,16	21,89	47,88	6,64
Ограничения тепловой мощности	Гкал/ч	26,51	4,84	2,29	5,32	0,74

#### **2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии**

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствственные нужды источников тепловой энергии на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

#### **2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто**

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

#### **2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь**

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

#### **2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйствственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей**

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды на территории г. Мурманска представлены в таблице 12.

#### **2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности**

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории г. Мурманска на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указаны в таблице 12.

#### **2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки**

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблицах 7-9.

### **2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения**

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении": "Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения".

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков;
- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
- надежность системы теплоснабжения.

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения должны быть рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Исключение составляет система теплоснабжения, образованная на базе котельной «Абрам – Мыс», для которой в качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения рассматривается ЦТП, от которого осуществляется отпуск тепловой энергии в виде горячей воды.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

### **РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» к схеме теплоснабжения г. Мурманска на период с 2019 по 2039 г.

#### **3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери теплоносителя в тепловых сетях не превышают нормативные потери теплоносителя, рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей. Несмотря на соответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий. К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в соответствии с Главой 11 Обосновывающих материалов «Оценка надежности теплоснабжения».

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии и ЦПИ.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

- Перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающих организаций;

- Применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;
- Применение для наружных сетей ГВС трубопроводов с высокой коррозионной стойкостью (в т. ч. полимерных трубопроводов);
- Использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей;
- Реконструкция ВПУ котельных с оснащением их системами бескислороживания.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных, расположенных на территории г. Мурманска, представлены в таблицах 14 и 15.

**Таблица 14 – Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий 1)**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2030-2039
<b>Мурманская ТЭЦ</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов теплоносителя	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0,00	0,00	0,00	2,06	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	м3/ч	47,00	47,00	47,00	47,00	47,02	47,02	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	47,00	47,00	47,00	47,00	47,02	47,02	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	47,00	47,00	47,00	47,00	47,02	47,02	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)	м3/ч	87,6534	87,65	87,65	87,65	87,69	87,69	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	53,00	53,00	53,00	53,00	52,98	52,98	52,97	52,97	52,97	52,97	52,97	52,97
Доля резерва	%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%
<b>Южная котельная</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	125,0	125,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0,00	1,46	3,28	1,55	126	0	9,59	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	46,00	46,00	46,01	46,02	46,03	46,65	46,65	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	46,00	46,00	46,01	46,02	46,03	46,65	46,65	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	46,00	46,00	46,01	46,02	46,03	46,65	46,65	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	188,1	188,1	188,2	188,2	188,3	190,8	190,8	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	79,0	79,0	229,0	229,0	229,0	228,4	228,4	228,3	228,3	228,3	228,3	228,3
Доля резерва	%	63,2%	63,2%	83,3%	83,3%	83,3%	83,0%	83,0%	83,0%	83,0%	83,0%	83,0%	83,0%

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2030-2039
<b>Восточная котельная</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0,00	81,02	81,39	85,83	82,55	86,45	322,13	81,02	81,02	81,02	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	37,00	37,00	37,56	38,11	38,70	39,27	39,86	42,07	42,62	43,18	45,95	47,06
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	37,00	37,00	37,56	38,11	38,70	39,27	39,86	42,07	42,62	43,18	45,95	47,06
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	37,00	37,00	37,56	38,11	38,70	39,27	39,86	42,07	42,62	43,18	45,95	47,06
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	108,017	108,02	109,64	111,27	112,98	114,63	116,36	122,80	124,43	126,05	134,15	137,39
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	63,0	63,0	62,4	61,9	61,3	60,7	60,1	57,9	57,4	56,8	54,0	52,9
Доля резерва	%	63,0%	63,0%	62,4%	61,9%	61,3%	60,7%	60,1%	57,9%	57,4%	56,8%	54,0%	52,9%
<b>Котельная "Северная"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0,00	6,12	7,28	522,31	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	230,47	230,47	230,47	230,49	117,84	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	5,13	5,13	5,13	5,15	5,16	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)	м3/ч	225,34	225,34	225,34	225,34	112,67	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	230,47	230,47	230,47	230,49	117,84	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
Аварийная подпитка систем теплоснабжения	м3/ч	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	457,77	457,77	457,77	457,79	345,14	233,77	233,77	233,77	233,77	233,77	233,77	233,77
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	569,5	569,5	569,5	569,5	682,2	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5
Доля резерва	%	71,2%	71,2%	71,2%	71,2%	85,3%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2030-2039
<b>Котельная "Абрам Мыс"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96
Доля резерва	%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%
<b>Котельная "Роста"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	34,8	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	199,1	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12
Доля резерва	%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%
<b>Котельная ТЦ «Росляково -1»</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную «Северная»

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2030-2039
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	55,62	55,62	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,63	0,63	0,63	0,77	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,63	0,63	0,63	0,77	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,63	0,63	0,63	0,77	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	5,04	5,04	5,04	6,16	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	2,37	2,37	2,37	2,23	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Доля резерва	%	78,98%	78,98%	78,98%	74,35%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%
<b>Котельная ТЦ «Росляково Южное»</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Доля резерва	%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%
<b>Котельная "Фестивальная"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2030-2039
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Доля резерва	%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%
<b>Угольная котельная МУП "МУК"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Доля резерва	%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%
<b>Дизельная котельная МУП "МУК"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2030-2039
Доля резерва	%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%
<b>Котельная АО "ММТП"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84
Доля резерва	%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%
<b>Котельная №22</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996
Доля резерва	%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%

**Таблица 15 – Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий 2)**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
<b>Мурманская ТЭЦ</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов теплоносителя	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0,0	0,0	0,0	2,06	0,00	0,37	0,0	0,0	0,0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	м3/ч	47,00	47,00	47,00	47,00	47,02	47,02	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	47,00	47,00	47,00	47,00	47,02	47,02	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	47,00	47,00	47,00	47,00	47,02	47,02	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)	м3/ч	87,65	87,65	87,65	87,65	87,69	87,69	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	53,00	53,00	53,00	53,00	52,98	52,98	52,97	52,97	52,97	52,97	52,97	52,97
Доля резерва	%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%
<b>Южная котельная</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	125,0	125,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0,00	1,46	3,28	1,55	0	2214,13	2223,71	2214,13	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	46,00	46,00	46,01	46,02	46,03	46,03	56,86	67,73	78,56	78,56	78,56	78,56
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	46,00	46,00	46,01	46,02	46,03	46,03	56,86	67,73	78,56	78,56	78,56	78,56
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	46,00	46,00	46,01	46,02	46,03	46,03	56,86	67,73	78,56	78,56	78,56	78,56
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	188,15	188,15	188,18	188,24	188,27	188,27	232,56	277,03	321,31	321,31	321,31	321,31
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	79,0	79,0	229,0	229,0	229,0	229,0	218,1	207,3	196,4	196,4	196,4	196,4
Доля резерва	%	63,2%	63,2%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	79,3%	75,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
<b>Восточная котельная</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0,00	81,02	81,39	85,83	82,55	81,02	316,71				
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	37,00	37,00	37,56	25,31	25,70	26,08	26,45	27,89				
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	37,00	37,00	37,56	25,31	25,70	26,08	26,45	27,89				
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0				
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	37,00	37,00	37,56	25,31	25,70	26,08	26,45	27,89				
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	108,02	108,02	109,64	111,27	112,98	114,63	116,25	122,59				
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	63,0	63,0	62,4	74,7	74,3	73,9	73,6	72,1				
Доля резерва	%	63,0%	63,0%	62,4%	74,7%	74,3%	73,9%	73,6%	72,1%				
<b>Котельная "Северная"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0		
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Прирост объемов теплоносителя	м3/ч	0	0	0	6,12	7	522,31	0	0				
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	230,47	230,47	230,47	230,49	117,84	6,47	6,47	6,47				
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	5,13	5,13	5,13	5,15	5,16	6,47	6,47	6,47				
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0				
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)	м3/ч	225,34	225,34	225,34	225,34	112,67	0	0	0				
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	230,47	230,47	230,47	230,49	117,84	6,47	6,47	6,47				
Аварийная подпитка систем теплоснабжения	м3/ч	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3	227,3				
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	457,77	457,77	457,77	457,79	345,14	233,77	233,77	233,77				
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	569,5	569,5	569,5	569,5	682,2	793,5	793,5	793,5				
Доля резерва	%	71,2%	71,2%	71,2%	71,2%	85,3%	99,2%	99,2%	99,2%				

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
<b>Котельная "Абрам Мыс"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96
Доля резерва	%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%
<b>Котельная "Роста"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12	199,12
Доля резерва	%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%
<b>Котельная ТЦ «Росляково -1»</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную «Северная»

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	55,62	55,62	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,63	0,63	0,63	0,77	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,63	0,63	0,63	0,77	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,63	0,63	0,63	0,77	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	5,04	5,04	5,04	6,16	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	2,37	2,37	2,37	2,23	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Доля резерва	%	78,98%	78,98%	78,98%	74,35%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%	69,71%
<b>Котельная ТЦ «Росляково Южное»</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Доля резерва	%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%	97,13%
<b>Котельная "Фестивальная"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Доля резерва	%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%
<b>Угольная котельная МУП "МУК"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Доля резерва	%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%	98,39%
<b>Дизельная котельная МУП "МУК"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Доля резерва	%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%	96,65%
<b>Котельная АО "ММТП"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84	39,84
Доля резерва	%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%
<b>Котельная №22</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996
Доля резерва	%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%
<b>Котельная "Северная-Восточная"</b>													
Производительность ВПУ	м3/ч									500,0	500,0	500,0	500,0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.									0	0	0	0

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс. м3									0	0	0	0
Прирост объемов теплоносителя	м3									81,02	81,02	81,02	0
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	м3/ч									34,73	35,10	36,94	37,68
нормативные утечки теплоносителя	м3/ч									34,73	35,10	36,94	37,68
сверхнормативные утечки теплоносителя	м3/ч									0	0	0	0
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме	м3/ч									34,73	35,10	36,94	37,68
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	м3/ч									277,82	280,77	295,51	301,41
Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ	м3/ч									465,27	464,90	463,06	462,32
Доля резерва	%									93,05%	92,98%	92,61%	92,46%

### **3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения**

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"):"Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйствственно-питьевого водоснабжения".

Требуемые объемы аварийной подпитки тепловых сетей на расчетный период актуализации схемы теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 14 – 15.

## **РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

### **4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Мурманска**

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии, расположенных на территории города Мурманска, в первую очередь определяются перспективными условиями развития энергетики Мурманской области в целом.

Основными программными и нормативными документами, которые регламентируют планы по развитию электроэнергетики и газификации Мурманской области, являются:

1. Приказ Минэнерго России от 30.06.2020г. №508 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы»;
2. Распоряжение губернатора Мурманской области от 30.04.2021 г. № 133-РГ «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской области на 2022-2026 гг.»;
3. Указание Президента Российской Федерации от 30 октября 2012 г. №Пр-2925 о поддержке обращения Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун;
4. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и ОАО "Газпром" от 10.11.2005 г. в редакции Дополнительного соглашения от 12.07.2010 г. №1 (о бессрочности);
5. Договор о сотрудничестве ОАО "Газпром" и Правительства Мурманской области в 2010-2015 гг. от 15.10.2009 г.

Согласно вышеуказанным документам, в рассматриваемый период актуализации схемы, строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, как и перевод существующих источников теплоснабжения на другой вид топлива – природный газ, на территории города Мурманска не предусматривается.

В настоящее время сроки газификации Мурманской области не определены, по этой причине, в рамках настоящей актуализации Схемы теплоснабжения предполагается, что проекты по газификации Мурманской области или отдельно г. Мурманска в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будут осуществлены.

Учитывая отложенную на неопределенное время программу газификации Мурманской области, связанную с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения (ГКМ), в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2019-2039 годы, рассмотрены два наиболее вероятных сценария развития энергетики региона:

1. Сценарий 1: Сохранение мазутозависимости для существующих источников и строительство новых на твердом топливе;
2. Сценарий 2: Переход энергетики Мурманска на твердое топливо и электроэнергию (базируется на сценарии, разработанном в рамках Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы).

Проекты, предусматривающие перевод источников теплоснабжения Мурманской области на использования СПГ, в настоящее время планируются Правительством Мурманской области совместно с крупными газодобывающими компаниями ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» и будут возможны к реализации в случае обоснования их экономической целесообразности.

**Сценарий 1: Отсутствие газификации и сохранение мазутозависимости для существующих источников и строительство новых источников на твердом топливе**

Сценарий 1 подразумевает сохранение существующего положения в топливно-энергетическом комплексе Мурманской области.

Данный сценарий предполагает в первую очередь повышение эффективности сжигания мазута на существующих котельных и ТЭЦ, внедрение мероприятий по снижению собственных нужд, проведение мероприятий по снижению потерь в тепловых сетях и повышение энергоэффективности существующей жилой и социально-административной застройки на территории г. Мурманска, а также строительство новых котельных на твердом топливе (уголь, щепа) и электроэнергии.

**Сценарий 2: Отсутствие газификации и переход энергетики Мурманска на твердое топливо и электроэнергию**

Сценарий 2 базируется на решениях, предложенных Комплексным инвестиционным проектом модернизации системы теплоснабжения Мурманской

области на 2015-2030 годы, разработанным ФГБУ «РЭА» Минэнерго России в 2015 году.

Согласно данному сценарию, осуществляется уход от мазутозависимости на всех источниках, кроме Мурманской ТЭЦ, где переход на твердое топливо технически невозможен. При этом, в место маломощных котельных в микрорайонах Абрам-Мыс и Дровяное предлагается строительство новых электрокотельных, подключенных к электросетям по уровню напряжения ВН.

Данный сценарий может рассматриваться в случае, если снабжение региона мазутом не может осуществляться в дальнейшем по экономическим или техническим причинам.

Замена мазута твердым топливом на крупных источниках теплоснабжения связана с многими технологическими трудностями:

- необходимостью хранения запаса угля на площадке, а также организацией углеподачи и разгрузки угля;
- необходимостью подготовки угля перед его сжиганием;
- необходимостью "подсветки" угольного факела мазутом, газом или дизельным топливом;
- необходимостью организации системы золоудаления;
- необходимостью организации золоотвалов вблизи площадок котельных;
- экологическими последствиями и необходимостью применения систем фильтрации уходящих газов.

#### **4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Мурманска**

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, выполненных в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Мурманска, для сценария 1 и 2 по показателям:

- затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
- затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии.

Можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования город Мурманск является Сценарий №2.

Данный сценарий позволяет обеспечить:

- снижение затрат на собственные нужды при производстве тепловой энергии по ряду источников;
- меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную нагрузку для населения).

В таблицах ниже представлена информация по тарифно-балансовым расчетным моделям теплоснабжения для источников МО.

**Таблица 16 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «Мурманская ТЭЦ». Сценарий 1**

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Производственные показатели																			
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2001,00	2006,00	2039,25	2059,70	2043,81	2278,00	2281,13	2271,60	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	2274,13	
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	114,77	58,00	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб	6359286,97	6586429,09	7084631,71	7479877,98	7768319,91	9046468,14	9475878,88	9855354,29	10315258,88	10789378,91	11285374,47	11804259,29	12347094,29	12914989,81	13509107,91	14130664,83	14780933,48	15461246,13
1.1.	Топливо	тыс. руб	5610981,88	6042408,33	6248546,47	6596058,00	6839705,18	8028522,43	8401836,94	8729007,70	9128513,92	9539297,05	9968565,41	10417150,86	10885922,65	11375789,17	11887699,68	12422646,16	12981665,24	13565840,18
1.2.	Вода	тыс. руб	34477,44	36840,95	38026,47	39939,03	41242,22	47768,27	49896,67	51294,20	53380,74	55515,97	57736,61	60046,08	62447,92	64945,84	67543,67	70245,42	73055,24	75977,44
1.3.	Электрическая энергия (в случае электрокотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	230708,89	249843,12	261354,41	278194,55	291139,04	341747,36	361779,97	376919,36	397532,01	418998,74	441624,67	465472,40	490607,91	517100,74	545024,18	574455,48	605476,08	638171,79
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	1245171,24	1317267,13	1393012,10	1473377,62	1558658,27	1649167,99	1745241,37	1847235,05	1955529,17	2070528,98	2192666,51	2322402,37	2460227,68	2606666,12	2762276,12	2927653,21	3103432,53	3290291,46
3	Неподконтрольные расходы (НП)	тыс. руб	920806,72	1048374,22	1142532,85	1317417,36	1475359,99	1592332,60	1696610,46	1768282,99	1839633,66	1914475,45	1994196,92	2071627,58	2124819,94	2199104,34	2287813,21	2358244,98	2455142,81	2562668,91
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	475131,26	578632,28	647424,84	795573,52	925336,58	1012607,93	1085580,66	1124257,58	1160830,87	1199017,31	1240104,05	1276813,69	1287086,10	1316132,87	1357161,28	1377337,84	1421266,70	1472963,48
3.1.1.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	287122,26	298607,15	310551,43	322973,49	335892,43	349328,12	363301,25	377833,30	392946,63	408664,50	425011,08	442011,52	459691,98	478079,66	497202,85	517090,96	537774,60	559285,58
3.1.2.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	
3.1.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	109840,00	201856,13	258704,41	394431,03	511275,15	585110,81	644110,41	668255,28	689715,24	712183,81	736923,97	756633,17	749225,12	759884,21	781789,43	782077,88	805323,10	835508,90
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	70973,20	74805,75	78845,26	83102,91	87590,46	92320,35	97305,65	102560,15	108098,40	113935,71	120088,24	126573,01	133407,95	140611,98	148205,02	156208,10	164643,33	173534,07
3.3	Прибыль	тыс. руб	374702,27	394936,19	416262,75	438740,94	462432,95	487404,32	513724,16	541465,26	570704,39	601522,42	634004,64	668240,89	704325,89	742359,49	782446,90	824699,04	869232,78	916171,36
4	Всего расходов	тыс. руб	1933381,78	1010409,80	3141246,22	2407024,77	1501352,65	781284,41	603621,82	536498,91	561714,36	618503,96	572878,69	599803,99	627994,77	657510,53	688413,52	720768,96	754645,10	790113,42
5	НВВ с инвестирующейся	тыс. руб	10458646,71	9962480,24	12761422,89	12677697,74	12303690,83	13069253,14	13521352,54	14007371,24	14672136,07	15392887,30	16045116,60	16798093,23	17560136,69	18378270,79	19247610,77	20137331,98	21094153,92	22104319,92
6.1.	Экономически обоснованный тариф при реализации мероприятий согласно рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	5226,71	4966,34	6257,89	6155,11	6019,97	5737,17	5927,48	6166,29	6451,75	6768,69	7055,49	7386,60	7721,69	8081,45	8463,72	8854,96	9275,70	9719,90
6.2.	Индексируемый тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	3284,53	3461,89	3648,84	3845,87	4053,55	4272,44	4503,16	4746,33	5002,63	5272,77	5557,50	5857,60	6173,91	6507,31	6858,70	7229,07	7619,44	8030,89

**Таблица 17 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «Мурманская ТЭЦ». Сценарий 2**

№	Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Производственные показатели																			
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2001,00	2006,00	2039,25	2059,70	2043,81	2278,00	1558,92	1458,52	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	1461,05	
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	114,77	58,00	114,77	114,77	114,77	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	6359286,97	6590615,60	7088491,19	7483970,54	7772525,99	9053561,29	4394749,71	4179804,74	4382884,36	4588514,60	4803823,33	5029267,64	5265326,26	5512500,60	5771315,87	6042322,17	6326095,67	6623239,89
1.1.	Топливо	тыс. руб	5610981,88	6046594,84	6252405,95	6600150,54	6843911,26	8035615,58	4103805,97	3894594,32	4082457,10	4272362,19	4471116,53	4679133,22	4896844,67	5124703,51	5363183,53	5612780,71	5874014,20	6147427,46
1.2.	Вода	тыс. руб	34477,44	36840,95	38026,47	39939,03	41242,22	47768,27	35263,42	34164,35	35565,71	36988,34	38467,87	40006,58	41606,85	43271,12	45001,97	46802,04	48674,13	50621,09
1.3.	Электрическая энергия (в случае электрокотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	230708,89	249843,12	261354,41	278194,56	291139,04	341747,36	255680,33	251046,06	264861,55	279164,07	294238,93	310127,84	326874,74	344525,97	363130,38	382739,42	403407,35	425191,34
2	Операционные расходы (OP)	тыс. руб	1245394,64	1317499,46	1393253,73	1473628,91	1558919,62	1649439,79	1745524,04	1847529,03	1955834,91	2070846,95	2192997,19	2322746,28	2460585,35	2607038,10	2762662,97	2928055,54	3103850,94	3290726,62
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	920806,72	1043013,23	1130551,17	1299093,29	1438923,72	1536194,64	1625548,63	1697221,16	1768571,82	1843413,61	1923135,09	2000539,94	2070096,33	2153312,25	2242770,09	2340449,95	2437347,79	2544873,88
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	475131,26	573271,28	635443,16	777249,44	888900,31	956469,96	1014518,83	1053195,75	1089769,04	1127955,48	1169042,22	1205726,05	1232362,49	1270340,78	1312118,16	1359542,82	1403471,67	1455168,46
3.1.1.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	287122,26	298607,15	310551,43	322973,49	335892,43	349328,12	363301,25	377833,30	392946,63	408664,50	4225011,08	442011,52	459691,98	478079,66	497202,85	517090,96	537774,60	559285,58
3.1.2.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	78169,00	
3.1.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	109840,00	196495,14	246722,73	376106,96	474838,88	528972,84	573048,58	597193,45	618653,41	641121,98	665862,14	685545,53	694501,51	714092,12	736746,32	764282,86	787528,07	817713,87
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	70973,20	74805,75	78845,26	83102,91	87590,46	92320,35	97305,65	102560,15	108098,40	113935,71	120088,24	126573,01	133407,95	140611,98	148205,02	156208,10	164643,33	173534,07
3.3.	Прибыль	тыс. руб	374702,27	394936,19	416262,75	438740,94	462432,95	487404,32	513724,16	541465,26	570704,39	601522,42	634004,64	668240,89	704325,89	742359,49	782446,90	824699,04	869232,78	916171,36
4	Всего расходов	тыс. руб	1933158,38	999523,48	3048622,70	2174694,79	1252661,66	659100,62	603621,82	536498,91	561714,36	618503,96	572878,69	599803,99	627994,77	657510,53	688413,52	720768,96	754645,10	790113,42
5	НВВ с инвестирующейся	тыс. руб	10458646,71	9950651,76	12660918,78	12431387,52	12023030,98	12898296,33	8369444,21	8261053,84	8669005,45	9121279,12	9492834,31	9952357,85	10424002,71	10930361,47	11465162,46	12031596,61	12621939,50	13248953,81
6.1.	Экономически обоснованный тариф при реализации мероприятий согласно рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	5226,71	4960,44	6208,61	6035,53	5882,65	5662,12	5368,75	5664,01	5933,43	6242,98	6497,29	6811,81	7134,62	7481,19	7847,23	8234,92	8638,98	9068,13
6.2.	Индексируемый тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	3284,53	3461,89	3648,84	3845,87	4053,55	4272,44	4503,16	4746,33	5002,63	5272,77	5557,50	5857,60	6173,91	6507,31	6858,70	7229,07	7619,44	8030,89

**Таблица 18 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «Завод ТО ТБО». Сценарий 1 и 2**

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	63,15	58	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	114,768	
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Расходы на топливо:	тыс.руб.	25814	26 505	52 447	53 758	55 102	56 480	57 892	59 339	60 822	62 343	63 902	65 499	67 137	68 815	70 535	72 299	74 106	75 959
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	13445	13804,8	27316,3	27999,2	28699,2	29416,7	30152,1	30905,9	31678,5	32470,5	33282,3	34114,3	34967,2	35841,4	36737,4	37655,8	38597,2	39562,2
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	11750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
покупная тепловая энергия	тыс.руб.	1695	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	70064	71940,6	142353,1	145912,0	149559,8	153298,8	157131,2	161059,5	165086,0	169213,2	173443,5	177779,6	182224,1	186779,7	191449,2	196235,4	201141,3	206169,8
Амортизация основных средств	тыс.руб.	10664	10949,3	21666,1	22207,8	22763,0	23332,0	23915,3	24513,2	25126,0	25754,2	26398,1	27058,0	27734,5	28427,8	29138,5	29867,0	30613,6	31379,0
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	39780	40845,4	80823,2	82843,7	84914,8	87037,7	89213,6	91444,0	93730,1	96073,3	98475,2	100937,0	103460,5	106047,0	108698,2	111415,6	114201,0	117056,0
Арендная плата	тыс.руб.	3948	4053,7	8021,3	8221,8	8427,3	8638,0	8854,0	9075,3	9302,2	9534,8	9773,1	10017,5	10267,9	10524,6	10787,7	11057,4	11333,8	11617,2
Прибыль всего:	тыс.руб.	0	32433,34	30760,26	29087,17	27414,09	25741	24067,92	22394,83	20721,75	19048,66	17375,58	15702,49	14029,4	12356,32	10683,23	9010,15	7337,06	5663,98
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	163714,5	200 532	363 387	370 030	376 880	383 944	391 226	398 732	406 467	414 438	422 649	431 108	439 820	448 792	458 030	467 540	477 330	487 407
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	2 592	3 457	3 166	3 224	3 284	3 345	3 409	3 474	3 542	3 611	3 683	3 756	3 832	3 910	3 991	4 074	4 159	4 247

**Таблица 19 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Дизельная котельная). Сценарий 1**

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,47	0,47	0,47	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	72,07	75,24	78,62	82,01	85,45	89,12	92,96	96,95	101,12	105,37	109,8	114,41	119,21	124,1	129,19	134,48	140	145,74
Материалы на ремонт	тыс.руб.	85,73	89,51	93,53	97,56	101,65	106,03	110,58	115,34	120,3	125,35	130,62	136,1	141,82	147,63	153,69	159,99	166,55	173,38
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	530,03	553,35	578,25	603,12	628,45	655,47	683,66	713,05	743,71	774,95	807,5	841,41	876,75	912,7	950,12	989,08	1029,63	1071,84
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	189,39	197,72	206,62	215,5	224,56	234,21	244,28	254,79	265,74	276,9	288,53	300,65	313,28	326,12	339,5	353,42	367,91	382,99
Расходы на топливо:	тыс.руб.	15 760	16 280	16 850	4 510	4 660	4 800	4 970	5 150	5 330	5 520	5 710	5 910	6 130	6 350	6 570	6 800	7 040	7 290
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	534,75	555,61	577,28	600,37	624,38	648,73	674,03	700,32	727,63	756,01	785,49	816,12	847,95	881,02	915,38	951,49	989,03	1028,05
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	534,75	555,61	577,28	600,37	624,38	648,73	674,03	700,32	727,63	756,01	785,49	816,12	847,95	881,02	915,38	951,49	989,03	1028,05
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	20,23	21,12	22,07	23,02	23,99	25,02	26,09	27,22	28,39	29,58	30,82	32,11	33,46	34,84	36,26	37,75	39,30	40,91
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2722,67	2831,58	2944,84	3062,63	3185,14	3312,55	3445,05	3582,85	3726,16	3875,21	4030,22	4191,43	4359,09	4533,45	4714,79	4907,75	5108,61	5317,69
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	820,66	856,76	895,32	933,82	973,04	1 014,88	1 058,52	1 104,03	1 151,51	1 199,87	1 250,27	1 302,78	1 357,49	1 413,15	1 471,09	1 531,41	1 594,19	1 659,55
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	16,26	16,97	17,74	18,50	19,28	20,11	20,97	21,87	22,81	23,77	24,77	25,81	26,89	27,99	29,14	30,34	31,58	32,88
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	26636,14	27605,47	28834,54	18797,06	17920,48	18580,67	19292,86	20038	20807,02	21600,77	22419,6	23274,55	24026,75	24696,61	25643,57	26635,01	27667,68	28742,89
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 592	8 905	9 301	6 064	5 781	5 994	6 224	6 464	6 712	6 968	7 232	7 508	7 751	7 967	8 272	8 592	8 925	9 272

**Таблица 20 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Дизельная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива)**

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Сырец, основные материалы	тыс.руб.	72,07	75,24	78,62	82,01	85,45	89,12	92,96	96,95	101,12	105,37	109,8	114,41	119,21	124,1	129,19	134,48	140	145,74
Расходы на топливо:	тыс.руб.	15 760	9 106	9 431	9 837	10 244	10 650	11 057	11 545	11 951	12 439	12 927	13 496	13 984	14 553	15 122	15 772	16 341	17 073
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	534,75	555,61	577,28	600,37	624,38	648,73	674,03	700,32	727,63	756,01	785,49	816,12	847,95	881,02	915,38	951,49	989,03	1028,05
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2722,67	2831,58	2944,84	3062,63	3185,14	3312,55	3445,05	3582,85	3726,16	3875,21	4030,22	4191,43	4359,09	4533,45	4714,79	4907,75	5108,61	5317,69
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	820,66	856,76	895,32	933,82	973,04	1 014,88	1 058,52	1 104,03	1 151,51	1 199,87	1 250,27	1 302,78	1 357,49	1 413,15	1 471,09	1 531,41	1 594,19	1 659,55
Амортизация основных средств	тыс.руб.	705,83	2501,62	2468,53	2435,44	2402,35	2369,25	2336,16	2303,07	2269,98	2236,89	2203,8	2170,71	2137,61	2104,52	2071,43	2038,34	2005,25	1972,16
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	5513,85	5756,46	6015,5	6274,17	6537,69	6818,81	7112,02	7417,84	7736,81	8061,76	8400,35	8753,16	9120,79	9494,74	9884,02	10289,26	10711,12	11150,28
Арендная плата	тыс.руб.	16,15	16,79	17,47	18,16	18,89	19,65	20,43	21,25	22,1	22,98	23,9	24,86	25,85	26,89	27,96	29,11	30,3	31,54
Прибыль всего:	тыс.руб.	0	2323,81	2207,24	2090,67	1974,09	1857,52	1740,95	1624,38	1507,81	1391,24	1274,66	1158,09	1041,52	924,95	808,38	691,8	575,23	458,66
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	26987,62	24023,57	24635,69	25334,66	26044,94	26780,92	27537,03	28395,41	29194,34	30088,35	31005,32	32027,49	32993,26	34055,66	35144,19	36346	37495,2	38836,84
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 706	7 750	7 947	8 172	8 402	8 639	8 883	9 160	9 418	9 706	10 002	10 331	10 643	10 986	11 337	11 725	12 095	12 528

**Таблица 21 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Угольная котельная). Сценарий 1**

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,99	1,99	1,99	1,99	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Расходы на топливо:	тыс.руб.	13 820	14 470	15 160	15 910	14 634	15 203	15 854	16 423	17 154	17 805	18 537	19 268	20 000	20 813	21 626	22 520	23 415	24 390
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1379,42	1433,22	1489,12	1548,68	1610,63	1673,44	1738,7	1806,51	1876,96	1950,16	2026,22	2105,24	2187,34	2272,65	2361,28	2454,44	2551,28	2651,94
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7446,64	7744,51	8054,29	8376,46	8711,52	9059,98	9422,38	9799,28	10191,25	10598,9	11022,86	11463,77	11922,32	12399,21	12895,18	13422,94	13972,3	14544,15
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 526,98	2 638,16	2 756,88	2 875,43	2 996,19	3 125,03	3 259,41	3 399,56	3 545,74	3 694,66	3 849,84	4 011,53	4 180,02	4 351,40	4 529,80	4 715,53	4 908,86	5 110,13
Амортизация основных средств	тыс.руб.	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	
Прочие затраты, в том числе:	тыс.руб.	9890,7	11495,71	13223,78	16635,77	11727,24	12231,51	12757,46	13306,03	13878,19	14461,07	15068,43	15701,3	16360,75	17031,54	17729,83	18456,75	19213,48	20001,23
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	9890,7	10325,89	10790,56	11254,55	11727,24	12231,51	12757,46	13306,03	13878,19	14461,07	15068,43	15701,3	16360,75	17031,54	17729,83	18456,75	19213,48	20001,23
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	0	1169,82	2433,22	5381,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Арендная плата	тыс.руб.	0	142,72	148,43	154,37	160,54	166,96	173,64	180,59	187,81	195,32	203,14	211,26	219,71	228,5	237,64	247,37	257,49	268,03
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	38490,78	40321,55	44549,04	49366,51	40365,64	41997,58	43755,23	45477,82	47411,19	49295,69	51312,27	53381,72	55506,22	57748,42	60048,56	62503,52	65022,3	67688,8
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 828	9 248	10 218	11 323	9 258	9 632	10 036	10 431	10 874	11 306	11 769	12 244	12 731	13 245	13 773	14 336	14 913	15 525

**Таблица 22 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «МУК» (Угольная котельная). Сценарий 2 (инвестиционная инициатива)**

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,99	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Расходы на топливо:	тыс.руб.	13 820	12 846	13 333	13 821	14 390	14 959	15 610	16 179	16 829	17 561	18 211	18 943	19 675	20 488	21 301	22 195	23 089	23 984
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1379,42	1433,22	1489,12	1548,68	1610,63	1673,44	1738,7	1806,51	1876,96	1950,16	2026,22	2105,24	2187,34	2272,65	2361,28	2454,44	2551,28	2651,94
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7446,64	7744,51	8054,29	8376,46	8711,52	9059,98	9422,38	9799,28	10191,25	10598,9	11022,86	11463,77	11922,32	12399,21	12895,18	13422,94	13972,3	14544,15
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 526,98	2 638,16	2 756,88	2 875,43	2 996,19	3 125,03	3 259,41	3 399,56	3 545,74	3 694,66	3 849,84	4 011,53	4 180,02	4 351,40	4 529,80	4 715,53	4 908,86	5 110,13
Амортизация основных средств	тыс.руб.	622,72	4280,55	4207,08	4133,61	4060,13	3986,66	3913,19	3839,71	3766,24	3692,77	3619,29	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	245,13	
Прирост амортизации	тыс.руб.	0	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	3339,7	0	0	0	0	0	0	
Прирост налога на имущество	тыс.руб.	377,59	695,72	622,25	548,78	475,3	401,83	328,36	254,88	181,41	107,94	34,46	0	0	0	0	0	0	
Прибыль	тыс.руб.	0	2580,26175	2321,435	2062,60825	1803,7815	1544,95475	1286,128	1027,30125	768,4745	509,64775	250,821	0	0	0	0	0	0	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	38868,37	31768,98	32419,99	33086,86	33852,74	34641,69	35534,41	36369,18	37309,57	38352,68	39340,48	37143,96	38600,56	40163,17	41755,88	43474,2	45226,13	47013,04
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	8 915	7 286	7 436	7 589	7 764	7 945	8 150	8 342	8 557	8 796	9 023	8 519	8 853	9 212	9 577	9 971	10 373	10 783

**Таблица 23 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельные «Северная», «Роста», котельной «Абрам-Мыс», «Фестивальной»). Сценарий 1 и 2**

№	Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Производственные показатели																			
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85	
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	201375,11	210607,25	197210,54	132881,91	139451,16	146345,69	153581,63	161175,91	169146,31	177511,48	186291,01	195505,46	205176,39	215326,47	225979,46	237160,33	248895,28	261211,80
1.1.	Топливо	тыс. руб	186794,58	195263,40	181063,13	115745,76	121416,92	127365,96	133606,49	140152,79	147019,84	154223,36	161779,84	169706,56	178021,68	186744,21	195894,13	205492,37	215560,91	226122,78
1.2.	Вода	тыс. руб	1717,17	1785,85	1857,29	1947,81	2025,72	2106,75	2191,02	2278,66	2369,81	2464,60	2563,18	2665,71	2772,34	2883,23	2998,56	3118,50	3243,24	3372,97
1.3.	Электрическая энергия (в случае электрокотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	12863,37	13557,99	14290,12	15188,35	16008,52	16872,98	17784,12	18744,46	19756,66	20823,52	21947,99	23133,18	24382,38	25699,02	27086,77	28549,46	30091,13	31716,05
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	86205,17	91914,32	97929,46	104346,57	111192,85	118497,38	126291,22	134607,53	143481,76	152951,76	163057,97	173843,62	185354,87	197641,03	210754,81	224752,50	239694,25	255644,34
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	9801,49	9950,58	12021,26	16306,20	45054,36	45228,78	45410,17	45598,83	45795,03	76178,89	76391,10	76611,80	76841,32	77080,03	77328,28	77586,47	77854,98	78134,23
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	9801,49	9950,58	12021,26	16306,20	45054,36	45228,78	45410,17	45598,83	45795,03	76178,89	76391,10	76611,80	76841,32	77080,03	77328,28	77586,47	77854,98	78134,23
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	2489,76	
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	3727,38	3876,47	4031,53	4192,80	4360,51	4534,93	4716,32	4904,98	5101,18	5305,22	5517,43	5738,13	5967,65	6206,36	6454,62	6712,80	6981,31	7260,56
3.1.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	2662,66	
3.1.6.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	921,69	921,69	2837,30	6960,99	35541,43	35541,43	35541,43	35541,43	35541,43	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25	65721,25
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Всего расходов	тыс. руб	0,00	168538,82	136347,21	87547,65	91662,39	95970,52	100481,13	105203,75	110148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HBB с инвестирующейся	тыс. руб	282600,51	481010,97	443508,46	341082,33	387360,76	406042,37	425764,16	446586,02	468571,42	406642,13	425740,09	445960,88	467372,58	490047,53	514062,55	539499,30	566444,51	594990,37
6.1.	Экономически обоснованный тариф при реализации мероприятий согласно рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	3677,30	6259,09	5771,09	4438,29	5040,48	5283,57	5540,20	5811,14	6097,22	5291,37	5539,88	5803,00	6081,62	6376,68	6689,17	7020,16	7370,78	7742,23
6.2.	Индексируемый тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	3513,36	3703,08	3903,05	4113,81	4335,96	4570,10	4816,89	5077,00	5351,16	5291,37	5539,88	5803,00	6081,62	6376,68	6689,17	7020,16	7370,78	7742,23

**Таблица 24 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельной «Абрам-Мыс»). Сценарий 26 (инвестиционная инициатива)**

Показатели	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
<b>Расчет подконтрольных расходов (операционные расходы)</b>																								
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	384	395	407	420	432	445	458	472	486	501	516	531	547	564	581	598	616	635	654	673	693		
Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	152	157	162	166	171	177	182	187	193	199	205	211	217	224	230	237	244	252	259	267	275		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	8 476	8 731	8 992	1 158	1 193	1 228	1 265	1 303	1 342	1 382	1 424	1 467	1 511	1 556	1 603	1 651	1 700	1 751	1 804	1 858	1 914		
Другие расходы, в том числе:	тыс.руб.	8 351	8 602	8 860	1 072	1 104	1 137	1 171	1 206	1 243	1 280	1 318	1 358	1 399	1 440	1 484	1 528	1 574	1 621	1 670	1 720	1 772		
Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	162	167	172	177	182	188	193	199	205	211	218	224	231	238	245	252	260	268	276	284	293		
Другие (в том числе общехозяйственные расходы, цеховые расходы)	тыс.руб.	8 189	8 435	8 688	895	922	949	978	1 007	1 037	1 069	1 101	1 134	1 168	1 203	1 239	1 276	1 314	1 354	1 394	1 436	1 479		
<b>ИТОГО базовый уровень операционных расходов</b>	тыс.руб.	18 047	18 723	19 260	2 816	2 900	2 987	3 077	3 169	3 264	3 362	3 463	3 567	3 674	3 784	3 897	4 014	4 135	4 259	4 387	4 518	4 654		
<b>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</b>																								
Арендная плата	тыс.руб.	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20		
Концессионная плата	тыс.руб.																							
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	402	414	427	3 852	3 446	3 041	2 635	2 230	1 825	1 419	1 014	608	203	0	0	0	0	0	0	0	0		
налог на имущество	тыс.руб.				3 852	3 446	3 041	2 635	2 230	1 825	1 419	1 014	608	203										
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 816	2 901	2 988	347	358	368	380	391	403	415	427	440	453	467	481	495	510	525	541	557	574		
в т.ч. отчисления на ФЗП основного персонала	тыс.руб.	2 816	2 901	2 988	347	358	368	380	391	403	415	427	440	453	467	481	495	510	525	541	557	574		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	903	931	958	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	18 430	20 139	20 743	21 365	22 006	22 667
Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	4 133	4 257	4 385	22 641	22 247	21 852	21 458	21 065	20 671	20 279	19 886	19 494	19 102	18 913	19 481	20 065	20 667	21 287	21 926	22 583	23 261		
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>																								
Расходы на топливо	тыс.руб.	27 568	28 395	29 247	22 288	22 956	23 645	24 354	25 085	25 838	26 613	27 411	28 234	29 081	29 953	30 852	31 777	32 730	33 712	34 724	35 765	36 838		
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 719	1 771	1 824																				
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	72	74	76	79	81	83	86	88	91	94	97	99	102	106	109	112	115	119	122	126	130		
ИТОГО		29 359	30 239	31 147	22 366	23 037	23 728	24 440	25 173	25 929	26 707	27 508	28 333	29 183	30 058	30 960	31 889	32 846	33 831	34 846	35 891	36 968		
ПРИБЫЛЬ (нормативная, расчетная предпринимательская), в т.ч.:	тыс.руб.	5 462	5 626	5 794	14 283	12 855	11 427	9 998	8 570	7 142	5 713	4 285	2 857	1 428	1 471	1 515	1 561	1 608	1 656	1 705	1 757	1 809		
нормативная прибыль, у них списание НДС)	тыс.руб.	5 462	5 626	5 794	14 283	12 855	11 427	9 998	8 570	7 142	5 713	4 285	2 857	1 428	1 471	1 515	1 561	1 608	1 656	1 705	1 757	1 809		
<b>ИТОГО НВВ на производство и передачу (или передачу тепловой энергии)</b>		<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>		
Итого НВВ на производство и передачу	тыс.руб.	57 000	58 846	60 586	62 107	61 039	59 995	58 974	57 977	57 006	56 060	55 141	54 250	53 387	54 227	55 854	57 529	59 255	61 033	62 864	64 750	66 692		
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338		
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107		
Собственные нужды источника	%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%		
Отпуск в сеть	тыс. Гкал	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231		
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Потери тепловой энергии	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Собственное потребление	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>Полезный отпуск потребителям, в том числе</b>	тыс. Гкал	<b>7,232</b>																						
прочим (кроме населения)	тыс. Гкал																							
население	тыс. Гкал																							
<b>Тариф по КС -фактический</b>	руб./Гкал	-	-	-	8 587,87	8 440,25	8 295,81	8 154,65	8 016,86	7 882,54	7 751,80	7 624,75	7 501,49	7 382,14	7 498,28	7 723,23	7 954,92	8 193,57	8 439,38	8 692,56	8 953,34	9 221,94		
<b>Тариф текущий (индекс 3 %) -применяем в КС</b>	руб./Гкал	7 881,80	8 136,96	8 377,59	8 625,4	8 880,7	9 143,7	9 414,5	9 693,5	9 980,8	10 276,7	10 581,5	10 895,5	11 218,9	11 552,0	11 895,1	12 248,4	12 612,4	12 987,3	13 373,5	13 771,2	14 180,8		
Прибыль концессионера					271,7	3 185,5	6 131,6	9 111,1	12 125,0	15 174,2	18 260,0	21 383,3	24 545,3	27 747,1	29 316,1	30 170,4	31 050,3	31 956,7	32 890,2	33 851,8	34 842,2	35 862,3		

**Таблица 25 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельная ТЦ «Росляково Южное»). Сценарий 1 (инвестиционная инициатива)**

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00		
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т.	1 919,54	1 919,68	1 919,83	1 919,98	1 920,12	1 920,27	1 920,41	1 920,56	1 920,71	1 920,85	1 921,00	1 921,14	1 921,29	1 921,44	1 921,58	1 921,73	1 921,88	1 922,03	1 922,17	
Затраты на выработку тепловой энергии																					
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	163,49	168,39	173,45	178,65	184,01	189,53	195,21	201,07	207,10	213,32	219,72	226,31	233,10	240,09	247,29	254,71	262,35	270,22	278,33	
Материалы на ремонт	тыс.руб.	1 878,45	1 934,80	1 992,84	2 052,63	2 114,21	2 177,64	2 242,96	2 310,25	2 379,56	2 450,95	2 524,48	2 600,21	2 678,22	2 758,56	2 841,32	2 926,56	3 014,36	3 104,79	3 197,93	
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.																				
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68	838,68		
Расходы на топливо:	тыс.руб.	24 178,12	24 661,68	25 154,91	25 658,01	26 171,17	26 694,60	27 228,49	27 773,06	28 328,52	28 895,09	29 472,99	30 062,45	30 663,70	31 276,97	31 902,51	32 540,56	33 191,38	33 855,20	34 532,31	
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	24 178,12	24 661,68	25 154,91	25 658,01	26 171,17	26 694,60	27 228,49	27 773,06	28 328,52	28 895,09	29 472,99	30 062,45	30 663,70	31 276,97	31 902,51	32 540,56	33 191,38	33 855,20	34 532,31	
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	24 178,12	24 661,68	25 154,91	25 658,01	26 171,17	26 694,60	27 228,49	27 773,06	28 328,52	28 895,09	29 472,99	30 062,45	30 663,70	31 276,97	31 902,51	32 540,56	33 191,38	33 855,20	34 532,31	
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	315,01	324,46	334,20	344,22	354,55	365,19	376,14	387,43	399,05	411,02	423,35	436,05	449,13	462,61	476,48	490,78	505,50	520,67	536,29	
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	11 681,15	12 031,58	12 392,53	12 764,31	13 147,24	13 541,65	13 947,90	14 366,34	14 797,33	15 241,25	15 698,49	16 169,44	16 654,53	17 154,16	17 668,79	18 198,85	18 744,82	19 307,16	19 886,38	
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	10 606,12	12 359,21	12 306,11	12 261,32	12 225,08	12 197,64	12 179,29	12 170,27	12 170,88	12 181,41	12 202,14	12 398,33	12 770,28	13 153,39	13 547,99	13 954,43	14 373,06	14 804,25	15 248,38	
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	14 993,70	0,00								
Арендная плата	тыс.руб.																				
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс.руб.																				
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06	6 391,06									
Прибыль всего:	тыс.руб.												6 137,98	6 273,15	6 428,76	6 588,45	6 752,31	6 920,46	7 093,01	7 270,10	7 451,83
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	71 045,78	73 703,57	74 577,48	75 482,58	76 419,69	77 389,69	78 393,44	79 431,86	80 505,89	81 616,47	87 517,83	69 004,62	70 716,39	72 472,91	74 275,37	76 125,03	78 023,16	79 971,07	81 970,12	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	9 120,13	9 461,31	9 573,49	9 689,68	9 809,97	9 934,49	10 063,34	10 196,64	10 334,52	10 477,08	8 667,24	8 858,10	9 077,84	9 303,33	9 534,71	9 772,15	10 015,81	10 265,86	10 522,48	

**Таблица 26 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «МЭС» (котельные ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное»). Сценарий 1 и 2 (инвестиционная инициатива ООО «Интеллектуальные коммунальные системы»)**

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	79 340,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т.	19 393,12	19 603,10	19 603,10	17 450,94	17 450,94	16 708,49	16 513,81	16 387,12	16 252,86	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	16 258,82	
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	177,22	181,22	178,25	188,81	146,55	150,90	155,37	159,99	164,74	169,63	174,67	179,85	185,19	190,69	196,36	202,19	208,19	214,38	220,74
Материалы на ремонт	тыс.руб.	7 694,31	7 867,92	7 738,97	8 197,45	6 362,63	6 551,35	6 745,72	6 945,93	7 152,15	7 364,56	7 583,28	7 808,49	8 040,40	8 279,19	8 525,07	8 778,26	9 038,97	9 307,41	9 583,83
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	4 233,90	4 329,43	4 258,47	4 510,76	3 501,13	3 604,97	3 711,93	3 822,09	3 935,57	4 052,45	4 172,80	4 296,73	4 424,34	4 555,74	4 691,04	4 830,36	4 973,81	5 121,53	5 273,64
Расходы на топливо:	тыс.руб.	187 221,6	194 437,4	201 170,1	121 934,6	121 045,3	122 547,3	125 004,4	127 927,3	131 941,2	137 839,6	143 353,1	149 087,3	155 050,8	161 252,8	168 458,1	175 196,4	182 204,3	189 759,5	197 349,9
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс.руб.	13 717,23	14 265,91	14 469,67	13 552,40	13 763,59	14 097,04	14 505,21	14 923,47	15 436,21	16 053,65	16 695,80	17 363,63	18 058,18	18 780,50	19 531,72	20 312,99	21 125,51	21 970,53	22 849,35
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	13 717,23	14 265,91	14 469,67	13 552,40	13 763,59	14 097,04	14 505,21	14 923,47	15 436,21	16 053,65	16 695,80	17 363,63	18 058,18	18 780,50	19 531,72	20 312,99	21 125,51	21 970,53	22 849,35
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	3 672,40	3 817,75	3 954,85	3 687,98	3 738,82	3 834,82	3 949,79	4 067,83	4 209,77	4 378,16	4 553,29	4 735,42	4 924,84	5 121,83	5 326,71	5 539,78	5 761,37	5 991,82	6 231,49
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	93 138,88	96 061,62	94 487,21	100 084,86	77 683,15	79 987,19	82 360,35	84 804,74	87 322,52	89 915,91	92 586,32	95 336,04	98 167,43	101 082,90	104 084,96	107 176,18	110 359,21	113 636,77	117 011,66
Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей	тыс.руб.	48 003,49	54 813,54	74 689,18	109 484,87	125 853,93	134 738,42	141 470,02	147 954,40	149 131,20	149 890,05	152 147,24	153 108,38	116 559,94	116 373,84	116 775,22	117 320,12	117 197,40	110 414,04	111 427,90
Инвестиционная составляющая	тыс.руб.	7 630,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	317,46	9 908,10	17 540,74	74 151,04	102 054,16	106 674,85	90 745,31	75 109,51	124 332,71	132 540,21	140 066,05	149 283,14	2 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль всего:	тыс.руб.	8 531,87	9 066,87	9 988,83	11 985,36	11 552,49	12 148,23	12 644,92	13 133,92	13 367,61	13 591,22	13 895,67	14 141,43	12 518,02	12 719,24	12 956,55	13 207,99	13 433,22	13 332,82	13 629,93
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	374 338,347	400 449,725	428 476,269	447 778,126	465 701,760	484 335,071	501 292,998	518 849,216	536 993,659	555 795,407	575 228,265	595 340,398	420 089,085	428 356,734	440 545,735	452 564,298	464 301,963	469 748,859	483 578,491
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	4 718,15	5 063,60	5 417,99	5 662,06	5 888,70	6 124,31	6 338,74	6 560,74	6 790,17	7 027,91	7 273,64	7 527,95	5 311,94	5 416,48	5 570,61	5 722,58	5 871,00	5 939,87	6 114,74

**Таблица 27 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для АО «ММТП». Сценарий 1 и 2**

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,375	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	2,361	
Затраты на выработку тепловой энергии																			
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	1027,1	1061,74	1104,21	1148,38	1194,32	1242,09	1291,77	1343,44	1397,18	1453,07	1511,19	1571,64	1634,51	1699,89	1767,88	1838,60	1912,14	1988,63
Материалы на ремонт	тыс.руб.	10299,0	10645,94	11071,78	11514,65	11975,24	12454,25	12952,42	13470,51	14009,33	14569,71	15152,49	15758,59	16388,94	17044,50	17726,28	18435,33	19172,74	19939,65
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	31,5	32,58	33,88	35,24	36,65	38,11	39,64	41,22	42,87	44,58	46,37	48,22	50,15	52,16	54,24	56,41	58,67	61,02
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	1606,4	1660,48	1726,90	1795,98	1867,82	1942,53	2020,23	2101,04	2185,08	2272,48	2363,38	2457,92	2556,24	2658,49	2764,82	2875,42	2990,43	3110,05
Расходы на топливо:	тыс.руб.	53 532,56	55 336,06	57 549,50	59 851,48	62 245,54	64 735,36	67 324,78	70 017,77	72 818,48	75 731,22	78 760,46	81 910,88	85 187,32	88 594,81	92 138,60	95 824,15	99 657,11	103 643,40
покупная электрическая энергия	тыс.руб.	5609,9	5798,87	6030,82	6272,06	6522,94	6783,86	7055,21	7337,42	7630,91	7936,15	8253,60	8583,74	8927,09	9284,17	9655,54	10041,76	10443,43	10861,17
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	423,2	437,49	454,99	473,18	492,11	511,80	532,27	553,56	575,70	598,73	622,68	647,59	673,49	700,43	728,45	757,58	787,89	819,40
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	13594,0	14051,98	14614,06	15198,62	15806,57	16438,83	17096,38	17780,24	18491,45	19231,11	20000,35	20800,36	21632,38	22497,67	23397,58	24333,48	25306,82	26319,10
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4124,9	4263,88	4434,44	4611,81	4796,29	4988,14	5187,66	5395,17	5610,98	5835,41	6068,83	6311,58	6564,05	6826,61	7099,67	7383,66	7679,01	7986,17
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	90248,57	93289,02	97020,58	100901,40	104937,46	109134,96	113500,35	118040,37	122761,98	127672,46	132779,36	138090,53	143614,16	149358,72	155333,07	161546,39	168008,25	174728,58
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	5 470	5 668	5 895	6 130	6 376	6 631	6 896	7 172	7 459	7 757	8 067	8 390	8 725	9 074	9 437	9 815	10 208	10 616

**Таблица 28 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения для ЖКС №1 (филиала) ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ (котельная 22)**

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на топливо:	тыс.руб.	24 370	25 520	26 740	28 060	29 320	30 640	31 950	33 300	34 660	36 050	37 450	38 880	40 350	41 890	43 480	45 130	46 850	48 640	50 490
Амортизация основных средств	тыс.руб.	647,64	645,09	642,6	640,17	637,79	635,46	633,18	630,95	628,77	365,14	92,66	90,63	88,63	86,68	84,77	82,91	81,09	79,3	77,56
Итого расходов:	тыс.руб.	25017,64	26 165	27382,6	28700,17	29957,79	31275,46	32583,18	33930,95	35288,77	36415,14	37542,66	38970,63	40438,63	41976,68	43564,77	45212,91	46931,09	48719,3	50567,56
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	25017,64	26165,09	27382,6	28700,17	29957,79	31275,46	32583,18	33930,95	35288,77	36415,14	37542,66	38970,63	40438,63	41976,68	43564,77	45212,91	46931,09	48719,3	50567,56
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 426	1 491	1 560	1 635	1 707	1 782	1 857	1 933	2 011	2 075	2 139	2 221	2 304	2 392	2 482	2 576	2 674	2 776	2 881
Рост тарифа в %:	%	-	4,59%	4,65%	4,81%	4,38%	4,40%	4,18%	4,14%	4,00%	3,19%	3,10%	3,80%	3,77%	3,80%	3,78%	3,80%	3,81%	3,79%	

## **РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Мурманска, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии**

Предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергии".

Общий сценарий развития электроэнергетики России был спрогнозирован Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике Минэнерго РФ в работе "Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года".

Вышеописанные документы не предусматривают строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г. Мурманска. Таким образом, нормативная база, необходимая для предложения нового источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствует.

В проекте Схемы теплоснабжения г. Мурманска строительство новых источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Строительство новых групповых котельных на вновь осваиваемых территориях схемой теплоснабжения не предусматривается. На территориях, для которых отсутствует возможность обеспечения тепловой энергией от существующих источников, предполагается строительство индивидуальных жилых домов и малоэтажных жилых домов блокированного типа (таунхаусов). Теплоснабжение такой застройки предполагается осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии.

## **5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии**

Основное оборудование Мурманской ТЭЦ установлено в середине 60-х годов, еще до ввода блоков Кольской АЭС. В настоящее время оборудование ТЭЦ морально и физически устарело. Противодавленческие турбины ПР и Р и на сегодняшний день остаются относительно конкурентно способными в некоторых энергосистемах при условии работы паровых котлов на газе или дешевом угле, однако в условиях работы на привозном мазуте, их эффективность вызывает сомнения.

Решение о сохранении собственной генерации на ТЭЦ или ее реконструкция в котельную, должно приниматься на основании оценки эффективности такой генерации по согласованию с АО «СО ЕЭС».

### **Анализ эффективности собственной генерации на Мурманской ТЭЦ**

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии, прежде всего, позволяет снизить удельные расходы топлива на их производство по сравнению с раздельным способом.

В связи с этим, удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов Мурманской ТЭЦ в большинстве случаев выше, чем на сопоставимых по мощности котельных.

Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, представлены в таблице 29.

**Таблица 29 – Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т/Гкал**

Наименование источника	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Мурманская ТЭЦ	181,45	181,37	181,15	181,35	181,3	181,3
Южная котельная	169,69	169,64	169,57	169,65	169,65	173,15
Восточная котельная	171,90	171,94	171,89	171,30	171,7	172,1

Как видно из таблицы 29, удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от Мурманской ТЭЦ значительно выше, чем на ближайших котельных.

В таблице 30 приведены данные о расходе топлива по источникам АО «Мурманская ТЭЦ» за 2021 год.

Удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии по трем источникам вполне сопоставимы, однако удельный расход топлива на отпуск

тепловой энергии от Мурманской ТЭЦ на 6,4% выше, чем на Южной котельной. Более высокий удельный расход топлива на Мурманской ТЭЦ прежде всего объясняется отпуском тепла по схеме паровой котел - бойлер с дросселированием пара от энергетических котлов.

Как видно из таблицы 30, удельные расходы тепловой энергии на собственные нужды для Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных составляют 11,2%, 7,0% и 8,9% соответственно.

**Таблица 30 – Показатели работы источников АО «Мурманская ТЭЦ» за 2021 г.**

Наименование	Мурманская ТЭЦ	Южная котельная	Восточная котельная
Расход топлива, тыс.т.	93,67	114,84	62,65
Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал	798,68	978,66	547,95
Собственные нужды, тыс.Гкал	89,78	68,36	48,98
Собственные нужды, %	11,2%	7,0%	8,9%
В том числе, расход тепловой энергии на выработку электрической энергии, тыс.Гкал	103,549		
Покупка тепловой энергии от АО "Завод ТО ТБО"			42,29
Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал	708,906	910,294	541,26
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал	181,3	173,15	172,1
Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу, млн кВт·ч	16,800	-	-

Расход тепловой энергии на производство электрической энергии составляет 22,7% собственных нужд Мурманской ТЭЦ. Несмотря на то, что себестоимость генерации электроэнергии на мазутной ТЭЦ выше, чем у АЭС и ГЭС, функционирующих в энергосистеме Мурманской области, отказ от собственной генерации на Мурманской ТЭЦ не позволит сократить удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии без комплексной реконструкции источника, ввиду того, что пар,рабатываемый на ТЭЦ придется дросселировать через РОУ, что снизит КПД источника в целом.

### **Мероприятия по реконструкции Мурманской ТЭЦ**

Вне зависимости от выбранного сценария развития, схемой теплоснабжения предусматривается отказ от собственной генерации электрической энергии. Паровые турбины и энергетические котлы Мурманской ТЭЦ должны быть выведены из эксплуатации и, по возможности, демонтированы. Однако, данное мероприятие требует согласования с АО «СО ЕЭС», в связи с чем, на текущий момент сроки реализации мероприятия не определены.

Для Мурманской ТЭЦ оба сценария имеют одинаковые мероприятия, при которых сохраняется вид топлива, модернизируется котельное оборудование с

увеличением мощности. План основных мероприятий по Мурманской ТЭЦ приведен далее:

**2022 гг.** – текущий ремонт турбогенераторов №4;

**2022 – 2023 гг.** – проектные работы по замене паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные;

**2024 – 2025 гг.** – замена паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные котлы КВ-ГМ-58,2-150 ст. №11 и ст.№12. Проектные работы по замене парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13;

**2026 год** – замена парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-58,2-150 ст. №13;

**2027 год** – реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь; реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь.

Настоящей Схемой теплоснабжения, в целях устранения дефицита тепловой мощности, помимо модернизации оборудования источника, предусматривается переключение части нагрузки потребителей Мурманской ТЭЦ на Восточную котельную, а именно:

– перевод в 2029 году тепловой нагрузки района, ограниченного улицами Книповича-ул. Буркова- ул. Полярные Зори - ул. Сполохи) в размере 26,15 Гкал/ч (а также соответствующих потерь 0,96 Гкал/ч).

Переключение нагрузки с Мурманской ТЭЦ на Восточную котельную требуют реконструкции тепловых пунктов потребителей, для отладки гидравлического режима. Ввиду того, что на текущий момент законодательно не определен правовой порядок выполнения мероприятий такого рода (мероприятие требует согласие собственников и источник финансирования не определен), мероприятия по переключению перенесены на более поздний срок.


Предусмотренные мероприятия позволяют:

- исключить дефицит мощности нетто Мурманской ТЭЦ;
- снизить средневзвешенный срок службы основного оборудования Мурманской ТЭЦ;
- снизить себестоимость тепловой энергии.

Перспективный состав оборудования приведен в таблице 31.

**Таблица 31 – Существующий и перспективный состав оборудования Мурманской ТЭЦ**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
<b>Турбины</b>						
3	Р-6-35-6	1962	6 МВт/33 Гкал/ч	Р-6-35-6	1962	6 МВт/33 Гкал/ч
4	ПР-6-35-10/1,2	1963	6 МВт/41 Гкал/ч	ПР-6-35-10/1,2	1963	6 МВт/41 Гкал/ч
<b>Энергетические котлы</b>						
4	ТП-35 У	1960	35 т/ч	-	-	-
5	БМ-35	1962	40 т/ч	БМ-35	1962	40 т/ч
6	БМ-35	1963	40 т/ч	БМ-35	1963	40 т/ч
7	ГМ-50	1964	50 т/ч	ГМ-50	1964	50 т/ч
<b>Паровые котлы</b>						
1	ТП-30 Р	1958	30 т/ч	-	-	-
2	ТП-30 У	1957	30 т/ч	-	-	-
3	ТП-30 Р	1954	30 т/ч	-	-	-
<b>Водогрейные котлы</b>						
8	ПТВМ-50	1965	45,0 Гкал/ч	ПТВМ-50	2018	45 Гкал/ч
9	ПТВМ-50	1966	45,0 Гкал/ч	ПТВМ-50	2019	45 Гкал/ч
10	ПТВМ-100	1970	86,0 Гкал/ч	ПТВМ-100	2016	86 Гкал/ч
-	-	-	-	Котел ст. №1	2024	60 Гкал/ч
-	-	-	-	Котел ст. №2	2025	60 Гкал/ч
				Котел ст. №3	2026	60 Гкал/ч
Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч		286	-	-	412,2	
Установленная электрическая мощность источника, МВт		12	-	-	12	



**Рисунок 4. Баланс тепловой мощности Мурманской ТЭЦ на период актуализации схемы теплоснабжения по сценарию 1 и 2**

Капитальные затраты и технико-экономические показатели Мурманской ТЭЦ представлены в таблицах 32 - 34.

**Таблица 32 – Предусматриваемые мероприятия и балансы мощности Мурманской ТЭЦ по сценарию 1 и 2**

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-3039
Мероприятие		Проектные работы по замене паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные	Проектные работы по замене паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейные	Замена паровых котлов ТП-30Р ст.№1-3 на водогрейный котел КВ-ГМ-69,8-150 ст. №11	Установка 2ого водогрейного котла КВ-ГМ-69,8-150 ст. №12 Проектные работы по замене парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-69,8-150 ст. №13	Замена парового котла ТП-35У ст.№4 на водогрейный котел КВ-ГМ-69,8-150 ст. №13	-	-	Переключение 26,15 Гкал/ч на Восточную котельную.	-	-	-
Установленная мощность, Гкал/ч	286,00	286,00	286,00	286,00	307,12	367,12	412,16	412,16	412,16	412,16	412,16	412,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч (в том числе)	286,00	286,00	286,00	286,00	307,12	367,12	412,16	412,16	412,16	412,16	412,16	412,16
ТФУ, РОУ	110,00	110,00	110,00	110,00	71,12	71,12	56,16	56,16	56,16	56,16	56,16	56,16
ПВК	176,00	176,00	176,00	176,00	236,00	296,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч	253,85	251,61	251,80	251,80	270,39	323,22	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87
Подключенная (фактическая) нагрузка, Гкал/ч	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	146,4	146,4	146,4	146,4
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	19,58	18,51	18,32	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	17,27	17,27	17,27	17,27
Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч	167,85	165,6	165,8	165,8	184,4	237,2	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9	276,9
Резерв (+), дефицит (-) мощности, Гкал/ч	-24,28	-25,45	-25,07	-24,98	-6,38	46,44	86,09	86,09	113,20	113,20	113,20	113,20
Резерв (+), дефицит (-) мощности, %	-14,46	-15,37	-15,12	-15,07	-3,46	19,58	31,10	31,10	40,88	40,88	40,88	40,88

**Таблица 33 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий по 1 и 2 сценарию, млн. руб. (с НДС)**

Наименование мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
Текущий ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№1		0,144									0,144
Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 3		1,648									1,648
Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5		9,306									9,306
Текущий парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7		0,382									0,382
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9		12,053									12,053
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 10		32,065									32,065
Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 2			14,976								14,976
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8			3,264								3,264
Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 1				6,444							6,444
Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 6				10,068							10,068
Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7				10,104							10,104
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9				12,78							12,780
Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4					18,504						18,504
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8					14,268						14,268
Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3						17,844					17,844
Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5						15,036					15,036

<b>Наименование мероприятия</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2039</b>	<b>Итого</b>
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9						20,580					20,580
Капитальный ремонт Турбогенератора №4		6,88									6,880
Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь							20				20,000
Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь							20				20,000
Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ		62,27	62,27								124,540
Реконструкция Мурманской ТЭЦ		5,87	34,8	178	178	138,03					534,700
Модернизация высоковольтных ячеек присоединений Мурманской ТЭЦ с установкой вакуумных выключателей и модернизацией схем РЗА		0,85	0,9	0,9							2,65
Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ			0,3	3							3,30
Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ		3,7	1	1							5,70
Дооборудование эстакад мазутослива котлотурбинного цеха (Мурманская ТЭЦ) стационарными системами защиты от падения			0,5	3	2						5,50
Дооборудование структурированной кабельной системы Мурманской ТЭЦ		17,4									17,40
<b>Итого по источнику</b>	<b>152,57</b>	<b>118,01</b>	<b>225,30</b>	<b>212,77</b>	<b>191,49</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940,14</b>	

**Таблица 34 – Технико-экономические показатели работы Мурманской ТЭЦ по сценарию 1 и 2**

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей, в том числе:	Гкал/ч	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	146,40	146,40	146,40	146,40
Подключенная нагрузка отопления	Гкал/ч	154,70	154,70	154,70	154,70	154,70	154,70	154,70	154,70	131,66	131,66	131,66	131,66
Нагрузка средней ГВС	Гкал/ч	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	14,74	14,74	14,74	14,74
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	32,15	34,39	34,20	34,20	36,73	43,90	49,29	49,29	49,29	49,29	49,29	49,29
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	19,58	18,51	18,32	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	17,27	17,27	17,27	17,27
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	798,68	763,053	774,745	800,70	811,38	801,99	801,99	805,12	683,83	685,44	685,44	685,44
Собственные +хоз.нужды источника	тыс. Гкал	89,78	91,7560	92,6430	96,2835	97,5674	97,57	97,57	97,57	76,97	76,97	76,97	76,97
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	708,91	671,297	682,102	704,42	713,81	704,42	704,42	707,55	606,85	608,47	608,47	608,47
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	30,28	25,297	25,102	25,297	25,297	25,30	25,30	25,30	25,00	24,09	24,09	24,09
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	678,63	646,000	657,000	679,123	688,517	679,12	679,12	682,25	581,85	584,38	584,38	584,38
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии													
Мазут	кг.т/Гкал	161,54	160,12	160,19	160,09	160,08	159,83	159,83	159,92	161,59	161,64	161,64	161,6
Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов													
Мазут	кг.т/Гкал	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3

<b>Наименование</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032-2039</b>
Расход условного топлива	тыс. тут.	129,02	122,18	124,11	128,19	129,89	128,19	128,19	128,75	110,50	110,79	110,79	110,79
Мазут	тыс. тут.	129,02	122,18	124,11	128,19	129,89	128,19	128,19	128,75	110,50	110,79	110,79	110,79
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии													
Мазут	кГу.т/Гкал	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,1	182,1	182,1	182,1
Переводной коэффициент													
Мазут	тут/тнт	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	93,67	88,71	90,11	93,07	94,30	93,07	93,07	93,48	80,23	80,44	80,44	80,44

## **Мероприятия для Восточной котельной**

На котельной установлены три паровых котла ГМ-50-14/250 и три водогрейных котла КВГМ-100. Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 167,45 Гкал/ч. С учетом нового строительства, нагрузка котельной на рассматриваемую перспективу для сценария 1 составит 235,21 Гкал/ч. Состав оборудования на рассматриваемую перспективу является оптимальным для сценария 1, в рамках которого на ближайший период предусматривается проведение необходимого вида ремонта существующих котлов без смены используемого топлива:

### **2022 год**

- Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1;
- Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№2;
- Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4;
- Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6.

### **2023 год**

- Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3;
- Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№5.

### **2024 год**

- Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№1;
- Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№6.

### **2025 год**

- Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2;
- Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5.

### **2026 год**

- Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№3;
- Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4.

### **2023 – 2025 год**

- Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную;

## **2025 – 2026 год**

– Реконструкция сетевой установки (включающая замену внутристанционного сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме).

Также предусматривается выполнение переключения части нагрузки с Мурманской ТЭЦ:

– в 2029 году перевод тепловой нагрузки района, ограниченный улицами Книповича-ул. Буркова- ул. Полярные Зори - ул. Сполохи в размере 26,15 Гкал/ч (а также соответствующих потерь 0,96 Гкал/ч).

и реализация технической возможности по подключению к системе централизованного теплоснабжения планируемой комплексной застройки микрорайона «Больничный городок» (20 Гкал/ч) (по заявке на подключение к системе теплоснабжения, на основании которой будет заключаться договор о подключении, плата по которому будет устанавливаться в индивидуальном порядке в зависимости от выбранного варианта подключения (по предварительной оценке, стоимость работ составит не менее 1000 млн.руб.).

Присоединение переключаемой зоны, а также перспективных потребителей, может быть реализовано при условии выполнения работ по созданию технической возможности, а именно:

- проведения мероприятия по реконструкции сетевой установки на источнике (увеличение пропускной способности трубопроводов в пределах котельной, замена сетевых подогревателей);

- реконструкция тепловых сетей от Восточной котельной с увеличением пропускной способности трубопровода Ду 700 от ВК до П8 (проведение реконструкции с увеличением диаметра ТС протяженностью 2,5 км (в 2-х трубном исполнении);

- реконструкция насосной станции №7 с увеличением ее производительности;

- реконструкция участков тепловой сети по ул. Радищева с Ду300 на Ду400 мм общей протяженностью 130 м (в 2-х трубном исполнении);

- а также решения вопроса по переоборудованию ИТП потребителей, которые будут переподключаться на Восточную котельную.

Окончательная стоимость подключения может быть определена только после разработки необходимой проектно-сметной документации.

При дальнейшем развитии перспективной застройки города, реализуемой в зоне действия Восточной котельной, потребуется строительство второго луча от источника, характеристики которого будут устанавливаться по результатам проектно-изыскательских работ (по предварительным расчетам, выполненным в программном комплексе Zulu, диаметр луча составит Ду 500 мм).

Отличие балансов тепловой мощности Восточной котельной по 1 и 2 сценариям состоит лишь в возможном присоединении к источнику в 2027 году перспективных потребителей комплексной жилой застройки в р-не Больничного городка. По 2-ому сценарию, при строительстве нового источника котельной «Северная-Восточная», данные потребители будут обеспечиваться тепловой энергией от индивидуальных электрических теплогенераторов.

Для сценария 2 предлагается вариант, рассмотренный в КИП, согласно которому предусмотрено строительство нового источника - угольной котельной «Северная-Восточная» на новой площадке. При этом, строительство новой котельной должно завершиться к 2028 году, следовательно, до 2028 года мероприятия и состав оборудования будет соответствовать существующему.

Состав оборудования для сценария 1 и сценария 2 (до 2028г.) представлен в таблице 35.

**Таблица 35 – Существующий и перспективный состав оборудования Восточной котельной для сценария 1 и сценария 2 (до 2028)**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№ котлоагрегата	Марка	Год ввода	УТМ, Гкал/ч	Марка	Год ввода	УТМ, Гкал/ч
Паровые котлы						
Ст. 1	ГМ-50-14/250	1982	30	ГМ-50-14/250	1982	30
Ст. 2	ГМ-50-14/250	1983	30	ГМ-50-14/250	1983	30
Ст. 3	ГМ-50-14/250	1985	30	ГМ-50-14/250	1985	30
Водогрейные котлы						
Ст. 4	КВГМ-100	1983	100	КВГМ-100	1983	100
Ст. 5	КВГМ-100	1984	100	КВГМ-100	1984	100
Ст. 6	КВГМ-100	1986	100	КВГМ-100	1986	100
Установленная мощность котельной, Гкал/ч			390			390



**Рисунок 5. Баланс тепловой мощности Восточной котельной для Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028)**

**Таблица 36 – Предусматриваемые мероприятия и балансы мощности Восточной котельной по Сценарию 1 и Сценарию 2 (до 2028)**

Мероприятие	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
		<b>Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№2</b>		<b>Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№1</b>		<b>Реконструкция сетевой установки, установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме)</b>						
Установленная мощность, Гкал/ч	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
Располагаемая мощность, Гкал/ч	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч	355,14	345,6	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5	351,5
Тепловая мощность "нетто" ТО ТБО, Гкал/ч	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей, Гкал/ч	126,85	128,47	127,97	127,97	127,97	127,97	181,06	181,06	207,20	207,20	207,20	207,2
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	15,08	15,39	15,31	15,33	15,33	15,33	27,21	27,21	28,17	28,17	28,17	28,17
Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч	255,14	245,6	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5	251,5
Резерв (+), дефицит (-) мощности, Гкал/ч	128,63	117,12	123,67	123,64	123,64	123,64	58,68	58,68	31,58	31,58	31,58	31,58
Резерв (+), дефицит (-) мощности, %	50,41	47,69	49,17	49,15	49,15	49,15	23,33	23,33	12,55	12,55	12,55	12,55

**Таблица 37 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий для Сценария 1 и 2 для Восточной котельной, млн. руб. (с НДС)**

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1		0,233	0	0	0	0	0				0,23
Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2		3,815	0	0	0	0	0				3,82
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4		0,646	0	0	0	0	0				0,65
Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6		4,945	0	0	0	0	0				4,95
Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3		0	15	0	0	0	0				15,00
Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5		0	7,764	0	0	0	0				7,76
Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1		0	0	13,896	0	0	0				13,90
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6		0	0	17,568	0	0	0				17,57
Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2		0	0	0	8,268	0	0				8,27
Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5		0	0	0	6,324	0	0				6,32
Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3		0	0	0	0	18,792	0				18,79
Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4		0	0	0	0	31,488	0				31,49
Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Восточной котельной с разработкой ПД		4,1	4,03	4,09	0	0	0				12,22
Строительство очистных сооружений Восточной котельной		7,36	33	33	0	0	0				73,36
Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной		1,87	16,8								18,67
Техническое перевооружение участков мазутопроводов из котельной и мазутонасосной Восточной котельной		4,58									4,58
Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной		24,84									24,84
Реконструкция сетевой установки Восточной котельной (включающая замену внутристанционного сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме)*		0	0	0	14,0	186,0	0				200,00
Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную		0	1,44	11,28	11,28	0	0				24,00

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Восточной котельной		3,5	3,5								7,00
Дооборудование эстакад мазутослива Котельного цеха №2 стационарными системами защиты от падения		0,5	5								5,50
<b>Итого по источнику</b>		<b>56,39</b>	<b>86,53</b>	<b>79,83</b>	<b>39,87</b>	<b>236,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498,91</b>

\*При реализации сценария 2 предполагается строительство нового источника – котельной «Северная-Восточная», в рамках которого будет выполнено строительство нового участка тепловой сети до новой котельной и проведение указанных мероприятий не потребуется.

**Таблица 38 – Технико-экономические показатели работы Восточной котельной для Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028)**

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей, в том числе:	Гкал/ч	126,85	128,47	127,97	127,97	127,97	127,97	181,06	181,06	207,20	207,20	207,20	207,20
Подключенная нагрузка отопления	Гкал/ч	110,82	112,91	112,49	112,49	112,49	112,49	151,36	151,36	174,40	174,40	174,40	174,40
Нагрузка средней ГВС	Гкал/ч	16,02	15,56	15,48	15,48	15,48	15,48	29,69	29,69	32,80	32,80	32,80	32,80
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	34,86	44,43	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	15,08	15,39	15,31	15,33	15,33	15,33	27,21	27,21	28,17	28,17	28,17	28,17
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	547,95	457,319	510,117	457,653	463,616	456,83	706,10	706,10	798,48	798,48	798,48	798,5
Покупка Энергии у ТО ТБО	тыс. Гкал	42,29	114,768	58,000	114,768	114,768	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8
Собственные + хоз.нужды источника	тыс. Гкал	48,98	52,100	50,309	52,193	52,193	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2
Отпуск тепловой энергии за счет ТО ТБО	тыс. Гкал	42,29	114,768	58,000	114,768	114,768	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	541,26	519,987	517,808	520,228	526,191	519,4	768,7	768,7	861,1	861,1	861,1	861,1
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	26,65	25,987	25,808	25,987	25,987	25,987	46,5	46,5	48,0	48,0	48,0	48,0
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	514,61	494,00	492,00	494,241	500,204	493,4	722,2	722,2	813,1	813,1	813,1	813,1
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии													
Мазут	кг у.т/Гкал	157,14	153,00	155,59	152,99	153,24	152,96	159,70	159,70	161,13	161,13	161,13	161,1
Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов													
Мазут	кг у.т/Гкал	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1
Расход условного топлива	тыс. тут.	86,1	70,0	79,4	70,0	71,0	69,9	112,8	112,8	128,7	128,7	128,7	128,7
Мазут	тыс. тут.	86,10	69,97	79,37	70,02	71,04	69,88	112,76	112,76	128,66	128,66	128,66	128,7
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии													
Мазут	кг у.т/Гкал	172,6	172,7	172,6	172,7	172,7	172,7	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4
Переводной коэффициент													
Мазут	тут/тнт	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	62,654	50,912	57,752	50,948	51,695	50,844	82,052	82,052	93,617	93,617	93,617	93,617

## **Мероприятия для Южной котельной**

На котельной установлены три паровых котла ДКВР-20/13, три водогрейных котла ПТВМ-100 и два водогрейных котла КВГМ-100. Подключенная нагрузка котельной составляет 305,79 Гкал/ч. Нагрузка котельной к 2039 году с учетом ввода в эксплуатацию новых объектов капитального строительства составит 315,504 Гкал/ч.

Сценарий 1 предусматривает сохранение существующего оборудования котельной, с проведением ремонтов следующего оборудования:

### **2022 год**

- Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№3;
- Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4;
- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№6;
- Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№8.

### **2023 год**

- Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№2;
- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4.

### **2024 год**

- Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№1;
- Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5.

### **2025 год**

- Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3;
- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5;
- Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7.

### **2026 год**

- Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2;
- Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6;
- Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8.

### **2024-2027 год**

- Реконструкция водогрейной части Южной котельной, направленная на увеличение надежности и тепловой экономичности (реконструкция контура

и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК-4,5 ПТВМ-100).

Сценарий 2 основан на предложениях КИП и предполагает строительство новой угольной котельной как замены Южной котельной, на промплощадке ранее предполагаемой к строительству Мурманской ТЭЦ-2. Для сценария 2 в качестве основного энергетического оборудования запланированы водогрейные пылеугольные котлы и соответствующая инфраструктура. Полноценный перевод нагрузки на новый источник планируется осуществить в 2028 году, поэтому, до 2028 года действующую Южную котельную необходимо поддерживать в полном работоспособном состоянии. В связи с этим, для сценария 2, также, как и для сценария 1, запланирован капремонт основного оборудования (состав мероприятий до 2024 включительно).

Состав оборудования для сценариев 1 и 2 представлены в таблицах 39 и 40 соответственно.

Капитальные затраты и технико-экономические показатели Южной котельной для рассматриваемых сценариев представлены в таблицах 41 – 42.

**Таблица 39 – Существующий и перспективный состав оборудования Южной котельной для Сценария 1**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность, Гкал/ч	Марка	Год ввода	Производительность, Гкал/ч
Паровые котлы						
1	ДКВр-20/13	1973	12	ДКВр-20/13	1973	12
2	ДКВр-20/13	1973	12	ДКВр-20/13	1973	12
3	ДКВр-20/13	1973	12	ДКВр-20/13	1973	12
Водогрейные котлы						
4	ПТВМ-100	1974	75	ПТВМ-100	1974	-
5	ПТВМ-100	1974	75	ПТВМ-100	1974	-
6	ПТВМ-100	1975	75	ПТВМ-100	1975	75
7	КВГМ-100	1992	100	КВГМ-100	1992	100
8	КВГМ-100	1994	100	КВГМ-100	1994	100
9				КВГМ-100	2028	100
10				КВГМ-100	2028	100
Установленная мощность котельной, Гкал/ч			461,0	Установленная мощность котельной, Гкал/ч		511,0

**Таблица 40 – Перспективный состав оборудования новой угольной котельной Южная для Сценария 2**

Перспективное положение на расчётный срок			
№	Марка	Год ввода	Установленная мощность
Водогрейные котлы			
1	KBTK-100	2028	100
2	KBTK-100	2028	100
3	KBTK-100	2028	100
4	KBTK-100	2029	100
5	KBTK-100	2029	100
Установленная мощность котельной, Гкал/ч			500,0

**Таблица 41 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий для Сценария 1, млн. руб. (с НДС)**

<b>Наименование</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Итого</b>
Модернизация инженерно - технических средств охраны Южной котельной		74,73	38,29	0	0	0	0	0	113,02
Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3		8,881	0	0	0	0	0	0	8,88
Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4		6,596	0	0	0	0	0	0	6,60
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6		32,087	0	0	0	0	0	0	32,09
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8		8,44	0	0	0	0	0	0	8,44
Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2		0	9,936	0	0	0	0	0	9,94
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4		0	22,572	0	0	0	0	0	22,57
Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1		0	0	6,732	0	0	0	0	6,73
Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5		0	0	22,572	0	0	0	0	22,57
Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3		0	0	0	9,24	0	0	0	9,24
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5		0	0	0	8,172	0	0	0	8,17
Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7		0	0	0	20,784	0	0	0	20,78
Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2		0	0	0	0	13,824	0	0	13,82
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6		0	0	0	0	32,928	0	0	32,93
Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8		0	0	0	0	29,4	0	0	29,40
Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100)		0	0	24,5	108,5	108,5	108,5	0	350,00
Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Южной котельной с разработкой ПД (Вентиляторы котлов 7,8)		0	0	1,00	4,10	4,10	0	0	9,20
Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Южной котельной		0,12	2,5	2,5	0	0	0	0	5,12
Дооборудование эстакад мазутослива Котельного цеха №1 стационарными системами защиты от падения		0	0,60	3,00	3,00	0	0	0	6,60
<b>Итого по источнику</b>	<b>0,0</b>	<b>130,85</b>	<b>73,90</b>	<b>60,30</b>	<b>153,80</b>	<b>188,75</b>	<b>108,50</b>	<b>0,0</b>	<b>716,10</b>

**Таблица 42 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий для Сценария 2, млн. руб. (с НДС)**

Наименование	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Итого
Модернизация инженерно - технических средств охраны Южной котельной	74,73	38,29							113,02
Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	8,881								8,88
Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4	6,596								6,60
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	32,087								32,09
Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	8,44								8,44
Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2		9,936							9,94
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4		22,572							22,57
Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1			6,732						6,73
Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5			22,572						22,57
Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3				9,24					9,24
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5				8,172					8,17
Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7				20,784					20,78
Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2					13,824				13,82
Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6					32,928				32,93
Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8					29,4				29,40
Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Южной котельной с разработкой ПД (Вентиляторы котлов 7,8)			1,00	4,10	4,10				9,20
Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Южной котельной	0,12	2,5	2,5						5,12
Дооборудование эстакад мазутослива Котельного цеха №1 стационарными системами защиты от падения		0,60	3,00	3,00					6,60
Котельное отделение						808	202		1010,0
Вспомогательное оборудование, топливоподача, ЗШУ						858	214		1072,0

<b>Наименование</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Итого</b>
Бак запаса воды						11	3		<b>14,0</b>
Приборы учета тепла						11	3		<b>14,0</b>
ВПУ						58	14		<b>72,0</b>
Закрытый расходный склад угля						195	49		<b>244,0</b>
Подготовка площадки под строительство						67	17		<b>84,0</b>
СМР котельной с дымовой трубой						752	188		<b>940,0</b>
Транспортировка оборудования и материалов						22	6		<b>28,0</b>
ПИР и экспертиза проекта						112	28		<b>140,0</b>
Шефмонтаж и пуско-наладочные работы						52	13		<b>65,0</b>
Первичное заполнение резервуаров и систем						0	0		<b>0,0</b>
Непредвиденные затраты						552	138		<b>690,0</b>
<b>Итого по источнику</b>	<b>130,85</b>	<b>73,90</b>	<b>35,80</b>	<b>45,30</b>	<b>80,25</b>	<b>3498,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4739,1</b>

**Таблица 43 – Технико-экономические показатели работы Южной котельной для Сценария 1**

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей, в том числе:	Гкал/ч	217,36	224,69	223,39	225,68	226,69	226,69	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70
Подключенная нагрузка отопления	Гкал/ч	188,62	196,53	195,21	197,15	197,75	197,75	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36
Нагрузка ГВС	Гкал/ч	28,75	28,17	28,19	28,53	28,94	28,94	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	32,20	33,78	33,85	33,85	33,85	33,85	33,85	37,52	37,52	37,52	37,52	37,52
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	20,27	23,12	23,02	23,40	23,56	23,56	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	978,66	972,445	968,157	977,720	983,215	983,40	989,03	996,84	996,84	996,84	996,84	996,84
Собственные + хоз.нужды источника	тыс. Гкал	68,36	71,259	71,027	71,646	72,048	71,65	71,65	79,42	79,42	79,42	79,42	79,42
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	910,29	901,186	897,130	906,074	911,167	911,75	917,39	917,43	917,43	917,43	917,43	917,43
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	33,30	40,186	40,130	40,186	40,186	40,47	40,72	40,76	40,76	40,76	40,76	40,76
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	876,99	861,000	857,000	865,888	870,981	871,28	876,66	876,66	876,66	876,66	876,66	876,66
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии													
Мазут	кг/т/Гкал	161,41	160,82	160,80	160,82	160,81	160,89	160,96	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70
Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов													
Мазут	кг/т/Гкал	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15
Расход условного топлива	тыс. тут.	157,96	156,39	155,68	157,23	158,11	158,21	159,19	159,20	159,20	159,20	159,20	159,20
Мазут	тыс. тут.	157,96	156,39	155,68	157,23	158,11	158,21	159,19	159,20	159,20	159,20	159,20	159,20
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии													
Мазут	кг/т/Гкал	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53
Переводной коэффициент													
Мазут	тут/тнт	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	114,84	113,69	113,18	114,31	114,95	115,02	115,73	115,74	115,74	115,74	115,74	115,74

**Таблица 44 – Технико-экономические показатели работы новой угольной котельной Южная для Сценария 2**

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей, в том числе:	Гкал/ч	217,36	224,69	223,39	225,68	226,69	226,69	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70
Подключенная нагрузка отопления	Гкал/ч	188,62	196,53	195,21	197,15	197,75	197,75	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36
Нагрузка средней ГВС	Гкал/ч	28,75	28,17	28,19	28,53	28,94	28,94	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	32,20	33,78	33,85	33,85	33,85	33,85	33,85	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	20,27	23,12	23,02	23,40	23,56	23,56	23,73	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	978,66	972,45	978,30	987,90	993,39	993,63	999,33	977,50	977,50	977,50	977,50	977,50
Собственные +хоз. нужды источника	тыс. Гкал	68,36	71,26	71,69	72,39	72,79	72,39	72,39	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	910,29	901,19	906,62	915,51	920,60	921,24	926,94	924,46	924,46	924,46	924,46	924,46
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	33,30	40,19	40,19	40,19	40,19	40,47	40,72	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	876,99	861,00	866,43	875,32	880,41	880,76	886,21	886,21	886,21	886,21	886,21	886,21
Структура топливного баланса													
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Уголь	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии													
Мазут	кгУ.т/Гкал	161,41	160,82	160,81	160,81	160,81	160,88	160,95					
Уголь	кгУ.т/Гкал								178,60	178,60	178,60	178,60	178,60
Удельный расход топлива на отпуск с коллекторов													
Мазут	кгУ.т/Гкал	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15					
Уголь	кгУ.т/Гкал								188,44	188,44	188,44	188,44	188,44
Расход условного топлива	тыс. тут.	157,96	156,39	157,33	158,87	159,75	159,86	160,84	174,58	174,58	174,58	174,58	174,58
Мазут	тыс. тут.	157,96	156,39	157,33	158,87	159,75	159,86	160,84	0	0	0	0	0
Уголь	тыс. тут.								174,58	174,58	174,58	174,58	174,58
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии													
Мазут	кгУ.т/Гкал	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,52	173,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уголь	кгУ.т/Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8
Переводной коэффициент													
Мазут	тут/тнт	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376
Уголь	тут/тнт	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	114,84	113,69	114,38	115,50	116,14	116,22	116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	тыс. т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,73	226,73	226,73	226,73	226,73

### **5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

#### **Котельная «Северная»**

Котельная «Северная» имеет установленную мощность 367,7 Гкал/час и снабжает тепловой энергией потребителей Ленинского административного округа г. Мурманска и промышленной зоны. В состав котельной входит 4 водогрейных котла ПТВМ-30 и 11 паровых котлов различной производительности.

Котлы установлены на котельной в середине 70-х годов прошлого века. Котельная предназначалась к использованию в качестве промышленно-отопительной: установка 11 паровых котлов была необходима для обеспечения промышленных потребителей тепловой энергии в виде пара. В настоящее время все крупные потребители пара от котельной прекратили свое потребление на производство. В 2019 году подключенная нагрузка котельной в виде пара составляла не более 4 Гкал/ч.

Пар, вырабатываемый паровыми котлами, в основном используется:

- для подогрева сетевой воды в пароводяных теплообменниках (ПСВ);
- для деаэрации подпиточной воды паровых котлов;
- для деаэрации подпиточной воды тепловых сетей (открытая схема ГВС);
- мазутным хозяйством.

#### **Мероприятия, предусматриваемые Сценарием 1 для котельной «Северная» и котельной «Роста»**

В соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», для потребителей котельной «Северная» предусмотрен переход на закрытую схему ГВС. После перехода на закрытую схему ГВС ожидается сокращение объемов подпитки тепловых сетей на 75%. В рамках реализации данного перехода предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 на водогрейный котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ300 60МВт;
- Замена двух подогревателей сетевой воды ПСВ-315;
- Замена подпиточных насосов 14СД-9 ст. №1,2;
- Замена подпиточных насосов 200Д-60 ст. №6, 200Д-90 ст №3,5;
- Замена сетевых насосов СЭ-1250 ст.№1-4;

- Замена сетевого насоса 14СД-9 ст.№5;
- Замена рециркуляционных насосов НКУ-250;
- Установка и замена сетевых насосов на ЦТП район № 2 Ленинского округа: ЦТП 175 кв., ЦТП 171 кв., ЦТП 203 кв., ЦТП 207 кв. и в элеваторном узле А. Невского;
- Замена с увеличением диаметра магистральных тепловых сетей от котельной (перечень тепловых сетей, подлежащих замене представлен в Главе 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения).

Исходя из этого, в рамках 1 сценария развития, для котельной «Северная» следует предусматривать максимально возможный вывод паровой части, и замещение ее водогрейной мощностью:

**В 2023 году** – планируется вывести из эксплуатации и демонтировать паровые котлы ДКВР-25/13. Демонтаж данных котлов позволит освободить котловые ячейки для установки трех мазутных паровых котлов ДКВР-10/13 в последующие годы.

**В 2024 году** – выполнение проектно-сметной документации на установку и обвязку новых паровых котлов ДКВР-10/13.

**В 2025 году** - планируется установка 2 паровых котлов ДКВР-10/13 и проведение капитального ремонта водогрейных котлов ПТВМ-30 ст. №№2,4. В этом же году планируется вывести и демонтировать паровые котлы ГМ-50-14/250 ст. №9-10. Кроме того, в данный период намечена разработка проектно-сметной документации по установке котла Eurotherm-58 (тепловой мощностью 50 Гкал/ч) на месте демонтируемых котлов.

**В 2026 году** – планируется ввод в эксплуатацию котла Eurotherm-58. Вывод и демонтаж парового котла ГМ-50-14/250 ст. №11. Выполнение проектно-сметной документации на установку двух новых котлов Eurotherm-58 и одного парового котла ДКВР-10/13.

**В 2027 году** – ввод в работу водогрейный котел Eurotherm-58 на месте демонтированных котлов. Вывод и демонтаж паровых котлов ГМ-50-14/250 ст. №12-13. Помимо этого, устанавливается паровой котел мазутный ДКВР-10/13 №3.

**В 2028 году** – выводится и демонтируется оставшийся паровой котел ГМ-50-14/250 ст. №14.

В 2026 году на котельную «Северная» планируется переключить существующую тепловую нагрузку котельной «Роста» в размере 27,694 Гкал/ч. Такое переключение позволит котельную «Роста» вывести из эксплуатации.

Существующий и перспективный состав оборудования котельной «Северная» по Сценарию 1 представлен в таблице 45.

### **Мероприятия, предусматриваемые Сценарием 2 для котельных «Северная», Восточной котельной и котельной «Роста»**

В 2026 году должно быть принято решение о строительстве на новом месте новой угольной котельной «Северная-Восточная», с объединением зон ныне действующих котельных «Северная», «Роста» и Восточная. И с 2027 года должно быть начато строительство. Срок строительства, согласно КИП, составляет 2 года. Промплощадка новой котельной располагается в кадастровом квартале 51:20:0003186. Суммарная установленная мощность котельной «Северная-Восточная» составит 600 Гкал/ч.

Полноценный переход на новый источник должен состояться в 2028 году.

В связи с этим, до 2028 года на котельной «Северная» предусматриваются сохранение и поддержание в работоспособном состоянии существующего оборудования, а также выполнение мероприятий необходимых для перехода на закрытую схему ГВС:

- Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 на водогрейный котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ300 60МВт;
- Замена двух подогревателей сетевой воды ПСВ-315;
- Замена подпиточных насосов 14СД-9 ст. №1,2;
- Замена подпиточных насосов 200Д-60 ст. №6, 200Д-90 ст №3,5;
- Замена сетевых насосов СЭ-1250 ст.№1-4;
- Замена сетевого насоса 14СД-9 ст.№5;
- Замена рециркуляционных насосов НКУ-250;
- Установка и замена сетевых насосов на ЦТП район № 2 Ленинского округа: ЦТП 175 кв., ЦТП 171 кв., ЦТП 203 кв., ЦТП 207 кв. и в элеваторном узле А. Невского;

- Замена с увеличением диаметра магистральных тепловых сетей от котельной (перечень тепловых сетей, подлежащих замене представлен в Главе 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения).

## 2026 год

- Переключение тепловой нагрузки потребителей котельной «Роста» на котельную «Северная», вывод из эксплуатации котельной «Роста».

Баланс тепловой мощности источника и подключенной нагрузки для котельной «Северная» на период актуализации Схемы теплоснабжения при реализации Сценария 1 представлен в таблице 46-47.

Капитальные затраты на реализацию предусмотренных мероприятий и состав мероприятий, необходимых для перехода на закрытую схему ГВС, при реализации Сценариев 1 и 2 непосредственно для котельной «Северная» (для второго сценария период ее функционирования до 2028 года) представлены в таблицах 48 - 49.

**Таблица 45 – Состав оборудования котельной «Северная» по Сценарию 1**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
Паровые котлы						
1	ДКВР 25/13	1965	15,7 Гкал/ч (25 т/ч)	-	-	-
2	ДКВР 25/13	1966	15,7 Гкал/ч (25 т/ч)	-	-	-
3	ДКВР 25/13	1961	15,7 Гкал/ч (25 т/ч)	-	-	-
4	ДКВР 25/13	1961	15,7 Гкал/ч (25 т/ч)	-	-	-
5	ДКВР 25/13	1961	15,7 Гкал/ч (25 т/ч)	-	-	-
6	ГМ-50-14/250	1970	29,7 Гкал/ч (50 т/ч)	-	-	-
7	ГМ-50-14/250	1971	29,7 Гкал/ч (50 т/ч)	-	-	-
8	ГМ-50-14/250	1972	29,7 Гкал/ч (50 т/ч)	-	-	-
9	ГМ-50-14/250	1973	29,7 Гкал/ч (50 т/ч)	-	-	-
10	ГМ-50-14/250	1975	29,7 Гкал/ч (50 т/ч)	-	-	-
11	ГМ-50-14/250	1976	29,7 Гкал/ч (50 т/ч)	-	-	-
				ДКВР-10/13	2025	8,5 Гкал/ч (10 т/ч)
				ДКВР-10/13	2025	8,5 Гкал/ч (10 т/ч)
				ДКВР-10/13	2027	8,5 Гкал/ч (10 т/ч)
Водогрейные котлы						
1	ПТВМ-30	1969	30 Гкал/ч	ПТВМ-30	1969	30 Гкал/ч
2	ПТВМ-30	1965	30 Гкал/ч	ПТВМ-30	1965	30 Гкал/ч
3	ПТВМ-30	1964	30 Гкал/ч	ТТ300	2022	51,6 Гкал/ч
4	ПТВМ-30	1965	30 Гкал/ч	ПТВМ-30	1965	30 Гкал/ч
	-	-	-	Eurotherm 58	2026	50 Гкал/ч
	-	-	-	Eurotherm 58	2027	50 Гкал/ч
	-	-	-	Eurotherm 58	2027	50 Гкал/ч
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч	367,7			317,1		

**Таблица 46 – Планируемые мероприятия на котельной «Северная» и балансы мощность/нагрузка по сценарию 1**

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Мероприятия	Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3 на водогрейный котел смешанного типа (водотрубно-газотрубный) ТЕРМОТЕХНИК ТТ300 60МВт (в рамках перехода на закрытую схему ГВС)-	Вывод из эксплуатации и последующий демонтаж паровых котлов 5xДКВР-25/13 (котловые ячейки №№4-8).	Ввод двух котлов ДКВР-10/13 в котловых ячейках №№4, 5	Ввод в эксплуатацию котла Eurotherm-58. Вывод парового котла ГМ-50-14/250 ст. №№12,13.	Ввод двух водогрейных котлов Eurotherm-58. Вывод паровых котлов ГМ-50-14/250 ст. №№12,13.		Вывод и демонтаж оставшийся паровой котел ГМ-50-14/250 ст. №14	
	-	-	-	Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30. Вывод паровых котлов ГМ-50-14/250 ст. №№9-10	-	-	Установка парового котла ДКВР-10/13 №3	-
Установленная мощность, Гкал/ч	367,7	389,3	321,6	321,6	278,6	298,6	347,1	317,1
Располагаемая мощность, Гкал/ч (в том числе)	341,2	379,3	321,6	321,6	278,6	298,6	347,1	317,1
Паровые котлы	221,2	237,7	180	180	137	107	55,5	25,5
Водогрейные котлы	120	141,6	141,6	141,6	141,6	191,6	291,6	291,6
Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч	331,1	367,6	309,4	309,3	266,3	283,2	331,7	301,7
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей, Гкал/ч	149,1	149,1	155,5	157,1	157,1	182,0	182,0	182,0
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	16,8	16,5	17,5	17,7	17,7	36,5	36,5	36,5
Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч	301,1	337,6	279,4	279,3	236,3	253,2	301,7	271,7
Резерв (+), дефицит (-) мощности, Гкал/ч	135,3	172,0	106,4	104,6	61,6	34,7	83,2	53,2
Резерв (+), дефицит (-) мощности, %	44,9	51,0	38,1	37,4	26,1	13,7	27,6	19,6

**Таблица 47 – Планируемые мероприятия на котельной «Северная» и балансы мощность/нагрузка по сценарию 2 (до 2028 г.)**

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Установленная мощность, Гкал/ч	367,7	389,3	389,3	389,3	389,3	389,3	389,3	389,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч (в том числе)	341,2	362,8	362,8	362,8	362,8	362,8	362,8	362,8
Паровые котлы	221,19	221,19	221,19	221,19	221,19	221,19	221,19	221,19
Водогрейные котлы	120	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6
Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч	331,1	351,1	350,6	350,5	350,5	347,4	347,4	347,4
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей, Гкал/ч	149,1	149,1	155,5	157,1	157,1	182,0	182,0	182,0
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	16,8	16,5	17,5	17,7	17,7	36,5	36,5	36,5
Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч	301,1	321,1	320,6	320,5	320,5	317,4	317,4	317,4
Резерв (+), дефицит (-) мощности, Гкал/ч	135,3	155,5	182,6	181,1	181,1	171,9	171,9	171,9
Резерв (+), дефицит (-) мощности, %	44,9	48,4	56,9	56,5	56,5	54,2	54,2	54,2

**Таблица 48 – Капитальные затраты на мероприятия при реализации Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028 года) для котельной «Северная», млн. руб. (без НДС)**

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Всего
Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13				5	24			29,00
Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30				2	50			52,00
Установка водогрейного котла Eurotherm-58					4	135		139,00
Установка двух водогрейных котлов Eurotherm-58						4	135	139,00
Установка парового котла ДКВР-10/13						3	12	15,00
<b>Итого по источнику</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>78,0</b>	<b>142,0</b>	<b>147,0</b>	<b>374,0</b>

**Таблица 49 – Перечень мероприятий по переходу на закрытую схему теплоснабжения от котельной "Северная"**

Котельная "Северная", основное и вспомогательное оборудование				
№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование оборудования	Режим работы	Электрооборудование
1	Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3	Котел водогрейный смешанного типа (водотрубно-газотрубный) ТЕРМОТЕХНИК ТТ300 60МВт	зимний режим	Средняя электрическая мощность 267кВт. Вентилятор горелки 211кВт; напряжение 0,4кВ. Электропривод задвижки 1,5кВт; насос рециркуляции (2 шт.) 13,2кВт; автоматика 1кВт.
2	Замена двух подогревателей сетевой воды ПСВ-315	Подогреватель кожухотрубный ПСВэ-700-1,6-1,6-II (D=1500мм)	зимний режим	
3	Замена подпиточных насосов 14СД-9 ст №1,2	WILO BL-50/240-30/2	зимний/летний режим	Серийный электродвигатель с технологией IE3. Мощность 30кВт; напряжение 0,4кВ; ток номинальный 52,2А.
4	Замена подпиточных насосов 200Д-60 ст №6, 200Д-90 ст №3,5	WILO BL-32/240-15/2	зимний/летний режим	Серийный электродвигатель с технологией IE3. Мощность 15кВт; напряжение 0,4кВ; ток номинальный 20,5А.
5	Замена сетевых насосов СЭ-1250 ст №1,2,3,4	WILO SCP 300/660 DV-800/4	зимний/летний режим	Серийный электродвигатель с технологией IE3. Мощность 800кВт; напряжение 6кВ.
6	Замена рециркуляционных насосов НКУ-250 ст.№1,2	WILO BL-100/165-30/2	зимний/летний режим	Серийный электродвигатель с технологией IE3. Мощность 30кВт; напряжение 0,4кВ; ток номинальный 52,2А.
ЦТП район № 2 Ленинский АО				
№ п/п	Объект	Наименование мероприятий	Наименование оборудования	Режим работы
7	ЦТП 175 кв.	Установка двух сетевых насосов	WILO CRONOBLOC BL 65/170-15/2	летний режим
				Серийный электродвигатель с технологией IE3. Мощность 15кВт; напряжение 0,4кВ; ток номинальный 20,5А.

8		Замена сетевого насоса СН-3	НКУ -250	зимний режим	Серийный электродвигатель 5A200L4 У2 IM 1081 IP 55. Мощность 45кВт; напряжение 0,4кВ; ток номинальный 87А.
9	ЦТП 171 кв.	Установка двух сетевых насосов	WILO CRONOBLOC BL 65/170-15/2	летний режим	Серийный электродвигатель с технологией IE3. Мощность 15кВт; напряжение 0,4кВ; ток номинальный 20,5А.
10	ЦТП 203 кв.	Установка двух сетевых насосов	WILO CRONOBLOC BL 50/170-11/2	летний режим	Серийный электродвигатель с технологией IE3. Мощность 11кВт; напряжение 0,4кВ; ток номинальный 20,5А.
11	ЦТП 207 кв.	Установка трех сетевых насосов	WILO CRONOBLOC BL 80/170-30/2	зимний режим	Серийный электродвигатель с технологией IE3. Мощность 30кВт; напряжение 0,4кВ; ток номинальный 52,2А.
12	Элеваторный узел А. Невского	Установка водоподогревателя ГВС		зимний летний режим	

**Тепловые сети от котельной "Северная" Ленинский АО**

№ п/п	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование теплосети	Протяжённость участка, м	Существующий Внутренний Ду подающего и обратного трубопровода, м	Мероприятие перекладка Внутренний Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Электрооборудование
13	TK-106 Ч. Лучинского	TK-107	магистральная	47	0,309	0,35	Подземная канальная	
14	TK-105 Ч. Лучинчкого	TK-106		75,5	0,309	0,35	Подземная канальная	
15	TK-9 Свердлова	TK-10		95	0,412	0,5	Подземная канальная	
16	TK-8 Свердлова	TK-9		91	0,412	0,5	Подземная канальная	
17	TK-7 Свердлова	TK-8		69	0,412	5	Подземная канальная	
18	TK-6 Свердлова	TK-7		135	0,412	0,5	Подземная канальная	
19	TK-5 Свердлова	TK-6	магистральная	110	0,412	0,5	Подземная канальная	
20	TK-63 Подстаницкого	TK-62		60	0,309	0,35	Подземная канальная	
21	TK-63 Подстаницкого	TK-62		63,5	0,309	0,35	Подземная канальная	
22	TK-63 Подстаницкого	TK-62		40	0,309	0,35	Подземная канальная	
23	TK-14 Подстаницкого	TK-60		129	0,309	0,35	Подземная канальная	
24	TK-60 Подстаницкого	TK-61		22	0,309	0,35	Подземная канальная	
25	TK-61 Подстаницкого	TK-62	магистральная	143	0,309	0,35	Подземная канальная	
26	Луч 2 в сторону Хлобыстова	до ТК-201д		910	0,412	0,5	Надземная	
27	TK-208 Невского	TK-209		69	0,309	0,35	Подземная канальная	

28	ТК-67 Александрова	ТК-68	магистральная	75	0,207	0,25	Подземная канальна	
----	-----------------------	-------	---------------	----	-------	------	-----------------------	--

Технико-экономические показатели работы котельной «Северная» при реализации Сценариев 1 и 2 (до 2028 года) представлены в таблице 50.

**Таблица 50 – Технико-экономические показатели работы котельной "Северная" для Сценария 1 и Сценария 2 (до 2028 года)**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей,	Гкал/ч	151,68	151,68	151,68	157,59	158,97	158,97	182,24	182,24	182,24	182,24	182,24	182,24	182,24
Подключенная нагрузка отопления	Гкал/ч	135,8	135,8	135,8	141,7	143,1	143,1	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8
Нагрузка средней ГВС	Гкал/ч	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	12,85	10,08	11,68	12,20	12,32	12,32	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	16,78	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	588,0	613,21	608,7	627,5	631,9	631,9	735,7	735,7	735,7	735,7	735,7	735,7	735,7
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	42,2	35,09	40,1	41,9	42,3	42,3	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	541,7	573,99	564,4	581,2	585,1	585,1	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	55,2	58,01	56,725	56,7	56,7	56,7	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	486,5	515,98	507,7	524,5	528,4	528,4	607,0	607,0	607,0	607,0	607,0	607,0	607,0
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Мазут	кг.т/Гкал	162,3	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4
Расход условного топлива	тыс. тут.	95,4	100,2	99,1	102,0	102,7	102,7	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
Мазут	тыс. тут.	95,43	100,20	99,08	102,05	102,73	102,73	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Мазут	кг.т/Гкал	176,17	173,32	174,25	174,25	174,25	174,25	174,25	174,25	174,25	174,25	174,25	174,25	174,25
Переводной коэффициент														
Мазут	тут/тнт	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Расход натурального топлива														
Мазут	тыс. т	70,26	73,8	72,9	75,1	75,6	75,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6


## **Котельная «Роста»**

Котельная «Роста» расположена на севере г. Мурманска. Зоны теплоснабжения котельной «Роста» и котельная «Северная» являются смежными. Данные зоны приведены на рисунке 6.

Удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии от данных котельных отличаются друг от друга, так УРУТ на отпуск тепловой энергии за последние 3 года от котельной «Роста» составляет 181,12 кг у.т/Гкал, а котельной «Северная» – 173,87 кг у.т/Гкал. Высокий удельный расход топлива на котельной «Роста», в первую очередь, объясняется технологической схемой котельной: пар, вырабатываемый паровыми котлами, подогревает сетевую воду в теплообменниках.

Такая схема достаточно инерционна, в связи с чем, изменение мощности котельной сопровождается снижением КПД до момента достижения равновесного состояния.

В настоящее время, на котельной в межотопительный период обеспечение нужд горячего водоснабжения осуществляется посредством работы 1 котла ГМ-50-14/250, мощность которого избыточна (при нагрузке ГВС равной 2,87 Гкал/ч), а режим эксплуатации - неэффективный. Также, паровые котлы ГМ-50, установленные на котельной в конце 60-х годов, в настоящее время нуждаются в замене.



**Рисунок 6. Зоны теплоснабжения котельной «Роста» и котельная «Северная»**

Вне зависимости от сценарных условий, схемой теплоснабжения предусматривается закрытие котельной «Роста» с переключением существующих нагрузок на котельную «Северная».

В настоящее время на котельной «Северная» существует резерв тепловой мощности в объеме 132,5 Гкал/ч, что достаточно для такого переключения.

До принятия окончательного решения по закрытию котельной «Роста», в качестве мероприятий на источнике рекомендуется выполнить установку дополнительного котла для работы в летний период:

- в 2022 году** – проведение проектно-изыскательских работ;
- 2023 год** – установка водогрейного котла мощностью 4 МВт (например, котел ООО «Энтророс» марки ТТ-100).

Балансы тепловой мощности котельных «Северная» и «Роста» приведены в таблице 51, из которой видно, что при аварийном выводе из эксплуатации самого мощного котла, на котельной «Роста» образуется дефицит мощности.

**Таблица 51 – Балансы тепловой мощности котельных**

Наименование	Котельная «Роста»	Котельная «Северная»
Установленная мощность, Гкал/ч	60,0	367,7
Располагаемая мощность, Гкал/ч	55,16	341,19
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	24,91	149,1
Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла	25,08	298,3
Резерв ("+")/ Дефицит(" -"), Гкал/ч	-4,17	132,5
Резерв ("+")/ Дефицит(" -"), %	-16,62	44,4

Резерв тепловой мощности на котельной «Северная» вполне достаточен для покрытия существующих нагрузок зоны котельной «Роста».

Мероприятия по сетевому строительству для переключения потребителей на котельную «Северная» и затраты на их реализацию приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

После закрытия котельной «Роста», участок на котором она расположена, планируется реализовать или перепрофилировать, в связи с чем, мероприятие планируется как беззатратное.

Состав оборудования и технико-экономические показатели работы котельной приведены в таблице 52.

**Таблица 52 – Состав оборудования котельной «Роста»**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность, Гкал/ч	Марка	Год ввода	Производительность
Водогрейные котлы						
1	КВГМ-50	1988	50 Гкал/ч (на консервации)			
2	КВГМ-50	1988	50 Гкал/ч (на консервации)			
Паровые котлы						
3	ГМ-50-14/250	1978	30			
4	ГМ-50-14/250	1978	30			
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч			60,0			
Подключенная нагрузка, Гкал/ч			23,29			
Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную «Северная» в 2026 году						

**Таблица 53 – Технико-экономические показатели работы котельной «Роста» вне зависимости от Сценарных условий**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей	Гкал/ч	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	
Собственные нужды источника	Гкал/ч	2,58	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	4,34	4,26	4,32	4,32	4,32	4,32	
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	101,58	103,40	103,40	103,39	102,96	103,39	
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	8,24	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	93,35	94,83	94,83	94,81	94,39	94,82	
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	13,85	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	79,49	80,81	80,81	80,80	80,37	80,80	
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии								
Мазут	кгУ.т/Гкал	162,6	162,7	163,1	163,1	163,1	163,1	
Расход условного топлива	тыс. тут.	15,6	16,8	16,9	16,9	16,8	16,9	
Мазут	тыс. тут.	15,6	16,8	16,87	16,86	16,79	16,87	
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии								
Мазут	кгУ.т/Гкал	166,7	177,4	177,9	177,9	177,9	177,9	
Переводной коэффициент								
Мазут	тут/тНТ	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	
Расход натурального топлива								
Мазут	тыс. т	11,4	12,4	12,4	12,4	12,3	12,4	
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки								
Мазут	тыс. руб./т.	16,7	17,4	18,1	18,8	19,6	20,3	
Затраты на топливо	млн руб.	191,1	214,9	224,1	233,0	241,2	252,0	
Мазут	млн руб.	191,1	214,9	224,1	233,0	241,2	252,0	
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2047,5	2266,3	2363,0	2457,6	2555,9	2658,1	

Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную «Северная»

## **Котельная «Северная» и Восточная по 2 сценарию**

Оба рассматриваемые источника – котельная «Северная» и Восточная котельная - используют мазут в качестве основного вида энергоносителя. Суммарная располагаемая мощность источников теплоснабжения составляет 757,7 Гкал/ч, суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей по договору – 357,51 Гкал/ч, усредненный коэффициент использования установленной мощности по источникам составляет 17%.

Котельная «Северная» в настоящее время имеет резерв располагаемой тепловой мощности, который составляет более 40%, при этом срок службы основного оборудования превышает 45 лет.

Восточная котельная также имеет избыток располагаемой тепловой мощности в 40%, простои негативно сказываются на состоянии неработающих котлоагрегатов. Срок службы основного оборудования превышает 30 лет.

В связи с этим, согласно рекомендациям КИП, для 2 сценария планируется вывести из эксплуатации котельные Восточная и «Северная» с переключением всей подключенной нагрузки (в т.ч. котельной «Роста») на новую угольную котельную «Северная-Восточная».


Согласно оценке эффективности реализации данного проекта, выполненной в рамках КИП, суммарный годовой объем выпадающих доходов по альтернативным существующим источникам составляет 240,8 млн руб., что соответствует 214 руб. на 1 Гкал. Срок возврата инвестиций составит от 8 до 14 лет, в зависимости от выбранной экономической модели проекта.

Предполагаемый срок реализации мероприятия по строительству нового источника и переключению нагрузки от других источников – 2026-2028 гг.

## **Строительство угольной котельной «Северная-Восточная» (только для 2 сценария)**

Согласно принятому второму сценарию развития системы теплоснабжения города Мурманска, после 2026 года планируется строительство новой угольной котельной «Северная-Восточная» с переключением в 2028 году на нее нагрузки от котельных Восточная и «Северная» (включая нагрузку выводимой в 2026 году котельной «Роста»).

Объединенная зона теплоснабжения котельной «Северная-Восточная» приведена на рисунке 7.



**Рисунок 7. Объединенная зона теплоснабжения котельной «Северная-Восточная»**

Мероприятия по сетевому строительству для переключения потребителей на новую котельную и затраты на их реализацию приведены Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Состав оборудования котельной приведен в таблице 54.

Капитальные затраты на реализацию предусмотренных мероприятий по строительству котельной «Северная-Восточная» и технико-экономические показатели работы котельной приведены в таблицах 55 - 56.

**Таблица 54 – Перспективный состав оборудования новой угольной котельной «Северная-Восточная» для Сценария 2**

Перспективное положение на расчётный срок			
№	Марка	Год ввода	Установленная мощность
Водогрейные котлы			
1	KBTK-100	2028	100
2	KBTK-100	2028	100
3	KBTK-100	2028	100
4	KBTK-100	2028	100
5	KBTK-100	2028	100
6	KBTK-100	2028	100
Установленная мощность котельной, Гкал/ч			600,0
Подключенная договорная нагрузка, Гкал/ч			432,1

**Таблица 55 – Капитальные затраты на строительство котельной «Северная-Восточная» для Сценария 2, млн. руб. (без НДС)**

Наименование	2027	2028.
Перенос ЛЭП	71,5	
Котельное отделение	981	245
Вспомогательное оборудование, топливоподача, ЗШУ	1 042	261
Бак запаса воды	13	3
Приборы учета тепла	14	3
ВПУ	70	18
Закрытый расходный склад угля	237	59
Подготовка площадки под строительство	81	20
СМР котельной с дымовой трубой	914	228
Транспортировка оборудования и материалов	27	7
ПИР и экспертиза проекта	136	34
Шефмонтаж и пуско-наладочные работы	64	16
Непредвиденные затраты 3%	671	168
<b>Всего</b>	<b>4 322</b>	<b>1 062</b>

Источник: расчеты ВТИ, ИБ "ФИНИСТ"

**Таблица 56 – Технико-экономические показатели работы новой угольной котельной «Северная-Восточная»**

Наименование	Единица измерения	2028	2029	2030	2031-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей	Гкал/ч	365,8	392,0	392,0	392,0
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	22,0	22,0	22,0	22,0
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	48,3	49,2	49,2	49,2
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	1293,0	1385,4	1385,4	1385,4
Покупка Энергии у ТО ТБО	тыс. Гкал	114,77	114,77	114,77	114,77
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	26,2	26,2	26,2	26,2
Отпуск тепловой энергии за счет ТО ТБО	тыс. Гкал	114,77	114,77	114,77	114,77
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	1381,6	1474,0	1474,0	1474,0
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	67,5	69,0	69,0	69,0
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	1314,1	1404,9	1404,9	1404,9
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Уголь	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии					
Уголь	кГ <sub>у,т</sub> /Гкал	178,6	178,6	178,6	178,6
Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов					
Уголь	кГ <sub>у,т</sub> /Гкал	182,29	182,0	182,0	182,0
Расход условного топлива	тыс. тут.	230,9	247,4	247,4	247,4
Уголь	тыс. тут.	230,9	247,4	247,4	247,4
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии					
Уголь	кГ <sub>у,т</sub> /Гкал	182,3	182,0	182,0	182,0
Переводной коэффициент					
Уголь	тут/тнт	0,770	0,770	0,770	0,770
Расход натурального топлива					
Уголь	тыс. т	299,9	321,3	321,3	321,3
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки					
Уголь	тыс. руб./т.	6,6	6,8	7,1	7,4
Затраты на топливо	млн руб.	1966,7	2191,5	2279,1	2370,3
Уголь	млн руб.	1966,7	2191,5	2279,1	2370,3
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	1423,5	1486,8	1546,2	1608,1

## **Дизельная котельная МУП «МУК»**

Основной причиной высокой себестоимости тепловой энергии от дизельной котельной микрорайона Дровяное являются затраты на топливо. Так затраты на топливо, учетные в тарифе составляют порядка 12 млн. рублей, что составляет около 69% от НВВ. Топливная составляющая в тарифе на тепловую энергию от данной котельной на 2019 год составила 4879,2 руб./Гкал. Снижение тарифа на тепловую энергию от данной котельной может быть достигнуто в первую очередь проведением мероприятий по снижению топливной составляющей в тарифе, что в свою очередь подразумевает переход на альтернативное топливо.

Следует отметить, что переход на твердое топливо, не применим для данной котельной, т.к. установленные в 2005-2006 году котлы не могут быть переоборудованы для работы на угле, к тому же территория площадки котельной не позволяет разместить склад твердого топлива.

Схемой теплоснабжения по 1 сценарию для данной котельной предлагаются следующие мероприятия:

### **2024 - 2025 гг.**

- дополнительная установка на котельной двух электрокотлов ТЭН-300, тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч каждый;
- поэтапная замена установленных дизельных котлов.

### **Установка электрокотлов в котельной**

Применение электрической энергии для подогрева теплоносителя на котельных может быть оправдано, если стоимость электроэнергии в пересчете на 1 Гкал меньше, чем существующая топливная составляющая в тарифе.

В таблице 57 приведены тарифы на электрическую энергию для потребителей, приравненных к населению, с разделением на зоны тарифных суток.

**Таблица 57 – Тарифы на электрическую энергию для потребителей, приравненных к населению (тарифы с учетом НДС) за 2019 год, руб./кВт\*ч**

Мес яц	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь			
Часы	зона	тариф, руб./кВт*ч																								
					овая																					
20	полупиковая	1,924	полупиковая	1,924	пиковая	2,308	полупиковая	1,924	пиковая	2,308	пиковая	2,308	пиковая	2,308	полупиковая	1,924	1,924									
21	полупиковая	1,924	пиковая	2,308	полупиковая	1,924	полупиковая	1,924	полупиковая	1,924	1,924															
22	полупиковая	1,924	1,924																							
23	ночная	0,963	ночная																							
Средний тариф ночной и полупиковой зоны, руб./кВт*ч		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,519		1,519		1,497		1,497		1,497
Число часов ночного и полупикового тарифа, ч		18		18		18		18		18		18		18		18		19		19		18		18		18

Применение дифференцированного по времени тарифа на электрическую энергию позволит потреблять наиболее дешевую электрическую энергию ночной и полупиковой зоны.

Конструкция установленных в котельной чугунных котлов GTE 521 и GTE 511 позволяет применять ежесуточные пуски и остановы без накопления повреждаемости.


Планируется следующий режим работы котельной:

- в ночной и полупиковой зоне тарифа на электрическую энергию в работе находятся электрокотлы. Дизельные котлы находятся в горячем резерве;
- в пиковой зоне тарифа на электрическую энергию в работе находятся дизельные котлы;
- при температуре наружного воздуха ниже  $-9^{\circ}\text{C}$ , в ночной и полупиковой зоне в работе находятся электрокотлы и дизельные котлы одновременно.

Данные режим работы позволяет установить электрокотлы меньшей мощности, чем подключенная нагрузка.

Планируемая суммарная мощность электрокотлов составляет 0,6 Гкал/ч, что соответствует подключенной нагрузке при температуре наружного воздуха  $-9^{\circ}\text{C}$ . Продолжительность периода температуры наружного воздуха ниже  $-9^{\circ}\text{C}$  составляет 1350 ч. в год. График Россандера для предлагаемого режима работы приведен на рисунке 8.

## график Россандера для дизельной котельной п. Дровяное



**Рисунок 8. График Россандера при работе электрокотлов**

В качестве нагревательных элементов электрокотлов следует рассматривать фланцевые погружные электронагреватели.

Фланцевые погружные электронагреватели - наиболее распространенный вид промышленных электрических нагревателей. Погружные фланцевые электронагреватели представляют собой блок ТЭН, надежно закрепленных на фланце для монтажа в различные емкости, резервуары, циркуляционные системы, проточные сосуды и устройства под давлением. Электрическое подключение фланцевых погружных нагревателей производится с внешней стороны емкости или сосуда.



Фланцевые погружные нагреватели монтируются в котлы или прочие емкости или цистерны, и являются самым

безопасным и надежным решением для технологического нагрева.

Удельная мощность для фланцевых погружных нагревателей может составлять от 0,1 до 40 Вт/см<sup>2</sup>, и зависит от рабочих условий процесса (среда, расход, давление), от коэффициента теплоемкости и теплообменных свойств нагреваемой среды. Максимальная мощность, передаваемая одним фланцевым нагревателем, может достигать нескольких МВт.

Связка ТЭН размещенная на фланце может иметь полностью автоматизированную систему контроля и управления температурой и процессом нагрева.

Состав оборудования дизельной котельной на краткосрочную перспективу приведен в таблице 58.

**Таблица 58 – Состав оборудования дизельной котельной**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
Водогрейные котлы						
1	GTE 521	2006	1,02 Гкал/ч	GTE 521	2024	1,02 Гкал/ч
2	GTE 511	2005	0,52 Гкал/ч	GTE 511	2025	0,52 Гкал/ч
3	GTE 511	2005	0,52 Гкал/ч	GTE 511	2025	0,52 Гкал/ч
4	-	-	-	ТЭН-300	2024	0,3 Гкал/ч
5	-	-	-	ТЭН-300	2025	0,3 Гкал/ч
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч		2,06		Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч		2,66
Подключенная нагрузка, Гкал/ч		0,828		Подключенная нагрузка, Гкал/ч		0,95

Соотношение отпуска тепловой энергии от электрокотлов и дизельных котлов за год планируется как 75/25, т.е. 75% годового отпуска тепла осуществляется от электрокотлов.

С учетом установки электрокотлов на котельной топливная составляющая в 2025 году ориентировочно составит 3129,8 руб./Гкал (с условием индексации цен 2020 года), что на 35% ниже существующего уровня. Годовая экономия на затратах на топливо составит 7,15 млн. рублей. Эффект от экономии ТЭР за период с 2025 по 2031 годы составит 42,9 млн. рублей.

Затраты на закупку электрокотлов и их установку оцениваются в 1,2 млн. рублей.

**Данное мероприятие является эффективным, если реконструкция электрических сетей до котельной не требуется или такая реконструкция предусмотрена прочими программами.**

Затраты на реализацию предлагаемых мероприятий приведены в таблице 59 .

**Таблица 59 – Затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных для дизельной котельной микрорайона Дровяное, тыс. руб.**

Мероприятие	Сценарий 1 и 2	
	Год осуществления	Затраты на мероприятие, тыс. руб.
Установка двух электрокотлов ТЭН-300, тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч каждый	2024-2025	1200
Замена котла GTE 521	2024	1 232,5
Замена котла GTE 511	2025	982,5
Замена котла GTE 512	2025	982,5
<b>Всего</b>	-	<b>4397,5</b>

Показатели работы дизельной котельной с учетом реализации предложенных мероприятий приведены в таблице 60.

**Таблица 60 – Показатели работы дизельной котельной микрорайона Дровяное на период актуализации Схемы теплоснабжения**

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей	Гкал/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	3,09	3,13	3,13	3,13	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	3,06	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	3,06	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Дизель	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Электроэнергия	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии													
Дизель	кг/т/Гкал	155,34	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63
Электроэнергия	кг/т/Гкал	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Расход условного топлива	тыс. тут.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Дизель	тыс. тут.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Электроэнергия	тыс. тут.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии													
Дизель	кг/т/Гкал	156,7505	159,151	159,151	159,151	159,151	159,151	159,151	159,151	159,151	159,151	159,151	159,151
Электроэнергия	кг/т/Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3
Переводной коэффициент													
Дизель	тут/тнт	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Электроэнергия	г.у.т/кВт*ч	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Расход натурального топлива													
Дизель	тыс. т	0,33	0,34	0,34	0,34	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Электроэнергия	млн. кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки													
Дизель	тыс. руб./т.	45,83	47,67	49,57	51,56	53,62	55,76	57,99	60,31	62,73	65,24	67,84	92,85
Электроэнергия	руб./кВт*ч	1,67	1,74	1,80	1,88	1,95	2,03	2,11	2,20	2,28	2,38	2,47	3,38
Затраты на топливо	млн руб.	15,15	16,22	16,87	17,54	9,88	10,28	10,69	11,12	11,56	12,03	12,51	17,12
Дизель	млн руб.	15,15	16,22	16,87	17,54	4,56	4,74	4,93	5,13	5,34	5,55	5,77	7,90
Электроэнергия	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	5,54	5,76	5,99	6,23	6,48	6,74	9,22
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	4954,76	5231,86	5441,13	5658,78	3188,45	3315,99	3448,63	3586,57	3730,03	3879,23	4034,40	5521,36

Сценарий 2 для данного источника основан на заключении возможного концессионного соглашения между Правительством Мурманской области и потенциальным концессионером на реализацию мероприятия «Перевод жилых зданий в мкр. Дровяное г. Мурманск на электроотопление».

В соответствии с инициативой предлагается выполнить установку ИТП с электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по ул. Прибрежная, и впоследствии, вывести из эксплуатации дизельную котельную и тепловые сети от нее. Установка ИТП позволит оптимизировать схему теплоснабжения микрорайона Дровяное, а также снизить затраты на топливо и ликвидировать потери тепла при транспортировке от котельной.

Расчет капитальных затрат тепловой части приведен в таблице 61. Стоимость проектных работ оценивается в 650 – 910 тыс. руб.

**Таблица 61 – Расчет капитальных затрат тепловой части**

Параметры ИТП			Жилые дома по ул. Прибрежная (дизельная котельная)	
№ п/п	Мощность ИТП, кВт	Стоймость 1 шт., руб. без НДС	Кол-во, шт.	Кап. затраты, руб. без НДС
1	200-300	3 750 000	1	3 750 000
2	300-400	4 333 333	1	4 333 333
3	400-600	4 916 667	1	4 916 667
<b>Итого по группе:</b>			<b>3</b>	<b>13 000 000</b>

Значение тепловой нагрузки потребителей, а также плановая мощность ИТП в жилых домах по ул. Прибрежная приведены в таблице 62.

**Таблица 62 – Теплоснабжение от ИТП по ул. Прибрежная**

Наименование	Единица измерения	ИТП в жилых домах по ул. Прибрежная
Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	0,796
Нагрузка на технологию и СН	Гкал/ч	0,016
то же в %	%	2,0%
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,000
то же в %	%	0,0%
Расчетная мощность	Гкал/ч	0,812
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/ч	0,122
	%	15,0%
Плановая мощность ИТП	Гкал/ч	0,934

Основные затраты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП представлены в таблице 63. Согласно данной таблице, ежегодный эффект для бюджета при реализации предлагаемых мероприятий составит 13,2 млн. руб.

Технико-экономические показатели работы дизельной котельной по сценарию 2 приведены в таблице 64.

**Таблица 63 – Затраты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП**

№ п/п	Наименование улицы	Договорная тепловая нагрузка, Гкал\час	Предполагаемая установленная мощность ИТП, кВт	Капитальные затраты, тыс. руб. без НДС			Затраты на теплоснабжение текущие, тыс. руб.			Затраты на теплоснабжение планируемые, тыс. руб.		Ежегодный эффект для потребителя, тыс. руб.	Ежегодный эффект для бюджета, тыс. руб.
				Всего	Тепловая часть	Электрич. часть	Всего	Оплачивается потребителем	Оплачивается бюджетом	Всего	Оплачивается потребителем		
От существующей дизельной котельной													
1	ул. Прибрежная, 6	0,2889	350	9816	4333	5483	9680	4903	4777	2669	2669	2233	4777
2	ул. Прибрежная, 23	0,3183	400	10959	4917	6042	10680	5409	5271	2945	2945	2464	5271
3	ул. Прибрежная, 25	0,1892	250	7340	3750	3590	6360	3221	3139	1754	1754	1467	3139
	<b>ИТОГО</b>	0,7964	1000	28115	13000	15115	26720	13533	13187	7368	7368	6165	13187
												46%	100%
												<b>Окупаемость инвестиций, лет</b>	<b>0,47</b>

**Таблица 64 – Технико-экономические показатели работы дизельной котельной микрорайона Дровяное при реализации сценария 2**


Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Договорная тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	3,13	3,13	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Структура топливного баланса	%												
Дизель	%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Электроэнергия	%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии													
Дизель	кгУ.т/Гкал	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92	156,92
Электроэнергия	кгУ.т/Гкал	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Расход условного топлива	тыс. тут.	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Дизель	тыс. тут.	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроэнергия	тыс. тут.	0,0	0,0	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии													
Дизель	кгУ.т/Гкал	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
Электроэнергия	кгУ.т/Гкал	0,0	0,0	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3
Переводной коэффициент													
Дизель	тут/тнт	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Электроэнергия	г.у.т/кВт*ч	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Расход натурального топлива													
Дизель	тыс. т	0,34	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	млн. кВт*ч	0,00	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки													
Дизель	тыс. руб./т.	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83
Электроэнергия	руб./кВт*ч	1,67	1,74	1,80	1,88	1,95	2,03	2,11	2,20	2,28	2,38	2,47	2,57
Затраты на топливо	млн руб.	15,58	14,98	6,57	6,83	7,10	7,39	7,68	7,99	8,31	8,64	8,99	9,35
Дизель	млн руб.	15,58	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	млн руб.	0,00	0,00	6,57	6,83	7,10	7,39	7,68	7,99	8,31	8,64	8,99	9,35
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	5023,6	4830,2	2116,9	2201,6	2289,7	2381,3	2476,5	2575,6	2678,6	2785,8	2897,2	3013,1

Срок выполнения данной инициативы 2-3 года и может быть реализована в период с 2022 по 2024 гг.

### **Угольная котельная МУП «МУК»**

Основной причиной высокой себестоимости от угольной котельной района Дровяное являются расходы на оплату труда персонала. Так Фонд оплаты труда и социальные отчисления на 2020 год составят 6,8 млн. рублей, что соответствует 54% НВВ котельной и в 2,5 раза выше, чем на аналогичной дизельной котельной. Численность персонала данной котельной составляет 17 человек, что объясняется отсутствием какой-либо автоматизации. На угольной котельной в 2008-2011 году были установлены водогрейные котлы типа КВ. Подача топлива в данных котлах осуществляется ручным забросом топлива в топку с периодичностью 1,5-3 часа. Приток воздуха в таких котлах в подавляющем большинстве случаев регулируется ручной заслонкой, выставляемой «на глаз» кочегара. КПД таких котлов в значительной степени колеблется в зависимости от циклов подачи топлива. Условная циклическая зависимость КПД таких котлов представлена на рисунке 9.

**Циклическая зависимость КПД котла с ручной подачей твердого топлива, %**



**Рисунок 9. Циклическая зависимость КПД котла с ручной подачей топлива**

Из графика видно, что значения КПД таких котлов, соответствующие паспортным, достигаются к середине цикла и сохраняются в течение 20-25 минут при цикле 90 минут.

Средний КПД цикла закладки топлива в таких котлах может быть несколько повышен при наличии соответствующих навыков у кочегаров, однако в подавляющем большинстве случаев, у кочегаров нет экономического стимула к экономии топлива.

## **Мероприятия, предлагаемые для угольной котельной**

Настоящей актуализацией, учитывая необходимость проведения капитального ремонта здания, в котором располагается основное оборудование, а также, удаленное расположение котельной от потребителей, в рамках сценария развития 1 и 2 схемой теплоснабжения предлагается рассмотреть следующие:

- Сценарий 1: Строительство новой блочно-модульной электрокотельной;
- Сценарий 2а: Перевод потребителей на теплоснабжение от ИТП с электрическими котлами.
- Сценарий 2б: Строительство новой блочно-модульной котельной для работы на ТБО топливе и/или угле.

По сценарию 1 развития системы теплоснабжения микрорайона Дровяное предполагается выполнить строительство новой блочно-модульной электрокотельной в непосредственной близости к потребителям тепловой энергии. Суммарная установленная мощность нового источника составит 3,13 Гкал/ч. Срок реализации данного мероприятия – 2023-2025 гг.

Применение электрической энергии для подогрева теплоносителя на котельных может быть оправдано, если стоимость электроэнергии в пересчете на 1 Гкал меньше, чем существующая топливная составляющая в тарифе.

Состав оборудования нового источника на рассматриваемую перспективу представлен в таблице 65.

**Таблица 65 – Существующий и перспективный состав оборудования котельной в районе Дровяное**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
Паровые котлы						
1	ВКВ-300	2011	0,3 Гкал/ч	-	-	-
2	НИИСТУ-5М	2008	0,52 Гкал/ч	-	-	-
3	НИИСТУ-5М	2008	0,52 Гкал/ч	-	-	-
Водогрейные котлы						
4	КСВр	2008	0,69 Гкал/ч	КЭВ 1000/10	2025	0,86 Гкал/ч
5	КВр-0,8КБ	2017	0,52 Гкал/ч	КЭВ 1000/10	2025	0,86 Гкал/ч
6	КВс	2011	1,25 Гкал/ч	КЭВ 1600/10	2025	1,4 Гкал/ч
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч			3,13			3,12
Подключенная нагрузка, Гкал/ч			0,928			0,928

Расчет капитальных вложений в мероприятия по строительству новой электрокотельной в районе Дровяное приведен в таблице ниже.

**Таблица 66 – Расчет капитальных вложений на строительство новой блочно-модульной электрокотельной в микрорайоне Дровяное**

Мероприятие	Мощность, МВт	Стоимость 1 МВт, руб.	Затраты на ПИР, руб.	Затраты на СМР, руб.	Затраты на ПНР, руб.	Общая стоимость строительства, руб. (без НДС)
Строительство блочно-модульной электрокотельной	3,63	2 250 000	816 750	2 450 250	1 225 125	12 659 625

В состав электрокотельной входит:

- блок котлов;
- блок сетевых насосов;
- блок подпиточных насосов;
- блок автоматического регулирования давления, температуры теплоносителя;
- вводно-распределительный щит напряжением 0,4 кВ.

Основные характеристики блочно-модульной электрокотельной номинальной производительностью 1,0 МВт представлены в таблице 67.

**Таблица 67 – Основные характеристики блочно-модульной электрокотельной номинальной производительностью 1,0 МВт**

№ п/п	Параметры	Значения
1	Назначение	Обеспечение теплоснабжения или горячей водой как промышленных объектов, так и объектов жилой сферы
2	Производитель	Промышленная компания
3	Страна производитель	Россия
4	Номинальная теплопроизводительность	1,0 МВт
5	Коэффициент полезного действия	98,0 %
6	Тип устанавливаемых котлов	Водогрейные котлы
7	Количество устанавливаемых котлов	2 шт.
8	Рабочее давление теплоносителя	0,6 МПа
9	Максимальная температура воды на отопление	95,0 град.
10	Температура воды в систему ГВС	60,0 град.
11	Вес котельной	5,0 т
12	Гарантийный срок	12 (мес.)

Технико-экономические показатели работы новой блочно-модульной электрокотельной приведены в таблице 68.

**Таблица 68 – Технико-экономические показатели работы новой блочно-модульной электрокотельной микрорайона Дровяное**

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей:	Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	4,59	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	4,51	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	4,51	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Уголь	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Электричество	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии													
Уголь	кгУ.т/Гкал	277,11	211,58	211,58	211,58	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электричество	кгУ.т/Гкал	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Расход условного топлива	тыс. тут.	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Уголь	тыс. тут.	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электричество	тыс. тут.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии													
Уголь	кгУ.т/Гкал	282,5	215,5	215,5	215,5	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электричество	кгУ.т/Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6
Переводной коэффициент													
Уголь	тут/тнт	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467
Электричество	г.у.т/кВт*ч	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Расход натурального топлива													
Уголь	тыс. т	2,73	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электричество	млн. кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки													
Уголь	тыс. руб./т.	4,90	5,10	5,30	5,51	5,73	5,96	6,20	6,45	6,71	6,97	7,25	9,93
Электричество	руб./кВт*ч	1,82	1,89	1,97	2,05	2,13	2,21	2,30	2,39	2,49	2,59	2,69	3,69
Затраты на топливо	млн руб.	13,36	10,25	10,66	11,09	11,53	11,51	11,97	12,45	12,95	13,47	14,00	19,17
Уголь	млн руб.	13,36	10,25	10,66	11,09	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электричество	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	11,97	12,45	12,95	13,47	14,00	19,17
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2963,44	2350,80	2444,83	2542,63	2644,33	2639,93	2745,52	2855,35	2969,56	3088,34	3211,88	4395,67

Топливно-энергетические показатели работы угольной котельной и новой электрокотельной приведены в таблице 69.

**Таблица 69 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы угольной котельной и новой электрокотельной в районе Дровяное**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя	
			Угольная котельная	Электрокотельная
1	Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	4,44	4,44
2	Собственные нужды в тепловой энергии	тыс. Гкал	0,08	0,08
	то же	%	1,9	1,9
3	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0	0
4	Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	4,36	4,36
5	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии			
	Уголь	кгУ.т/Гкал	447,4	
	Электроэнергия	кгУ.т/Гкал		144,0
6	Расход условного топлива			
	Уголь	тыс. тут.	1,99	
	Электроэнергия	тыс. тут.		0,64
7	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии			
	Уголь	кгУ.т/Гкал	456,0	
	Электроэнергия	кгУ.т/Гкал		146,8
8	Переводной коэффициент			
	Уголь	тут/тнт	0,77	
	Электроэнергия	г.у.т/кВт*ч		123,0
9	Расход натурального топлива			
	Уголь	тыс. т	2,53	
	Электроэнергия	млн. кВт*ч		5,2
10	Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки			
	Уголь	тыс. руб./т.	5,96	
	Электроэнергия	руб./кВт*ч		2,21
11	Затраты на топливо			
	Уголь	млн руб.	14,52	
	Электроэнергия	млн руб.		11,52
12	Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах			
	Уголь	руб./Гкал	3331,1	
	Электроэнергия	руб./Гкал		2641,70

Таким образом, топливная составляющая новой электрокотельной составит 2639,9 руб./Гкал (в ценах 2021 года с учетом индексации), что на 21% ниже уровня угольной котельной. Годовая экономия на затратах на топливо составит более 3 млн. рублей.

Также снижение затрат в тарифной составляющей будет возможно после оптимизации состава персонала нового источника.

## **Сценарий 2а: Перевод потребителей на теплоснабжение от ИТП с электрическими котлами**

Сценарий 2а для угольной котельной МУП «МУК» основан на заключении возможного концессионного соглашения между Правительством Мурманской области и потенциальным концессионером на реализацию мероприятия «Перевод жилых зданий в мкр. Дровяное г. Мурманск на электроотопление».

В соответствии с инициативой предлагается выполнить установку ИТП с электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по ул. Смирнова, и впоследствии, вывести из эксплуатации угольную котельную и тепловые сети от нее. Установка ИТП позволит оптимизировать схему теплоснабжения микрорайона Дровяное, а также снизить затраты на топливо и ликвидировать потери тепла при транспортировке от котельной.

Реализация проекта предполагается в рамках концессионного соглашения в период 2022-2023 гг.

Расчет капитальных затрат тепловой части приведен в таблице 70. Стоимость проектных работ оценивается в 738 – 1033 тыс. рублей.

**Таблица 70 – Расчет капитальных затрат тепловой части**

Параметры ИТП			Жилые дома по ул. Смирнова (угольная котельная)	
№ п/п	Мощность ИТП, кВт	Стоимость 1 шт., руб. без НДС	Кол-во, шт.	Кап. затраты, руб. без НДС
1	400-600	4 916 667	3	14 750 000
<b>Итого по группе:</b>			<b>3</b>	<b>14 750 000</b>

Значение тепловой нагрузки потребителей, а также плановая мощность ИТП в жилых домах по ул. Смирнова приведены в таблице 71.

**Таблица 71 – Теплоснабжение от ИТП по ул. Смирнова**

Наименование	Единица измерения	ИТП в жилых домах по ул. Смирнова
Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	0,928
Нагрузка на технологию и СН	Гкал/ч	0,019
то же в %	%	2,0%
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,000
то же в %	%	0,0%
Расчетная мощность	Гкал/ч	0,947
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/ч	0,142
	%	15,0%
Плановая мощность ИТП	Гкал/ч	1,089

Основные затраты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП представлены в таблице 72. Согласно данной таблице, ежегодный эффект для бюджета при реализации предлагаемых мероприятий составит 14,2 млн. руб.

Технико-экономические показатели работы угольной котельной по сценарию 2 приведены в таблице 73.

**Таблица 72 – Расчеты по переводу потребителей на теплоснабжение от ИТП**

№ п/п	Наименование улицы	Договорная тепловая нагрузка, Гкал\час	Предполагаемая установленная мощность ИТП, кВт	Капитальные затраты, тыс. руб. без НДС			Затраты на теплоснабжение текущие, тыс. руб.			Затраты на теплоснабжение планируемые, тыс. руб.		Ежегодный эффект для потребителя, тыс. руб.	Ежегодный эффект для бюджета, тыс. руб.
				Всего	Тепловая часть	Электрич. часть	Всего	Оплачивается потребителем	Оплачивается бюджетом	Всего	Оплачивается потребителем		
От существующей угольной котельной													
1	ул. Смирнова, 16	0,3133	400	10863	4917	5946	7866	3083	4783	2892	2892	191	4783
2	ул. Смирнова, 20	0,3073	400	10750	4917	5833	7740	3034	4706	2846	2846	188	4706
3	ул. Смирнова, 22	0,3074	400	10751	4917	5834	7740	3034	4706	2846	2846	188	4706
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,9280</b>	<b>1200</b>	<b>32364</b>	<b>14750</b>	<b>17614</b>	<b>23346</b>	<b>9150</b>	<b>14196</b>	<b>8583</b>	<b>8583</b>	<b>567</b>	<b>14196</b>
												6%	100%
												<b>Окупаемость инвестиций, лет</b>	<b>0,44</b>

**Таблица 73 – Технико-экономические показатели работы угольной котельной микрорайона Дровяное при реализации сценария 2**

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Договорная тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,018	0,018	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	4,44	4,44	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Структура топливного баланса	%												
Уголь	%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Электричество	%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии													
Уголь	кг.т/Гкал	447,4	447,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электричество	кг.т/Гкал	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
Расход условного топлива	тыс. тут.	1,99	1,99	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Уголь	тыс. тут.	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электричество	тыс. тут.	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии													
Уголь	кг.т/Гкал	456,0	456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электричество	кг.т/Гкал	0,000	0,000	144,51	144,51	144,51	144,51	144,51	144,51	144,51	144,51	144,51	144,51
Переводной коэффициент													
Уголь	тут/тнт	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Электричество	г.у.т/кВт*ч	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Расход натурального топлива													
Уголь	тыс. т	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электричество	млн. кВт*ч	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки													
Уголь	тыс. руб./т.	4,92	5,11	5,32	5,53	5,75	5,98	6,22	6,47	6,73	7,00	7,28	4,92
Электричество	руб./кВт*ч	1,67	1,74	1,80	1,88	1,95	2,03	2,11	2,20	2,28	2,38	2,47	1,67
Затраты на топливо	млн руб.	12,46	12,96	9,25	9,62	10,00	10,40	10,82	11,25	11,70	12,17	12,65	12,20
Уголь	млн руб.	12,46	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
Электричество	млн руб.	0,0	0,0	9,2	9,6	10,0	10,40	10,82	11,25	11,70	12,17	12,65	0,0
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2857,1	2971,4	2120,7	2205,5	2293,7	2385,5	2480,9	2580,1	2683,3	2790,7	2902,3	2955,3

## **Сценарий 2б: Строительство новой блочно-модульной котельной, на основе комплекса тепловой серии КТп-500/8 для работы на ТБО топливе и/или угле**

Настоящей актуализацией, учитывая необходимость проведения капитального ремонта здания, в котором располагается основное оборудование, а также, удаленное расположение котельной от потребителей, в рамках сценария развития схемы теплоснабжения предлагается рассмотреть следующее мероприятие:

- строительство новой блочно-модульной котельной, на основе комплекса тепловой серии КТп-500/8 для работы на ТБО топливе и/или угле.

Предполагаемое соотношение предусматриваемых к использованию видов топлива (уголь и/или ТБО):

- 50 % выработки тепловой энергии покрываются котлами, работающими на угле;
- 50 % выработки тепловой энергии покрываются котлом, работающим на ТБО.

Суммарная установленная мощность нового источника составит 2,58 Гкал/ч.  
Срок реализации данного мероприятия – 2023-2024 гг.

Применение комбинированного топлива для подогрева теплоносителя на котельных может быть оправдано, если стоимость топлива на новой котельной в пересчете на 1 Гкал меньше, чем существующая топливная составляющая в тарифе. Состав оборудования котельной в п. Дровяное на рассматриваемую перспективу представлен в таблице ниже.

**Таблица 74 –Существующий и перспективный состав оборудования котельной в п. Дровяное**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
Паровые котлы						
1	ВКВ-300	2011	0,3 Гкал/ч	-	-	-
2	НИИСТУ-5М	2008	0,52 Гкал/ч	-	-	-
3	НИИСТУ-5М	2008	0,52 Гкал/ч	-	-	-
Водогрейные котлы						
4	КСВр	2008	0,69 Гкал/ч	КВр-0,4КБ (РТ)	2024	0,34 Гкал/ч
5	КВр-0,8КБ	2017	0,52 Гкал/ч	КВм с ТШПМ	2024	0,95 Гкал/ч
6	КВс	2011	1,25 Гкал/ч	УТПУ-3М/РВ	2024	1,29 Гкал/ч
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч		3,13				2,58
Подключенная нагрузка, Гкал/ч		0,928				0,928

Капитальные затраты на мероприятия по строительству новой блочно-модульной в п. Дровяное приведены в таблице ниже.

**Таблица 75 – Капитальные затраты на мероприятия по строительству новой блочно-модульной котельной в п. Дровяное**

№	Наименование	Стоимость в млн.руб. ( с НДС 20%)
1	Монтажные работы и изготовление фундамента	5
2	Оборудование комплекса КТп-550/8	35
3	<b>Итого</b>	40

Топливно-энергетические показатели работы угольной котельной и блочно-модульной котельной в п. Дровяное приведены в таблице ниже.

**Таблица 76 –Технико-экономические показатели работы новой блочно-модульной котельной микрорайона Дровяное**

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей:	Гкал/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	4,594	4,444	4,444	4,444	4,444	4,444	4,444	4,444	4,444	4,444	4,444	4,444
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	4,59	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	4,51	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Структура топливного баланса	%												
Уголь	%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
ТБО	%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии													
Уголь	кгУ.т/Гкал	282,5	266,3	266,3	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
ТБО	кгУ.т/Гкал	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Расход условного топлива	тыс. тут.	1,27	1,18	1,18	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Уголь	тыс. тут.	1,27	1,18	1,18	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
ТБО	тыс. тут.	0,0	0,0	0,0	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии													
Уголь	кгУ.т/Гкал	282,5	271,4	271,4	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3
ТБО	кгУ.т/Гкал	0,0	0,0	0,0	163,04	163,04	163,04	163,04	163,04	163,04	163,04	163,04	163,04
Переводной коэффициент													
Уголь	тут/тнт	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467
ТБО	тут/тнт				0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710
Расход натурального топлива													
Уголь	тыс. т	2,73	2,53	2,53	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
ТБО	тыс. т				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки													
Уголь	тыс. руб./т.	6,01	6,46	6,72	6,99	7,27	7,56	7,86	8,17	8,50	8,84	9,19	9,56

<b>Наименование</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032-2039</b>
ТБО	тыс. руб./т.	3,184	3,423	3,560	3,703	3,851	4,005	4,165	4,332	4,505	4,685	4,873	5,067
Затраты на топливо	млн руб.	16,38	16,37	17,02	7,67	7,98	8,30	8,63	8,97	9,33	9,71	10,09	10,50
Уголь	млн руб.	16,38	16,37	17,02	5,82	6,05	6,29	6,54	6,80	7,08	7,36	7,65	7,96
ТБО	млн руб.	0,000	0,000	0,000	1,854	1,928	2,005	2,085	2,169	2,256	2,346	2,440	2,537
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	3564,9	3753,3	3903,5	1759,0	1829,3	1902,5	1978,6	2057,8	2140,1	2225,7	2314,7	2407,3

Топливно-энергетические показатели работы угольной котельной и новой блочно-модульной котельной, работающей на твердо-бытовых отходах и угле приведены в таблице ниже.

**Таблица 77 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы угольной котельной и новой блочно-модульной в районе Дровяное**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя	
			Угольная котельная	Котельная на угле и ТБО
1	Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	4,44	4,44
2	Собственные нужды в тепловой энергии	тыс. Гкал	0,08	0,08
	то же	%	1,9	1,9
3	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0	0
4	Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	4,36	4,36
5	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии			
	Уголь	кгу.т/Гкал	266,3	175
	ТБО	кгу.т/Гкал		160,0
6	Расход условного топлива			
	Уголь	тыс. тут.	1,18	0,39
	ТБО	тыс. тут.		0,36
7	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии			
	Уголь	кгу.т/Гкал	271,4	178,3
	ТБО	кгу.т/Гкал		163,04
8	Переводной коэффициент			
	Уголь	тут/тнт	0,467	0,467
	ТБО	тут/тнт		0,71
9	Расход натурального топлива			
	Уголь	тыс. т	2,53	0,83
	ТБО	тыс. т		0,51
10	Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки			
	Уголь	тыс. руб./т.	6,99	6,99
	ТБО	тыс. руб./т.		3,703
11	Затраты на топливо			
	Уголь	млн руб.	17,02	
	ТБО	млн руб.		7,67
12	Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах			
	Уголь	руб./Гкал	3903,5	1759
	ТБО	руб./Гкал		

Таким образом, топливная составляющая новой котельной составит 1759 руб./Гкал (в ценах 2021 года с учетом индексации), что на 45 % ниже уровня угольной котельной. Годовая экономия на затратах на топливо составит более 9 млн. рублей.

Также снижение затрат в тарифной составляющей будет возможно после оптимизации состава персонала нового источника.

## **Котельная «Абрам-Мыс» АО «Мурманэнергосбыт»**


Котельная расположена в микрорайоне Абрам-Мыс Первомайского административного округа г. Мурманска. Установленная мощность котельной составляет 24,18 Гкал/ч. На котельной установлены 3 паровых котла ДКВР, введенных в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века.

Котельная строилась как производственно-отопительная для обеспечения тепловой энергией в виде пара судоремонтного предприятия и отопления жилой застройки.

В настоящее время площадка бывшего судоремонтного предприятия принадлежит ООО "Рейнертсен НВР", которая занимается производством металлоконструкций для шельфовых проектов. На предприятии установлен собственный источник тепловой энергии, в связи с чем, закупка тепловой энергии от паровой котельной не осуществляется.

Теплоснабжение населения осуществляется через ЦТП, где установлены пароводяные теплообменники. Пар от котельной до ЦТП транспортируется по паропроводу с возвратом конденсата. Баланс тепловой мощности котельной представлен на рисунке 10.

**Баланс тепловой мощности котельной п. Абрам-Мыс**



**Рисунок 10. Баланс тепловой мощности котельной «Абрам-Мыс»**

Из графика видно, что установленная мощность котельной превышает подключенную нагрузку. Значительная часть мощности является избыточной.

Учитывая вышеописанное, мероприятия, предлагаемые для котельной, должны предусматривать снижение установленной мощности котельной и замену паровых котлов на водогрейные котлы. Для обоих сценариев рассматривается модернизация котельной с переводом на другой вид топлива.

### **Мероприятия для котельной «Абрам-Мыс» по 1 сценарию развития**

Для сценария 1 предполагается использование древесной щепы на котельной, начиная с 2023 г. Требуемые инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения микрорайона Абрам-Мыс (согласно расчетам разработчика ТЭО – ООО «Невтехэнерго» г. Санкт-Петербург) представлены в таблице 78.

Схемой теплоснабжения предлагается замена трех существующих паровых котлов ДКВР на три водогрейных котла типа КВм-2,5ЩГ (производства ООО «Балткотломаш» г. Санкт-Петербург) единичной тепловой мощностью 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч). Данные котлы эксплуатируются на твердых видах топлива (кора, опилки) и имеют высокое значение КПД – не менее 80%.

Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс» на рассматриваемую перспективу представлен в таблице 79. Технико-экономические показатели работы котельной при реализации сценария 1 представлены в таблице 80.

**Таблица 78 – Требуемые инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения микрорайона Абрам-Мыс**

Статьи затрат	Затраты, тыс. руб.
Разработка проектной документации (включая изыскания и согласования)	8 500
Государственная экспертиза	2 500
Электрогенерирующее оборудование	-
Котельные агрегаты	54 345
Система химводоподготовки	1 672
Сетевое тепломеханическое оборудование (насосы, теплообменники и проч.)	7 827
Здание котельной	17 246
Склад топлива	7 562
Дымовая труба с фундаментом	2 123
Благоустройство и система приема топлива	4 909
Система диспетчеризации котельной	1 194
Пусконаладочные работы	2 123
<b>Всего</b>	<b>110 000</b>

**Таблица 79 – Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс»**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
Паровые котлы						
1	ДКВР 10/13	1981	10 т/ч	-	-	-
2	ДКВР 25/13р	1980	25 т/ч	-	-	-
3	ДКВР10/13	1980	10 т/ч	-	-	-
Водогрейные котлы						
				КВм-2,5шг	2023	2,15 Гкал/ч
				КВм-2,5шг	2023	2,15 Гкал/ч
				КВм-2,5шг	2023	2,15 Гкал/ч
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч		24,2				6,45
Подключенная нагрузка, Гкал/ч		3,31				3,31

**Таблица 80 – Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» по Сценарию 1**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,41	0,51	0,45	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,56	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	14,05	15,427	14,691	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	1,34	1,79	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	12,713	13,6	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,82	1,84	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	10,88	11,78	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Древесная щепа	%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Мазут	кгУ.т/Гкал	199,0	195,4	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1
Древесная щепа	кгУ.т/Гкал	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6
Расход условного топлива	тыс. тут.	2,8	3,0	2,9	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Мазут	тыс. тут.	2,80	3,01	2,895	1,448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Древесная щепа	тыс. тут.	0,0	0,0	0,0	1,31	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Мазут	кгУ.т/Гкал	219,6	221,1	219,8	219,8	219,8	219,8	219,8	219,8	219,8	219,8	219,8	219,8	219,8
Древесная щепа	кгУ.т/Гкал	0,0	0,0	0,0	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2
Переводной коэффициент														
Мазут	тут/тнт	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Древесная щепа	тут/тнт	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Расход натурального топлива														
Мазут	тыс. т	2,06	2,2	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Древесная щепа	тыс. т	0,0	0,0	0,0	4,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Мазут	тыс. руб./т.	16,7	17,3	18,0	18,7	19,5	20,3	21,1	21,9	22,8	23,7	24,7	25,7	26,7
Древесная щепа	тыс. руб./т.	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2
Затраты на топливо	млн руб.	34,3	38,5	38,4	26,9	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,4	18,1	18,8	19,6
Мазут	млн руб.	34,3	38,5	38,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Древесная щепа	млн руб.	0,0	0,0	0,0	6,9	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,4	18,1	18,8	19,6
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2697,1	2821,3	2916,4	2038,9	1086,5	1130,0	1175,1	1222,2	1271,0	1321,9	1374,8	1429,7	1486,9

## **Сценарий 2**

За основу сценария 2 принят сценарий, предложенный комплексной инвестиционной программой (КИП), в рамках которого настоящей актуализацией предлагается рассмотреть 2 варианта (а и б):

1. Сценарий 2а: строительство электрокотельной «Абрам-Мыс»;
2. Сценарий 2б: инвестиционная инициатива на реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона Абрам-Мыс.

1. В рамках сценария 2а предполагается осуществить строительство электрокотельной в микрорайоне Абрам-Мыс с технологическим присоединением на уровне напряжения ВН.

Для этого необходимо создание следующей электросетевой инфраструктуры:

- продлить ВЛ-150 кВ Л-219 до ПС 150/35/10 кВ №100 ориентировочной протяженностью 30 км.
- выполнить реконструкцию ПС 100 с расширением на одну ячейку 150 кВ для подключения Л-219.
- построить новый центр питания 150/20 кВ с установленной мощностью 2x16 МВА.
- новую ПС 150 кВ подключить в разрезку продленной Л-219.
- построить две ВЛ-20 кВ от нового центра питания до микрорайона Абрам-мыс ориентировочной протяженностью 2x3 км.

Стоимость указанных мероприятий составит 610,81 млн руб. без НДС. Предполагается финансирование создания электросетевой инфраструктуры полностью за счет бюджетных средств.

Реализация проекта предполагается в период с 2023 по 2025 года полностью за счет бюджетных инвестиций.

Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс» на рассматриваемую перспективу представлен в таблице 82. Технико-экономические показатели работы котельной при реализации сценария 2 представлены в таблице 83.

**Таблица 81 – Требуемые инвестиции в строительство электрокотельной «Абрам-Мыс», тыс. руб.**

Наименование	2023	2024
Создание электросетевой инфраструктуры	610810	0
Котельное отделение	6000	2000
Вспомогательное оборудование, топливоподача, ЗШУ	10000	2000
Бак запаса воды	0	0
Приборы учета тепла	0	0
ВПУ	1000	0
Электрощитовая с сопутствующей инфраструктурой	3000	1000
Подготовка площадки под строительство	0	0
СМР котельной с дымовой трубой	5000	1000
Транспортировка оборудования и материалов	0	0
ПИР и экспертиза проекта	1000	0
Шефмонтаж и пуско-наладочные работы	2000	0
Первичное заполнение резервуаров и систем	2000	0
Непредвиденные затраты 3%	6000	1000
<b>Всего</b>	<b>646810</b>	<b>9000</b>

**Таблица 82 – Состав оборудования котельной «Абрам-Мыс» по Сценарию 2**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
Паровые котлы						
1	КЭВ 2500/6	1981	10 т/ч	-	-	-
2	КЭВ 2500/6	1980	25 т/ч	-	-	-
3	КЭВ 2500/6	1980	10 т/ч	-	-	-
Водогрейные котлы						
1				КЭВ 2500/10	2025	2,2 Гкал/ч
2				КЭВ 2500/10	2025	2,2 Гкал/ч
3				КЭВ 2500/10	2025	2,2 Гкал/ч
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч		24,2				6,6
Подключенная нагрузка, Гкал/ч		3,31				3,31

**Таблица 83 – Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» по Сценарию 2а**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,56	0,52	0,54	0,54	0,54	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	14,05	15,427	14,69	14,69	14,69	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	1,34	1,795	1,52	1,52	1,52	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	12,71	13,632	13,171	13,171	13,171	11,675	11,675	11,675	11,675	11,675	11,675	11,675	11,675
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,82	1,844	1,83	1,83	1,83	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	10,88	11,776	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Электроэнергия	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Мазут	кгУ.т/Гкал	199,0	195,4	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1
Электроэнергия	кгУ.т/Гкал	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
Расход условного топлива	тыс. тут.	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Мазут	тыс. тут.	2,80	3,01	2,90	2,90	2,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроэнергия	тыс. тут.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Мазут	кгУ.т/Гкал	219,9	221,1	219,8	219,8	219,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроэнергия	кгУ.т/Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6
Переводной коэффициент														
Мазут	тут/тнт	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Электроэнергия	г.у.т/кВт*ч	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Расход натурального топлива														
Мазут	тыс. т	2,06	2,2	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроэнергия	млн. кВт*ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Мазут	тыс. руб./т.	16,7	17,3	18,0	18,7	19,5	20,3	21,1	21,9	22,8	23,7	24,7	25,7	26,7
Электроэнергия	руб./кВт*ч	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Затраты на топливо	млн руб.	34,3	38,5	38,4	39,9	41,5	23,6	24,6	25,6	26,6	27,7	28,8	29,9	31,1
Мазут	млн руб.	34,3	38,5	38,4	39,9	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроэнергия	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	24,6	25,6	26,6	27,7	28,8	29,9	31,1
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2697,1	2821,3	2916,4	3033,0	3154,4	2024,8	2105,8	2190,0	2277,6	2368,8	2463,5	2562,0	2664,5

2. Сценарий 2б для котельной «Абрам-Мыс» основан на заключении возможного концессионного соглашения между Правительством Мурманской области и потенциальным концессионером на реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона Абрам-Мыс.

В соответствии с инициативой предлагается выполнить строительство новой электрокотельной №1 в существующем здании бойлерной по ул.Охотничий, За для группы потребителей нежилой сферы, а также провести установку ИТП с оборудованием электронагрева, насосным и др. оборудованием для подготовки, распределения и подачи теплоносителя в системе отопления жилых зданий потребителей. Для осуществления данных мероприятий необходимо создание электрических распределительных сетей 10\0,4 кВ, в том числе и трансформаторных подстанций.

Реализация данной инициативы может быть выполнена в период с 2022 по 2023 гг. и предполагает вывод из эксплуатации ныне действующей мазутной котельной «Абрам-Мыс».

Перечень потребителей, для которых предусматривается установка ИТП, представлен в таблице 84.

**Таблица 84 – Перечень потребителей, для которых предусматривается установка ИТП**


№ п/п	Адрес потребителя	Тип здания	Собственность	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
<b>ИТП для жилых зданий:</b>				
1	Охотничий, 2	жилое	частн.	0,0580
2	Охотничий, 4	жилое	частн.	0,4104
3	Охотничий, 11	жилое	частн.	0,0510
4	Охотничий, 12	жилое	частн.	0,4800
5	Лесная, 8	жилое	частн.	0,0860
6	Лесная, 10	жилое	частн.	0,0710
7	Лесная, 17	жилое	частн.	0,3376
8	Охотничий, 13	жилое	частн.	0,3436
9	Охотничий, 15	жилое	частн.	0,3516
10	Охотничий, 17	жилое	частн.	0,3376
11	Охотничий, 19	жилое	частн.	0,3346
12	Охотничий, 21	жилое	частн.	0,4152
13	Охотничий, 23	жилое	частн.	0,4162
14	Охотничий, 25	жилое	частн.	0,4172
15	Лесная, 12	жилое	частн.	0,2758

Для группы бюджетных потребителей предусматривается строительство блок-модульной автоматической электрокотельной с оборудованием электронагрева – центрального теплового пункта (ЦТП). Перечень потребителей, планируемых к подключению от ЦТП №1, представлены в таблице 85.

**Таблица 85 – Перечень потребителей, планируемых к подключению от ЦТП №1**

№ п/п	Адрес потребителя	Тип здания	Собственность	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
<b>ЦТП №1 (1,1 МВт / 0,946 Гкал/ч):</b>				
1	Охотничий, 5	нежилое	бюдж.	0,0960
2	Охотничий, 6	нежилое	бюдж.	0,0940
3	Лесная, 29	нежилое	бюдж.	0,1710
4	Лесная, 39	нежилое	бюдж.	0,1330

Расположение ЦТП №1 представлено на рисунке 11. Суммарная плановая мощность теплогенерации составит 1,1 МВт (0,86 Гкал/ч).



### **Рисунок 11 – Расположение ЦТП №1**

Обеспечение теплоснабжения нежилых зданий от ЦТП №1 возможно с применением части существующих тепловых сетей, суммарная протяженность которых составит 658,7 м в двухтрубном исчислении. Структура тепловых сетей представлена в таблице 86.

### **Таблица 86 – Структура тепловых сетей от ЦТП №1**

<b>Диаметр, м</b>	<b>Протяженность в двухтрубном исчислении, м</b>
0,076	35,35
0,089	96,15
0,108	70,5
0,133	24,35
0,159	59,05
0,219	255,6
<b>Итого</b>	<b>658,7</b>

Значения тепловой нагрузки потребителей, а также плановая мощность ЦТП №1 по ул. Охотничий За приведены в таблице 87.

**Таблица 87 – Теплоснабжение от ЦТП №1**

Наименование	Единица измерения	Значение показателя
Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	0,494
Нагрузка на технологию и СН	Гкал/ч	0,044
то же в %	%	9,0%
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,231
то же в %	%	30,0%
Расчетная мощность	Гкал/ч	0,769
Резерв ("+")/ Дефицит("-")	Гкал/ч	0,115
	%	15,0%
Плановая мощность ЦТП	Гкал/ч	0,885

Перечень мероприятий по модернизации системы теплоснабжения микрорайона «Абрам-Мыс» согласно сценарию 2б, а также расходы на их реализацию представлены в таблице 88.

**Таблица 88 – Перечень мероприятий по модернизации системы теплоснабжения микрорайона Абрам-Мыс по сценарию 2б**

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Значение показателя мощности, МВт	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)		
				2020	2021	Всего
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей</b>						
1	Установка ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) для зданий потребителей.	Оптимизация схемы теплоснабжения поселения, в т.ч. схемы транспортировки тепловой энергии к зданиям потребителей, с целью снижения затрат и потерь при транспортировке.	5,9	6 684,56	60 160,77	66 845,33
2	Создание электрических распределительных сетей 10\0,4 кВ.	Обеспечение работы объектов децентрализованной системы теплоснабжения. Создание условий для дифференцированной тарификации электроснабжения.	20,5	8 850,09	79 650,91	88 501,00
<b>Всего по группе 1:</b>				<b>15 534,65</b>	<b>139 811,68</b>	<b>155 346,33</b>
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>						
1	Строительство новой электрокотельной №1 в существующем здании бойлерной по ул.Охотничий, За.	Оптимизация схемы теплоснабжения поселения, в т.ч. схемы транспортировки тепловой энергии к зданиям потребителей, с целью снижения затрат и потерь при транспортировке.	1,1	1 245,87	11 212,90	12 458,77
2	Мероприятия по	Обеспечение работы	1,1	1 649,48	14 845,42	16 494,90

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Значение показателя мощности, МВт	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)		
				2020	2021	Всего
	выдаче эл. мощности, для электрокотельной №1.	электрокотельной №1, в части электроснабжения.				
<b>Всего по группе 2:</b>				<b>2 895,35</b>	<b>26 058,32</b>	<b>28 953,67</b>
<b>Итого:</b>				<b>18 430,00</b>	<b>165 870,00</b>	<b>184 300,00</b>

Как видно из таблицы выше, стоимость указанных мероприятий составит 184,3 млн. руб. без НДС. Реализация проекта предполагается за счет средств концессионера.

Все вышеуказанные мероприятия необходимы для решения приоритетных проблем по обеспечению повышения энергетической эффективности, надежности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей на территории микрорайона Абрам-Мыс г. Мурманска.

Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» при реализации сценария 2б показаны в таблице 89.

**Таблица 89 – Технико-экономические показатели работы котельной «Абрам-Мыс» при реализации сценария 26**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Договорная тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,40	0,40	0,40	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,56	0,52	0,54	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	14,05	15,427	14,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	1,34	1,795	1,520	0,076	0,076	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	12,71	13,620	13,16	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,82	1,844	1,83	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	10,88	11,776	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
Структура топливного баланса	%													
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Электроэнергия	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Мазут	кгУ.т/Гкал	198,82	198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	кгУ.т/Гкал	0,00	0,00	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76
Расход условного топлива	тыс. тут.	2,99	2,99	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Мазут	тыс. тут.	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. тут.	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Мазут	кгУ.т/Гкал	219,9	221,1	219,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроэнергия	кгУ.т/Гкал	0,0	0,0	0,0	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9
Переводной коэффициент														
Мазут	тут/тнт	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Электроэнергия	г.у.т/кВт*ч	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Расход натурального топлива														
Мазут	тыс. т	2,06	2,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроэнергия	млн. кВт*ч	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Мазут	тыс. руб./т.	16,7	17,3	18,0	18,7	19,5	20,3	21,1	21,9	22,8	23,7	24,7	25,7	26,7
Электроэнергия	руб./кВт*ч	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Затраты на топливо	млн руб.	34,3	38,4	38,4	25,8	26,8	27,9	29,0	30,2	31,4	32,6	33,9	35,3	36,7
Мазут	млн руб.	34,3	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Электроэнергия	млн руб.	0,0	0,0	0,0	25,79	26,8	27,9	29,0	30,2	31,4	32,6	33,9	35,3	36,7
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2697,1	2821,3	2916,4	2223,1	2312,0	2404,5	2500,7	2600,7	2704,8	2813,0	2925,5	3042,5	3164,2

Альтернативой для сценариев 1 и 2 может являться реализация мероприятий АО «МЭС» на источнике, предусматривающая техническое перевооружение мазутной котельной микрорайона Абрам-Мыс и переоборудование существующей ЦТП в ПНС (подкачивающую насосную станцию).

Срок проведения данного мероприятия – 2022-2023 гг., ориентировочные затраты составят порядка 165,6 млн.руб. Состав оборудования, подлежащий техническому перевооружению на котельной и ЦТП, в настоящее время уточняется.

### **Котельная АО «Завода ТО ТБО»**

Котельная АО «Завод ТО ТБО» предназначена для выработки дешевой тепловой энергии путем сжигания несортированных твердых бытовых отходов из г. Мурманска и близлежащих районов.

На котельной установлены два мусоросжигательных котла, для подсветки факела в которых используется мазут. Тепловая энергия в виде пара подается на Восточную котельную АО «Мурманская ТЭЦ».

Для сценарных условий 1 и 2 предусматривается сохранение мазутной подсветки. Перевод котельной на уголь не рассматривается как технологически нереализуемый. Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего оборудования котельной, с проведением капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования. Сведения по мероприятиям на источнике и капитальные затраты на них представлены в таблице 90.

**Таблица 90 – Состав мероприятий и капитальные затраты на них при реализации сценариев 1 и 2**

Наименование	Затраты, млн. рублей			
	2020	2021	2022	2023
<b>Капитальный ремонт парового котла ЧКД "ДУКЛА" №1, в т.ч.</b>		<b>156,640</b>		
Экономайзер с заменой коллекторов. Изготовление, демонтаж, монтаж, гидравлические испытания.		21,740		
Пароперегреватель с заменой коллекторов. Изготовление, демонтаж, монтаж, гидравлические испытания.		4,920		
Экраны ДМС, изготовление. Передний, задний, промежуточный, боковые экраны. (60*4)		22,900		
Конвективная часть, с заменой коллекторов. 51*3,5		23,850		
Опускные и переводящие трубы изготовление ДМС		5,790		
Футеровка котла ДМС.		17,580		
Капитальный ремонт валковой решетки с изготовлением колосников 4500шт, ремонтом редукторов К-т 6		31,600		
Капитальный ремонт загрузочной воронки с рубашкой охлаждения		4,140		
ДМС изготовление обшивки котла с заменой наружной теплоизоляции и кирпичной кладки		8,920		
Ремонт барабана котла		0,990		

Наименование	Затраты, млн. рублей			
	2020	2021	2022	2023
Замена газохода от котла до наружной стены с изоляцией		1,960		
ДМС изготовление экономайзерных воронок и провала шнека		1,820		
Капитальный ремонт 2-х винтового шнека с изготовлением шнеков и ремонтом редукторов		5,020		
Капитальный ремонт скребкового транспортера с изготовлением и заменой цепей, лотков и обшивки		5,410		
<b>Капитальный ремонт парового котла ЧКД "ДУКЛА" №2, в т.ч.</b>			<b>166,38</b>	
Экономайзер с заменой коллекторов. Изготовление, демонтаж, монтаж, гидравлические испытания.			21,74	
Пароперегреватель с заменой коллекторов. Изготовление, демонтаж, монтаж, гидравлические испытания.			4,92	
Экраны ДМС, изготовление. Передний, задний, промежуточный, боковые экраны. (60*4)			22,9	
Конвективная часть, с заменой коллекторов. 51*3,5			23,85	
Опускные и переводящие трубы изготовление ДМС			5,79	
Футеровка котла ДМС.			17,58	
Капитальный ремонт валковой решетки с изготовлением колосников 4500шт, ремонтом редукторов К-т 6			31,6	
Капитальный ремонт загрузочной воронки с рубашкой охлаждения			4,14	
ДМС изготовление обшивки котла с заменой наружной теплоизоляции и кирпичной кладки			8,92	
Ремонт барабана котла			0,99	
Замена газохода от котла до наружной стены с изоляцией			1,96	
ДМС изготовление экономайзерных воронок			1,32	
Капитальный ремонт 2-х винтового шнека с изготовлением шнеков и ремонтом редукторов			4,02	
Капитальный ремонт скребкового транспортера с изготовлением и заменой цепей, лотков и обшивки			5,41	
Ремонт барабана котла			0,99	
Замена газохода от котла до наружной стены с изоляцией			1,96	
ДМС изготовление экономайзерных воронок			1,82	
Капитальный ремонт 2-х винтового шнека с изготовлением шнеков и ремонтом редукторов			5,02	
Ремонт (замена) воздуховодов горячего воздуха Р=3,6т			1,45	
<b>Наружные сети водоснабжения, канализации, системы пожаротушения и теплоснабжения, в т.ч.:</b>		<b>53,515</b>		
Замена участка промышленной канализации L=160п/м Ø500		4,805		
Замена участка паропровода Ø273 заменой опор и теплоизоляции L=390п/м		18,23		
Замена участка конденсатопровода Ø133*6 L=390		4,45		
Прокладка участка паропровода Ø465*8 с монтажем опор и теплоизоляции L=390п/м		26,03		
<b>Газоходы и дымовая труба</b>		<b>19,08</b>		
Котел №1 изготовление и замена газохода: 1). от стены до эл. фильтра; 2).от эл фильтра до дымососной; 3).от дымососной до дымовой трубы. С заменой теплоизоляции.		8,94		
Котел №2 изготовление и замена газохода: 1). от стены до эл. фильтра; 2).от эл фильтра до дымососной; 3).от дымососной до дымовой трубы. С заменой теплоизоляции.		8,94		
Экспертиза безопасности дымовой трубы Н=90п/м		1,2		
<b>Дымососы котлов №1 и №2</b>		<b>9,6</b>		
Изготовление и поставка роторов дымососа Д20*2 с корпусами подшипников к-т.2		5,7		
Монтаж роторов дымососов №1 и №2		2,2		
Ремонт роторов дымососов №1 и №2		1,7		
<b>Частичная замена насосного и различного теплофикационного оборудования котельной</b>		<b>10,802</b>		
Приобретение и замена: сетевых насосов КМ80 2 шт.; подпиточный насос КС12/50 1 шт.; конденсатный насос К-45/30 1 шт.; питательный насос ЦНСГ 60-230 2 шт.		1,082		

Наименование	Затраты, млн. рублей			
	2020	2021	2022	2023
Приобретение и замена подогревателей сетевой воды ПП-2-17-7-2 2 шт.; подогревателя химочищенной воды 2 шт.		3,68		
Приобретение и замена комплекта аматуры на котельное оборудование		1,12		
Приобретение и замена подогревателей первичного воздуха на котельные агрегаты №1 и №2		4,92		
<b>Устройство перемычки газоходов между котлами</b>		<b>6,82</b>		
Устройство перемычки газоходов между котлами, проект, монтаж.		6,82		
<b>Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты</b>		<b>8,93</b>		
<b>Всего по мероприятиям</b>	<b>0,0</b>	<b>265,384</b>	<b>166,380</b>	<b>0,0</b>

Состав оборудования и технико-экономические показатели работы котельной и затраты, представлены в таблицах 91 - 92.

**Таблица 91 – Состав оборудования котельной АО «Завод ТО ТБО»**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Произв-ть	Марка	Год ввода	Произв-ть
Паровые котлы						
1	Мусоросжигательный котел в валкой колосниковой решеткой системы «Дюссельдорф»	1986	45 т/ч (30,2 Гкал/ч)	Мусоросжигательный котел в валкой колосниковой решеткой системы «Дюссельдорф»	1986	45 т/ч (30,2 Гкал/ч)
2	Мусоросжигательный котел в валкой колосниковой решеткой системы «Дюссельдорф»	1986	45 т/ч (30,2 Гкал/ч)	Мусоросжигательный котел в валкой колосниковой решеткой системы «Дюссельдорф»	1986	45 т/ч (30,2 Гкал/ч)
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч			54,0	-		54,0
Подключенная нагрузка, Гкал/ч			15,41	-		15,41

**Таблица 92 – Технико-экономические показатели работы котельной АО «Завод ТО ТБО»**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Нагрузка источника, в том числе:	Гкал/ч	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410
Нагрузка пароснабжения	Гкал/ч	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410	15,410
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	77,64	72,61	150,00	93,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	29,78	30,32	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	58,07	42,74	115,20	58,43	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	58,52	42,29	114,77	58,00	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77	114,77
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Твердое топливо (ТБО)	%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Мазут	кг.у.т/Гкал	184,8	184,8	184,8	184,8	184,8	184,8	184,8	184,8	184,8	184,8	184,8	184,8	184,8
Твердое топливо (ТБО)	кг.у.т/Гкал	125,0	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2	128,2
Расход условного топлива	тыс. тут.	10,3	9,64746	19,9	12,4	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Мазут	тыс. тут.	0,359	0,336	0,693	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Твердое топливо (ТБО)	тыс. тут.	9,96	9,31	19,24	11,96	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Мазут	кг.у.т/Гкал	247,1	280,3	214,9	277,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9
Твердое топливо (ТБО)	кг.у.т/Гкал	175,9	224,1	171,8	210,5	171,8	171,8	171,8	171,8	171,8	171,8	171,8	171,8	171,8
Переводной коэффициент														
Мазут	тут/тнт	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Твердое топливо (ТБО)	тут/тнт	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Расход натурального топлива														
Мазут	тыс. т	0,27	0,25	0,51	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Твердое топливо (ТБО)	тыс. т	49,78	46,56	96,18	59,78	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Мазут	тыс. руб./т.	20,15	20,95	21,79	22,66	23,57	24,51	25,49	26,51	27,57	28,68	29,82	31,02	32,26
Твердое топливо (ТБО)	тыс. руб./т.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17
Затраты на топливо	млн руб.	10,5	10,2	22,0	14,6	19,6	20,4	21,2	22,1	23,0	23,9	24,8	25,8	26,9
Мазут	млн руб.	5,4	5,2	11,2	7,6	7,9	8,3	8,6	8,9	9,3	9,7	10,0	10,4	10,9
Твердое топливо (ТБО)	млн руб.	5,2	5,0	10,8	7,0	11,7	12,2	12,7	13,2	13,7	14,2	14,8	15,4	16,0

## **Котельная АО «Мурманский морской торговый порт»**

Котельная АО «Мурманский морской торговый порт» снабжает тепловой энергией потребителей на территории предприятия. Теплоснабжение жилищного фонда от данного источника не осуществляется.

Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением мероприятий по модернизации вспомогательного котельного оборудования источника:

- ПИР и СМР на замену насосного оборудования.

Для котельной предусматривается сохранение мазутной зависимости. Перевод котельной на уголь не рассматривается ввиду отсутствия свободной площадки.

Состав оборудования котельной, технико-экономические показатели работы котельной и капитальные затраты на мероприятия представлены в таблицах 93 — 95.

**Таблица 93 – Состав оборудования котельной АО «Мурманский морской торговый порт»**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
Паровые котлы						
1	ДЕ 10/14	2000	6,08 Гкал/ч 10 т/ч	ДЕ 10/14	2000	6,08 Гкал/ч 10 т/ч
2	ДКВР 10/13	1987	6,08 Гкал/ч 10 т/ч	ДЕ 10/14	2021	6,08 Гкал/ч 10 т/ч
Водогрейные котлы						
3	«Турботерм»	2003	1,87 Гкал/ч	«Турботерм»	2003	1,87 Гкал/ч
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч			14,03	-		14,03
Подключенная нагрузка, Гкал/ч			4,11	-		4,23

**Таблица 94 – Технико-экономические показатели работы котельной АО «Мурманский морской торговый порт»**

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей	Гкал/ч	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	20,43	20,50	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	1,41	1,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	19,02	19,10	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	2,52	2,60	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	16,50	16,50	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии													
Мазут	кг/т/Гкал	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4
Расход условного топлива	тыс. тут.	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Мазут	тыс. тут.	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии													
Мазут	кг/т/Гкал	170,9	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4
Переводной коэффициент													
Мазут	тут/тнт	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	2,361	2,375	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки													
Мазут	тыс. руб./т.	21,7	22,5	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,5	29,7	30,8	32,1	33,4
Затраты на топливо	млн руб.	51,2	53,5	55,3	57,5	59,9	62,2	64,7	67,3	70,0	72,8	75,7	78,8
Мазут	млн руб.	51,2	53,5	55,3	57,5	59,9	62,2	64,7	67,3	70,0	72,8	75,7	78,8
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2689,3	2802,8	2914,9	3031,5	3152,7	3278,8	3410,0	3546,4	3688,2	3835,8	3989,2	4148,8

**Таблица 95 – Капитальные затраты на мероприятия, тыс. руб. (с НДС)**

Мероприятие	Сценарий 1 и 2	
	Год осуществления	Затраты на мероприятие, тыс. руб.
ПИР и СМР на замену насосного оборудования	2022	3557,0

**Котельная 22 ЖКС №1 (филиала) ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ПО ОСК СФ**

Котельная №22 обеспечивает теплоснабжение объектов Министерства обороны Российской Федерации и 2х муниципальных жилых домов по улице Мохнаткина Пахта района Росляково.

Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего оборудования котельной с проведением капитального ремонта паровых котлов КВА 6/15 и ДЕ-16/14 ГМ.

Для котельной №22 предусматривается сохранение мазутной зависимости.

Состав оборудования котельной, технико-экономические показатели работы котельной представлены в таблицах 96 - 97. Мероприятия по данному источнику не предусмотрены, так как отсутствуют данные по выполненным ремонтам и фактическому техническому состоянию оборудования.

**Таблица 96 – Состав оборудования котельной №22**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
Паровые котлы						
1	КВА 6/15	1976	3,9 Гкал/ч 6 т/ч	КВА 6/15	1976	3,9 Гкал/ч 6 т/ч
2	ДЕ-16/14 ГМ	1996	10,4 Гкал/ч 16 т/ч	ДЕ-16/14 ГМ	1996	10,4 Гкал/ч 16 т/ч
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч			14,3			14,3
Подключенная нагрузка, Гкал/ч			2,637			2,637

**Таблица 97 – Технико-экономические показатели работы котельной №22**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Мазут	кг/т/Гкал	228,7	228,7	228,7	228,7	228,7	228,7	228,7	228,7	228,7	228,7	228,7	228,7	228,7
Расход условного топлива	тыс. тут.	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Мазут	тыс. тут.	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Мазут	кг/т/Гкал	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Переводной коэффициент														
Мазут	тут/тнт	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Расход натурального топлива														
Мазут	тыс. м3	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Мазут	тыс. руб./м3	16,6	17,3	18,0	18,7	19,4	20,2	21,0	21,9	22,7	23,6	24,6	25,6	26,6
Затраты на топливо	млн руб.	56,4	58,6	61,0	63,4	66,0	68,6	71,3	74,2	77,2	80,2	83,4	86,8	90,3
Мазут	млн руб.	56,4	58,6	61,0	63,4	66,0	68,6	71,3	74,2	77,2	80,2	83,4	86,8	90,3
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2935,6	3053,0	3175,2	3302,2	3434,3	3571,6	3714,5	3863,1	4017,6	4178,3	4345,4	4519,3	4700,0

## **Котельная «Фестивальная»**

Котельная «Фестивальная» введена в эксплуатацию 2019г. На котельной «Фестивальная» установлено 3 водогрейных котла ООО «Энтророс» мощностью по 3 Гкал/ч каждый. Основной вид топлива – мазут.

Вне зависимости от сценариев, для источника предусматривает сохранение существующего оборудования.

Перспективный состав оборудования и технико-экономические показатели работы источника приведены в таблицах 98 - 99.

**Таблица 98 – Состав оборудования котельной «Фестивальная»**

Существующее положение				Перспективное положение на расчётный срок		
№	Марка	Год ввода	Производительность	Марка	Год ввода	Производительность
Паровые котлы						
1	TT100	2019	3,0 Гкал/ч	TT100	2019	3,0 Гкал/ч
2	TT100	2019	3,0 Гкал/ч	TT100	2019	3,0 Гкал/ч
3	TT100	2019	3,0 Гкал/ч	TT100	2019	3,0 Гкал/ч
Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч			9,0	-		9,0
Подключенная нагрузка, Гкал/ч			3,27	-		3,27

**Таблица 99 – Технико-экономические показатели работы новой котельной для Сценария 1 и 2**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Нагрузка источника	Гкал/ч	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,38	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	10,894	11,437	11,8360	11,84	11,84	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	0,24	0,386	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	10,659	11,142	11,58	11,58	11,58	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,26	1,224	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	9,32	9,827	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Мазут	кг/т/Гкал	160,6	155,4	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1
Расход условного топлива	тыс. тут.	1,75	1,78	1,90	1,90	1,90	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Мазут	тыс. тут.	1,75	1,78	1,90	1,90	1,90	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Мазут	кг/т/Гкал	164,1	159,48	163,7	163,7	163,7	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8
Переводной коэффициент														
Мазут	тут/тНТ	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Расход натурального топлива														
Мазут	тыс. м3	1,29	1,31	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Мазут	тыс. руб./м3	16,54	17,20	17,89	18,60	19,34	20,12	20,92	21,76	22,63	23,54	24,48	25,46	26,47
Затраты на топливо	млн руб.	21,29	22,50	24,96	25,95	26,99	27,88	29,00	30,16	31,37	32,62	33,93	35,28	36,69
Мазут	млн руб.	21,29	22,50	24,96	25,95	26,99	27,88	29,00	30,16	31,37	32,62	33,93	35,28	36,69
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	1997,5	2019,0	2155,8	2242,1	2331,7	2425,4	2522,4	2623,3	2728,2	2837,4	2950,9	3068,9	3191,6

## **Котельная ТЦ «Росляково – 1»**

Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды и пара, производит отпуск потребителям на технологические нужды, нужды отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Тип котельной – отдельно стоящее здание. Котельная принята в эксплуатацию в 2000 году. Основное топливо – мазут (М 100). Резервное топливо - не предусмотрено.

Установленная мощность котельной – 50,4 Гкал/ч.

Располагаемая мощность котельной – 47,59 Гкал/ч.

На котельной ТЦ «Росляково-1» установлено 6 паровых котлов (ДЕ 25/14 – 2 шт. и ДКВР 10/13 - 4 шт.), срок эксплуатации каждого из которых составляет около 40 лет.

Использование мазута в качестве топлива влечет за собой высокие требования к очистке уходящих газов. Тем не менее, выбросы от существующей котельной содержат большое количество оксидов серы, азота и ванадия. Данные вещества являются причиной образования кислотных дождей, которые наносят существенный вред человеку и объектам окружающей среды.

Дополнительно стоит отметить опасность эксплуатации старых мазутохранилищ, подверженных риску разлива топлива, что, в свою очередь, может стать причиной экологической катастрофы.

С другой стороны, использование мазута в качестве топлива влечет за собой высокую топливную составляющую в расчете тарифа на тепловую энергию.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены сценарии перехода от использования мазута на твердое топливо – уголь.

### **Мероприятия, предлагаемые для мазутной котельной ТЦ «Росляково-1» схемой теплоснабжения (сценарий, предложенный в КИП)**

Для снижения себестоимости тепловой энергии в данном районе к реализации предлагается сценарий, предложенный в КИП, согласно которому вместо существующей предлагается строительство новой котельной на угле.

Установленная мощность новой котельной с учетом существующей и перспективной тепловой нагрузки составит 36,2 Гкал/ч.

Затраты на капитальное строительство и сроки реализации для угольной котельной, приведены в таблице 100, технико-экономические показатели приведены в таблице 101.

**Таблица 100 – Затраты на строительство котельной ТЦ «Росляково – 1», тыс. руб.**

Мероприятие	Сценарий КИП	
	Год осуществления	Затраты на мероприятие, тыс. руб.
Котельное отделение	2024	74000
Вспомогательное оборудование, топливоподача, ЗШУ	2024	79000
Бак запаса воды	2024	1000
Приборы учета тепла	2024	1000
ВПУ	2024	5000
Закрытый расходный склад угля	2023	18000
Подготовка площадки под строительство	2023	6000
CMP котельной с дымовой трубой	2023	69000
Транспортировка оборудования и материалов	2023	2000
ПИР и экспертиза проекта	2023	10000
Шефмонтаж и пуско-наладочные работы	2024	5000
Первичное заполнение резервуаров и систем	2024	300
Непредвиденные затраты	2024	51000
<b>Всего</b>	-	<b>321001</b>

**Таблица 101 – Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения от котельной ТЦ «Росляково-1» (сценарий, предложенный в КИП)**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Нагрузка источника	Гкал/ч	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	1,44	2,03	1,54	1,54	1,54	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	2,64	3,11	3,02	3,02	3,02	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	85,10	88,48	84,12	84,12	84,12	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	4,72	6,67	4,92	4,92	4,92	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	80,38	81,81	79,20	79,20	79,20	79,93	79,93	79,93	79,93	79,93	79,93	79,93	79,93
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	8,70	10,22	9,64	9,64	9,64	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	71,68	71,59	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57
Структура топливного баланса	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Мазут	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Уголь	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Мазут	кг/т/Гкал	164,8	174,8	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9
Уголь	кг/т/Гкал	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5
Расход условного топлива	тыс. тут.	14,0	15,5	15,0	15,0	15,0	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Мазут	тыс. тут.	14,03	15,47	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уголь	тыс. тут.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Мазут	кг/т/Гкал	191,5	189,0	189,98	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уголь	кг/т/Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6
Переводной коэффициент														
Мазут	тут/тнт	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Уголь	тут/тнт	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Расход натурального топлива														
Мазут	тыс. м3	10,28	11,3	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уголь	тыс. т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Мазут	тыс. руб./м3	16,7	17,4	18,1	18,8	19,5	20,3	21,1	22,0	22,9	23,8	24,7	25,7	26,8
Уголь	тыс. руб./т.	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9	5,1	5,3
Затраты на топливо	млн руб.	171,7	196,9	199,2	207,2	215,5	85,0	88,4	92,0	95,7	99,5	103,5	107,6	111,9
Мазут	млн руб.	171,7	196,9	199,2	207,2	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уголь	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	88,4	92,0	95,7	99,5	103,5	107,6	111,9
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2136,5	2407,0	2515,7	2616,3	2721,0	1063,9	1106,4	1150,7	1196,7	1244,6	1294,4	1346,2	1400,0

## **Мероприятия, предлагаемые для мазутной котельной ТЦ «Росляково-1» по инвестиционному проекту**

В период проведения актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год в администрацию Мурманска от потенциального концессионера была направлена заявка на инвестиционную инициативу по проекту модернизации системы теплоснабжения на территории района Росляково города Мурманск, согласно которой вместо существующей мазутной котельной предлагается строительство новой угольной котельной (установленной мощностью 32,5 Гкал/ч), проведение реконструкции существующих и строительство новых тепловых сетей, создание материально-технической базы и вывод из эксплуатации котельной ТЦ «Росляково-1».


Состав оборудования нового источника на рассматриваемую перспективу представлен в таблице 102.

**Таблица 102 – Существующий и перспективный состав оборудования котельной ТЦ «Росляково-1»**

Существующее положение			Перспективное положение на расчетный срок		
Марка	Год ввода	Производительность, Гкал/ч	Марка	Год ввода	Производительность, Гкал/ч
ДЕ-25/14-ГМ	1987	14	КВ-ТС-7,56	2023	6,5
ДЕ-25/14-ГМ	2002	14	КВ-ТС-7,56	2023	6,5
ДКВР 10-13	1970	5,6	КВ-ТС-7,56	2023	6,5
ДКВР 10-13	1974	5,6	КВ-ТС-7,56	2023	6,5
ДКВР 10-13	2013	5,6	КВ-ТС-7,56	2023	6,5
ДКВР 10-13	1984	5,6			
Установленная мощность, Гкал/ч		50,4			32,5
Подключенная нагрузка, Гкал/ч		24,745			24,745

Расположение новой котельной ТЦ «Росляково-1» предлагается выполнять вблизи существующей для снижения объемов строительства новых тепловых сетей. В таком случае требуется прокладка 0,4 км новых сетей, из которых: 0,2 км - Ду400, 0,2 км - Ду200.

Участок, на котором планируется возведение новой котельной, представлен на рисунке 12.



**Рисунок 12 – Участок под размещение новой котельной ТЦ «Росляково-1», кадастровый номер 51:06:0010201:3**

Сводные данные по затратам на реализацию проекта представлены в таблице 103. Проект предлагается осуществлять за счет собственных средств концессионера.

**Таблица 103 – Инвестиционная программа для котельной ТЦ «Росляково-1» в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам (с учетом НДС), тыс. руб.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала и окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)		В том числе с НДС				
				Наименование показателя (мощность, прост., диаметр)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мер-тия		Итого	Начало	Окончание	Всего в ценах базового года	Всего					
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>																	
2.1	<b>Строительство новых котельных</b>										474 735	540 796	648955				
2.1.1	Разработка ПСД и строительство угольной котельной Росляково 1	Повышение энергетической эффективности	котельная Росляково 1	Мощность	МВт	58,62	37,80	0,00	0,00	2023	2025	474 735	540 796	648955			
2.2	<b>Строительство новых котельных</b>										31 909	35 893	43072				
2.2.1	Строительство тепловых сетей ЦО	Переключение потребителей	котельная Росляково 1	Длина	м	0	Итого	400	400	2024	2024	19 512	21 949	26339			
2.2.2	Строительство тепловых сетей ГВС	Переключение потребителей	котельная Росляково 1	Длина	м	0	200	200	200	2024	2024	12 397	13944	16733			
<b>Всего по 2 группе</b>												506 644	576 689	692027			
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения</b>																	
4.1	Создание материально-технической базы	Своевременный и качественный ремонт. Оперативное устранение аварий	-	-	-	-	-	-	-	2022	2025	26 667	29 562	35474			
4.1.2	Создание системы автоматического регулирования системы теплоснабжения	Повышение надежности и энергетической эффективности	Определяется на этапе проектирования	-	-	-	-	-	-	2023	2030	5 417	6 968	8362			
<b>Всего по группе 4</b>												32 083	36 530	43836			
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>																	
5.1	<b>Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж типовых сетей</b>										39 184	50 132	60158				
5.1.1	Демонтаж тепловых сетей	Высокий уровень износа	Тепловые сети района Росляково	Длина	м	7532	-	400	400	2023	2030	39 184	50 132	60158			
5.2	<b>Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>										13 564	16 503	19804				
5.2.1	Вывод из эксплуатации котельной	Низкая эффективность и высокая степень износа	котельная Росляково 1	Мощность	Мвт	58,62	-	-	-	2025	2025	13 564	16 503	19804			
<b>Всего по группе 5</b>												52 748	66 635	79962			
<b>Итого по п.2-5 (инвестиционные средства)</b>														815825			

\*реконструкция тепловых сетей в целом по Росляково представлена в таблице 114.

Сравнительные характеристики объекта до и после реализации проекта представлены в таблицах 104 – 106.

**Таблица 104 – Сравнение балансов мощности котельной ТЦ «Росляково-1»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели до реализации	Показатели после реализации проекта
1	Установленная мощность	Гкал/ч	50,40	32,50
2	Располагаемая мощность	Гкал/ч	47,59	32,50
3	Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/ч	1,57	1,14
		%	5,25%	3,91%
4	Тепловая мощность нетто	Гкал/ч	46,02	31,36
5	Потери в ТС	Гкал/ч	3,57	3,32
		%	12,61%	11,83%
6	Расчетная (фактическая) нагрузка	Гкал/ч	24,75	24,75
7	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/ч	28,32	28,07
8	Резерв/дефицит	Гкал/ч	17,70	3,29
		%	35,1%	10,1%
9	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	37,70	24,86
10	Резерв/дефицит при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	12,60	0,01
		%	33,4%	0,04%

**Таблица 105 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы мазутной котельной и новой угольной котельной ТЦ «Росляково-1» по проекту**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя	
			Мазутная котельная	Новой угольной котельной
1	Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	86,41	84,45
2	Собственные нужды в тепловой энергии	тыс. Гкал	4,54	3,30
	то же	%	5,25%	3,91%
3	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	10,32	9,60
4	Полезный отпуск источника	тыс. Гкал	71,55	71,55
5	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии			
	Мазут	кгут.т/Гкал	180,05	
	Уголь	кгут.т/Гкал		178,58
6	Расход условного топлива			
	Мазут	тыс. тут.	15,56	
	Уголь	тыс. тут.		15,08
7	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии			
	Мазут	кгут.т/Гкал	190,03	
	Уголь	кгут.т/Гкал		185,84
8	Переводной коэффициент			
	Мазут	тут/тнт	1,36	
	Уголь	тут/тнт		0,77

№ 9	Наименование	Единица	Значение показателя	
	Расход натурального топлива			
	Мазут	тыс. куб.м	11,44	
	Уголь	тыс. т		19,59
10	Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки			
	Мазут	тыс. руб./куб. м.	16,067	
	Уголь	тыс. руб./т		3,2
11	Затраты на топливо			
	Мазут	млн руб.	183,81	
	Уголь	млн руб.		62,68
12	Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах			
	Мазут	руб./Гкал	2245,05	
	Уголь	руб./Гкал		772,34

Таким образом, топливная составляющая новой угольной котельной ТЦ «Росляково-1» составит 772,34 руб./Гкал (в ценах 2020 года), что на 65,6% ниже уровня мазутной котельной. Годовая экономия на затратах на топливо составит более 121 млн. рублей.

**Таблица 106 – Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения котельной ТЦ «Росляково-1» по сценарию проекта**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Нагрузка источника	Гкал/ч	24,745	24,745	24,745	24,745	24,745	24,745	24,745	24,745	24,745	24,745	24,745	24,745	24,745
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	1,57	1,57	1,57	1,56	1,56	1,14	1,11	1,09	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	3,57	3,53	3,53	3,37	3,37	3,32	3,10	2,92	2,75	2,62	2,62	2,62	2,62
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	86,41	86,30	86,30	85,80	85,80	84,45	83,73	83,16	82,60	82,20	82,20	82,20	82,20
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	4,54	4,53	4,53	4,51	4,51	3,30	3,22	3,16	3,10	3,07	3,07	3,07	3,07
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	81,87	81,77	81,76	81,29	81,15	80,51	80,00	79,50	79,13	79,13	79,13	79,13	79,13
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	10,32	10,22	10,21	9,74	9,74	9,60	8,96	8,45	7,95	7,58	7,58	7,58	7,58
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55
Структура топливного баланса	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Мазут	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Мазут	кг/т/Гкал	180,05	180,05	180,05	180,05	180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	кг/т/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,58	178,58	178,58	178,58	179,47	179,47	179,47	179,47
Расход условного топлива	тыс. тут.	15,56	15,54	15,54	15,45	15,45	15,08	14,95	14,85	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
Мазут	тыс. тут.	15,56	15,54	15,54	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	тыс. тут.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	14,95	14,85	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Мазут	кг/т/Гкал	190,03	190,03	190,03	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	кг/т/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,84	185,72	185,63	185,55	186,43	186,43	186,43	186,43
Переводной коэффициент														
Мазут	тут/тнт	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Уголь	тут/тнт	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Расход натурального топлива														
Мазут	тыс. м3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Уголь	тыс. т	0	0	0	0	0	19,59	19,42	19,29	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Мазут	тыс. руб./м3	16,067	16,71	17,38	18,07	18,80	19,55	20,33	21,14	21,99	22,87	23,78	24,73	25,72
Уголь	тыс. руб./т.	3,2	3,33	3,46	3,60	3,74	3,89	4,05	4,21	4,38	4,55	4,74	4,93	5,12
Затраты на топливо	млн руб.	183,81	183,57	183,56	182,5	182,5	62,68	62,14	61,72	61,3	61,31	61,31	61,31	61,31
Мазут	млн руб.	183,16	190,49	198,11	206,03	214,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Уголь	млн руб.	0	0	0	0	0	76,27	78,63	81,23	83,91	87,27	90,76	94,39	98,16
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2245,14	2244,96	2245,11	2245,05	2245,05	772,40	771,83	771,50	771,07	774,80	774,80	774,80	774,80

## **Экологические последствия**

Ввиду значительных выбросов токсичных веществ при сжигании мазута оказывается серьезное экологическое воздействие на окружающую среду. При переходе на угольное топливо котельной «Росляково-1» эти показатели снижаются на ощутимую величину.

Сравнение выбросов с уходящими газами в зависимости от используемого на котельной топлива представлено в таблице 107.

**Таблица 107 – Сравнение выбросов от мазутной и угольной котельных**

Вид топлива	Выбросы NOx, т/год	Выбросы CO2, т/год	Выбросы SOx, т/год	Выбросы оксидов ванадия, т/год	Выбросы твердых веществ (зола), т/год
Существующая котельная (Мазут М-100)	19,96	29,35	428,89	2,56	-
Альтернативная котельная (Уголь ДР)	8,85	210,06	92,60	-	110,26

Снижение по выбросам оксидов азота составит около 55%, оксидов серы – 78%. Полностью исключены выбросы оксидов ванадия. С другой стороны, при переходе на угольное топливо заметно увеличение выбросов углекислого газа и золы. Данная проблема в значительной степени решается установкой системы очистки уходящих газов, одним из вариантов которой является батарейный циклон в сочетании со скруббером Вентури. Эффективность такой двухступенчатой системы очистки доходит до значений около 90-95%.

Предполагаемый срок реализации проекта – 2022-2028 гг.

## **Угольная котельная ТЦ «Росляково Южное»**

На котельной ТЦ «Росляково Южное» установлено 10 котлов, из которых 3 паровых и 7 водогрейных. Основным видом топлива является уголь. Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 2,947 Гкал/ч и на рассматриваемую перспективу ее значение увеличится на 0,32 Гкал/ч.

Основной причиной высокой себестоимости тепловой энергии являются затраты на топливо. Снижение тарифа на тепловую энергию от данной котельной может быть достигнуто в первую очередь проведением мероприятий по снижению топливной составляющей в тарифе, что в свою очередь подразумевает переход на альтернативное топливо.

Вариант перевода источника на работу от электроэнергии предложен в рамках КИП.

Сценарий 1 для данной котельной основан на заключении возможного концессионного соглашения между Правительством Мурманской области и потенциальным концессионером на реализацию мероприятия «Модернизация Схемы теплоснабжения мкр.Южное Росляково г.Мурманск».

Концептуальным решением Модернизации – является перевод системы теплоснабжения микрорайона с угольной теплогенерации на электрогенерацию теплоты.

Предлагается выполнить техническое перевооружение существующей угольной котельной, заменив основное оборудование (оборудование теплогенерации, насосное оборудование, и т.п.) на более современное, технологически прогрессивное, экологически чистое, энергоэффективное оборудование, создав источник теплоты на основе электрогенерации.

Возможен альтернативный (по компоновке) вариант исполнения - размещение на территории существующей котельной (на земельном участке, отведенном под размещение существующей котельной) отдельного производственного модуля (блока) электротеплогенерации.

Техническое решение по переводу (о варианте исполнения) на электрогенерацию – будет принято в составе проектной документации, на основании данных инженерных изысканий (проектного технического обследования).

Предусматривается мощность оборудования теплогенерации, обеспечивающая потребности теплоснабжения и ГВС фактически существующих потребителей. Суммарная установленная мощность нового источника составит 6 МВт.

Состав оборудования – будет принят на стадии проектирования, по техническому решению, согласованному с заказчиком. В качестве возможных, рассматриваются электрокотлы КЭВ-1000\6 (6 штук) производства АО «ЗСТЭМИ-2» (г.Иркутск), или иного производителя, соответствующего проектным техническим решениям.

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнить:

- реконструкцию котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования;
- строительство отдельной линии электроснабжения ВЛ-6 кВ протяженность 2,2 км от точки присоединения до объекта теплогенерации;
- замена существующих тепловых сетей на трубопроводы из спитого армированного полиэтилена (РЕХ-а) индустриальной теплоизоляцией (ИЗОПРОФЛЕКС-95А).

Срок реализации данного мероприятия – 2021-2023 гг.

Суммарные затраты на модернизацию системы теплоснабжения оцениваются в 179,684 млн. рублей.

**Таблица 108 – Расчет инвестиционной стоимости электрокотельной вместо котельной ТЦ «Росляково Южное»**

№п\п	Плановое мероприятие	Год осуществления	Затраты на мероприятие, тыс. руб с НДС
1	Техническое перевооружение котельной (перевод на электрогенерацию тепла).	2021-2023	65947,32
2	Замена (ремонт) наружных тепловых сетей	2021-2023	86677,78
3	Обеспечение электроснабжения (технологическое присоединение, строительство объектов электроснабжения для объектов теплогенерации)	2021-2023	27059,06

Расчет затрат на реализацию предлагаемых мероприятий приведены в таблицах 109 – 111.

Показатели работы угольной котельной с учетом реализации предложенных мероприятий приведены в таблице 112.

**Таблица 109 – Расчет инвестиционной стоимости переоборудования котельной ТЦ «Росляково Южное»**

№п\п	Наименование объекта строительства	Расположение (адрес)	Кол-во (плановая мощность)	Ед. измерения	Строительство			Комплектация оборудованием электронагрева					Всего стоимость строительства и комплектации оборудованием на 2020г., тыс.руб.
					Обоснование	Норматив цены строительства на 01.01.2020г., тыс.руб.	Стоимость на 2020г., тыс.руб.	Обоснование	Наименование	Кол-во, ед.	Цена на 2021г., тыс.руб.	Стоимость на 2021г., тыс.руб.	
<b>ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ</b>													
1	Центральная котельная	на территории земельного участка существующей угольной котельной	6	МВт	НЦС 81-02-19-2020, табл. 19-02-003 "Центральные тепловые пункты", код показателя 19-02-003-01	3 327,75	19966,50	прайс ООО НПП "Термические технологии"	Терманик-125	48	455,76667	21876,80016	41843,30
2	Всего по расчету, стоимость строительства и комплектации оборудованием												41843,30
3	Нормативный учет строительства в стесненных условиях застроенной части городов (обоснование : п.16 НЦС 81-02-19-2020), с $k=1,03$												43098,60
4	Нормативный переход от цен базового района (МСК) к уровню цен субъектов РФ (обоснование: п .17 НЦС 81-02-19-2020, Табл.1, Мурманская область), с $k=1,25$												53873,25
5	Нормативное приведение показателей НЦС к условиям субъектов РФ, учитывающих отличия климатических условий, компенсирующих доп затраты при СМР в зимний период (обоснование: п.18 НЦС 81-02-19-2020, Табл.2, п.51(б), Мурманская область), с $k=1,01$												54411,98
6	Нормативный учет затрат на мероприятия по снегоборьбе (обоснование : п.19 НЦС 81-02-19-2020, Табл.3), с $k=1,01$												54956,10
7	ИТОГО БЕЗ НДС ,в ценах 2021г.												<b>54956,10</b>
8	НДС 20% (обоснование : п.26 НЦС 81-02-19-2020)												10991,22
9	<b>ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ , С НДС, в ценах 2021г., тыс.руб.</b>												<b>65947,32</b>

**Таблица 110 – Строительство КПП, РП 10(6) кВ**

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта				Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	Региональный коэффициент	Укрупненный норматив цены с учетом регионального коэффициента, тыс рублей (без НДС)
1	2	10	11	12	13	14	15.1	15.2	15.3
1									11523
1.1	Здание РП (СП, РТП, ТП) блочного типа 6-20 кВ	6-20		1		Э4-01	1 615	1	1 615
1.2	Ячейка трансформатора 6-35 кВ	6(10,15)/0,4	масляный Т 6(10,15)/НН кВ; 2500 кВА	4	1 ячейка	T5-24-1	2 477	1	2 477
2	Проектные работы								1 500
2.1	Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		от 11 до 20,9 млн. руб.	1	1 объект	П6-08	1 500	1	1 500
	Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС)								13023

**Таблица 111 – Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ**

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта				Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	Региональный коэффициент	Укрупненный норматив цены с учетом регионального коэффициента, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1	2	10	11	12	13	14	15.1	15.2	15.3	16
1										8 292,02
1.1	ВЛ 0,4-750 кВ, строительно-монтажные работы без опор и провода	6-20	двуцепная, все типы опор за исключением многогранных	2,2	1 км	Л1-02-2	1 151	1,46	1 680,46	3 697,012
1.2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	6-20	двуцепная, все типы опор за исключением многогранных	2,2	1 км	Л3-02-2	784	1,22	956,48	2 104,256
1.3	Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	0,4-35	СИП-3; фазный провод - 1; 150 мм <sup>2</sup>	4,4	1 км	Л7-07-3	464	1,22	566,08	2 490,752
2	Демонтаж ВЛ									н.д.
3	Проектные работы									1 234,2
3.1	Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ	0,4-20	Протяженность, до 5 км	2,2	1 ед.	П3-03	561	1	561	1 234,2
	Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС)									9 526,22

**Таблица 112 – Показатели работы котельной ТЦ «Росляково Южное»**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Нагрузка источника	Гкал/ч	2,195	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,1	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,33	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	8218,0	13 033	13 034	13 035	13 036	13 037	13 038	13 039	13 040	13 041	13 042	13 043	13 044
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	302,0	597,4	598,0	598,6	599,2	599,8	600,4	601,0	601,6	602,2	602,8	603,4	604,0
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	7916,0	12 436,0	12 436,4	12 436,8	12 437,2	12 437,6	12 438,0	12 438,3	12 438,7	12 439,1	12 439,5	12 439,9	12 440,3
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1089,0	3 910,1	3 910,5	3 910,9	3 911,3	3 911,7	3 912,1	3 912,5	3 912,9	3 913,2	3 913,6	3 914,0	3 914,4
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	6827,0	8 525,9	8 525,9	8 525,9	8 525,9	8 525,9	8 525,9	8 525,9	8 525,9	8 525,9	8 525,9	8 525,9	8 525,9
Структура топливного баланса	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Электрогенерация	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Уголь	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии	кгУ.т/Гкал	369,7	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3
Электрогенерация	кгУ.т/Гкал	-	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3
Уголь	кгУ.т/Гкал	369,7												
Расход условного топлива	т ут.	3039,0	1 919,54	1 919,68	1 919,83	1 919,98	1 920,12	1 920,27	1 920,41	1 920,56	1 920,71	1 920,85	1 921,00	1 921,14
Электрогенерация	т ут.	-	1 919,5	1 919,7	1 919,8	1 920,0	1 920,1	1 920,3	1 920,4	1 920,6	1 920,7	1 920,9	1 921,0	1 921,1
Уголь	т ут.	3039,0												
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии		383,8	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
Электрогенерация	кгУ.т/Гкал		154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
Уголь	кгУ.т/Гкал	383,8												
Переводной коэффициент		0,7	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Электрогенерация	тут/тыс. кВт*час	-	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Уголь	тут/тнт	0,7												
Расход натурального топлива														
Электрогенерация	тыс. кВт*час		16 292	16 293	16 294	16 295	16 297	16 298	16 299	16 300	16 302	16 303	16 304	16 305
Уголь	тыс. т	4,22												
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Электрогенерация	тыс.руб./кВт*час	-	0,0023	0,0024	0,0025	0,0026	0,0027	0,0028	0,0029	0,0030	0,0031	0,0033	0,0034	0,0035
Уголь	тыс. руб./т	4,61												
Затраты на топливо	млн руб.	19,44	37,42	39,84	40,74	42,06	43,74	45,50	47,32	49,22	51,19	53,24	55,38	57,60
Электрогенерация	млн руб.	-	37,42	39,84	40,74	42,06	43,74	45,50	47,32	49,22	51,19	53,24	55,38	57,60
Уголь	млн руб.	19,44												
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2456,2	3 009,26	3 203,35	3 275,79	3 381,69	3 517,11	3 657,96	3 804,45	3 956,80	4 115,26	4 280,06	4 451,46	4 629,73

## **Сценарий 2: Переооружение существующей котельной ТЦ «Росляково Южное» в рамках инвестиционной инициативы**

В период проведения актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год в администрацию Мурманска от потенциального концессионера была направлена заявка на инвестиционную инициативу по проекту модернизации системы теплоснабжения на территории района Росляково города Мурманск, согласно которой предусмотрено перевооружение существующей котельной ТЦ «Росляково Южное» с установкой автоматизированных угольных котлов типа «Терморобот» (установленная мощность источника 4,8 МВт) и проведение реконструкции существующих ветхих тепловых сетей.

Реализация проекта предполагается в рамках концессионного соглашения в период 2022-2023 гг.

Состав оборудования котельной на рассматриваемый период представлен в таблице 113.

**Таблица 113 – Существующий и перспективный состав оборудования котельной ТЦ «Росляково Южное»**

Существующее положение			Перспективное положение на расчетный срок		
Марка	Год ввода	Производительность, Гкал/ч	Марка	Год ввода	Производительность, Гкал/ч
Паровые котлы					
«НЕВА» КП 26-1,0 пар №1	2005	0,5			
«НЕВА» КП 26-1,0 пар №2	2007	0,5			
E-0,7-1,2 «Лотос» пар №3	1997	0,8			
Водогрейные котлы					
КВТ 1/95 вод №1	1996	1	TP-800	2023	0,688
КВТ 1/95 вод №2	1990	1	TP-800	2023	0,688
КВТ 1/95 вод №3	1996	1	TP-800	2023	0,688
СТН-0,8 вод №1	1997	0,8	TP-800	2023	0,688
СТН-0,8 вод №2	1997	0,8	TP-800	2023	0,688
СТН-0,8 вод №3	1997	0,6	TP-800	2023	0,688
СТН-0,8 вод №4	1997	0,6			
Установленная мощность, Гкал/ч		7,6			4,127
Подключенная нагрузка, Гкал/ч		2,947			3,267

Инвестиционная программа, по части перевооружения котельной и реконструкции существующих тепловых сетей (по причине высокой степени износа и ветхости), представлена в таблице 114. Осуществлять проект предполагается за счет средств концессионера.

**Таблица 114 – Инвестиционная программа для котельной ТЦ «Росляково Южное» в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам, тыс. руб. (с учетом НДС)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала и окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)		В том числе с НДС				
				Наименование показателя (мощность, проп-сть, диаметр)	Ед. изм.	Значение показателя		Диаметр, мм	Начало	Окончание	Всего в ценах базового года	Всего					
Группа 3.	<b>Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>																
3.1	<b>Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</b>											373 184	477 447	572936,4			
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей	Высокий уровень износа	Район Росляково (вкл сети Росляково-1)	Длина	м	7532	7532	40	400	2023	2030	373 184	477 447	572936,4			
3.2	<b>Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>											134 355	144 480	173376			
3.2.1	Разработка ПСД и техническое перевооружение угольной котельной Росляково Южное	Повышение энергетической эффективности	Котельная Росляково Южное	Мощность	МВт	8,84	4,8	-	-	2022	2023	134 355	144 480	173376			
<b>Всего по группе 3</b>												507 539	621 926	746311			

## Технико-экономические показатели

Сравнительные характеристики объектов до и после реализации инвестиционного проекта приведены в таблицах 115 – 116.

**Таблица 115 – Сравнение балансов мощности котельной ТЦ «Росляково Южное»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели до реализации	Показатели после реализации проекта
1	Установленная мощность	Гкал/ч	7,60	4,13
2	Располагаемая мощность	Гкал/ч	7,34	4,13
3	Собственные и хозяйствственные нужды	Гкал/ч	0,13	0,13
		%	3,76%	3,41%
4	Тепловая мощность нетто	Гкал/ч	7,21	4,00
5	Потери в ТС	Гкал/ч	0,43	0,43
		%	12,79%	11,64%
6	Расчетная (фактическая) нагрузка	Гкал/ч	2,95	3,27
7	Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника	Гкал/ч	3,38	3,70
8	Резерв/дефицит	Гкал/ч	3,83	0,30
		%	50,4%	7,2%
9	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,64	3,31
10	Резерв/дефицит при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,64	0,04
		%	54,9%	1,1%

**Таблица 116 – Сравнение топливно-энергетических показателей работы котельной до и после перевооружения (по сценарию инвестиционного проекта)**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя	
			до	после
1	Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	9,30	9,13
2	Собственные нужды в тепловой энергии	тыс. Гкал	0,37	0,31
3	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,14	1,03
4	Полезный отпуск источника	тыс. Гкал	7,79	7,79
5	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии			
	Уголь	кгУ.т/Гкал	404,48	178,58
6	Расход условного топлива			
	Уголь	тыс. тут.	3,76	1,63
7	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии			
	Уголь	кгУ.т/Гкал	421,1	184,9
8	Переводной коэффициент			
	Уголь	тут/тнт	0,7	0,7
9	Расход натурального топлива			
	Уголь	тыс. т	5,37	2,33
10	Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки			
	Уголь	тыс. руб./т.	4,791	4,983
11	Затраты на топливо			
	Уголь	млн руб.	25,73	11,61
12	Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах			
	Уголь	руб./Гкал	2881,3	1316,4

Таким образом, топливная составляющая переоборудованной угольной котельной ТЦ «Росляково Южное» после реализации мероприятий и увеличения подключенной нагрузки составит 1316,4 руб./Гкал (в ценах 2020 года), что на 54% ниже уровня существующей котельной. Годовая экономия на затратах на топливо составит около 14 млн. рублей.

Технико-экономические показатели на срок действия схемы теплоснабжения с учетом осуществляемых мероприятий приведены в таблице 117.

**Таблица 117 – Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения котельной ТЦ «Росляково Южное» в случае реализации варианта**

Наименование	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039
Нагрузка источника	Гкал/ч	2,947	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267
Собственные нужды в тепловой энергии	Гкал/ч	0,13	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Потери в тепловых сетях	Гкал/ч	0,43	0,48	0,48	0,43	0,43	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Выработка тепловой энергии на источнике	тыс. Гкал	9,28	9,30	9,30	9,13	9,13	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Собственные нужды источника	тыс. Гкал	0,35	0,37	0,37	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Отпуск источника в сеть	тыс. Гкал	8,93	8,93	8,93	8,82	8,82	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,14	1,14	1,14	1,03	1,03	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Структура топливного баланса	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Уголь	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии														
Уголь	кгУ.т/Гкал	404,48	404,48	404,48	178,58	178,58	178,58	178,58	179,47	179,47	179,47	179,47	179,47	179,47
Расход условного топлива	тыс. тут.	3,75	3,76	3,76	1,63	1,63	1,61	1,61	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Уголь	тыс. тут.	3,75	3,76	3,76	1,63	1,63	1,61	1,61	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии														
Уголь	кгУ.т/Гкал	420,3	421,1	421,1	184,9	184,9	184,9	184,9	185,8	185,8	185,8	185,8	185,8	185,8
Переводной коэффициент														
Уголь	тут/тнт	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Расход натурального топлива														
Уголь	тыс. т	5,36	5,37	5,37	2,33	2,33	2,30	2,30	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки														
Уголь	тыс. руб./т.	4,43	4,607	4,791	4,983	5,182	5,390	5,605	5,830	6,063	6,305	6,557	6,820	7,093
Затраты на топливо														
Уголь	млн руб.	23,74	24,74	25,73	11,61	12,08	12,40	12,89	13,47	14,00	14,57	15,15	15,75	16,38
Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах	руб./Гкал	2659,0	2770,5	2881,3	1316,4	1369,1	1424,9	1481,9	1547,9	1609,8	1674,2	1741,1	1810,8	1883,2

#### **5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных**

На территории города Мурманска отсутствуют источники тепловой энергии, совместно работающие в одну сеть. Наиболее крупные системы теплоснабжения могут осуществлять теплоснабжение потребителей через смежные тепломагистрали, однако в отопительный и летний период контуры Мурманская ТЭЦ и соседних котельных разделены секционирующими задвижками. Совместная работа источников тепловой энергии на одну сеть схемой теплоснабжения не предполагается.

#### **5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно**

Вне зависимости от сценарных условий, схемой теплоснабжения предусматривается закрытие котельной «Роста» с переключением существующих нагрузок на котельную «Северная» в 2026 году.

#### **5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

Несмотря на то, что на территории города расположены крупные котельные с подключенной тепловой нагрузкой более 150 Гкал/ч, высокая стоимость топлива в г. Мурманске не позволяет вырабатывать электрическую энергию в комбинированном цикле на базе существующих нагрузок. Стоимость электрической энергии, вырабатываемой на таких ТЭЦ выше, чем существующие тарифы в энергосистеме.

Схемой теплоснабжения г. Мурманска организация выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих нагрузок не предусматривается.

**5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации**

Схемой теплоснабжения не предусмотрен перевод существующих котельных в "пиковый" режим.

**5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения**

Схемой теплоснабжения г. Мурманска изменение режимов отпуска тепловой энергии, от существующих источников теплоснабжения, за исключением Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных, не предполагается (предлагается сохранение текущих температурных графиков отпуска тепловой энергии). По источникам АО «Мурманская ТЭЦ» изменение температурного графика на 115/70 °C (а с ним и режима отпуска тепловой энергии) является свершившимся фактом и не требует дополнительных капитальных вложений. Потребители, подключенные к данным источникам, были отрегулированы таким образом, что получают необходимое и достаточное количество теплоты, что в свою очередь подтверждается отсутствием жалоб на некачественное теплоснабжение.

**5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйствственные нужды.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии подробно описаны в Главе 2 настоящего отчета.

**5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива**

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, на территории г. Мурманска не предусмотрена.

## **РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» к схеме теплоснабжения г. Мурманск на период с 2019 по 2039 г. Все мероприятия, рассмотренные в схеме теплоснабжения, направлены в том числе на достижение значений нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения.

Решения о необходимости строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приняты на основании расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения г. Мурманска, описание которой приведено в Главе 3 Обосновывающих материалов «Электронная модель системы теплоснабжения города Мурманска» и соответствующих приложениях.

Структура организации проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружению на них представлена ниже:

1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);
2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;
3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
4. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;
5. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7. Строительство и реконструкция насосных станций;

8. Организация закрытой схемы ГВС.

Основными эффектами от реализации этих проектов являются:

1. Расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;

2. Повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. К ним относятся:

- наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей;
- автоматизация насосных станций, контрольно-распределительных и тепловых пунктов;
- замена распределительных тепловых сетей;
- строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих нормативные параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие дренажи, замена ЗРА на современные образцы, павильоны и т.д.).

#### **6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии подробно рассмотрены в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

С целью оптимизации режимов теплоснабжения, а также для решения проблемы дефицита тепловой мощности на Мурманской ТЭЦ предлагается следующее:

- обеспечить пропускную способность (для возможности проведения мероприятий по присоединению зон) магистральных сетей от Восточной котельной;
- выполнить переключения на тепловых сетях для изменения зон теплоснабжения источников, в том числе: переключение потребителей Мурманской ТЭЦ на Восточную котельную;
- покрытие части дефицита тепловой мощности на Мурманской ТЭЦ осуществить посредством проведения на источнике (Мурманская ТЭЦ) модернизации, в соответствии с мероприятиями Главы 7 Обосновывающих материалов.

**Таблица 118 – Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №1 в разрезе ТСО**

АО «Мурманская ТЭЦ»															
Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2039	Всего
ПИР и ПСД	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Оборудование	млн. руб.	0	0	224,68	39,61	8,42	8,42								281,14
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	0	0	87,51	15,43	3,28	3,28								109,50
Всего капитальные затраты	млн. руб.	0	0	312,19	55,03	131,64	131,64								630,51
Непредвиденные расходы	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
НДС	млн. руб.	0	0	62,44	11,01	26,33	26,33	0	0	0	0	0	0	0	126,10
Всего стоимость проекта	млн. руб.	0	0	374,63	66,04	157,97	157,97	0	0	0	0	0	0	0	756,61

**6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города Мурманска под жилищную, комплексную или производственную застройку**

Состав группы проектов № 2 "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения" для распределительных сетей теплоснабжающих организаций г. Мурманска приведён в таблице 119.

**Таблица 119 – Состав группы проектов №2 для развития схемы теплоснабжения**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка, м	Диаметр трубы, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Прогнозный год ввода
<b>Мурманская ТЭЦ</b>										
т/п 1204	Малоэтажная жилая застройка по пр. Кирова	9,89	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	32333,00	1,14	1,02	1,06	394,14	2022
УТ	ОАО "РЖД"	138,83	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	7363,85	2024
ТК-36	МКД на Павлова	65,09	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	3912,23	2024
т/п 1934	т/п 2468	47	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	2824,93	2026
УТ	Школа на 500 мест	36,45	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	2190,83	2023
Тк-4/9	Многоэтажная жилая застройка по ул.Фрунзе	50,53	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	2532,95	2023
106/2А	Среднеэтажные ж/д	47,48	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	36041,50	1,16	1,02	1,06	2146,24	2023
ТК-37/1а	Кинотеатр "Родина"	31,99	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	1696,82	2024
<b>Восточная котельная</b>										
П-11/1	УТ-П-19	925,81	0,5	Подземная, в непроходных каналах канальная	124390,00	1,16	1,02	1,06	144434,64	2027
ТК-37/3	Комплексная жилая застройка в р-не Больничного городка	247,28	0,3	Подземная, в непроходных каналах канальная	84445,07	1,16	1,02	1,06	26189,51	2027
УТ-П-19	УТ-П-20	201,96	0,3	Подземная, в непроходных каналах канальная	84445,07	1,16	1,02	1,06	21389,65	2027
УТ-П-20	УТ-П-21	286,63	0,25	Подземная, в непроходных каналах канальная	77623,23	1,16	1,02	1,06	27904,70	2027
ТК-25	МФК (Плазма) 2я очередь	101,17	0,207	Подземная, в непроходных каналах канальная	0,00	1,16	1,02	1,06	0,00	2024
ТК-П2	Многоэтажные ж/д	143,51	0,175	Подземная, в непроходных каналах канальная	0,00	1,16	1,02	1,06	0,00	2027
ТК-9в	ООО «Берелех»	100,07	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	6014,70	2027
УТ 173	Для многоэтажной застройки	302,73	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	16057,47	2025
УТ-П-21	Для многоэтажной застройки	46,75	0,2	Подземная, в непроходных каналах канальная	64758,58	1,16	1,02	1,06	3797,02	2027
УТ-П-14	Школа в районе улиц Скальная – Маклакова	79,14	0,15	Подземная, в непроходных каналах канальная	53769,43	1,16	1,02	1,06	5336,98	2024
УТ-П-21	Для многоэтажной	176,77	0,08	Подземная, в непроходных	42291,93	1,16	1,02	1,06	9376,27	2027

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка, м	Диаметр трубы, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Прогнозный год ввода
	застройки			каналах канальная						
УТ-П-20	Для многоэтажной застройки	39,57	0,15	Подземная, в непроходных каналах канальная	53769,43	1,16	1,02	1,06	2668,49	2027
УТ-П-21	Для многоэтажной застройки	29,34	0,15	Подземная, в непроходных каналах канальная	53769,43	1,16	1,02	1,06	1978,61	2027
УТ-П-18	ГУ «УКС СФ» Для многоэтажной застройки	72,48	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	3844,50	2023
<b>Южная котельная</b>										
УТ	задвижка ТК-14	158,98	0,6	Подземная, в непроходных каналах канальная	144023,00	1,16	1,02	1,06	28716,95	2025
задвижка ТК-14	УТ-П-40	228,82	0,15	Подземная, в непроходных каналах канальная	53769,43	1,16	1,02	1,06	15430,98	2025
УТ-П-7	УТ-П-25	195,75	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	11765,55	2025
УТ-П-42	УТ-П-39	42,11	0,2	Подземная, в непроходных каналах канальная	64758,58	1,16	1,02	1,06	3420,16	2025
УТ-П-33	УТ-П-31	136,06	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	8177,88	2025
УТ-П-40	УТ-П-42	32,41	0,2	Подземная, в непроходных каналах канальная	64758,58	1,16	1,02	1,06	2632,33	2025
УТ-П-35	УТ-П-1	69,86	0,125	Подземная, в непроходных каналах канальная	49343,93	1,16	1,02	1,06	4323,41	2025
УТ-П-1	УТ-П-9	108,89	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	6544,83	2025
УТ-П-35	УТ-П-34	64,92	0,125	Подземная, в непроходных каналах канальная	49343,93	1,16	1,02	1,06	4017,69	2025
Тк-77г	Для среднеэтажной застройки	699,5	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	36041,50	1,16	1,02	1,06	31619,47	2023
УТ-П-36	УТ-П-41	27,09	0,175	Подземная, в непроходных каналах канальная	60582,75	1,16	1,02	1,06	2058,36	2025
УТ-П-34	УТ-П-33	45,1	0,125	Подземная, в непроходных каналах канальная	49343,93	1,16	1,02	1,06	2791,09	2025
63а	Среднеэтажные ж/д	130,59	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	6546,17	2023
УТ-П-38	УТ-П-50	55,56	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	3339,43	2025
УТ-П-9	МЖД-19, 20	85,37	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	4528,21	2025
УТ-П-10	УТ-П-43	107,58	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	5392,73	2025
УТ-П-25	ТК-18	98,48	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	4936,57	2025

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка, м	Диаметр трубы, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Прогнозный год ввода
УТ-П-43	МЖД-1	90,75	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	4549,09	2025
УТ-П-39	УТ-П-36	11	0,2	Подземная, в непроходных каналах канальная	64758,58	1,16	1,02	1,06	893,42	2025
УТ-П-28	УТ-П-25	174,21	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	36041,50	1,16	1,02	1,06	7874,81	2025
УТ-П-25	УТ-П-26	84,49	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	4235,29	2025
УТ-П-2	УТ-П-3	37,2	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	2235,90	2025
УТ-П-1	УТ-П-2	23,58	0,125	Подземная, в непроходных каналах канальная	49343,93	1,16	1,02	1,06	1459,29	2027
УТ-П-35	УТ-П-7	34,85	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	2094,66	2027
ТК-8г	ОАО «Мурманск-промстрой»	104,6	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	5548,21	2024
ТК-72/3	Для многоэтажной застройки	99,56	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	5280,88	2024
УТ-П-41	УТ-П-35	10,24	0,175	Подземная, в непроходных каналах канальная	0,00	1,16	1,02	1,06	0,00	2027
т/п 1561	УТ-П-36	47,2	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	2503,59	2027
ТК-28	«Быстровозводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном»	58,11	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	3492,70	2023
УТ 58/1	УТ-П-48	23,83	0,15	Подземная, в непроходных каналах канальная	53769,43	1,16	1,02	1,06	1607,03	2022
УТ-П-48	Пограничное управление ФСБ РФ - 2 этап	47,81	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	2873,62	2022
УТ-П-5	МЖД-15	48,3	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	2421,17	2027
УТ-П-29	УТ-П-28	47,93	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	2402,62	2027
УТ-П-29	УТ-П-28	47,89	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	2400,61	2027
Тк-32/2(32а)	Склад автотехнического центра	284,98	0,04	Подземная, в непроходных каналах канальная	34078,20	1,16	1,02	1,06	12180,22	2022
УТ-П-39	УТ-П-38	21,42	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	1287,45	2027
ТК-22	ТК-22а	43,03	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	2156,99	2027
УТ-П-13	Нежилое здание	41,06	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	2058,24	2027

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка, м	Диаметр трубы, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Прогнозный год ввода
УТ-П-48	Пограничное управление ФСБ РФ - 1 этап	39,33	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальяная	47923,26	1,16	1,02	1,06	2363,93	2022
УТ-П-32	УТ-П-13	39,56	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	1983,05	2027
УТ-П-3	УТ-П-4	18,93	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальяная	47923,26	1,16	1,02	1,06	1137,79	2027
УТ-П-37	МЖД-11	38,32	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	1920,89	2027
ТК-74/3Б	ООО «Аванта»	57,53	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальяная	42291,93	1,16	1,02	1,06	3051,52	2024
УТ-П-27	УТ-П-26	68,08	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальяная	36041,50	1,16	1,02	1,06	3077,42	2027
УТ-П-2	МЖД-13	33,27	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	1667,75	2027
Тк-11	ул. Шевченко	61,57	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	3086,36	2024
ТК-4/3	Для малоэтажной застройки ООО «Старвэй»	117,95	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальяная	36041,50	1,16	1,02	1,06	5331,69	2023
УТ-П-26	МЖД-2	29,61	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	1484,28	2027
УТ 19	Детский сад на 80 мест	13,54	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальяная	47923,26	1,16	1,02	1,06	813,82	2023
УТ-П-33	УТ-П-32	12,86	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальяная	47923,26	1,16	1,02	1,06	772,95	2027
УТ-П-9	УТ-П-25	51,29	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальяная	36041,50	1,16	1,02	1,06	2318,46	2027
УТ-П-29	МЖД-4	25,26	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	1266,22	2027
УТ-П-27	МЖД-3	23,72	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	1189,03	2027
УТ-П-31	УТ-П-29	23,65	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	1185,52	2027
УТ-П-25	УТ-П-10	23,58	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	1182,01	2027
УТ-П-43	ТК-19	44,9	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальяная	36041,50	1,16	1,02	1,06	2029,61	2027
УТ-П-50	УТ-П-37	16,22	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальяная	42291,93	1,16	1,02	1,06	860,34	2027
УТ-П-4	УТ-П-5	15,93	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальяная	42291,93	1,16	1,02	1,06	844,96	2027
УТ-П-4	МЖД-18	20,45	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальяная	39968,10	1,16	1,02	1,06	1025,11	2027
УТ-П-40	Предприятие торговли	19,48	0,07	Подземная, в непроходных	39968,10	1,16	1,02	1,06	976,49	2027

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка, м	Диаметр трубы, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Прогнозный год ввода
				каналах канальная						
УТ-П-5	МЖД-16	19,06	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	955,43	2027
УТ-П-42	ТК-22	33,46	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	36041,50	1,16	1,02	1,06	1512,49	2027
УТ-П-37	МЖД-12	16,99	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	851,67	2027
УТ-П-3	МЖД-17	16,71	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	837,63	2027
ТК-18	УТ-П-43	31,69	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	36041,50	1,16	1,02	1,06	1432,48	2027
УТ-П-50	МЖД-12	15,95	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	799,54	2027
УТ-П-34	МЖД-6	15,91	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	797,53	2027
УТ-П-32	МЖД-7	15,76	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	790,01	2027
УТ-П-13	МЖД-8	15,43	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	773,47	2027
УТ-П-10	УТ-П-11	25,65	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	36041,50	1,16	1,02	1,06	1159,46	2027
ТК-19	ж/д	12,53	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	628,10	2027
УТ-П-28	УТ-П-27	23,82	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	50703,48	1,16	1,02	1,06	1514,76	2027
УТ-П-11	ул. Бондарная д.28	21,58	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	50703,48	1,16	1,02	1,06	1372,31	2027
УТ-П-38	МЖД-14	10,91	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	546,89	2027
ТК-22а	Детские сады	8,41	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	421,57	2027
УТ-П-11	Нежилое	15,53	0,05	Подземная, в непроходных каналах канальная	36041,50	1,16	1,02	1,06	702,00	2027
УТ-П-7	МЖД-5	7,32	0,07	Подземная, в непроходных каналах канальная	39968,10	1,16	1,02	1,06	366,93	2027
ТК-18	Задв	1,2	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	72,13	2027
<b>Котельная «Северная»</b>										
ТК-114/1	Многоэтажная жилая застройка по ул. Успенского	103,04	0,25	Подземная, в непроходных каналах канальная	77623,23	1,16	1,02	1,06	10031,40	2023
ТК-300	Гравз.1	312,33	0,125	Подземная, в непроходных	49343,93	1,16	1,02	1,06	19329,09	2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка, м	Диаметр трубы, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Прогнозный год ввода
				каналах канальная						
Гразв.2	Гразв.3	80,68	0,125	Подземная, в непроходных каналах канальная	49343,93	1,16	1,02	1,06	4993,02	2024
Гразв.1	Гразв.2	48,21	0,125	Подземная, в непроходных каналах канальная	49343,93	1,16	1,02	1,06	2983,56	2024
т/п 1335	Булдаков Валерий Николаевич	47,47	0,125	Подземная, в непроходных каналах канальная	49343,93	1,16	1,02	1,06	2937,76	2023
т/п 14	ГУ «УКС СФ» (ранее в/ч 69007) Для объектов жилой застройки	111,69	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	5924,28	2024
Гразв.3	Гармония Р	62,33	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	3746,34	2024
УТ-1	Булдаков Валерий Николаевич	96,2	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	5102,66	2023
Гразв.3	Гармония Р	33,34	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	2003,90	2024
Гразв.1	Гармония Р	25,83	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	1552,51	2024
Гразв.2	Гармония Р	24,16	0,1	Подземная, в непроходных каналах канальная	47923,26	1,16	1,02	1,06	1452,14	2024
TK-115	Для многоэтажной застройки ГУ «УКС СФ» (ранее в/ч 69007)	32,51	0,08	Подземная, в непроходных каналах канальная	42291,93	1,16	1,02	1,06	1724,40	2024

Группа проектов №2 включает следующие проекты:

- присоединение объектов к тепловым сетям Мурманской ТЭЦ (до выполнения мероприятий по снятию технических ограничений, новые подключения возможны только по переуступке права на использование тепловой мощности потребителей);
- присоединение объектов Первомайского округа к тепловым сетям Южной котельной;
- присоединение объектов Октябрьского округа к тепловым сетям Восточной котельной (до выполнения мероприятий по снятию технических ограничений, новые подключения возможны только по переуступке права на использование тепловой мощности потребителей);
- присоединение объектов Ленинского округа к тепловым сетям котельной «Северная».

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта.

Капитальные затраты на реализацию группы проектов №2 приведены в таблицах 120-121. Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе теплоснабжающих организаций.

Отличие состава мероприятий по группам проектов №2 для 1 и 2 сценариев состоит в обеспечении тепловой энергией перспективного объекта капитальной застройки «Комплексная жилая застройка в р-не Большничного городка». Согласно первому сценарию, предусматривается централизованное теплоснабжение от Восточной котельной; по 2-ому сценарию, данный потребитель будет обеспечиваться тепловой энергией от индивидуальных электрических теплогенераторов.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов составят по первому сценарию 624,79 млн. руб. и по второму – 378,2 млн.руб. (без НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2022 – 2027 гг.

**Таблица 120 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №2 в разрезе ТСО для сценария 1**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	2020-2039
АО «Мурманская ТЭЦ»															
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,0	0,0	1293,2	4008,2	2397,9	9783,1	192,0	20596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38270,4
Оборудование	тыс. руб.	0,0	0,0	12398,8	38428,8	22990,5	93796,5	1841,1	197466,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366922,3
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	тыс. руб.	0,0	0,0	5332,8	16528,5	9888,4	40342,6	791,9	84931,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157816,0
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,0	0,0	19024,8	58965,4	35276,9	143922,2	2824,9	302994,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563008,7
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	тыс. руб.	0,0	0,0	3805,0	11793,1	7055,4	28784,4	565,0	60598,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112601,7
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0,0	0,0	22829,8	70758,5	42332,2	172706,6	3389,9	363593,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675610,4
АО «МЭС»															
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0,0	0,0	1228,4	2971,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4199,6
Оборудование	тыс. руб.	0	0,0	0,0	11777,7	28486,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40263,8
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	тыс. руб.	0	0,0	0,0	5065,7	12252,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17317,8
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0	0,0	18071,825	43709,3	0	0	0	0	0	0	0	0	61781,1
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	тыс. руб.	0	0,0	0,0	3614,4	8741,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12356,2
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0	0,0	0,0	21686,2	52451,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74137,3

**Таблица 121 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №2 в разрезе ТСО для сценария 2**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	2020-2039
<b>АО «Мурманская ТЭЦ»</b>															
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,0	0,0	1293,2	4008,2	2397,9	9783,1	0,0	4026,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21509,3
Оборудование	тыс. руб.	0,0	0,0	12398,8	38428,8	22990,5	93796,5	0,0	38608,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206222,9
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	тыс. руб.	0,0	0,0	5332,8	16528,5	9888,4	40342,6	0,0	16605,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88698,0
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,0	0,0	19024,8	58965,4	35276,9	143922,2	0,0	59240,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316430,2
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	тыс. руб.	0,0	0,0	3805,0	11793,1	7055,4	28784,4	0,0	11848,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63286,0
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0,0	0,0	22829,8	70758,5	42332,2	172706,6	0,0	71089,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379716,2
<b>АО «МЭС»</b>															
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0,0	0,0	1228,4	2971,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4199,6
Оборудование	тыс. руб.	0	0,0	0,0	11777,7	28486,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40263,8
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	тыс. руб.	0	0,0	0,0	5065,7	12252,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17317,8
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0	0,0	18071,8	43709,3	0	0	0	0	0	0	0	0	61781,1
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	тыс. руб.	0	0,0	0,0	3614,4	8741,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12356,2
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0	0,0	0,0	21686,2	52451,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74137,3

### **6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Во время отопительного периода границей раздела зон теплоснабжения между Мурманской ТЭЦ и Восточной котельной на разных магистралях являются тепловые камеры ТК-31, ТК-112/2, ТК-73/2, ТК-69/2, НС №10, в летний период (в режиме ГВС) зона влияния от Восточной котельной может расширяться до тепловых камер ТК-104/2, ТК-24/3. Согласно существующим режимам работы тепловых сетей задвижки на границы раздела источников находятся в закрытом положении.

На сегодняшний день в существующем положении наличие этих участков обеспечивает возможность изменения зон действия источников тепловой энергии с сохранением надёжности теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения в части тепловых сетей, и изменение зон теплоснабжения происходит по мере реализации мероприятий на источниках тепловой энергии и прироста подключенной нагрузки новых потребителей.

На сегодняшний день тепловой мощности Мурманской ТЭЦ недостаточно для покрытия нагрузки существующих потребителей тепловой энергии. Развитие города, увеличение жилой и социальной застройки к 2039-му году приведёт к ещё большему дефициту на источнике. Для того чтобы обеспечить тепловой энергией существующих и новых потребителей города необходимо выполнить модернизацию установленного оборудования и провести переключение на тепловых сетях, вследствие чего, часть подключенной нагрузки в размере 26,15 Гкал/ч от Мурманской ТЭЦ присоединится к Восточной котельной.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для изменения зон теплоснабжения, а также мероприятия по открытию/закрытию арматуры на тепловых сетях для осуществления переключений определены в группу проектов № 1 (см. п. 6.1).

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе теплоснабжающих организаций и приведены в п. 6.1 настоящего документа.

#### **6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных**

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №5 и направлены на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт ликвидации котельных.

Согласно Сценарию 1, группа проектов включает следующие мероприятия:

- переключение потребителей от котельной «Роста» к тепловым сетям котельной «Северная», с последующим закрытием котельной «Роста»;
- переключение потребителей котельной ТЦ «Росляково-1» на новую котельную ТЦ «Росляково-1»;
- полная замену существующих стальных труб централизованного ГВС от котельной ТЦ «Росляково-1» на теплоизолированные полимерные трубы, с прокладкой линии рециркуляции;
- ремонт (замена трубопроводов) всех фактически участвующих в теплоснабжении трубопроводов от котельной «Росляково-Южное», на трубопроводы из сшитого армированного полиэтилена (PEХ-а) индустриальной теплоизоляцией (ИЗОПРОФЛЕКС-95А) диаметром, соответствующим расчетной пропускной способности (50-150 мм).

Подключение к зоне котельной «Северная» зоны котельной «Роста» возможно при проведении следующих мероприятий на тепловых сетях:

- перекладка участка тепломагистрали от узла установки расходомеров в районе котельной до ТК-201д с Ду400мм на Ду500мм протяженностью 829 м;
- открыть запорную арматуру в ТК-22.

Полный перечень мероприятий на тепловых сетях представлен в таблице 122.

На котельной «Северная»:

- понижение давления на входе в котельную в обратном трубопроводе с 28,0 до 20,0 м вод.ст. и, соответственно, увеличение располагаемого перепада с 70,0 до 78,0 м вод.ст.;

Согласно инвестиционной инициативе, новая угольная котельная ТЦ «Росляково-1» будет располагаться на новой площадке. Для переключения всей нагрузки котельной ТЦ «Росляково-1» на новую котельную необходимо построить участок тепловой сети длиной 0,1 км Ду 500 мм.

Для Сценария 2, помимо мероприятий, предусмотренных для Сценария 1, предусматривается объединение зон действия котельных «Северная» и Восточная с переключением на новый источник – котельная «Северная-Восточная».

Также, по Сценарию 2 запланировано строительство котельных на новых площадках, взамен существующих котельных Южная, «Абрам-Мыс» и ТЦ «Росляково-1». Для реализации данных мероприятий потребуется строительство магистральных участков тепловых сетей, от новых котельных до существующих.

Помимо строительства тепловых сетей, реализация Сценария 2 потребует строительства трех насосных станций (рассмотрено в составе группы проектов №7).

Состав группы проектов № 5 "Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных" приведён в таблицах 122–123.

**Таблица 122 – Состав группы проектов №5 для Сценария 1**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоймость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровня цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубода, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
<b>Котельная «Северная», котельная «Роста»</b>													
TK-67	TK-68	75	0,207	0,25	Подземная, в непроходных каналах	77623,23	1,16	1,02	1,06	7301,58	2190,47	9492,06	2025
ЗА 68	TK-60	130	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	17080,10	5124,03	22204,13	2025
TK-208	TK-209	69	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	9065,59	2719,68	11785,27	2025
TK-106	TK-107	37,37	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	4909,87	1472,96	6382,83	2025
TK-60	TK-61	22	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	2890,48	867,14	3757,62	2025
TK-61	TK-62	162	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	21284,43	6385,33	27669,76	2025
TK-62	TK-63	40	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	5255,42	1576,62	6832,04	2025
TK-63	УТ 97	60	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	7883,12	2364,94	10248,06	2025
TK-5	TK-6	110	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	17160,98	5148,30	22309,28	2025
TK-6	Регулятор давления	140	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	21841,25	6552,38	28393,63	2025
TK-7	ЗА 37	69	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	10764,62	3229,39	13994,00	2025
TK-8	TK-9	91	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	14196,81	4259,04	18455,86	2025
TK-9	TK-10	99	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	15444,89	4633,47	20078,35	2025

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубода, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
Пав.	TK-201д	6	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	936,05	280,82	1216,87	2025
т/п 1522	т/п 2229	66	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	10296,59	3088,98	13385,57	2025
т/п 1523	т/п 1524	101,46	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	15828,67	4748,60	20577,27	2025
т/п 1524	K-1	167	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	26053,49	7816,05	33869,54	2025
K-1	K-2	72	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	11232,64	3369,79	14602,44	2025
K-2	Пав.	340	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	53043,04	15912,91	68955,95	2025
т/п 2229	т/п 1523	36	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	5616,32	1684,90	7301,22	2025
Регулятор давления	TK-7	1	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	156,01	46,80	202,81	2025
Регулятор давления	т/п 1522	33,5	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	5226,30	1567,89	6794,19	2025
<b>Котельная ТЦ "Росляково-1"</b>													
УТ1/1	УТ1	74,11	0,2	0,2	Надземная	19704,26	1,16	1,02	1,06	1831,47	-	-	2023-2024
УТ1/1	TK1	59,3	0,4	0,4	Надземная	33408,30	1,16	1,02	1,06	2484,70	-	-	2023-2024
Котельная ТЦ "Росляково-1"	TK1-II	96,4	0,5	0,5	Надземная	40032,70	1,16	1,02	1,06	4840,12	-	-	2023-2024
TK1-II	УТ1/1	5,68	0,5	0,5	Надземная	40032,70	1,16	1,02	1,06	285,19	-	-	2023-2024
<b>Сеть ГВС от котельной ТЦ "Росляково-1"</b>													
1	ТЦ-TK12	147	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	2953,71	886,11	3839,83	2023-2024
2	TK12-TK15	180	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	3616,79	1085,04	4701,83	2023-2024
3	TK15-TK16	35	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	703,27	210,98	914,25	2023-2024
4	TK16-TK17	52	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	3506,73	1052,02	4558,75	2023-2024
5	TK17-TK18	65	0,15	0,15	Бесканальная,	53769,43	1,16	1,02	1,06	4383,42	1315,03	5698,44	2023-2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоймость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубода, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
					изопрофлекс								
6	TK18-TK19	30	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2023,12	606,93	2630,05	2023-2024
7	TK19-TK20	42	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	2524,41	757,32	3281,73	2023-2024
8	TK20-TK21	40	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	2404,20	721,26	3125,46	2023-2024
9	TK 21-TK22	55	0,125	0,125	Бесканальная, изопрофлекс	49343,93	1,16	1,02	1,06	3403,77	1021,13	4424,90	2023-2024
10	TK 22-TK23	53	0,125	0,125	Бесканальная, изопрофлекс	49343,93	1,16	1,02	1,06	3280,00	984,00	4264,00	2023-2024
11	TK 23- TK24	48	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	2885,04	865,51	3750,55	2023-2024
12	TK24- Североморское шоссе д.16	75	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	3978,17	1193,45	5171,61	2023-2024
13	Североморское шоссе д.18	45	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	2255,75	676,72	2932,47	2023-2024
14	ул.Советская д.19	105	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	4746,31	1423,89	6170,20	2023-2024
15	ул. Школьная д.15	40	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	1808,12	542,44	2350,55	2023-2024
16	ул.Школьная д.17	35	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1856,48	556,94	2413,42	2023-2024
17	ул.Советская д.17	50	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	11547,78	1,16	1,02	1,06	724,16	217,25	941,40	2023-2024
18	ул. Советская д.15	25	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	13302,18	1,16	1,02	1,06	417,09	125,13	542,21	2023-2024
19	ул. Советская д.13	55	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	2486,16	745,85	3232,01	2023-2024
20	пожарное депо ул. Советская	60	0,04	0,04	Бесканальная, изопрофлекс	34078,20	1,16	1,02	1,06	2564,44	769,33	3333,77	2023-2024
21	TK15-ул. Советская д.11 ТРАНЗИТ	135	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	8114,17	2434,25	10548,42	2023-2024
22	ул.Советская д.11- д.7 транзит	70	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	1176,10	352,83	1528,93	2023-2024
23	ул.Советская д.5, д.5а гастроном	95	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	11547,78	1,16	1,02	1,06	1375,90	412,77	1788,67	2023-2024
24	ул.Советская д.11- д.7 транзит	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024
25	ул.Советская	5	0,1	0,1	Бесканальная,	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Ду, м	Перспективный диаметр, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубы, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
	д.7				изопрофлекс								
26	ул.Советская д.11 -ТК26	20	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1060,84	318,25	1379,10	2023-2024
27	ТК26- ул.Советская д.9/2	25	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	13302,18	1,16	1,02	1,06	417,09	125,13	542,21	2023-2024
28	Д/С№14 ул. Школьная д.10	60	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	3007,66	902,30	3909,96	2023-2024
29	TK 12-TK 13	31	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1644,31	493,29	2137,60	2023-2024
30	TK13 - TK14	91	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	4561,62	1368,49	5930,10	2023-2024
31	ТК 14- ул. Заводская д.13	40	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	2005,11	601,53	2606,64	2023-2024
32	ввод ул. Заводская д.13	5	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	226,01	67,80	293,82	2023-2024
33	ул. Заводская д.11	75	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	3978,17	1193,45	5171,61	2023-2024
34	ул. Советская д.6	60	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	3007,66	902,30	3909,96	2023-2024
35	ул. Советская д.6 ТП12	2,5	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	32,05	9,62	41,67	2023-2024
36	ул. Советская д.6 ТП1	2,5	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	32,05	9,62	41,67	2023-2024
37	ТЦ- ТК2	188	0,25	0,25	Бесканальная, изопрофлекс	23728,10	1,16	1,02	1,06	5594,80	1678,44	7273,24	2023-2024
38	TK2-TK3	135	0,25	0,25	Бесканальная, изопрофлекс	23728,10	1,16	1,02	1,06	4017,55	1205,26	5222,81	2023-2024
39	TK3-TK4	60	0,25	0,25	Бесканальная, изопрофлекс	23728,10	1,16	1,02	1,06	1785,58	535,67	2321,25	2023-2024
40	TK4 -УТ1	72	0,2	0,2	Бесканальная, изопрофлекс	64758,58	1,16	1,02	1,06	5847,82	1754,35	7602,16	2023-2024
41	УТ 1- ТК38	124	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	8362,21	2508,66	10870,87	2023-2024
42	TK 38-TK39	70	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	4720,60	1416,18	6136,78	2023-2024
43	ТК 39- ул.Зеленая д.1	361	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	24344,83	7303,45	31648,27	2023-2024
44	ТК 39- Североморское шоссе д.7 транзит	118	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	7957,59	2387,28	10344,86	2023-2024
45	Североморское шоссе д.9	55	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	2917,32	875,20	3792,52	2023-2024
46	Североморское	5	0,08	0,08	Бесканальная,	13302,18	1,16	1,02	1,06	83,42	25,03	108,44	2023-2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубы, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
	шоссе д.7				изопрофлекс								
47	УТ 1-ТК5	70	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	4720,60	1416,18	6136,78	2023-2024
48	ТК5-ТК6	73	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	4922,91	1476,87	6399,79	2023-2024
49	ТК6-Североморское шоссе д.8 транзит	40	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2697,49	809,25	3506,73	2023-2024
50	Североморское шоссе д.8-ТК7	15	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	901,57	270,47	1172,05	2023-2024
51	ТК7-Североморское шоссе д.10 транзит	98	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	1646,54	493,96	2140,51	2023-2024
52	Североморское шоссе д.10-д.12 транзит	49,1	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	824,95	247,49	1072,44	2023-2024
53	Североморское шоссе д.14	131,9	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	13302,18	1,16	1,02	1,06	2200,55	660,17	2860,72	2023-2024
54	Североморское шоссе д.12	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024
55	Североморское шоссе д.10-д.12 транзит	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024
56	Центр матери и реб. Североморское шоссе д.8а	8	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	160,75	48,22	208,97	2023-2024
57	Североморское шоссе д.8	8	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	424,34	127,30	551,64	2023-2024
58	ТК 6-ул.Школьная д.5 транзит	50	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	1004,66	301,40	1306,06	2023-2024
59	ул.Школьная д.5/2	42	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	2105,36	631,61	2736,97	2023-2024
60	ул.Школьная д.5 1ТП	5	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	100,47	30,14	130,61	2023-2024
61	ул.Школьная д.5 2ТП	5	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	100,47	30,14	130,61	2023-2024
62	ТК 6-ул.Советская д.1 транзит	60	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	1205,60	361,68	1567,28	2023-2024
63	ул.Советская д.1-д.3 транзит	40	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	672,06	201,62	873,68	2023-2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоймость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубы, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
64	ул.Советская д.9/1	53	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	2811,24	843,37	3654,61	2023-2024
65	ул.Советская д.3	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	300,52	90,16	390,68	2023-2024
66	ул.Советская д.1	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	300,52	90,16	390,68	2023-2024
67	ТК 5- ул.Школьная д.6 транзит	14	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	841,47	252,44	1093,91	2023-2024
68	ул.Советская д.2	95	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	5039,01	1511,70	6550,71	2023-2024
69	ул.Школьная д.6	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024
70	ул.Школьная д.6а	20	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	256,43	76,93	333,36	2023-2024
71	ул.Заводская д.5	48	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	2546,03	763,81	3309,83	2023-2024
72	ДК ул. Заводская д.1	62	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	3107,92	932,37	4040,29	2023-2024
73	ул. Заводская д.3	33	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1750,39	525,12	2275,51	2023-2024
74	ТК 4- ул. Заводская д.4 транзит	38	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2562,61	768,78	3331,40	2023-2024
75	ул.Заводская д.4 -TK 28	20	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	1002,55	300,77	1303,32	2023-2024
76	ТУ28-TK29	81	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	5462,41	1638,72	7101,14	2023-2024
77	TK 29-TK30	20	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	1348,74	404,62	1753,37	2023-2024
78	TK 30-TK31	50	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	3371,86	1011,56	4383,42	2023-2024
79	TK31-TK 33	77	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	5192,66	1557,80	6750,46	2023-2024
80	TK 33-TK34	40	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2697,49	809,25	3506,73	2023-2024
81	TK34-TK35	46	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	3102,11	930,63	4032,74	2023-2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоймость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубы, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
82	TK35-TK36	50	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	3005,25	901,57	3906,82	2023-2024
83	TK36-TK37	32	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	1923,36	577,01	2500,37	2023-2024
84	ул.Приморская д.3	95	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	5039,01	1511,70	6550,71	2023-2024
85	TK37-TK 37А	60	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	3606,30	1081,89	4688,19	2023-2024
86	TK 37 А-TK 37Б	116	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	6152,90	1845,87	7998,76	2023-2024
87	обк ул. Приморская д.2	16	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	205,14	61,54	266,69	2023-2024
88	общежитие ул. Приморская д.2	14	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	179,50	53,85	233,35	2023-2024
89	уч. Корп ул. Приморская д.2	15	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	192,32	57,70	250,02	2023-2024
90	ул.Школьная д.2	65	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	3447,74	1034,32	4482,07	2023-2024
91	ул.Приморская д.1	34	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1803,43	541,03	2344,47	2023-2024
92	Североморское шоссе д.2	40	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	1808,12	542,44	2350,55	2023-2024
93	школа №3 ул. Школьная д.1	12	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	542,44	162,73	705,17	2023-2024
94	Североморское шоссе д.4	31	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	1553,96	466,19	2020,15	2023-2024
95	ул.Заводская д.2	35	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1856,48	556,94	2413,42	2023-2024
96	ул.Школьная д.4	5	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	13302,18	1,16	1,02	1,06	83,42	25,03	108,44	2023-2024
97	ул.Заводская д.4/1	15	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	678,04	203,41	881,46	2023-2024
98	спорт шк. Ул. Заводская д.6	35	0,04	0,04	Бесканальная, изопрофлекс	34078,20	1,16	1,02	1,06	1495,92	448,78	1944,70	2023-2024
99	ул.Заводская д.4	38	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2562,61	768,78	3331,40	2023-2024
100	ул. Заводская д.9	30	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1591,27	477,38	2068,65	2023-2024

№ п/п	Плановый Объект	Назначение Объекта	Плановое расположение объекта	Плановые показатели				Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. ( без НДС)			
				Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя		Всего	2021	2022	
						до реализации	после реализации		2021	2022	
<b>Котельная ТЦ "Росляково-Южное"</b>											
2.1	Трубопроводы теплоснабжения диаметром 63 мм	Осуществление транспортировки теплоносителя в целях передачи тепловой энергии	Территория городского поселения, в соответствии со схемой теплоснабжения поселения.	протяженность	п.м. трубопровода	500	500	8379,2	-	8379,2	
2.2	Трубопроводы теплоснабжения диаметром 110 мм	Осуществление транспортировки теплоносителя в целях передачи тепловой энергии	Территория городского поселения, в соответствии со схемой теплоснабжения поселения.	протяженность	п.м. трубопровода	600	600	18254,3	-	18254,3	
2.3	Трубопроводы теплоснабжения диаметром 150 мм	Осуществление транспортировки теплоносителя в целях передачи тепловой энергии	Территория городского поселения, в соответствии со схемой теплоснабжения поселения.	протяженность	п.м. трубопровода	600	600	26531,7	-	26531,7	
2.4	Трубопроводы теплоснабжения диаметром 200 мм	Осуществление транспортировки теплоносителя в целях передачи тепловой энергии	Территория городского поселения, в соответствии со схемой теплоснабжения поселения.	протяженность	п.м. трубопровода	600	600	15310,8	-	15310,8	
2.5	Камеры тепловых сетей	Осуществление транспортировки теплоносителя в целях передачи тепловой энергии	Территория городского поселения, в соответствии со схемой теплоснабжения поселения.	количество	шт (камер)	5	5	3755,5	-	3755,5	
	Итого: элементы тепловых сетей					п.м. трубопровода	2300	2300	72231,5	-	72231,5

**Таблица 123 – Состав группы проектов №5 для Сценария 2**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровня цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубода, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
<b>Котельная «Северная», котельная «Роста»</b>													
TK-67	TK-68	75	0,207	0,25	Подземная, в непроходных каналах	77623,23	1,16	1,02	1,06	7301,58	2190,47	9492,06	2025
ЗА 68	TK-60	130	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	17080,10	5124,03	22204,13	2025
TK-208	TK-209	69	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	9065,59	2719,68	11785,27	2025
TK-106	TK-107	37,37	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	4909,87	1472,96	6382,83	2025
TK-60	TK-61	22	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	2890,48	867,14	3757,62	2025
TK-61	TK-62	162	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	21284,43	6385,33	27669,76	2025
TK-62	TK-63	40	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	5255,42	1576,62	6832,04	2025
TK-63	УТ 97	60	0,309	0,35	Подземная, в непроходных каналах	104757,00	1,16	1,02	1,06	7883,12	2364,94	10248,06	2025
TK-5	TK-6	110	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	17160,98	5148,30	22309,28	2025
TK-6	Регулятор давления	140	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	21841,25	6552,38	28393,63	2025
TK-7	ЗА 37	69	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	10764,62	3229,39	13994,00	2025
TK-8	TK-9	91	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	14196,81	4259,04	18455,86	2025
TK-9	TK-10	99	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	15444,89	4633,47	20078,35	2025

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубода, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
Пав.	TK-201д	6	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	936,05	280,82	1216,87	2025
т/п 1522	т/п 2229	66	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	10296,59	3088,98	13385,57	2025
т/п 1523	т/п 1524	101,46	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	15828,67	4748,60	20577,27	2025
т/п 1524	K-1	167	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	26053,49	7816,05	33869,54	2025
K-1	K-2	72	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	11232,64	3369,79	14602,44	2025
K-2	Пав.	340	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	53043,04	15912,91	68955,95	2025
т/п 2229	т/п 1523	36	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	5616,32	1684,90	7301,22	2025
Регулятор давления	TK-7	1	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	156,01	46,80	202,81	2025
Регулятор давления	т/п 1522	33,5	0,412	0,5	Подземная, в непроходных каналах	124390,00	1,16	1,02	1,06	5226,30	1567,89	6794,19	2025
<b>Котельная ТЦ "Росляково-1"</b>													
УТ1/1	УТ1	74,11	0,2	0,2	Надземная	19704,26	1,16	1,02	1,06	1831,47	-	-	2023-2024
УТ1/1	TK1	59,3	0,4	0,4	Надземная	33408,30	1,16	1,02	1,06	2484,70	-	-	2023-2024
Котельная ТЦ "Росляково-1"	TK1-II	96,4	0,5	0,5	Надземная	40032,70	1,16	1,02	1,06	4840,12	-	-	2023-2024
TK1-II	УТ1/1	5,68	0,5	0,5	Надземная	40032,70	1,16	1,02	1,06	285,19	-	-	2023-2024
<b>H.O.</b>													
Новая кот Северная-Восточная	TK1II	700,65	1	1	Подземная, в непроходных каналах	202922,00	1,16	1,02	1,06	178317,63	-	-	2026-2028
TK1II	кот.Северная	137,65	0,8	0,8	Подземная, в непроходных каналах	183289,00	1,16	1,02	1,06	31642,93	-	-	2026-2028
TK1II	Восточная	2491,5	0,8	0,8	Подземная, в	183289,00	1,16	1,02	1,06	572745,02	-	-	2026-2028

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Ду, м	Перспективный диаметр, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубода, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
					непроходных каналах								
Южная кот.	НС Южная	7048,92	1	1	Подземная, в непроходных каналах	202922,00	1,16	1,02	1,06	1793972,34	-	-	2026-2028
<b>Сеть ГВС от котельной ТЦ "Росляково-1"</b>													
1	ТЦ-ТК12	147	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	2953,71	886,11	3839,83	2023-2024
2	TK12-TK15	180	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	3616,79	1085,04	4701,83	2023-2024
3	TK15-TK16	35	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	703,27	210,98	914,25	2023-2024
4	TK16-TK17	52	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	3506,73	1052,02	4558,75	2023-2024
5	TK17-TK18	65	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	4383,42	1315,03	5698,44	2023-2024
6	TK18-TK19	30	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2023,12	606,93	2630,05	2023-2024
7	TK19-TK20	42	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	2524,41	757,32	3281,73	2023-2024
8	TK20-TK21	40	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	2404,20	721,26	3125,46	2023-2024
9	TK 21-TK22	55	0,125	0,125	Бесканальная, изопрофлекс	49343,93	1,16	1,02	1,06	3403,77	1021,13	4424,90	2023-2024
10	TK 22-TK23	53	0,125	0,125	Бесканальная, изопрофлекс	49343,93	1,16	1,02	1,06	3280,00	984,00	4264,00	2023-2024
11	TK 23- TK24	48	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	2885,04	865,51	3750,55	2023-2024
12	TK24- Североморское шоссе д.16	75	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	3978,17	1193,45	5171,61	2023-2024
13	Североморское шоссе д.18	45	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	2255,75	676,72	2932,47	2023-2024
14	ул.Советская д.19	105	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	4746,31	1423,89	6170,20	2023-2024
15	ул. Школьная д.15	40	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	1808,12	542,44	2350,55	2023-2024
16	ул.Школьная д.17	35	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1856,48	556,94	2413,42	2023-2024
17	ул.Советская д.17	50	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	11547,78	1,16	1,02	1,06	724,16	217,25	941,40	2023-2024
18	ул. Советская д.15	25	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	13302,18	1,16	1,02	1,06	417,09	125,13	542,21	2023-2024
19	ул. Советская д.13	55	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	2486,16	745,85	3232,01	2023-2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоймость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубы, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
20	пожарное депо ул. Советская	60	0,04	0,04	Бесканальная, изопрофлекс	34078,20	1,16	1,02	1,06	2564,44	769,33	3333,77	2023-2024
21	ТК15-ул. Советская д.11 ТРАНЗИТ	135	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	8114,17	2434,25	10548,42	2023-2024
22	ул.Советская д.11- д.7 транзит	70	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	1176,10	352,83	1528,93	2023-2024
23	ул.Советская д.5, д.5а гастроном	95	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	11547,78	1,16	1,02	1,06	1375,90	412,77	1788,67	2023-2024
24	ул.Советская д.11- д.7 транзит	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024
25	ул.Советская д.7	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024
26	ул.Советская д.11 -TK26	20	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1060,84	318,25	1379,10	2023-2024
27	TK26-ул.Советская д.9/2	25	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	13302,18	1,16	1,02	1,06	417,09	125,13	542,21	2023-2024
28	Д/С№14 ул. Школьная д.10	60	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	3007,66	902,30	3909,96	2023-2024
29	TK 12-TK 13	31	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1644,31	493,29	2137,60	2023-2024
30	TK13 - TK14	91	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	4561,62	1368,49	5930,10	2023-2024
31	TK 14- ул. Заводская д.13	40	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	2005,11	601,53	2606,64	2023-2024
32	ввод ул. Заводская д.13	5	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	226,01	67,80	293,82	2023-2024
33	ул. Заводсткая д.11	75	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	3978,17	1193,45	5171,61	2023-2024
34	ул. Советская д.6	60	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	3007,66	902,30	3909,96	2023-2024
35	ул. Советская д.6 ТП2	2,5	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	32,05	9,62	41,67	2023-2024
36	ул. Советская д.6 ТП1	2,5	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	32,05	9,62	41,67	2023-2024
37	ТЦ- TK2	188	0,25	0,25	Бесканальная, изопрофлекс	23728,10	1,16	1,02	1,06	5594,80	1678,44	7273,24	2023-2024
38	TK2-TK3	135	0,25	0,25	Бесканальная, изопрофлекс	23728,10	1,16	1,02	1,06	4017,55	1205,26	5222,81	2023-2024
39	TK3-TK4	60	0,25	0,25	Бесканальная, изопрофлекс	23728,10	1,16	1,02	1,06	1785,58	535,67	2321,25	2023-2024
40	TK4 -УТ1	72	0,2	0,2	Бесканальная, изопрофлекс	64758,58	1,16	1,02	1,06	5847,82	1754,35	7602,16	2023-2024
41	УТ 1- TK38	124	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	8362,21	2508,66	10870,87	2023-2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Ду, м	Перспективный диаметр, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубода, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
42	ТК 38-ТК39	70	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	4720,60	1416,18	6136,78	2023-2024
43	ТК 39-ул.Зеленая д.1	361	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	24344,83	7303,45	31648,27	2023-2024
44	ТК 39-Североморское шоссе д.7 транзит	118	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	7957,59	2387,28	10344,86	2023-2024
45	Североморское шоссе д.9	55	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	2917,32	875,20	3792,52	2023-2024
46	Североморское шоссе д.7	5	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	13302,18	1,16	1,02	1,06	83,42	25,03	108,44	2023-2024
47	УТ 1-ТК5	70	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	4720,60	1416,18	6136,78	2023-2024
48	ТК5-ТК6	73	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	4922,91	1476,87	6399,79	2023-2024
49	ТК6-Североморское шоссе д.8 транзит	40	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2697,49	809,25	3506,73	2023-2024
50	Североморское шоссе д.8-ТК7	15	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	901,57	270,47	1172,05	2023-2024
51	ТК7-Североморское шоссе д.10 транзит	98	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	1646,54	493,96	2140,51	2023-2024
52	Североморское шоссе д.10-д.12 транзит	49,1	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	824,95	247,49	1072,44	2023-2024
53	Североморское шоссе д.14	131,9	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	13302,18	1,16	1,02	1,06	2200,55	660,17	2860,72	2023-2024
54	Североморское шоссе д.12	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024
55	Североморское шоссе д.10-д.12 транзит	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024
56	Центр матери и реб. Североморское шоссе д.8а	8	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	160,75	48,22	208,97	2023-2024
57	Североморское шоссе д.8	8	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	424,34	127,30	551,64	2023-2024
58	ТК 6-ул.Школьная д.5 транзит	50	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	1004,66	301,40	1306,06	2023-2024
59	ул.Школьная д.5/2	42	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	2105,36	631,61	2736,97	2023-2024
60	ул.Школьная д.5	5	0,08	0,08	Бесканальная,	16020,91	1,16	1,02	1,06	100,47	30,14	130,61	2023-2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоймость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубода, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
	1ТП				изопрофлекс								
61	ул.Школьная д.5 2ТП	5	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	100,47	30,14	130,61	2023-2024
62	ТК 6- ул.Советская д.1 транзит	60	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	16020,91	1,16	1,02	1,06	1205,60	361,68	1567,28	2023-2024
63	ул.Советская д.1-д.3 транзит	40	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	672,06	201,62	873,68	2023-2024
64	ул.Советская д.9/1	53	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	2811,24	843,37	3654,61	2023-2024
65	ул.Советская д.3	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	300,52	90,16	390,68	2023-2024
66	ул.Советская д.1	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	300,52	90,16	390,68	2023-2024
67	ТК 5- ул.Школьная д.6 транзит	14	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	841,47	252,44	1093,91	2023-2024
68	ул.Советская д.2	95	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	5039,01	1511,70	6550,71	2023-2024
69	ул.Школьная д.6	5	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	13396,24	1,16	1,02	1,06	84,01	25,20	109,21	2023-2024
70	ул.Школьная д.6а	20	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	256,43	76,93	333,36	2023-2024
71	ул.Заводская д.5	48	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	2546,03	763,81	3309,83	2023-2024
72	ДК ул. Заводская д.1	62	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	3107,92	932,37	4040,29	2023-2024
73	ул. Заводская д.3	33	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1750,39	525,12	2275,51	2023-2024
74	ТК 4- ул. Заводская д.4 транзит	38	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2562,61	768,78	3331,40	2023-2024
75	ул.Заводская д.4 - ТК 28	20	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	1002,55	300,77	1303,32	2023-2024
76	ТУ28-ТК29	81	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	5462,41	1638,72	7101,14	2023-2024
77	ТК 29-ТК30	20	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	1348,74	404,62	1753,37	2023-2024
78	ТК 30-ТК31	50	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	3371,86	1011,56	4383,42	2023-2024
79	ТК31-ТК 33	77	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	5192,66	1557,80	6750,46	2023-2024
80	ТК 33-ТК34	40	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2697,49	809,25	3506,73	2023-2024
81	ТК34-ТК35	46	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	3102,11	930,63	4032,74	2023-2024

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, Dу, м	Перспективный диаметр, Dу, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. трубода, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
82	TK35-TK36	50	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	3005,25	901,57	3906,82	2023-2024
83	TK36-TK37	32	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	1923,36	577,01	2500,37	2023-2024
84	ул.Приморская д.3	95	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	5039,01	1511,70	6550,71	2023-2024
85	TK37-TK 37A	60	0,1	0,1	Бесканальная, изопрофлекс	47923,26	1,16	1,02	1,06	3606,30	1081,89	4688,19	2023-2024
86	ТК 37 А-ТК 37Б	116	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	6152,90	1845,87	7998,76	2023-2024
87	обк ул. Приморская д.2	16	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	205,14	61,54	266,69	2023-2024
88	общежитие ул. Приморская д.2	14	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	179,50	53,85	233,35	2023-2024
89	уч. Корп ул. Приморская д.2	15	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	10222,90	1,16	1,02	1,06	192,32	57,70	250,02	2023-2024
90	ул.Школьная д.2	65	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	3447,74	1034,32	4482,07	2023-2024
91	ул.Приморская д.1	34	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1803,43	541,03	2344,47	2023-2024
92	Североморское шоссе д.2	40	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	1808,12	542,44	2350,55	2023-2024
93	школа №3 ул. Школьная д.1	12	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	542,44	162,73	705,17	2023-2024
94	Североморское шоссе д.4	31	0,07	0,07	Бесканальная, изопрофлекс	39968,10	1,16	1,02	1,06	1553,96	466,19	2020,15	2023-2024
95	ул.Заводская д.2	35	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1856,48	556,94	2413,42	2023-2024
96	ул.Школьная д.4	5	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	13302,18	1,16	1,02	1,06	83,42	25,03	108,44	2023-2024
97	ул.Заводская д.4/1	15	0,05	0,05	Бесканальная, изопрофлекс	36041,50	1,16	1,02	1,06	678,04	203,41	881,46	2023-2024
98	спорт шк. Ул. Заводская д.6	35	0,04	0,04	Бесканальная, изопрофлекс	34078,20	1,16	1,02	1,06	1495,92	448,78	1944,70	2023-2024
99	ул.Заводская д.4	38	0,15	0,15	Бесканальная, изопрофлекс	53769,43	1,16	1,02	1,06	2562,61	768,78	3331,40	2023-2024
100	ул. Заводская д.9	30	0,08	0,08	Бесканальная, изопрофлекс	42291,93	1,16	1,02	1,06	1591,27	477,38	2068,65	2023-2024

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе теплоснабжающих организаций.

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №5 в зависимости от принятого сценария приведены в таблицах 124 - 127. Сводные капитальные затраты данной группы проектов составят по первому сценарию 705,96 млн. руб. и по второму – 3319,7 млн.руб. (без НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2023 – 2028 гг.

**Таблица 124 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 по Сценарию 1**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0	11469,3	11469,3	25049	0	0	0	0	0	0	0	47988,0
Оборудование	тыс. руб.	0	0	109963,8	109963,8	240163	0	0	0	0	0	0	0	460091,1
Строительно-монтажные и пускнадочные работы	тыс. руб.	0	0	47296,3	47296,3	103296	0	0	0	0	0	0	0	197888,6
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0	168729,5	168729,5	368508,7 5	0	0	0	0	0	0	0	705967,7
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
НДС 20 %	тыс. руб.	0	0	33745,9	33745,9	73702	0	0	0	0	0	0	0	141193,5
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0	0	202475,3	202475,3	442210,5	0	0	0	0	0	0	0	847161,2

**Таблица 125 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 в разрезе ТСО по Сценарию 1**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
АО «МЭС»															
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0	0	11469,3	11469,3	25049	0	0	0	0	0	0	0	47988,0
Оборудование	тыс. руб.	0	0	0	109963,8	109963,8	240163	0	0	0	0	0	0	0	460091,1
Строительно-монтажные и пускнадочные работы	тыс. руб.	0	0	0	47296,3	47296,3	103296	0	0	0	0	0	0	0	197888,6
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	168729,5	168729,5	368508,7 5	0	0	0	0	0	0	0	705967,7
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
НДС 20 %	тыс. руб.	0	0	0	33745,9	33745,9	73702	0	0	0	0	0	0	0	141193,5
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0	0	0	202475,3	202475,3	442210,5	0	0	0	0	0	0	0	847161,2

**Таблица 126 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 по Сценарию 2**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0	11469,3	11469,3	25049,3	87574,5	84141,5	0,0	0	0	0	0	219704,1
Оборудование	тыс. руб.	0	0	109963,8	109963,8	240163,4	0,0	839632,3	806717,6	0	0	0	0	2106440,9
Строительно-монтажные и пускналадочные работы	тыс. руб.	0	0	47296,3	47296,3	103296,1	0,0	361132,2	346975,3	0	0	0	0	905996,1
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0	168729,5	168729,5	368508,8	87574,5	1288339,0	1237834,4	0	0	0	0	3319715,6
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0
НДС 20 %	тыс. руб.	0	0	33745,9	33745,9	73701,8	17514,9	257667,8	247566,9	0	0	0	0	663943,1
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0	0	202475,3	202475,3	442210,5	105089,5	1546006,7	1485401,3	0	0	0	0	3983658,7

**Таблица 127 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 в разрезе ТСО по Сценарию 2**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
<b>АО «МЭС»</b>														
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0	11469,3	11469,3	25049,3	0	0	0	0	0	0	0	47988,0
Оборудование	тыс. руб.	0	0	109963,8	109963,8	240163,4	0	0	0	0	0	0	0	460091,1
Строительно-монтажные и пускналадочные работы	тыс. руб.	0	0	47296,3	47296,3	103296,1	0	0	0	0	0	0	0	197888,6
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0	168729,5	168729,5	368508,8	0	0	0	0	0	0	0	705967,7
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
НДС 20 %	тыс. руб.	0	0	33745,9	33745,9	73701,8	0	0	0	0	0	0	0	141193,5
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0	0	202475,3	202475,3	442210,5	0	0	0	0	0	0	0	847161,2
H.O.														
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0	0	0	0	87574,5	84141,5		0	0	0	0	171716,1
Оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	839632,3	806717,6	0	0	0	0	1646349,9
Строительно-монтажные и пускналадочные работы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	361132,2	346975,3	0	0	0	0	0	708107,5
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	87574,5	1288339,0	1237834,4	0	0	0	0	2613747,9
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
НДС 20 %	тыс. руб.	0	0	0	0	0	17514,9	257667,8	247566,9	0	0	0	0	522749,6
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	105089,5	1546006,7	1485401,3	0	0	0	0	3136497,5

## **6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей**

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;
- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам проектов.

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов "Оценка надёжности теплоснабжения".

## **6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии г. Мурманск на конец расчётного периода (2039 год) представлен в Главе 2 Обосновывающих материалов.

По результатам гидравлического моделирования, существующие тепловые сети имеют достаточный резерв пропускной способности для обеспечения дополнительного расхода теплоносителя при присоединении перспективной тепловой нагрузки, за исключением участков тепловых сетей от Восточной котельной (для подключения перспективной застройки в р-не Больничного городка согласно сценария 1).

Капитальные затраты на реализацию группы проектов №3 приведены в таблицах 128-130. Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе теплоснабжающих организаций.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов составят по первому сценарию 30,913 млн. руб. и по второму – 0,0 млн.руб. (без НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2022 – 2028 гг.

**Таблица 128 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №3 в разрезе ТСО для сценария 1**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
<b>АО «Мурманская ТЭЦ»</b>															
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1050,7	1050,7	0	0	0	0	0	2101,3
Оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	10073,4	10073,4	0	0	0	0	0	20146,7
Строительно-монтажные и пускналадочные работы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4332,6	4332,6	0	0	0	0	0	8665,2
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	15456,6	15456,6	0	0	0	0	0	30913,3
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
НДС 20 %	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	3091,3	3091,3	0	0	0	0	0	6182,7
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1050,7	1050,7	0	0	0	0	0	2101,3

**Таблица 129 – Состав группы проектов №3 для развития схемы теплоснабжения**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр труб-да, Ду, м	Перспективный диаметр, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2021, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая строит. труб-да, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость работ, тыс.руб.	Год ввода
<b>Восточная котельная</b>													
TK-110/2	TK-112/2	61,15	0,3	0,4	Подземная, в непроходных каналах канальяная	104757	1,16	1,02	1,06	8034,22	2410,27	10444,48	2026-2027
TK-112/2	TK-57/3	10	0,3	0,4	Подземная, в непроходных каналах канальяная	104757	1,16	1,02	1,06	1313,85	394,16	1708,01	2026-2027
TK-57/3	УТ 68	99,16	0,3	0,4	Подземная, в непроходных каналах канальяная	104757	1,16	1,02	1,06	13028,18	3908,45	16936,63	2026-2027
УТ 68	TK-37/3	10,68	0,3	0,4	Подземная, в непроходных каналах канальяная	104757	1,16	1,02	1,06	1403,20	420,96	1824,15	2026-2027

**Таблица 130 – Финансовые потребности в реализацию проектов группы №3 для сценария 2**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительно-монтажные и пускналадочные работы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС 20 %	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

В Главе 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения представлен весь перечень необходимых мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями г. Мурманска при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6, и направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения. Следует отметить, что представленные объемы реконструкции ветхих тепловых сетей являются максимальными, т.е. при условии соблюдения данных объемов перекладок в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения участки тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, будут ликвидированы в полном объеме. Минимально необходимый объем перекладок тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рассмотрен в Главе 11 Обосновывающих материалов «Оценка надежности теплоснабжения».

В таблице 134 представлены сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6 для АО «Мурманская ТЭЦ» по сценарию 1 и 2. В таблице приведены планируемые мероприятия на магистральных сетях по каждому участку. Следует отметить, что в эксплуатационной ответственности данной ТСО находятся преимущественно магистральные тепловые сети от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных. Следовательно, перекладка тепловых сетей данной организации является первостепенной задачей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей г. Мурманска.

В отдельные таблицы вынесены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, реализуемые в рамках действующей инвестиционной программы

АО «Мурманская ТЭЦ» на 2019-2023 гг. и мероприятия по перекладке тепловых сетей, планируемые к реализации в рамках инвестиционной программы АО «Мурманэнергосбыт» на 2023-2026 гг.

Также, в таблице 133 представлены мероприятия, предстоящие к реализации по проекту «Капитальный ремонт линейных объектов г.Мурманска» за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств Фонда национального благосостояния и средств областного бюджета Мурманской области.

Характеристики тепловых сетей АО «Мурманэнергосбыт», подлежащих перекладке в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в Приложении 1. В рассматриваемый перечень входят следующие тепловые сети:

- распределительные (наибольшая часть) и магистральные (незначительная часть по сравнению с долей магистральных сетей эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ») тепловые сети от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных;
- магистральные и распределительные сети от котельных: «Северная», «Абрам-Мыс» и «Роста», ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное».

Для тепловых сетей надземной прокладки, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния рассматриваемых участков. По результатам диагностики должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации. Таким образом, при условии надлежащего технического состояния данных участков, объемы перекладок тепловых сетей могут быть снижены по сравнению с представленными значениями.

**Таблица 131 – Затраты на реконструкцию тепловых сетей по инвестиционной программе АО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 – 2023 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики				Год начала	Год окончания	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС -20%)							Остаток финансирования			
		Значение показателя		Ед. изм.	до реализации			Всего	Профин-но к 2019г	2019	2020	2021	2022	2023				
		показатели	(мощность, протяженность, диаметр и т.п.)															
		до реализации	после реализации															
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов (или) поставки энергии от разных источников</b>																		
3.1.2	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-72/3 до ТК-74/3, источник теплоснабжения Южная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,142 / 377	37 / 0,142 / 426	2019	2021	28 172,28	0,00	3 189,14	0,00	24 983,14	0,00	0,00	0,00			
3.1.4	Реконструкция участка тепловой сети от КТЦ до П-2/2, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,143 / 630	36 / 0,143 / 720	2020	2024	42 444,11	0,00	0,00	5 289,12	0,00	0,00	0,00	37 154,99			
3.1.5	Реконструкция участка тепловой сети от КТЦ до ТК-1Б/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,150 / 530	17 / 0,150 / 530	2020	2024	36 712,83	0,00	0,00	4 683,41	0,00	0,00	0,00	32 029,42			
3.1.6	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14/3 до ТК-41Б/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,596 / 219	14 / 0,596 / 325	2021	2026	128 245,67	0,00	0,00	0,00	7 046,16	0,00	0,00	121 199,51			
3.1.7	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24/1 до ТК-35/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,542 / 426	9 / 0,542 / 426	2021	2024	150 443,03	0,00	0,00	0,00	7 215,82	0,00	0,00	143 227,21			
3.1.8	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4/3 до ТК-40/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 1,066 / 377	2 / 1,066 / 377	2021	2025	269 806,79	0,00	0,00	0,00	11 582,45	0,00	0,00	258 224,34			
3.1.9	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-35/1 до ТК-36/2, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,119 / 325	12 / 0,119 / 325	2021	2024	33 039,76	0,00	0,00	0,00	3 557,91	0,00	0,00	29 481,85			
3.1.10	Реконструкция участка тепловой сети от П-23А/3 до ТК-25/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,172 / 325	25 / 0,172 / 377	2021	2027	52 207,70	0,00	0,00	0,00	4 229,07	0,00	0,00	47 978,63			
3.1.11	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-37/3 до хирургического корпуса, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,219 / 219	13 / 0,219 / 219	2021	2024	38 599,03	0,00	0,00	0,00	3 221,15	0,00	0,00	35 377,87			

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики				Год начала	Год окончания	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС -20%)							Остаток финансирования			
		Значение показателя		Ед. изм.	до реализации мероприятия			Всего	Профин-но к 2019г	2019	2020	2021	2022	2023				
		наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр															
		% / км / мм	100 / 0,330 / 426															
3.1.12	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-57/1 до ТК-92/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,330 / 426	10 / 0,330 / 426	2021	2028	112 050,38	0,00	0,00	0,00	5 593,60	0,00	0,00	106 456,77			
3.1.13	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27/3 до ТК-35/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,659 / 325	3 / 0,659 / 325	2021	2028	174 492,30	0,00	0,00	0,00	7 995,98	0,00	0,00	166 496,32			
3.1.14	Реконструкция участка тепловой сети от П-3А до ТК-34, источник теплоснабжения Южная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 2,065 / 630	40 / 2,065 / 630	2021	2026	816 705,21	0,00	0,00	0,00	26 305,06	347 163,65	0,00	443 236,50			
3.1.15	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до П-3А, источник теплоснабжения Южная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,653 / 630	24 / 0,653 / 630	2021	2024	175 353,19	0,00	0,00	0,00	10 839,76	0,00	0,00	164 513,43			
3.1.16	Реконструкция участка тепловой сети от П-1А до П-7цв, источник теплоснабжения Южная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,643 / 720	12 / 0,643 / 720	2021	2024	274 583,83	0,00	0,00	0,00	11 705,75	116 516,72	0,00	146 361,36			
3.1.17	Реконструкция участка тепловой сети от П-7цв до ТК-21, источник теплоснабжения Южная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,969 / 630	23 / 0,969 / 630	2021	2025	368 919,31	0,00	0,00	0,00	15 282,48	0,00	0,00	353 636,83			
3.1.18	Реконструкция участка тепловой сети от П-8 до насосной №7, источник теплоснабжения Восточная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 1,631 / 720	13 / 1,631 / 720	2021	2027	649 872,19	0,00	0,00	0,00	22 258,94	0,00	0,00	627 613,25			
3.1.19	Реконструкция участка тепловой сети от насосной №7 до ТК-109/2, источник теплоснабжения Восточная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 1,522 / 530	19 / 1,522 / 530	2021	2026	534 577,50	0,00	0,00	0,00	18 765,13	0,00	0,00	515 812,37			
3.1.20	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-107/2 до ТК-69/2, источник теплоснабжения Восточная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 1,132 / 426	9 / 1,132 / 426	2021	2026	342 874,92	0,00	0,00	0,00	12 412,73	0,00	0,00	330 462,19			
3.1.21	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10/3 до ТК-55/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,413 / 273	3 / 0,413 / 273	2022	2025	62 591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037,20	0,00	57 554,43			
3.1.22	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-28/2 до ТК-36/2, источник	износ / протяженность	% / км /	100 / 0,269 / 325	19 / 0,269 / 325	2022	2024	50 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,15	0,00	44 984,43			

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики				Год начала	Год окончания	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС -20%)							Остаток финансирования	
		Ед. изм.	Значение показателя		Всего	Профильно к 2019г	2019	2020	2021	2022	2023					
			до реализации	после реализации												
			мероприятия	мероприятия												
	теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	(2-х тр.) / диаметр	мм													
3.1.23	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-41/1 до ТК-49/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,168 / 426	2 / 0,168 / 426	2022	2025	52 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,11	0,00	48 036,64	
3.1.24	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-49/1 до ТК-52/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,192 / 426	2 / 0,192 / 426	2022	2025	59 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,92	0,00	54 899,02	
3.1.25	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-52/1 до ТК-57/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,156 / 426	13 / 0,156 / 426	2022	2025	49 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,74	0,00	44 605,45	
3.1.26	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-57/1 до ТК-61/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,268 / 219	15 / 0,268 / 219	2022	2024	42 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,76	0,00	38 304,26	
3.1.27	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-57/3 до ТК-112/2, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,034 / 325	63 / 0,034 / 325	2023	2025	10 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311,13	
3.1.28	Реконструкция участка тепловой сети от хирургического корпуса до МДЦ, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,160 / 219	9 / 0,160 / 219	2023	2027	28 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561,88	
3.1.29	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-12/1, источник теплоснабжения Южная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,611 / 325	29 / 0,611 / 325	2023	2024	140 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 767,99	
3.1.30	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-76/3 до насосная станция №2, источник теплоснабжения Южная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,213 / 219	2 / 0,213 / 219	2023	2028	38 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 966,94	
3.1.31	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-76/2 до ТК-73/2, источник теплоснабжения Восточная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,304 / 325	21 / 0,304 / 325	2023	2025	74 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 287,88	
3.1.32	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до ТК-30, источник теплоснабжения Восточная котельная	износ / протяженность (2-х тр.) / диаметр	% / км / мм	100 / 0,397 / 273	13 / 0,397 / 273	2023	2026	84 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 463,62	

**Таблица 132 – Затраты на перекладку существующих и строительство новых тепловых сетей по инвестиционной программе АО «Мурманэнергосбыт» на 2023 – 2026 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяженность, п.м	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.	Техническое перевооружение котельной мкр. Абрам-Мыс г. Мурманска				-	-	-	-	-	-
2.	Перекладка существующих тепловых сетей от котельной мкр. Абрам-Мыс, диаметром 125-219 мм., протяженностью 138 п.м., в т.ч.:				7 139,04	0,00	2 168,78	4 970,26		
2.1	TK-2a - пер. Охотничий д.4 , ППУ - ПЭ изоляция	125	50	подземная						
2.2	пер. Охотничий д. 23 - пер. Охотничий д. 25; Д 219 2L=44 п.м., ППУ - ПЭ изоляция	219	88	подземная						
3.	Строительство новых тепловых сетей (район № 4), диаметром 100-300 мм., протяженностью 1038 п.м., в т.ч.:				31 479,82				31 479,82	
3.1	ЦТП-1 - ТК2 - УТЗ (Скальная, 2) Ø 273, 2L=62,5 м; ППУ-ПЭ изоляция. ГВС L= Ø219; Ø108- флексален	100	62,5	подземная						
		200	62,5	подземная						
		250	125	подземная						
3.2	ЦТП-4 - УТ1 (Седова, 22) Ø 273, 2L=46 м; ППУ-ПЭ изоляция. ГВС Ø219мм; Ø108мм- флексален	100	46	подземная						
		200	46	подземная						
		250	92	подземная						
3.3	(ЦТП - 3) ТК1 - Старостина, 65; Ø 273, 2L=48 м; ППУ-ПЭ изоляция.ГВС Ø219мм; Ø108мм- флексален	100	48	подземная						
		200	48	подземная						
		250	96	подземная						
3.4	TK 16/1a - TK 16/1б ул. Егорова; Ø 133, 2L=110 м; ППУ-ПЭ изоляция.	125	220	подземная						
3.5	(ЦТП - 3) ТК1 - Старостина, 65; Ø 273, 2L=48 м; ППУ-ПЭ изоляция. ГВС Ø219мм; Ø108мм- флексален	100	48	подземная						
		200	48	подземная						
		300	96	подземная						
4.	Перекладка существующих тепловых сетей района № 2, диаметром 32-426 мм., протяженностью 8173 п.м., в т.ч.				434 375,02	0,00	81 813,25	111 212,14	137 583,10	103 766,53
4.1	ул. Осипенко, 14 – ТК – 302	219	60	подземная						
4.2	TK – 67 – TK – 67a – пр. Г.-североморцев, 2а	57	131	подземная						
		125	220	подземная						
4.3	ул. Подстаницкого, 6 ул. Подстаницкого, 6	125	40	подземная						
4.4	пр. Г.-североморцев, 57 – 61/21	76	34	подземная						
4.5	TK – 242 – TK – 243 (ул. Хлобыстова)	426	208	подземная						
4.6	TK – 68а – TK – 68б (ул. Халатина)	133	124	подземная						
4.7	ул. Свердлова, 8/5 – 8/6	125	128	подземная						
4.8	TK–102 – TK-103 (ул. Лобова), мкр. Роста	89	72	подземная						
4.9	TK-103 – TK-104 (ул. Лобова), мкр. Роста	89	82	подземная						
4.10	TK – 96 – насосная № 2 (ул. Ч. Лучинского, 5А). Демонтаж труб Д530, 2L = 78,5 п.м. с переносом РК-2 (регулирующего клапана) и	32	157	подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяженность, п.м	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
	подрывного клапана из насосной № 2 в ТК – 96.									
4.11	TK-302-TK-303 (ул. Сафонова) Д 219, 2L = 145 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	290	подземная						
4.12	ул. Аскольдовцев, 5 Д 159, 2L = 92 п.м., сталь	159	184	внутри помещений						
4.13.	ул. Александрова, 30/2 Д 159, 2L = 73,5 п.м., сталь, Д 108, 2L = 49 п.м., сталь, Д 89, 2L = 17 п.м., сталь	89	34	внутри помещений						
		100	184	внутри помещений						
		150	98	внутри помещений						
4.14	от ТК-80 до д.14 по ул. Анатолия Бредова; Ду219, 2L=55м	200	110	подземная						
4.15	TK – 12 – TK – 14 (ул. Лобова), мкр. Роста	246	206	подземная						
4.16	TK – 215 – TK – 216 (ул. Инженерная)	273	574	подземная						
4.17	TK-9-2 – TK-9-2-1 (ул. Сафонова), мкр. Роста	100	72	подземная						
4.18	219ж – TK – 219з (ул. Хлобыстова)	200	40	подземная						
4.19	TK – 48 – TK – 48а (ул. П. Морозова)	89	80	подземная						
4.20	TK – 30г - ул. Свердлова, 2/3	125	36	подземная						
4.21	TK – 97в – ул.	125	104	подземная						
4.22	TK – 250а – ул. Лобова, 9	100	104	подземная						
4.23.	ул. Гагарина, 6 – ул. Гагарина, 8	89	32	подземная						
		89	80	подземная						
4.24.	TK – 26 – ул. Гагарина, 8	80	32	подземная						
		80	106	подземная						
4.25	мкр. Роста, TK-44А - TK-30 (ул. Лобова) Д 325, 2L = 56,5 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	300	113	подземная						
4.26	мкр. Роста, TK-31 - TK-31А (ул. Лобова) Д 273, 2L = 58 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	250	116	подземная						
4.27	мкр. Роста, TK-105Б - TK-105 (ул. Лобова) Д 219, 2L =73 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	200	146	подземная						
4.28	мкр. Роста, TK-31А - TK-31Б (ул. Лобова)Д 273, 2L = 48,5 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	250	97	подземная						
4.29	TK – 308 – ул. Ушакова, 7/2	100	86	подземная						
4.30	TK – 20 – TK – 20а (пр. Г.-североморцев)	200	80	подземная						
4.31	TK – 15 – ул. Подстаницкого, 1	100	150	подземная						
4.32	TK – 80 – ул. Бредова, 14	200	110	подземная						
4.33	ул. Гаджиева, 7 – 5	100	32	подземная						
4.34	TK – 501 – TK – 505 (ул. Ч. Лучинского)	200	110	подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяженность, п.м	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
4.35	TK-12 - TK-112 (ул. Лобова), мкр. Роста	100	46	подземная						
4.36	пр. Г.-североморцев, 65 – 67	125	80	подземная						
4.37	пр. Г.-североморцев, 5/1 – 3/1	100	112	подземная						
4.38	пр. Г.-североморцев, 51 – 53	80	104	подземная						
4.39	ул. Гаджиева, 4 - пр. Г.-североморцев, 51	100	96	подземная						
4.40	TK-24 –ул. Ушакова, 8, мкр. Роста	100	193	подземная						
4.41	TK-218-ТК-219г (ул. Хлобыстова) Д 219, 2L = 50 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	200	100	подземная						
4.42	TK-219г-ТК-219д (ул. Хлобыстова) Д 219, 2L = 58 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	116	подземная						
4.43	TK-219д-ТК-219е (ул. Хлобыстова) Д 219, 2L = 60 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	120	подземная						
4.44	TK-219е-ТК-219а (ул. Хлобыстова) Д 219, 2L = 50 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	100	подземная						
4.45	TK-219а-ТК-219ж (ул. Хлобыстова) Д 219, 2L = 113 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	226	подземная						
4.46	мкр. Роста, ТК-30 - ТК-31 (ул. Лобова) Д 325, 2L = 19 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	325	38	подземная						
4.47	мкр. Роста, ТК-31Б - ТК-32 (ул. Лобова) Д 219, 2L = 58 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	116	подземная						
4.48	мкр. Роста, ТК-32 - ТК-33А (ул. Лобова) Д 219, 2L = 67,5 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	135	подземная						
4.49	мкр. Роста, ТК-33А - ТК-34 (ул. Лобова) Д 219, 2L = 59 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	118	подземная						
4.50	пр. Г.-североморцев, 23/2 – ул. Гагарина, 4	89	54	подземная						
4.51	пр. Г.-североморцев, 5/2 – 3/2	89	64	подземная						
4.52	TK – 15 – ул. Гагарина, 15	108	90	подземная						
4.53	ул. Аскольдовцев, 15 - 11	89	80	подземная						
4.54	TK – 218 - пр. Г.-североморцев, 66/19	108	24	подземная						
4.55	TK – 10 – TK – 81 (ул. Миронова)	325	264	подземная						
4.56	TK – 54 - пр. Г.-североморцев, 29	108	90	подземная						
4.57	TK – 53 - TK – 54 (пр. Г.-североморцев)	133	184	подземная						
4.58	TK – 21 – TK – 22 (ул. Свердлова)	273	65	подземная						
4.59	TK-9-4 – TK-9-5 (ул. Сивко), мкр. Роста	219	40	подземная						
4.60	TK-22-ТК-23 (ул. Свердлова) Д 273, 2L = 52 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	273	104	подземная						
4.61	TK-23-ЦПИ - 175 кв. (ул. Свердлова) Д 273, 2L = 25 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	273	50	подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяженность, п.м	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
4.62	ТК-250г-ТК-244ж (ул. Лобова) Д 325, 2L = 144 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	325	288	подземная						
4.63	ТК-244ж-ТК-244е (ул. Лобова) Д 325, 2L = 93,5 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	325	187	подземная						
4.64	мкр. Роста, ТК-34 - ТК-105А (ул. Лобова) Д 219, 2L=52 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	104	подземная						
4.65	мкр. Роста, ТК-105А - ТК-105Б (ул. Лобова) Д 219, 2L=25 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	50	подземная						
4.66	мкр. Роста, ТК-105 - ТК-22 (ул. Лобова) Д 219, 2L=36,5 п.м. - ППУ - ПЭ изоляция	219	73	подземная						
<b>5.</b>	<b>Перекладка существующих тепловых сетей района № 4, диаметром 57-325 мм., протяженностью 9066 п.м., в т.ч.</b>		<b>480 355,78</b>		<b>0,00</b>	<b>192 939,37</b>	<b>114 853,14</b>	<b>95 088,77</b>	<b>77 474,50</b>	
5.1	ТК 3/2б - Русанова, 2	108	208	подземная						
5.2	ТК 15/2в – ТК 15/2д	89	200	подземная						
5.3	ТК 21/3- пр. Ленина,17	159	200	подземная						
5.4		219	280	подземная						
5.5	ул. Полярные Зори, 9-11	89	80	подземная						
5.6	ТК 22/3- пр. Ленина,1	89	34	подземная						
5.7	ТК 109/2в –Радищева,11	219	42	подземная						
5.8	ТК 67/2 – Буркова 11/18	108	112	подземная						
5.9	ТК 90/2- ТК 91/2- Сомова 2/19	108	192	подземная						
5.10	П-22 - ул. Планерная, 3; Ø 159, 2 L= 295м; ППУ-ПЭ изоляция.	159	590	подземная						
5.11	ул. гвардейская, 3 - ТК66/3; Ø 219, 2L=126 м; ППУ-ПЭ изоляция.	219	252	подземная						
5.12	ТК 34-ТК 65 (Радищева)	100	200	подземная						
5.13		159	480	подземная						
5.14	от ул. Капитана Тарана, 21 до д.46 по ул. П/Зори; Ø89; L=62м ППУ ПЭ	89	124	подземная						
5.15	от ТК-50/3-ТК50/3а по ул. Полярной дивизии; Ø159; L=111 м	125	222	подземная						
5.16	от ТК-26/2 до д.6 по ул. Софьи Перовской; Ø89; L=24 м; ППУ ПЭ	89	48	подземная						
5.17	от ТК27/2 до д.10 по Софьи Перовской; Ø89; L=20 м; ППУ ПЭ	89	40	подземная						
5.18	от ТК-27/2 до ТК-27/2а по ул. Софьи Перовской; Ø159; L=30 м, ППУ ПЭ	159	60	подземная						
5.19	от ТК 26/2 до дома Софьи Перовской, 17; Ø159; L=50м ; ППУ ПЭ	150	50	подземная						
5.20	от ТК9/1 до ТК9/1А по ул. Дзержинского (пересечение дороги); Ø159; L=30 м. ППУ ПЭ	159	60	подземная						
5.21	от ТК67/2 до д. 11/18 по ул. Капитана Буркова (пересечение дороги); Ø114; L=53 м; ППУ ПЭ	114	106	подземная						
5.22	от.27 по ул. Верхне-Ростинскому шоссе до д.24. ул. Г.Седова; Ø159; 2L=50 м ППУ ПЭ и трубопровода	159	100	подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяженность, п.м	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
5.23	от д. 25 по Верхне-Ростинское шоссе до д. 9 по ул. Кильдинской; Ø159; 2L=56 м, ППУ ПЭ; ГВС Ø133; L=56 м; Ø 76; L=56 м. ППУ ПЭ	76	56	подземная						
5.24		133	56	подземная						
5.25		159	112	подземная						
5.26	от ТК-76/5 до д.12, по ул. Пономарева; Ø219; L=59м , ППУ ПЭ	219	118	подземная						
5.27	от ул.Пономарева д.3 - до ТК-1; Ø159; L=30м, ППУ	159	60	подземная						
5.28	ТК 10/3 – пр. Кирова,22	108	236	подземная						
5.29	Старостина 7- д/с №131 Маклакова,7	89	208	подземная						
5.30	Старостина,7- Связи,4	273	384	подземная						
5.31		79	96	подземная						
5.32	Полярные Зори 21/2-Полярные Зори 21/3 - ТК 102/2б - Книповича, 36а	80	6	подземная						
5.33		100	20	подземная						
5.34		133	152	подземная						
5.35		159	132	подземная						
5.36	Карла Либкнекта,31 от ТК 67/1	76	120	подземная						
5.37	ТК 52/2-пр.Ленина,102	89	32	подземная						
5.38	ТК 53/2-TK54/2 - ТК 54/2-пр.Ленина,101	108	104	подземная						
5.39	TK 54/2 - TK 54/2a-TK 54/2б-пр.Ленина,99	57	80	подземная						
5.40		150	20	подземная						
5.41	TK 54/2A-TK 54/2B	89	14	подземная						
5.42		159	40	подземная						
5.43	ТК 47/1д – Привокзальной,18 и Привокзальной,20	159	124	подземная						
5.44		273	168	подземная						
5.45	Фролова,3-TK- 4 - TK5	159	168	подземная						
5.46	ТК-1 - ЦТП-4; Ø 325 , L=72 м.; ППУ -ПЭ изоляция	325	144	подземная						
5.47	Полярные Зори,23- Полярные Зори 21/2	159	120	подземная						
5.48	Связи,4-Связи,1	273	192	подземная						
5.49	Связи,1-Маклакова,14	219	104	подземная						
5.50	Маклакова,23-Маклакова,26	133	116	подземная						
5.51	ТК 24/2д (камера у музыкальной школы)- Воровского,20	108	204	подземная						
5.52	ТК 47/1в – Володарского,1 - ТК47/1г - Коминтерна, 17	108	134	подземная						
5.53	П-10 - ТК-1 - ЦТП-2; Ø 325 , 2L=382 м.;	325	764	подземная						
5.54		108	120	подземная						
5.55	ул. Самойловой, 1 - ул. Ленина, 68; Ø 133, L=70м; ППУ-ПЭ изоляция	133	140	подземная						
5.56	ЦТП - 3 - ул. Старостина, 77; Ø 325 , 2L=78 м; ППУ-ПЭ изоляция	100	78	подземная						
5.57		200	78	подземная						
5.58		325	156	подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяженность, п.м	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
5.59	TK -1 - ул. Шмидта, 21; Ø 108, 2L=75 м;Ø 76 , L=108 м ППУ-ПЭ изоляция	76	216	подземная						
5.60		108	150	подземная						
5.61	УТ - 23 - ул. Старостина, 10; Ø 133, 2L=82 м;	133	164	подземная						
					<b>953 349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>276 921,40</b>	<b>231 035,54</b>	<b>264 151,69</b>	<b>181 241,03</b>

**Таблица 133 – Мероприятия в рамках планируемого займа у Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2023 – 2024 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.	<b>Капитальный ремонт линейных объектов г. Мурманска, диаметром 57-325 мм., протяженностью 16832,6 п.м., в т.ч.:</b>				434 603		130 451	304 152	0	0
1.1	<b>Участок № 1 Нас-я №7, Северный пр-д, Папанина</b>				107 638			107 638		
1.1.1	подземная тепловая сеть в канале от ТК 1 до УТ	325	9,7	Подземная						
1.1.2	подземная тепловая сеть в канале от УТ до стены здания Старостина, 12 (Насосная №7)	325	140,9	Подземная						
1.1.3	подземная тепловая сеть в канале от ТК 1 до стены здания Карла Маркса, 44	219	9,5	Подземная						
1.1.4	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 44 от УТ 21 (транзит на Карла Маркса, 30)	219	5,9	Подвал						
1.1.5	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Карла Маркса, 44 до стены здания Карла Маркса, 30	219	37,6	Подземная						
1.1.6	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 30 (транзит)	219	53	Подвал						
1.1.7	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 32 от УТ 26 (транзит на Карла Маркса, 30)	219	33,5	Подвал						
1.1.8	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 32 от УТ 26 (транзит на Карла Маркса, 34)	159	41,1	Подвал						
1.1.9	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Карла Маркса, 32 до стены здания Карла Маркса, 34	159	10,7	Подземная						
1.1.10	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 34 (транзит)	159	23,2	Подвал						
1.1.11	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 36 от УТ 27 (транзит на Карла Маркса, 34)	159	27,8	Подвал						
1.1.12	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 36 от УТ 27 (транзит на Карла Маркса, 38)	133	24,4	подвал						
1.1.13	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 44 от УТ 22 до УТ 21 (транзит)	219	37,2	Подвал						
1.1.14	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 44 от УТ 21 (транзит на	219	2,9	Подвал						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
	TK 1)									
1.1.15	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 42 от УТ 23 (транзит на Карла Маркса, 44)	159	62,1	подвал						
1.1.16	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 44 от УТ 22 (транзит на Карла Маркса, 42)	159	26,9	подвал						
1.1.17	тепловая сеть в техподполье здания Старостина, 10 от УТ 24 (транзит на Старостина, 8)	133	49,7	Подвал						
1.1.18	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Старостина, 8 до стены здания Старостина, 10	133	4,6	Подземная						
1.1.19	тепловая сеть в техподполье здания Старостина, 8 (транзит)	133	17,6	Подвал						
1.1.20	подземная тепловая сеть в канале от ТК 6 до стены здания Старостина, 8	133	45,2	Подземная						
1.1.21	подземная тепловая сеть в канале от ТК 6 до стены здания Карла Маркса, 40	133	14,1	Подземная						
1.1.22	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 40 (транзит)	133	13,6	Подвал						
1.1.23	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Карла Маркса, 40 до стены здания Карла Маркса, 42	133	9,9	Подземная						
1.1.24	тепловая сеть в техподполье здания Карла Маркса, 42 от УТ 23 (транзит на Карла Маркса, 40)	133	17,8	Подвал						
1.1.25	тепловая сеть в техподполье здания Старостина, 10 от УТ 24 (транзит на Старостина, 6)	133	16,7	подвал						
1.1.26	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Старостина, 10 до стены здания Старостина, 6	133	9,9	подземная						
1.1.27	тепловая сеть в техподполье здания Старостина, 6 (транзит)	133	26,7	подвал						
1.1.28	подземная тепловая сеть в канале от ТК 1 до ТК 2	325	131,4	Подземная						
1.1.29	подземная тепловая сеть в канале от ТК 2 до стены здания Папанина, 1 (детская поликлиника, №1)	89	39,7	Подземная						
1.1.30	подземная тепловая сеть в канале от ТК 2 до стены здания Папанина, 3 (Школа, №53)	133	52,9	подземная						
1.1.31	подземная тепловая сеть в канале от ТК 2 до ТК 3	325	89,2	Подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.1.32	подземная тепловая сеть в канале от ТК 3 до стены здания Северный проезд, 2	325	45,3	Подземная						
1.1.33	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 2 от УТ 8 (транзит на ТК 3)	325	1,9	Подвал						
1.1.34	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 2 от УТ 8 (транзит на Северный проезд, 4)	273	18	подвал						
1.1.35	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 4 от УТ 9 (транзит на Северный проезд, 2)	273	23,5	подвал						
1.1.36	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 4 от УТ 9 до УТ 10 (транзит)	273	78,4	подвал						
1.1.37	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 4 от УТ10 (транзит на Северный проезд, 6)	273	38,6	подвал						
1.1.38	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 6 (транзит)	273	23,2	подвал						
1.1.39	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Северный проезд, 6 до стены здания Северный проезд, 8	273	81	подземная						
1.1.40	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 8 от УТ 11 (транзит на Северный проезд, 6)	273	2,6	подвал						
1.1.41	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 8 от УТ 11 (транзит на Северный проезд, 7)	159	31,4	подвал						
1.1.42	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Северный проезд, 8 до стены здания Северный проезд, 7	159	41,6	подземная						
1.1.43	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 7 от УТ 19 (транзит на Северный проезд, 8)	159	31,6	подвал						
1.1.44	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 8 от УТ 11 (транзит на Северный проезд, 10)	219	18,5	подвал						
1.1.45	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 10 от УТ 12 (транзит на Северный проезд, 8)	219	23,3	подвал						
1.1.46	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 10 от УТ 12 до УТ 13 (транзит)	219	94,8	подвал						
1.1.47	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 10 от УТ 13 (транзит на Северный проезд, 12)	219	20,9	подвал						
1.1.48	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 12 от УТ 14 (транзит)	219	21,9	подвал						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
	на Северный проезд, 10)									
1.1.49	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 12 от УТ 14 (транзит на Северный проезд, 13)	133	31	подвал						
1.1.50	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Северный проезд, 12 до стены здания Северный проезд, 13	133	37,3	подземная						
1.1.51	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 12 от УТ 14 (транзит на Северный проезд, 14)	219	0,9	подвал						
1.1.52	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Северный проезд, 12 до стены здания Северный проезд, 14	219	75,2	подземная						
1.1.53	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 14	219	25,4	подвал						
1.1.54	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 16 от УТ 15 (транзит на Северный проезд, 14)	219	24	подвал						
1.1.55	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 16 от УТ 15 до УТ 16	159	73,7	подвал						
1.1.56	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 16 от УТ 16 (транзит на Северный проезд, 18)	159	44,3	подвал						
1.1.57	тепловая сеть в техподполье здания Северный проезд, 18	159	22,1	подвал						
<b>1.2.</b>	<b>Участок №2 П 36(9)-ЦТП - 3</b>				<b>12 608</b>		<b>12 608</b>			
1.2.1	подземная тепловая сеть в канале от П-36(9) до стены здания Старостина, 69	325	60,5	подземная						
1.2.2	тепловая сеть в техподполье здания Старостина, 69	325	14,1	подвал						
1.2.3	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Старостина, 69 до стены здания Старостина, 79а (ЦТП-3)	325	83,5	подземная						
<b>1.3</b>	<b>Участок №3 П-11-ЦТП-1-Скальная10</b>				<b>44 093</b>			<b>44 093</b>		
1.3.1	подземная тепловая сеть в канале от П 11 до ТК 1	325	89,9	подземная						
1.3.2	подземная тепловая сеть в канале от ТК 1 до стены здания ЦТП-1 (Скальная, 2а)	325	117,6	подземная						
1.3.3	подземная тепловая сеть в канале от стены здания ЦТП-1 (Скальная, 2а) до ТК 2	273	7,6	подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.3.4	подземная сеть ГВС (с рециркуляцией) в канале от стены здания ЦТП-1 (Скальная, 2а) до ТК 2	219	7,6	подземная						
1.3.5	подземная сеть ГВС (с рециркуляцией) в канале от стены здания ЦТП-1 (Скальная, 2а) до ТК 2	108	7,6	подземная						
1.3.6	подземная тепловая сеть в канале от ТК 2 до стены здания Скальная, 2	273	43,2	подземная						
1.3.7	подземная сеть ГВС (с рециркуляцией) в канале от ТК 2 до стены здания Скальная, 2	219	43,2	подземная						
1.3.8	подземная сеть ГВС (с рециркуляцией) в канале от ТК 2 до стены здания Скальная, 2	108	43,2	подземная						
1.3.9	подземная тепловая сеть в канале от ТК 2 до стены здания Скальная, 12 (Школа №49)	133	50,8	подземная						
1.3.10	подземная сеть ГВС (с рециркуляцией) в канале от ТК 2 до стены здания Скальная, 12 (Школа №49)	89	50,8	подземная						
1.3.11	подземная сеть ГВС (с рециркуляцией) в канале от ТК 2 до стены здания Скальная, 12 (Школа №49)	57	50,8	подземная						
1.3.12	тепловая сеть в техподполье здания Скальная, 2	273	59,9	подвал						
1.3.13	сеть ГВС (с рециркуляцией) в техподполье здания Скальная, 2	219	59,9	подвал						
1.3.14	сеть ГВС (с рециркуляцией) в техподполье здания Скальная, 2	108	59,9	подвал						
1.3.15	тепловая сеть в техподполье здания Скальная, 4	273	44	подвал						
1.3.16	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 4	219	44	подвал						
1.3.17	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 4	108	44	подвал						
1.3.18	тепловая сеть в техподполье здания Скальная, 6	273	83,9	подвал						
1.3.19	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 6	219	83,9	подвал						
1.3.20	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 6	108	83,9	подвал						
1.3.21	тепловая сеть в техподполье здания Скальная, 8	273	45,9	подвал						
1.3.22	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 8	219	45,9	подвал						
1.3.23	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 8	108	45,9	подвал						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.3.24	тепловая сеть в техподполье здания Скальная, 10 от УТ 7 (транзит на Скальная, 8)	273	4,7	подвал						
1.3.25	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 10 от УТ 7 (транзит на Скальная, 8)	219	4,7	подвал						
1.3.26	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 10 от УТ 7 (транзит на Скальная, 8)	108	4,7	подвал						
1.3.27	тепловая сеть в техподполье здания Скальная, 10 от УТ 7 (транзит на Скальная, 9)	273	4,3	подвал						
1.3.28	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 10 от УТ 7 (транзит на Скальная, 9)	219	4,3	подвал						
1.3.29	сеть ГВС (с рециркуляцией) в здании Скальная, 10 от УТ 7 (транзит на Скальная, 9)	108	4,3	подвал						
<b>1.4</b>	<b>Участок №4 СК-1 - ЦТП 5 (ВРШ)</b>				<b>35 122</b>			<b>35 122</b>		
1.4.1	подземная тепловая сеть в канале от ТК 1 до ТК 2	273	53	подземная						
1.4.2	подземная тепловая сеть в канале от ТК 1 до ТК 2	273	145,9	подземная						
1.4.3	подземная тепловая сеть в канале от ТК 2 до ТК 3	273	71	подземная						
1.4.4	подземная тепловая сеть в канале от ТК 3 до ТК 4	273	44,5	подземная						
1.4.5	подземная тепловая сеть в канале от ТК 4 до ТК 5	273	68,4	подземная						
1.4.6	подземная тепловая сеть в канале от ТК 5 до ТК 6	273	44,1	подземная						
1.4.7	подземная тепловая сеть в канале от ТК 6 до ТК 7	273	37,9	подземная						
1.4.8	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7 до ТК 8	273	42,6	подземная						
1.4.9	подземная тепловая сеть в канале от ТК 8 до ТК 9	273	118,6	подземная						
1.4.10	подземная тепловая сеть в канале от ТК 9 до ТК 10	273	11	подземная						
1.4.11	подземная тепловая сеть в канале от ТК 10 до ЦТП-5 (в районе ВРШ, 9)	273	6,7	подземная						
<b>1.5</b>	<b>Участок №5 ТК-72 - Ленина 42</b>				<b>17 617</b>			<b>17 617</b>		
1.5.1	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2 до ТК 7/26	219	49,5	Подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.5.2	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2б до ТК 7/2в	219	43,3	Подземная						
1.5.3	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2в до ТК 7/2г	159	45,7	Подземная						
1.5.4	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2г до ТК 7/2д	159	31,9	Подземная						
1.5.5	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2д до ТК 7/2е	159	35,6	подземная						
1.5.6	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2е до стены здания Ленина,42	133	49,1	подземная						
1.5.7	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2б до стены здания Книповича, 9а	57	23,4	Подземная						
1.5.8	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2в до стены здания Ленина, 48	133	31,1	Подземная						
1.5.9	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2в до стены здания Ленина, 48	133	6	Подземная						
1.5.10	подземная тепловая сеть в канале от ТК 7/2д до стены здания Ленина, 44	57	6,4	Подземная						
1.5.11	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Ленина,46 до стены здания Ленина, 48	89	46,3	Подземная						
1.5.12	подземная сеть ГВС в канале от стены здания Ленина,46 до стены здания Ленина, 48	89	46,3	Подземная						
1.5.13	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Ленина,48 до стены здания Ленина, 50	89	45,1	Подземная						
1.5.14	подземная сеть ГВС в канале от стены здания Ленина,48 до стены здания Ленина, 50	89	45,1	Подземная						
<b>1.6.</b>	<b>Участок №6 ТК61_3-Пз10-ЛенинаЗ1-Журбы12</b>				<b>32 547</b>			<b>32 547</b>		
1.6.1	подземная тепловая сеть в канале от ТК 61/3 до ТК 61/3а	219	47,5	подземная						
1.6.2	подземная тепловая сеть в канале от ТК 61/3а до ТК 62/3	219	64,5	подземная						
1.6.3	подземная тепловая сеть в канале от ТК 62/3 до ТК 62/3а	219	12	подземная						
1.6.4	подземная тепловая сеть в канале от ТК 62/3 до ТК 62/3а	219	136,7	подземная						
1.6.5	подземная тепловая сеть в канале от ТК 62/3а до ТК 63/3	159	77	подземная						
1.6.6	подземная тепловая сеть в канале от ТК 63/3 до ТК 63/3б	108	33,6	Подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.6.7	подземная сеть ГВС в канале от ТК 63/3 до ТК 63/3б	89	33,6	Подземная						
1.6.8	подземная тепловая сеть в канале от ТК 63/3б до стены здания Ленина, 29	108	9,6	Подземная						
1.6.9	подземная сеть ГВС канале от ТК 63/3б до стены здания Ленина, 29	89	9,6	Подземная						
1.6.10	подземная тепловая сеть в канале от ТК 63/3 до стены здания Генерала Журбы, 4	133	41,8	Подземная						
1.6.11	подземная сеть ГВС в канале от ТК 63/3 до стены здания Генерала Журбы, 4	89	41,8	Подземная						
1.6.12	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Генерала Журбы,4 до Ленина,31	89	17,9	Подземная						
1.6.13	подземная сеть ГВС в канале от стены здания Генерала Журбы,4 до Ленина,31	57	17,9	Подземная						
1.6.14	подземная тепловая сеть в канале от ТК 62/3а до 62/3б	108	45,4	Подземная						
1.6.15	подземная тепловая сеть в канале от ТК 62/3б до 62/3в	108	97,1	Подземная						
1.6.16	подземная тепловая сеть в канале от ТК 62/3в до стены здания Журбы, 12	108	5,3	Подземная						
1.6.17	подземная тепловая сеть в канале от ТК 61/3 до стены здания Полярные Зори, 8	159	18	Подземная						
1.6.18	подземная тепловая сеть в канале от ТК 61/3 до стены здания Полярные Зори, 8	159	119	Подземная						
1.6.19	тепловая сеть в техподполье здания Полярные Зори, 8 от УТ (Транзит на ТК 61/3)	159	40,6	Подвал						
1.6.20	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Полярные Зори, 8 до стены здания Полярные Зори, 10	159	28,7	Подземная						
1.6.21	тепловая сеть в техподполье здания Полярные Зори, 8 от УТ (Транзит на Полярные Зори, 10)	159	12,1	Подвал						
<b>1.7.</b>	<b>Участок №7 ТК74_1-Папанина30-Ленина104</b>				<b>34 148</b>		<b>34 148</b>			
1.7.1	подземная тепловая сеть в канале от ТК 74/1 до ТК 75/1	159	107,8	подземная						
1.7.2	подземная тепловая сеть в канале от ТК 74/1 до стены здания Насосная 49 кв	159	9,4	Подземная						
1.7.3	подземная тепловая сеть в канале от ТК 75/1 до стены здания Карла	57	11,2	Подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
	Либкнекта, 18									
1.7.4	подземная тепловая сеть в канале от ТК 75/1 до ТК 76/1	159	32,6	подземная						
1.7.5	подземная тепловая сеть в канале от ТК 76/1 до стены здания Карла Либкнекта, 18а (школа №34)	108	11	подземная						
1.7.6	подземная тепловая сеть в канале от ТК 76/1 до ТК 77/1	159	29,3	Подземная						
1.7.7	подземная тепловая сеть в канале от ТК 77/1 до ТК 77/1а	159	7,6	Подземная						
1.7.8	подземная тепловая сеть в канале от ТК 77/1а до ТК 77/1б	108	14,9	Подземная						
1.7.9	подземная тепловая сеть в канале от ТК 77/1б до стены здания Карла Либкнекта, 22	57	9,6	Подземная						
1.7.10	подземная тепловая сеть в канале от ТК 77/1а до ТК 89/1	159	22,3	Подземная						
1.7.11	подземная тепловая сеть в канале от ТК 89/1 до ТК 90/1	89	0,7	Подземная						
1.7.12	подземная тепловая сеть в канале от ТК 89/1 до ТК 90/1	89	24	Подземная						
1.7.13	подземная тепловая сеть в канале от ТК 90/1 до стены здания Челюскинцев, 21а	89	58,4	Подземная						
1.7.14	подземная тепловая сеть в канале от ТК 89/1 до ТК 78/1	159	31,6	Подземная						
1.7.15	подземная тепловая сеть в канале от ТК 78/1 до ТК 80/1	159	96,2	Подземная						
1.7.16	подземная тепловая сеть в канале от ТК 80/1 до ТК 80/1а	108	27,3	Подземная						
1.7.17	подземная тепловая сеть в канале от ТК 80/1а до стены здания Челюскинцев, 23а	57	3,2	Подземная						
1.7.18	подземная тепловая сеть в канале от ТК 80/1а до ТК 80/1б	89	66,3	Подземная						
1.7.19	подземная тепловая сеть в канале от ТК 80/1б до стены здания Папанина, 34/25	89	13	Подземная						
1.7.20	подземная тепловая сеть в канале от ТК 80/1 до стены здания Папанина, 30	108	35,4	Подземная						
1.7.21	подземная тепловая сеть в канале от ТК 78/1 до ТК 79/1	108	94,7	Подземная						
1.7.22	подземная тепловая сеть в канале от ТК 79/1 до СК	76	37,9	Подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.7.23	подземная тепловая сеть в канале от СК до стены здания Челюскинцев, 21в	76	10	Подземная						
1.7.24	подземная тепловая сеть в канале от ТК 79/1 до стены здания Челюскинцев, 25а	108	5,8	Подземная						
1.7.25	подземная тепловая сеть в канале от ТК 79/1 до ТК 79/1а	108	16,8	Подземная						
1.7.26	подземная тепловая сеть в канале от ТК 79/1 до ТК 79/1а	76	16,8	Подземная						
1.7.27	подземная тепловая сеть в канале от ТК 79/1а до СК	57	4,7	Подземная						
1.7.28	подземная тепловая сеть от СК до стены здания Челюскинцев, 25	57	4,8	Подземная						
1.7.29	подземная тепловая сеть в канале от ТК 79/1а до ТК 91/1	08	101	Подземная						
1.7.30	подземная тепловая сеть в канале от ТК 91/1 до стены здания Папанина, 22	108	56,1	Подземная						
1.7.31	подземная тепловая сеть в канале от ТК 91/1 до стены здания Ленина, 104	57	13	Подземная						
1.7.32	подземная тепловая сеть в канале от ТК 91/1а до стены здания Папанина, 22	76	39,5	Подземная						
1.7.33	подземная сеть ГВС в канале от ТК 91/1а до стены здания Папанина, 22	76	39,5	Подземная						
1.7.34	подземная тепловая сеть в канале от ТК 91/1а до стены здания Папанина, 26	57	35,6	Подземная						
1.7.35	подземная сеть ГВС в канале от ТК 91/1а до стены здания Папанина, 26	57	35,6	Подземная						
1.7.36	подземная тепловая сеть в канале от ТК 91/1а до стены здания Папанина, 24	57	2,6	Подземная						
1.7.37	подземная сеть ГВС в канале от ТК 91/1а до стены здания Папанина, 24	57	2,6	Подземная						
<b>1.8.</b>	<b>Участок №8 ТК_З-Связи-Маклакова 37</b>				<b>67 135</b>			<b>67 135</b>		
1.8.1	подземная тепловая сеть в канале от ТК 13 до ТК 1	325	90	подземная						
1.8.2	подземная тепловая сеть в канале от ТК 1 до ТК 2	273	91,5	подземная						
1.8.3	подземная тепловая сеть в канале от ТК 2 до ТК 3	219	50,3	подземная						
1.8.4	подземная тепловая сеть в канале от ТК 3 до стены здания Связи, 30 (гимназия №1)	133	32,5	подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.8.5	подземная тепловая сеть в канале от ТК 3 до ТК 4	219	50,1	подземная						
1.8.6	подземная тепловая сеть в канале от ТК 4 до стены здания Старостина, 11/2	219	13,3	подземная						
1.8.7	подземная тепловая сеть в канале от ТК 4 до стены здания Старостина. 13/1	108	15,8	подземная						
1.8.8	тепловая сеть в техподполье здания Старостина, 13/1	108	32,5	подвал						
1.8.9	подземная тепловая сеть в канале от ТК 2 до стены здания Связи, 28	273	60,7	подземная						
1.8.10	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 28 от УТ 14 (транзит на ТК 2)	273	24	подвал						
1.8.11	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 28 от УТ 14 (транзит на Связи, 26)	273	30,4	подвал						
1.8.12	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 26	273	19,2	подвал						
1.8.13	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 24 от УТ 15 (транзит на Связи, 26)	273	36,6	подвал						
1.8.14	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 24 от УТ 15 (транзит на Связи, 22)	219	17	подвал						
1.8.15	тепловая сеть в техподполье здания Связи. 22	219	16,4	подвал						
1.8.16	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 20 от УТ 16 (транзит на Связи, 22)	219	49,6	подвал						
1.8.17	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 20 от УТ 16 ( транзит на Связи, 18)	219	49,6	подвал						
1.8.18	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 18	219	16,3	подвал						
1.8.19	тепловая сеть в техподполье здания Связи , 16 от УТ 17 (транзит на Связи, 18)	219	25,2	подвал						
1.8.20	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 20 от УТ 16 (транзит на Связи, 13)	219	13	подвал						
1.8.21	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Связи, 20 до стены здания Связи, 13	219	118,8	подземная						
1.8.22	тепловая сеть в техподполье здания Связи, 13 от УТ 18 (транзит на Связи, 20)	219	5,4	подвал						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.8.23	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Связи, 13 до стены здания Маклакова, 37	159	50,2	подземная						
1.8.24	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Связи, 13 до стены здания Связи, 15 (д/с №135)	108	38,9	подземная						
1.8.25	тепловая сеть в техподполье здания Маклакова, 37 от УТ 19 (транзит на Связи, 13)	159	31,8	подвал						
1.8.26	тепловая сеть в техподполье здания Маклакова, 37 от УТ 19 (транзит на Маклакова, 36)	133	25,8	подвал						
1.8.27	тепловая сеть в техподполье здания Маклакова, 36	133	50,9	подвал						
1.8.28	тепловая сеть в техподполье здания Маклакова, 35 от УТ 20 (транзит на Маклакова, 36)	133	24,4	подвал						
1.8.29	тепловая сеть в техподполье здания Маклакова, 35 от УТ 20 (транзит на Маклакова, 34)	108	25,1	подвал						
1.8.30	тепловая сеть в техподполье здания Маклакова, 34	108	24,4	подвал						
1.8.31	тепловая сеть в техподполье здания Маклакова, 33 от УТ 21 (транзит на Маклакова, 34)	108	9,9	подвал						
1.8.32	тепловая сеть в техподполье здания Маклакова, 33 от УТ 21 (транзит на Маклакова, 32)	89	20	подвал						
1.8.33	тепловая сеть в техподполье здания Маклакова, 32	89	23,2	подвал						
<b>1.9.</b>	<b>Участок №9 ТК-61/3 -ул. Гвардейская, 17</b>				<b>83 695</b>		<b>83 695</b>			
1.9.1	подземная тепловая сеть в канале от ТК 64/3 до ТК 61/3	219	60	Подземная						
1.9.2	подземная тепловая сеть от ТК 64/3 до стены здания Полярные Зори, 6	89	8,2	подземная						
1.9.3	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Полярные Зори, 13 до ТК 64/3	219	49,8	подземная						
1.9.4	подземная тепловая сеть в канале от ТК 65/3 до стены здания Гвардейская,3	108	7,5	подземная						
1.9.5	подземная тепловая сеть в канале от ТК 66/3 до ТК 65/3	219	34,7	Подземная						
1.9.6	подземная тепловая сеть в канале от ТК 66/3 до ТК 65/3	219	25	Подземная						
1.9.7	подземная тепловая сеть в канале от ТК 67/3 до ТК 66/3	219	61,5	Подземная						
1.9.8	подземная тепловая сеть в канале от ТК 69/3 до ТК 68/3	108	46,3	Подземная						

№ п/п	Наименование мероприятий / Наименование участка	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
		Диаметр, мм	Протяжен., п.м.	Тип прокладки	ВСЕГО	Профинанси- ровано к 2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.9.9	подземная тепловая сеть в канале от ТК 68/3 до стены здания Гвардейская, 9	108	8,1	Подземная						
1.9.10	подземная тепловая сеть в канале от ТК 68/3 до ТК 67/3	219	54,8	Подземная						
1.9.11	подземная тепловая сеть в канале от ТК 67/3 до стены здания Гвардейская, 7	76	8,4	Подземная						
1.9.12	подземная тепловая сеть в канале от ТК 66/3 до стены здания Гвардейская, 5 (д/с №107)	159	30,6	подземная						
1.9.13	подземная тепловая сеть от ТК 69/3 до стены здания Гвардейская, 11	89	7	подземная						
1.9.14	тепловая сеть в здания Гвардейская, 13 от УТ1 (транзит на Гвардейская, 15)	133	73	подвал						
1.9.15	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Гвардейская, 13 до стены здания Гвардейская, 15	133	38,1	подземная						
1.9.16	тепловая сеть в здания Гвардейская, 13 от УТ1 (транзит на ТК 69/3)	159	11	подвал						
1.9.17	подземная тепловая сеть в канале от стены здания Гвардейская, 13 до стены здания Гвардейская, 17	89	18,5	подземная						
1.9.18	тепловая сеть в техподполье здания Гвардейская, 13 от УТ1 (транзит на Гвардейская, 17)	89	89,7	подвал						

**Таблица 134 – Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6 для участков эксплуатационной ответственности АО «Мурманская ТЭЦ» для сценария 1**

Участок	Тип прокладки	Год прокладки	Длина участка, м	Диаметр, мм	Условный диаметр, м	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итого с НДС, тыс. руб	Демонтаж, тыс. руб	Итоговая стоимость работ с НДС, тыс. руб	Предполагаемый период проведения реконструкции
<b>Мурманская ТЭЦ</b>													
TK-13/1-TK-20/1	Подземная в непроходных каналах	1996	495	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	77224,4	23167,3	100391,8	2022-2025
TK-24/1-TK-41/1	Подземная в непроходных каналах	1984	873	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	114699,4	34409,8	149109,3	2022-2025
TK-49/1-TK-74/1	Подземная в непроходных каналах	1989	227	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	18436,9	5531,1	23967,9	2022-2025
TK-52/1-TK-53/1	Подземная в непроходных каналах	1958	99	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	8040,7	2412,2	10453,0	2022-2025
TK-41/1-TK-47A/1	Подземная в непроходных каналах	1958	175	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	11801,5	3540,5	15342,0	2022-2025
TK-39/1-TK-41/2	Подземная в непроходных каналах	1989	233	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	15712,9	4713,9	20426,7	2022-2025
TK-49/1-TK-46/2	Подземная в непроходных каналах	1989	424	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	44906,0	13471,8	58377,8	2022-2025
TK-49/1-TK-46/2	Подземная в непроходных каналах	1989	238	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	23170,4	6951,1	30121,5	2022-2025
TK-3/2 - TK-73/2	Подземная в непроходных каналах	1988	713	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	93677,8	28103,3	121781,1	2022-2025
TK-3/2 - TK-73/2	Подземная в непроходных каналах	1987	202	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	21393,9	6418,2	27812,1	2022-2025
TK-3/2 - TK-73/2	Подземная в непроходных каналах	1987	211	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	20541,8	6162,5	26704,3	2022-2025
TK-104/2-TK-106/2	Подземная в непроходных каналах	1986	87	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	8469,8	2541,0	11010,8	2022-2025
TK-11/2-TK-12/2	Подземная в непроходных каналах	1986	31	0,133	0,125	49343,93	1,16	1,02	1,06	1918,5	575,5	2494,0	2022-2025
TK-14/2-TK-15/2A	Подземная в непроходных каналах	1987	129	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	8699,4	2609,8	11309,2	2022-2025
TK-16/2-TK-18/2	Подземная в непроходных каналах	1985	289	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	30608,1	9182,4	39790,5	2022-2025
TK-20/2-TK-18/2	Подземная в непроходных каналах	1956	122	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	9908,8	2972,6	12881,4	2022-2025
TK-24/2-TK-28/2	Подземная в непроходных каналах	1988	297	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	31455,4	9436,6	40892,0	2022-2025
TK-28/2-TK-29/2	Подземная в непроходных каналах	1974	129	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	10477,3	3143,2	13620,5	2022-2025

Участок	Тип прокладки	Год прокладки	Длина участка, м	Диаметр, мм	Условный диаметр, м	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итого с НДС, тыс. руб	Демонтаж, тыс. руб	Итоговая стоимость работ с НДС, тыс. руб	Предполагаемый период проведения реконструкции
TK-66/2-103/2	Подземная в непроходных каналах	1958	60	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	5841,3	1752,4	7593,6	2022-2025
TK-22/2-мастерская	Подземная в непроходных каналах	1986	187	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	18205,3	5461,6	23666,9	2022-2025
TK-43/2-TK-63/2	Подземная в непроходных каналах	1994	22	0,089	0,08	42291,93	1,16	1,02	1,06	1166,9	350,1	1517,0	2022-2025
TK-36/2-53/2	Подземная в непроходных каналах	1955	731	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	59371,6	17811,5	77183,1	2022-2025
TK-51/2-TK-57/2	Подземная в непроходных каналах	1974	247	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	20061,3	6018,4	26079,6	2022-2025
TK-57/2-Бойлерная 34 кв.	Подземная в непроходных каналах	1960	68	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	5522,9	1656,9	7179,8	2022-2025
TK-34/3-TK-34/3В	Подземная в непроходных каналах	1990	164	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	11059,7	3317,9	14377,6	2022-2025
TK-45/3-TK-47/3	Подземная в непроходных каналах	1969	52	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	3506,7	1052,0	4558,8	2022-2025
TK-6/3-TK-6A/3	Подземная в непроходных каналах	1965	45	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	3654,9	1096,5	4751,4	2022-2025
TK-6A/3-TK-50/3	Подземная в непроходных каналах	1965	220	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	14836,2	4450,9	19287,0	2022-2025
TK-53/1-TK-55/1	Подземная в непроходных каналах	1957	75	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	5057,8	1517,3	6575,1	2022-2025
TK-72/3-Насосная №1	Подземная в непроходных каналах	1990	307	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	47894,7	14368,4	62263,2	2022-2025
TK-32/2-TK-30/2	Подземная в непроходных каналах	1988	229	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	22294,2	6688,2	28982,4	2022-2025
TK-6/1-TK-8/1	Подземная в непроходных каналах	1997	227	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	35414,0	10624,2	46038,2	2025-2030
TK-3/2 - TK-73/2	Подземная в непроходных каналах	1998	44,5	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	6942,4	2082,7	9025,1	2025-2030
TK-6/3-TK-12/3	Подземная в непроходных каналах	1998	250	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	39002,2	11700,7	50702,9	2025-2030
TK-14/3-TK-18А/3	Подземная в непроходных каналах	1998	410	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	63963,7	19189,1	83152,8	2025-2030
TK-21/3-TK-23А/3	Подземная в непроходных каналах	1998	234	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	36506,1	10951,8	47457,9	2025-2030
TK-20/1-TK-23/1	Подземная в непроходных каналах	2003	334	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	52107,0	15632,1	67739,1	2030-2035
TK-41/1-TK-43/1	Подземная в непроходных каналах	2006	117	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	9502,7	2850,8	12353,5	2030-2035
TK-43/1-TK-43/2	Подземная в непроходных каналах	2003	218	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	17705,9	5311,8	23017,7	2030-2035

Участок	Тип прокладки	Год прокладки	Длина участка, м	Диаметр, мм	Условный диаметр, м	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итого с НДС, тыс. руб	Демонтаж, тыс. руб	Итоговая стоимость работ с НДС, тыс. руб	Предполагаемый период проведения реконструкции
TK-18/2-TK-22/2	Подземная в непроходных каналах	2004	159	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	16839,7	5051,9	21891,7	2030-2035
TK-22/2-TK-24/2	Подземная в непроходных каналах	2006	171	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	16647,6	4994,3	21641,9	2030-2035
TK-24/2-С,Перов,2	Подземная в непроходных каналах	2006	207	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	20152,4	6045,7	26198,1	2030-2035
TK-2/1-TK-3/1	Подземная в непроходных каналах	2007	123	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	19189,1	5756,7	24945,8	2035-2039
TK-3/1-TK-4/1	Подземная в непроходных каналах	2014	70	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	10920,6	3276,2	14196,8	2035-2039
TK-4/1-TK-6/1	Подземная в непроходных каналах	2007	131	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	20437,2	6131,2	26568,3	2035-2039
TK-23/1-TK-24/1	Подземная в непроходных каналах	2011	161	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	25117,4	7535,2	32652,7	2035-2039
TK-2/2 - TK-3/2	Подземная в непроходных каналах	2013	117	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	18253,0	5475,9	23729,0	2035-2039
TK-8/2-TK-11/2	Подземная в непроходных каналах	2010	295	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	38758,7	11627,6	50386,3	2035-2039
TK-11/2-TK-16/2	Подземная в непроходных каналах	2010	276	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	36262,4	10878,7	47141,1	2035-2039
TK-18/2-TK-20/1	Подземная в непроходных каналах	2014	147	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	15568,8	4670,6	20239,5	2035-2039
TK-32/2-TK-63/2	Подземная в непроходных каналах	2008	103	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	8365,6	2509,7	10875,3	2035-2039
TK-38/2-TK-41/2	Подземная в непроходных каналах	2014	164	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	11059,7	3317,9	14377,6	2035-2039
TK-10/1-11/2	Подземная в непроходных каналах	2013	152	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	16098,4	4829,5	20927,9	2035-2039
TK-4/3-TK-6/3	Подземная в непроходных каналах	2008	136	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	21217,2	6365,2	27582,4	2035-2039
TK-12/3-TK-14/3	Подземная в непроходных каналах	2011	219	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	34166,0	10249,8	44415,7	2035-2039
TK-18/3А-TK-19/3	Подземная в непроходных каналах	2009	137	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	21373,2	6412,0	27785,2	2035-2039
TK-19/3-TK-20/3	Подземная в непроходных каналах	2010	75	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	11700,7	3510,2	15210,9	2035-2039
TK-26/3-TK-27/3	Подземная в непроходных каналах	2008	106	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	11226,5	3367,9	14594,4	2035-2039
<b>Южная котельная</b>													
П-1А-TK-2/4	Надземная	1984	101	0,72	0,7	98802,94	1,16	1,02	1,06	12515,7	3754,7	16270,4	2022-2025

Участок	Тип прокладки	Год прокладки	Длина участка, м	Диаметр, мм	Условный диаметр, м	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итого с НДС, тыс. руб	Демонтаж, тыс. руб	Итоговая стоимость работ с НДС, тыс. руб	Предполагаемый период проведения реконструкции
TK-2/4 -Н,№6	Надземная	1984	1094	0,53	0,5	85187,62	1,16	1,02	1,06	116884,7	35065,4	151950,2	2022-2025
ЮК-П-1	Надземная	1996	165	0,82	0,8	102401,63	1,16	1,02	1,06	21191,2	6357,3	27548,5	2022-2025
TK-63Б-больница Севрыба	Надземная	1989	536	0,273	0,25	37495,09	1,16	1,02	1,06	25206,0	7561,8	32767,7	2022-2025
П-1-Рем,цех	Надземная	1996	278	0,133	0,125	22124,36	1,16	1,02	1,06	7714,0	2314,2	10028,2	2022-2025
H,№6-TK-10/4	Подземная в непроходных каналах	1984	167	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	26053,5	7816,0	33869,5	2022-2025
TK-10/4-TK-15/4	Подземная в непроходных каналах	1984	538	0,48	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	83932,8	25179,8	109112,7	2022-2025
TK-10/4-TK-20/4	Подземная в непроходных каналах	1984	532	0,377	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	69897,0	20969,1	90866,1	2022-2025
П-1-TK-51	Подземная в непроходных каналах	1996	110	0,82	0,8	183289	1,16	1,02	1,06	25286,8	7586,0	32872,8	2022-2025
TK-51-П-3А	Подземная в непроходных каналах	1996	1785	0,82	0,8	183289	1,16	1,02	1,06	410335,1	123100,5	533435,6	2022-2025
П-3А-П-3	Подземная в непроходных каналах	1996	846	0,63	0,6	144023	1,16	1,02	1,06	152815,1	45844,5	198659,6	2022-2025
TK-34-TK-38	Подземная в непроходных каналах	1993	413	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	64431,7	19329,5	83761,2	2022-2025
TK-81/3-TK-76/3	Подземная в непроходных каналах	1984	429	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	56364,3	16909,3	73273,6	2022-2025
TK-74/3-TK-72/3	Подземная в непроходных каналах	1971	153	0,377	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	20102,0	6030,6	26132,6	2022-2025
TK-59-TK-61	Подземная в непроходных каналах	1989	216	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	33697,9	10109,4	43807,3	2022-2025
TK-61-TK-63Б	Подземная в непроходных каналах	1996	463	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	72232,1	21669,6	93901,8	2022-2025
TK-63Б-TK-81/3	Подземная в непроходных каналах	1987	453	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	70672,1	21201,6	91873,7	2022-2025
TK-11 -TK-13	Подземная в непроходных каналах	1973	16	0,48	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	2496,1	748,8	3245,0	2022-2025
TK-13-TK-7/4	Подземная в непроходных каналах	1984	105	0,48	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	16380,9	4914,3	21295,2	2022-2025
TK-48-TK-50	Подземная в непроходных каналах	1975	191	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	20228,9	6068,7	26297,5	2022-2025
TK-3-TK-52	Подземная в непроходных каналах	1988	291	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	30819,9	9246,0	40065,9	2022-2025
П-3-Нас,№ 4	Подземная в непроходных каналах	1976	322,8	0,72	0,7	163656	1,16	1,02	1,06	66256,7	19877,0	86133,6	2022-2025

Участок	Тип прокладки	Год прокладки	Длина участка, м	Диаметр, мм	Условный диаметр, м	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итого с НДС, тыс. руб	Демонтаж, тыс. руб	Итоговая стоимость работ с НДС, тыс. руб	Предполагаемый период проведения реконструкции
TK-26-УТ-1	Подземная в непроходных каналах	1977	151	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	15992,5	4797,7	20790,2	2022-2025
TK-2/4-Ремонтно-производственная база	Подземная в непроходных каналах	1989	76	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	9985,3	2995,6	12980,9	2022-2025
TK-2/4-Ремонтно-производственная база	Подземная в непроходных каналах	1989	292	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	28427,5	8528,2	36955,7	2022-2025
TK-2/4-Ремонтно-производственная база	Подземная в непроходных каналах	1989	202,3	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	13642,5	4092,8	17735,3	2022-2025
TK-2/4-Ремонтно-производственная база	Подземная в непроходных каналах	1989	32	0,108	0,1	47923,26	1,16	1,02	1,06	1923,4	577,0	2500,4	2022-2025
TK-86/3-Нас, № 3	Подземная в непроходных каналах	1973	171	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	13888,6	4166,6	18055,1	2022-2025
TK-76/3-Нас, № 2	Подземная в непроходных каналах	1989	115	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	11195,8	3358,7	14554,5	2022-2025
TK-63Б-больница Севрыбы	Подземная в непроходных каналах	1989	1026	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	99885,6	29965,7	129851,3	2022-2025
ЮК-П-1А	Надземная	1998	125	0,82	0,8	102401,63	1,16	1,02	1,06	16053,9	4816,2	20870,1	2025-2030
Перемычка П-1Б-УТ-1	Надземная	2000	200	0,72	0,7	98802,94	1,16	1,02	1,06	24783,6	7435,1	32218,6	2025-2030
TK-38-TK-88/3	Подземная в непроходных каналах	2001	957,5	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	125801,5	37740,5	163542,0	2025-2030
TK-56-TK-58	Подземная в непроходных каналах	1998	317	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	49454,8	14836,5	64291,3	2025-2030
TK-7-TK-8	Подземная в непроходных каналах	1998	179	0,48	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	27925,6	8377,7	36303,3	2025-2030
TK-32-TK-32A	Подземная в непроходных каналах	2003	227	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	22099,5	6629,8	28729,3	2030-2035
TK-38-TK-56	Подземная в непроходных каналах	2009	271	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	42278,4	12683,5	54962,0	2035-2039
TK-58-TK-59	Подземная в непроходных каналах	2012	250	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	39002,2	11700,7	50702,9	2035-2039

#### Восточная котельная

П-5А-УТ-2	Подземная в непроходных каналах	1994	330	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	34950,4	10485,1	45435,5	2022-2025
T/с гараж "МЭЛС"	Подземная в непроходных каналах	1989	260	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	17533,7	5260,1	22793,8	2022-2025
T/сеть Молкомбинат	Подземная в непроходных каналах	1985	482	0,159	0,15	53769,43	1,16	1,02	1,06	32504,7	9751,4	42256,1	2022-2025
приборы учета - П-5	Подземная в непроходных каналах	1985	1064,14	0,72	0,7	163656	1,16	1,02	1,06	218421,2	65526,4	283947,5	2022-2025
TK-109/2-TK-112/2	Подземная в	1989	413	0,53	0,5	124390	1,16	1,02	1,06	64431,7	19329,5	83761,2	2022-2025

Участок	Тип прокладки	Год прокладки	Длина участка, м	Диаметр, мм	Условный диаметр, м	Стоймость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровням цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итого с НДС, тыс. руб	Демонтаж, тыс. руб	Итоговая стоимость работ с НДС, тыс. руб	Предполагаемый период проведения реконструкции
	непроходных каналах												
TK-107/2-TK-109/2	Подземная в непроходных каналах	1989	115	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	12179,7	3653,9	15833,6	2022-2025
TK-94/2-TK-92/2	Подземная в непроходных каналах	1984	42	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	3411,2	1023,4	4434,6	2022-2025
TK-101/2-Бойл,н,Плато	Подземная в непроходных каналах	1995	198	0,273	0,25	77623,23	1,16	1,02	1,06	19276,2	5782,9	25059,0	2022-2025
TK-15-TK-78/2	Подземная в непроходных каналах	1996	310	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	40729,5	12218,8	52948,3	2022-2025
TK-78/2-TK-76/2	Подземная в непроходных каналах	1992	204	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	26802,6	8040,8	34843,4	2022-2025
П-8А-TK-92/1	Подземная в непроходных каналах	1995	923	0,63	0,6	144023	1,16	1,02	1,06	166723,8	50017,1	216740,9	2022-2025
ВК-УТ-4	Подземная в непроходных каналах	1980	112	0,426	0,4	104757	1,16	1,02	1,06	14715,2	4414,5	19129,7	2022-2025
УТ-2-УТ-3	Подземная в непроходных каналах	1994	72	0,219	0,2	64758,58	1,16	1,02	1,06	5847,8	1754,3	7602,2	2022-2025
TK-96/2-TK-101/2	Подземная в непроходных каналах	2003	218	0,325	0,3	84445,07	1,16	1,02	1,06	23088,5	6926,5	30015,0	2030-2035

Как определено в Главе 12 Обосновывающих материалов, источником финансирования мероприятий в рамках данной группы проектов является статья "амortизационные отчисления" в тарифе на тепловую энергию.

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансираны без привлечения дополнительных источников финансирования.

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет г. Мурманска. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.

Альтернативным вариантом финансирования реконструкции ветхих тепловых сетей является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций с последующей передачей тепловых сетей на баланс данных организаций.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №6 по теплоснабжающим организациям приведены в таблицах 135 - 138.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов составят по первому сценарию 23400,0 млн. руб. и по второму – 23187,3 млн. руб. (без НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2022 – 2039 гг.

**Таблица 135 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для сценария 1**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	2020-2039
ПИР и ПСД	млн. руб.	-	107,7	105,4	205,5	145,6	101,9	79,4	78,3	74,8	74,8	70,7	546,3	1590,6
Оборудование	млн. руб.	-	1032,8	1010,7	1970,5	1396,3	977,5	761,6	751,2	717,3	717,3	677,8	5237,5	15250,1
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	-	444,2	434,7	847,5	600,5	420,4	327,5	323,1	308,5	308,5	291,5	2252,7	6559,2
Всего капитальные затраты	млн. руб.	-	1584,7	1550,8	3023,6	2142,4	1499,8	1168,5	1152,6	1100,6	1100,6	1040,0	8036,4	23400,0
Непредвиденные расходы	млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	млн. руб.	-	316,9	310,2	604,7	428,5	300,0	233,7	230,5	220,1	220,1	208,0	1607,3	4680,0
Всего стоимость проекта	млн. руб.	-	1901,6	1860,9	3628,3	2570,9	1799,8	1402,2	1383,1	1320,7	1320,7	1248,0	9643,7	28080,0

**Таблица 136 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для ТСО для сценария 1**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	2020-2039
<b>АО «Мурманская ТЭЦ»</b>														
ПИР и ПСД	млн. руб.	-	52,8	24,9	117,8	75,7	36,7	24,5	23,4	19,9	19,9	20,9	147,8	564,1
Оборудование	млн. руб.	-	505,8	238,9	1129,4	725,9	352,1	234,6	224,2	190,3	190,3	200,2	1416,7	5408,6
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	-	217,6	102,8	485,8	312,2	151,4	100,9	96,4	81,9	81,9	86,1	609,4	2326,3
Всего капитальные затраты	млн. руб.	-	776,1	366,6	1733,0	1113,8	540,3	360,0	344,1	292,1	292,1	307,2	2173,9	8299,0
Непредвиденные расходы	млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	млн. руб.	-	155,2	73,3	346,6	222,8	108,1	72,0	68,8	58,4	58,4	61,4	434,8	1659,8
Всего стоимость проекта	млн. руб.	-	931,4	440,0	2079,5	1336,5	648,3	432,0	412,9	350,5	350,5	368,6	2608,6	9958,78
<b>АО «МЭС»</b>														
ПИР и ПСД	млн. руб.	-	55,0	80,5	87,7	69,9	65,2	55,0	55,0	55,0	55,0	49,8	398,5	1026,5
Оборудование	млн. руб.	-	526,9	771,7	841,1	670,4	625,4	526,9	526,9	526,9	526,9	477,6	3820,7	9841,6
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	-	226,6	331,9	361,8	288,3	269,0	226,6	226,6	226,6	226,6	205,4	1643,3	4232,9
Всего капитальные затраты	млн. руб.	-	808,5	1184,1	1290,6	1028,7	959,6	808,5	808,5	808,5	808,5	732,8	5862,6	15101,0
Непредвиденные расходы	млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	млн. руб.	-	161,7	236,8	258,1	205,7	191,9	161,7	161,7	161,7	161,7	146,6	1172,5	3020,2
Всего стоимость проекта	млн. руб.	-	970,2	1420,9	1548,8	1234,4	1151,5	970,2	970,2	970,2	970,2	879,4	7035,1	18121,2

**Таблица 137 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для сценария 2**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	2020-2039
ПИР и ПСД	млн. руб.	-	102,6	102,1	204,6	144,8	101,1	78,6	77,5	74,0	74,0	70,7	546,3	1576,2
Оборудование	млн. руб.	-	983,4	979,0	1961,4	1388,2	969,4	753,5	743,1	709,2	709,2	677,8	5237,5	15111,6
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	-	423,0	421,1	843,6	597,1	416,9	324,1	319,6	305,0	305,0	291,5	2252,7	6499,6
Всего капитальные затраты	млн. руб.	-	1509,0	1502,2	3009,5	2130,0	1487,4	1156,1	1140,2	1088,2	1088,2	1040,0	8036,4	23187,3
Непредвиденные расходы	млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	млн. руб.	-	301,8	300,4	601,9	426,0	297,5	231,2	228,0	217,6	217,6	208,0	1607,3	4637,5
Всего стоимость проекта	млн. руб.	-	1810,8	1802,7	3611,4	2556,0	1784,9	1387,4	1368,2	1305,8	1305,8	1248,0	9643,7	27824,8

**Таблица 138 – Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для ТСО для сценария 2**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2039	2020-2039
<b>АО «Мурманская ТЭЦ»</b>														
ПИР и ПСД	млн. руб.	-	52,8	24,9	117,8	75,7	36,7	24,5	23,4	19,9	19,9	20,9	147,8	564,1
Оборудование	млн. руб.	-	505,8	238,9	1129,4	725,9	352,1	234,6	224,2	190,3	190,3	200,2	1416,7	5408,6
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	-	217,6	102,8	485,8	312,2	151,4	100,9	96,4	81,9	81,9	86,1	609,4	2326,3
Всего капитальные затраты	млн. руб.	-	776,1	366,6	1733,0	1113,8	540,3	360,0	344,1	292,1	292,1	307,2	2173,9	8298,98
Непредвиденные расходы	млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	млн. руб.	-	155,2	73,3	346,6	222,8	108,1	72,0	68,8	58,4	58,4	61,4	434,8	1659,8
Всего стоимость проекта	млн. руб.	-	931,4	440,0	2079,5	1336,5	648,3	432,0	412,9	350,5	350,5	368,6	2608,6	9958,8
<b>АО «МЭС»</b>														
ПИР и ПСД	млн. руб.	-	49,8	77,2	86,8	69,1	64,4	54,1	54,1	54,1	54,1	49,8	398,5	1012,0
Оборудование	млн. руб.	-	477,6	740,1	832,0	662,3	617,3	518,9	518,9	518,9	518,9	477,6	3820,7	9703,0
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	-	205,4	318,3	357,8	284,9	265,5	223,2	223,2	223,2	223,2	205,4	1643,3	4173,3
Всего капитальные затраты	млн. руб.	-	732,8	1135,6	1276,6	1016,3	947,2	796,1	796,1	796,1	796,1	732,8	5862,6	14888,3
Непредвиденные расходы	млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	млн. руб.	-	146,6	227,1	255,3	203,3	189,4	159,2	159,2	159,2	159,2	146,6	1172,5	2977,7
Всего стоимость проекта	млн. руб.	-	879,4	1362,7	1531,9	1219,5	1136,6	955,4	955,4	955,4	955,4	879,4	7035,1	17866,0

## **6.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций**

Реализация проектов, входящих в состав группы проектов №7 направлены на обеспечение устойчивого теплогидравлического режима передачи тепловой энергии от источников до потребителей.

Состав группы проектов № 7 «Строительство и реконструкция насосных станций» по Сценарию 1 приведён ниже:

1. Реконструкция насосной станции НС№7 66кв в зоне действия Восточной котельной с установкой требуемых параметров на существующих насосах на обратном трубопроводе, расход через насосную – более 1500 т/ч. При реализации данного мероприятия также потребуется выполнить реконструкцию на объектах АО «Мурманэнергосбыт», а также в тепловых пунктах потребителей. Объем реконструкции должен быть определен на стадии разработки проекта переключения нагрузки.

2. В зоне теплоснабжения Южной котельной для обеспечения необходимого уровня давления на конечных потребителях необходимо установить следующие параметры на насосной НС №4: давление на подающем трубопроводе на выходе из НС № 4 на 150,0 м, давление на обратном трубопроводе на входе в насосную 40,0 м. При перспективном давлении на насосной станции давление у потребителя Кольский, 61 необходимо установить регулирующий клапан подпора «до себя».

Сценарий 2 предполагает следующие мероприятия:

1. Реконструкция насосной станции НС№7 66кв в зоне действия Восточной котельной с установкой требуемых параметров на существующих насосах на обратном трубопроводе, расход через насосную – более 1500 т/ч;

2. В зоне теплоснабжения Южной котельной для обеспечения необходимого уровня давления на конечных потребителях необходимо установить следующие параметры на насосной НС №4: давление на подающем трубопроводе на выходе из НС № 4 на 150,0 м вод.ст., давление на обратном трубопроводе на входе в насосную 40,0 м вод.ст.. При перспективном давлении на насосной станции давление у потребителя Кольский, 61 необходимо установить регулирующий клапан подпора «до себя»;

3. Строительство насосной станции новой угольной Южной котельной на месте старой котельной для увеличения располагаемого напора до 60 м (+30 на подаче и +30 на обратном) и производительностью 5200 т/ч;

4. Строительство насосной станции новой угольной котельной «Северная-Восточная» на месте котельной «Северная» для увеличения располагаемого напора на 70 м (+30м на подаче). Производительностью НС 3200 т/ч;

5. Строительство насосной станции новой угольной котельной «Северная-Восточная» на месте Восточной котельной для увеличения располагаемого напора до 60 м (+20 на подаче и +20 на обратном). Производительностью НС 3500 т/ч.

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для двух вариантов.

**Таблица 139 – Затраты на реализацию мероприятий по группе №7 по АО «Мурманская ТЭЦ»**

Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого, млн. руб.
Реконструкция насосной станции №7, источник теплоснабжения Восточная котельная		0,9	32,77	32,77	32,77	32,77				131,98
Монтаж кабельной линии 0,4 кВ для резервного электроснабжения насосной станции №8 (Южная котельная)	0,2	2,0								2,20
Итого	0,2	2,9	32,77	32,77	32,77	32,77	0	0	0	134,18

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №7 по Сценариям приведены в таблицах 140 - 143. Сводные капитальные затраты этой группы проектов составят по сценарию 1 – 111,82 млн. руб, по второму – 522,92 млн.руб. Проекты предполагаются к реализации в течение 2022 – 2028 гг.

**Таблица 140 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №7 по Сценарию 1**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2039
ПИР и ПСД	млн. руб.	0	0	0,17	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,92
Оборудование	млн. руб.	0	0	0	1,67	19,1	19,1	19,1	19,1	0	0	0	0	78,13
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	0	0	0	0	8,2	8,2	8,2	8,2	0	0	0	0	32,77
Всего капитальные затраты	млн. руб.	0	0	0,17	2,42	27,31	27,31	27,31	27,31	0	0	0	0	111,82
Непредвиденные расходы	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	млн. руб.	0	0	0,03	0,48	5,46	5,46	5,46	5,46	0	0	0	0	22,36
Всего стоимость проекта	млн. руб.	0	0	0,20	2,42	32,77	32,77	32,77	32,77	0	0	0	0	134,18

**Таблица 141 – Финансовые потребности для реализации проектов группы №7 в разрезе ТСО по Сценарию 1**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 - 2039
<b>АО «Мурманская ТЭЦ»</b>														
ПИР и ПСД	млн. руб.	0	0	0,17	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,92
Оборудование	млн. руб.	0	0	0	1,67	19,1	19,1	19,1	19,1	0	0	0	0	78,13
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	0	0	0	0	8,2	8,2	8,2	8,2	0	0	0	0	32,77
Всего капитальные затраты	млн. руб.	0	0	0,17	2,42	27,31	27,31	27,31	27,31	0	0	0	0	111,82
Непредвиденные расходы	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	млн. руб.	0	0	0,03	0,48	5,46	5,46	5,46	5,46	0	0	0	0	22,36
Всего стоимость проекта	млн. руб.	0	0	0,20	2,42	32,77	32,77	32,77	32,77	0	0	0	0	134,18

**Таблица 142 – Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №7 по Сценарию 2**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2020 - 2039
ПИР и ПСД	млн. руб.	0	0	0,17	0,75	0,00	0,00	28,00	0,00	0	0	0	0	28,92
Оборудование	млн. руб.	0	0	0,00	1,67	19,12	19,12	19,12	286,92	0	0	0	0	345,93
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	0	0	0,00	0,00	8,19	8,19	8,19	123,49	0	0	0	0	148,07
Всего капитальные затраты	млн. руб.	0	0	0,17	2,42	27,31	27,31	55,31	410,41	0	0	0	0	522,92
Непредвиденные расходы	млн. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
НДС	млн. руб.	0	0	0,03	0,48	5,46	5,46	11,06	82,08	0	0	0	0	104,58
Всего стоимость проекта	млн. руб.	0	0	0,20	2,42	32,77	32,77	66,37	492,49	0	0	0	0	627,50

**Таблица 143 – Финансовые потребности для реализации проектов группы №7 в разрезе ТСО по Сценарию 2**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2020 - 2039
<b>АО «Мурманская ТЭЦ»</b>														
ПИР и ПСД	млн. руб.	0	0	0,17	0,75	0,00	0,00	9,30	0,00	0	0	0	0	10,22
Оборудование	млн. руб.	0	0	0,00	1,67	19,12	19,12	19,12	108,42	0	0	0	0	167,43
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	0	0	0,00	0,00	8,19	8,19	8,19	46,59	0	0	0	0	71,17
Всего капитальные затраты	млн. руб.	0	0	0,17	2,42	27,31	27,31	36,61	155,01	0	0	0	0	248,82
Непредвиденные расходы	млн. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
НДС	млн. руб.	0	0	0,03	0,48	5,46	5,46	7,32	31,00	0	0	0	0	49,76
Всего стоимость проекта	млн. руб.	0	0	0,20	2,42	32,77	32,77	43,93	186,01	0	0	0	0	298,58
<b>Неопределенная организация</b>														
Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2020 - 2039
ПИР и ПСД	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	18,7	0	0	0	0	0	0
Оборудование	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	178,5	0	0	0	0	0
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	76,9	0	0	0	0	0
Всего капитальные затраты	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	18,7	255,4	0	0	0	0	274,1
Непредвиденные расходы	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	3,7	51,1	0	0	0	0	54,8
Всего стоимость проекта	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	306,5	0	0	0	0	328,9

## **РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения**

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству входящие в состав группы проектов №8 и направлены на обеспечение организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории г. Мурманска применяется в системе теплоснабжения от котельной «Северная».

В соответствии Федеральным законом N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с учетом изменений от 30 декабря 2021 г.), законодательством Российской Федерации урегулированы положения, обеспечивающие надлежащий температурный режим подаваемой горячей воды и, как следствие, отсутствие условий для содержания бактерий в открытых системах горячего водоснабжения. Из указанного следует, что в случае, если открытые системы обеспечивают выполнение нормативных требований к горячей воде, то реализация мероприятий по "закрытию" открытой системы горячего водоснабжения по такой причине необязательна.

Законопроектом предусматривается признание утратившей силу нормы, устанавливающей запрет на осуществления горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 г., но одновременно сохраняется действие нормы части 8 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", исключающей возможность подключения объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего водоснабжения.

Проектом схемы теплоснабжения муниципального образования предусмотрен перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения. В ходе проработки вопроса перевода на закрытую систему горячего водоснабжения рассмотрено два варианта:

- переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки теплообменников горячего водоснабжения в существующих зданиях ЦТП на тепловых сетях от котельной «Северная» и последующая организация четырехтрубной схемы теплоснабжения и ГВС до потребителя;
- переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки теплообменников ГВС непосредственно в зданиях, подключенных по элеваторной схеме.

### ***Установка теплообменников ГВС в существующих зданиях ЦТП***

В зоне действия котельной «Северная» на сегодняшний день организовано 5 ЦТП.

ЦТП №1 – обеспечивает тепловой энергией историческую застройку по пр. Героев-Североморцев. В зоне действия ЦТП №1 расположен 31 потребитель суммарной тепловой нагрузкой 1,6365 Гкал/ч. Горячее водоснабжение осуществляется у 3 из них, а именно:

1. Муниципальное образовательное учреждение Школа-интернат №1 с подключенной нагрузкой 0,1902 Гкал/ч, из которых ГВС – 0,0142 Гкал/ч;
2. Детский сад №39 с подключенной нагрузкой 0,0626 Гкал/ч, из которых ГВС – 0,0076 Гкал/ч;
3. Детский сад №149 с подключенной нагрузкой 0,055 Гкал/ч, из которых ГВС – 0,001 Гкал/ч.

Прочие жилые дома в зоне действия ЦТП №1 не имеют централизованного горячего водоснабжения.

В такой ситуации переоборудование ЦТП №1 для организации закрытой схемы ГВС является нерациональным.

Схемой теплоснабжения предлагается предусмотреть переключение данных потребителей на тепломагистраль по ул. Чумбарова-Лучинского с организацией закрытой схемы ГВС в ИТП потребителей. Для такого переключения требуется

строительство тепловой сети 2Ду 80 протяженностью 250 м от тепломагистрали до потребителей.

ЦТП №2 - обеспечивает тепловой энергией историческую застройку в границах улиц: пр. Героев-Североморцев – ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Калинина – ул. Кирпичная. В зоне действия ЦТП№2 расположены 15 потребителей суммарной тепловой нагрузкой 0,467 Гкал/ч. Централизованное горячее водоснабжение у потребителей не осуществляется.

ЦТП №3 - обеспечивает тепловой энергией историческую застройку в границах улиц: Бредова - Капустина. В зоне действия ЦТП№3 расположены 7 потребителей суммарной тепловой нагрузкой 0,304 Гкал/ч. Централизованное горячее водоснабжение у потребителей не осуществляется.

ЦТП №4 - обеспечивает тепловой энергией историческую застройку в границах улиц: пр. Героев-Североморцев – ул. Александра Невского – ул. Калинина – ул. Кирпичная. В зоне действия ЦТП№4 расположены 6 потребителей суммарной тепловой нагрузкой 0,3913 Гкал/ч. Горячее водоснабжение осуществляется у всех потребителей.

В случае отсутствия программ по расселению жителей данных домов и их сносу, схемой теплоснабжение предлагается предусмотреть модернизацию данного ЦТП с установкой пластинчатых теплообменников ГВС. Теплосети после ЦТП должны быть переложены с использованием неметаллических трубопроводов. Протяженность перекладываемых участков составляет 330 м.

При использовании стальных трубопроводов ГВС увеличиваются требования к качеству теплоносителя, подаваемого по этим трубопроводам. При реконструкции ЦТП с установкой теплообменников ГВС и организации четырёхтрубной схемы ГВС использование стальных трубопроводов ГВС приводит увеличению операционных и капитальных затрат на установку дополнительного оборудования для подготовки воды на ГВС. В связи с вышеизложенным, рекомендуется предусмотреть строительство трубопроводов ГВС из полимерных материалов.

Основные преимущества использования полимерных материалов:

1. Не подвергаются коррозии;
2. Надёжность и долговечность (срок эксплуатации составляет 50 лет);
3. Стоимость полиэтиленовых труб ниже стоимости стальных и чугунных при эквивалентной пропускной способности;

4. Полимерные трубы морозоустойчивы, химически и электрически нейтральны, коэффициент шероховатости в несколько раз ниже стали и чугуна, количество отложений на стенках в процессе эксплуатации значительно меньше;

5. Полимерные трубы устойчивы к подвижкам грунта в связи с высоким коэффициентом линейного удлинения;

6. Простота монтажа, которая уменьшает его себестоимость благодаря уменьшению затрат на мощную погрузочную технику и оплату труда;

ЦТП №5 - обеспечивает тепловой энергией промышленную и коммерческую застройку в промзоне по ул. Лобова - ул. Позднякова. В зоне действия ЦТП№5 расположены 5 потребителей суммарной тепловой нагрузкой 0,9538 Гкал/ч. Горячее водоснабжение осуществляется у всех потребителей по закрытой схеме.

Состав группы проектов для рассмотренного выше варианта организации закрытой схемы горячего водоснабжения посредством установки теплообменников горячего водоснабжения в существующих зданиях ЦТП на тепловых сетях от котельной, и последующая организация четырехтрубной схемы теплоснабжения и ГВС до потребителя представлен в таблице 144.

**Таблица 144 – Состав группы проектов №8 (организация 4-х трубной схемы теплоснабжения)**

Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр труб-да, м	Вид прокладки тепловой сети	Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2022, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.
ЦТП №4 - ТК-274	13,72	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	586,4
TK-274 - TK-273	24,26	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	1036,9
TK-273 - ж/д ул. А. Невского д.96	9,83	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	420,1
TK-273 - TK-272	51,86	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	2216,5
TK-272 - ж/д ул. А. Невского, 94	7,5	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	320,6
TK-272 - TK-271	26,55	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	1134,8
TK-271 - ж/д ул. Кирпичная, 8	20,74	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	886,4
TK-271 - TK-270	30,81	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	1316,8
TK-270 - ж/д ул. А. Невского, 90	7,52	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	321,4
TK-270 - TK-269	28,56	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	1220,7
TK-269 - ж/д ул. Кирпичная, 12	10,45	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	446,6
TK-269 - TK-268	53,42	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	2283,2
TK-268 - ж/д ул. Кирпичная, 6	48,74	0,03	Подземная, в непроходных каналах	34 078,20	1,16	1,02	1,06	2083,2
TK-503 - Мурманский КЦСОН	70	0,07	Подземная, в непроходных каналах	39 968,10	1,16	1,02	1,06	3508,9
TK-94 - потребители ЦТП 62кв	250	0,08	Подземная, в непроходных каналах	42 291,93	1,16	1,02	1,06	13260,6

В настоящий момент в г. Мурманске действует программа перевода на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) многоквартирных домов в Ленинском административном округе г.Мурманска, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 17.01.2022 № 21-ПП.

Участниками данной программы являются:

- АО «Мурманскэнергосбыт»;
- ГОУП «Мурманскводоканал»;
- НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области»;
- МУП «Североморскводоканал»;
- Управляющие компании.

Целью данной программы является обеспечение жителей Ленинского административного округа г. Мурманска качественной горячей водой.

Основной задачей является перевод системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Ленинского административного округа г. Мурманска с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую.

Данная программа разделена на два этапа со сроками реализации:

- первый этап: 2021 г. (завершен);
- второй этап: 2022-2025 гг.

Стоимость работ за весь период реализации программы в ценах соответствующих лет составляет 2 691 283,16 тыс. рублей, в том числе:

- на 2021 год - 75 034,54 тыс. рублей;
- на 2022 год - 779 965,49 тыс. рублей;
- на 2023 год - 942 305,13 тыс. рублей;
- на 2024 год - 485 593,47 тыс. рублей;
- на 2025 год - 408 384,53 тыс. рублей;

Программа включает в себя такие мероприятия:

- проведение работ по реконструкции системы теплоснабжения в зоне деятельности АО «Мурманскэнергосбыт»;
- проведение работ по замене сетей водоснабжения в зоне деятельности ГОУП «Мурманск водоканал» и МУП «Североморскводоканал»;

- ремонт в многоквартирных домах тепловых пунктов с полной заменой оборудования в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

I этап программы предусматривал перевод на закрытую систему 29 многоквартирных домов без необходимости проведения работ в зоне деятельности ресурсоснабжающих организаций. Из резервного фонда правительства Мурманской области были выделены средства в размере 75 034 537,20 рубля для перечисления некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» в виде субсидий на реализацию мероприятий по проведению замены индивидуальных тепловых пунктов в 29 многоквартирных домах для своевременного выполнения работ по переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Ленинском административном округе города.

**Таблица 145 - Перечень многоквартирных домов, перевод на закрытую систему которых реализован в 2021 году**

№ п/п	Наименование улицы	№ дома
1	ул. Александрова	2
2	ул. Александрова	4/1
3	ул. Александрова	6
4	ул. Александрова	8
5	ул. Александрова	10
6	ул. Александрова	12
7	ул. Александрова	14
8	ул. Александрова	16
9	ул. Александрова	18
10	ул. Александрова	20
11	ул. Александрова	22
12	ул. Александрова	24/1
13	пр-д Ивана Халатина	4
14	пр-д Ивана Халатина	8
15	пр-д Ивана Халатина	10
16	пр-д Ивана Халатина	12
17	пр-д Ивана Халатина	14
18	пр-д Ивана Халатина	16
19	пр-д Ивана Халатина	20
20	ул. Аскольдовцев	3
21	ул. Аскольдовцев	5
22	ул. Аскольдовцев	11
23	ул. Аскольдовцев	15
24	ул. Аскольдовцев	17
25	ул. Аскольдовцев	19
26	ул. Чумбарова-Лучинского	16
27	ул. Чумбарова-Лучинского	18
28	ул. Чумбарова-Лучинского	20
29	ул. Чумбарова-Лучинского	24

II этап программы предполагает проведение мероприятий в зоне деятельности ресурсоснабжающих организаций. Перечни мероприятий ресурсоснабжающих организаций представлены в таблицах ниже.

### ***Установка теплообменников ГВС непосредственно в ИТП потребителей***

В зоне действия котельной «Северная» и ТЦ «Росляково-1» 559 ИТП потребителей подключены по элеваторной схеме и имеют открытую систему ГВС.

Схемой теплоснабжения, для таких потребителей предлагается организация закрытой схемы ГВС с модернизацией существующих ИТП потребителей и установкой теплообменников на ГВС. Расчет затрат на данное мероприятие выполнен на основе Постановления Правительства Мурманской области от 31.03.2014 N 170-ПП (ред. от 27.10.2017) "Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться НКО "ФКР МО" за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт", которым установлена предельная стоимость замены теплообменника в МКД в размере 2501,15 тыс. руб..

Мероприятия по закрытию ГВС предлагается осуществить с 2022 по 2025 годы.

Затраты на организацию закрытой схемы ГВС в ИТП каждого потребителя приведены в п.9.1.2 Главы 9 Обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения». Суммарные капиталовложения в модернизацию ИТП потребителей оцениваются в 1 398 143,55 тыс. руб.

Для создания потребителям условий, обеспечивающих переход на закрытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения), на источнике, тепловых сетях и объектах на них (ЦТП) схемой теплоснабжения предусматривается проведение ряда мероприятий необходимых для оптимизации гидравлического режима работы от котельных «Северная» и ТЦ «Росляково-1» в зоне деятельности АО «Мурманэнергосбыт», а также мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в зоне деятельности ГОУП «Мурманводоканал» и МУП «Североморскводоканал». Перечень требуемых мероприятий представлен в таблице 146.

**Таблица 146 - Перечень мероприятий по переходу на закрытую схему теплоснабжения от котельной «Северная»**

№ п/п	Объект, участок т/сети, основное оборудование	Количество оборудования, шт. Протяженность, м	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Котельная «Северная»</b>						
1.1	Замена водогрейного котла ПТВМ-30 ст. № 3	1	Проект	проект/CMP			
1.2	Замена подогревателей сетевой воды ПСВ-315	2		Проект	CMP		
1.3	Замена сетевых насосов СЭ-1250 ст№1,2,3,4	4		Проект	CMP		
1.4	Замена рециркуляционных насосов НКУ-250 ст.№1,	2	Проект	CMP			
1.5	Замена подпиточных насосов 14СД-9 ст №1,2	2		Проект	CMP		
1.6	Замена подпиточных насосов 200Д-60 ст №6, 200Д-90 ст№3,5	3		Проект	CMP		

№ п/п	Объект, участок т/сети, основное оборудование		Количество оборудования, шт Протяженность, м	2021	2022	2023	2024	2025
2			<b>ЦТП</b>					
2.1	ЦТП 175 кв.	Установка сетевых насосов	2	Проект	CMP			
2.2		Замена сетевого насоса СН-3	1	Проект	CMP			
2.3	ЦТП 171 кв.	Установка сетевых насосов	2	Проект	CMP			
2.4	ЦТП 203 кв.	Установка сетевых насосов	2	Проект	CMP			
2.5	ЦТП 207 кв.	Установка сетевых насосов	3	Проект	CMP			
2.6	Элеваторный узел А. Невского	Установка водоподогревателя ГВС	1	Проект	CMP			
3	<b>Участки тепловых сетей</b>							
3.1	Перекладка тепловых сетей		2134		Проект	Проект/CMP	CMP	CMP
	<b>Итого стоимость работ, тыс. руб</b>		<b>701 592,695</b>		<b>345533,918</b>	<b>259739,695</b>	<b>72739,362</b>	<b>23579,72</b>

**Таблица 147 - Перечень мероприятий по обеспечению качественного горячего водоснабжения от котельной ТЦ «Росляково-1»**

№ п/п	Объект, участок т/сети, основное оборудование	Количество оборудования, шт	2021	2022	2023	2024	2025
		Протяженность, м					
1	<b>Котельная ТЦ «Росляково-1»</b>						
1.1	Замена сетевых насосов	2		Проект	CMP		
2	<b>Участки тепловых сетей</b>						
2.1	Перекладка тепловых сетей	2266		Проект	CMP		
<b>Итого стоимость работ, тыс. руб</b>		<b>80 413,2</b>		<b>4533,6</b>	<b>75879,6</b>		

Ориентировочные затраты на мероприятия в зоне ответственности АО «МЭС» составляют 782 005,895 тыс. руб. с учетом НДС в текущих ценах. Окончательная стоимость работ будет определена по результатам разработки проектной документации.

Потребность в финансировании из областного бюджета составит (в ценах соответствующих лет):

<b>Итого</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
748728,22	354825,75	276265,36	87826,57	29810,54

В рамках инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал» в сфере водоснабжения на 2021-2040 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 27.10.2020 N187, предусмотрены мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в целях перевода открытой системы горячего водоснабжения Ленинского административного округа города Мурманска на закрытую.

Специалистами ГОУП «Мурманскводоканал» проведено обследование многоквартирных домов, определены протяжённость сетей водоснабжения, требующих замены. Сведения о необходимом объеме финансирования представлены в таблице ниже.

**Таблица 148 - Сведения о протяжённости водопроводных сетей, подлежащих замене при реализации мероприятий по переходу на закрытую схему горячего водоснабжения, и необходимом объеме финансирования за период с 2022 по 2025 год**

<b>Период</b>	<b>Протяженность трубопроводов к замене (м.п.)</b>	<b>Стоимость (тыс. руб)</b>
<b>Замена вводов в многоквартирные дома</b>		
2022	1617,9	16181,77
2023	1550,5	15656,79
2024	1318,8	13452,63
2025	1139	11742,86
<b>Замена внутридворовых и магистральных сетей водоснабжения</b>		
2022	7125	64503,84
2023	8500	82907,35
2024	6200	61665,76
2025	6675	61690,68
<b>Общая стоимость затрат</b>		<b>327801,66</b>

По результатам проведённого обследования сетей водоснабжения в жилом районе Росляково, установлена необходимость реализация мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения, сведения о протяжённости и необходимом объеме финансирования представлены в таблице ниже.

**Таблица 149 - Перечень мероприятий по реконструкции водопроводных сетей в жилом районе Росляково**

№ п/п	Реконструируемый участок сети водоснабжения	Протяженность, м.п.	2022 тыс. руб.	2023 тыс. руб.
1	Реконструкция участка сети по ул. Приморской Ду=500 мм	320	1500	5481,33
2	Реконструкция участка сети по ул. Советской ( от В-1 до В-6) Ду=200 мм	465		7340,99
3	Реконструкция участка сети по ул. Советской (от МКД № 15 до МКД № 19) Ду=80 мм	34		647,07
Итого стоимость работ			1500	13 496,39
<b>Общая стоимость работ в текущих ценах</b>			<b>14 996,39</b>	

Таким образом, полный состав группы проектов для организации закрытой схемы горячего водоснабжения посредством установки теплообменников горячего водоснабжения в существующих зданиях ЦПП на тепловых сетях от котельной с последующей организацией четырехтрубной схемы теплоснабжения и ГВС до потребителя, затраты на оснащение многоквартирных жилых домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами без теплообменников ГВС и реконструкцию сетей водоснабжения и перечни мероприятий ресурсоснабжающих организаций представлены в таблицах выше соответственно.

**7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения**

В качестве возможных вариантов перехода на закрытую схему в схеме теплоснабжения рассмотрен перевод либо посредством установки теплообменников горячего водоснабжения в существующих зданиях ЦТП на тепловых сетях от котельной, и последующей организации четырехтрубной схемы теплоснабжения и ГВС до потребителя, либо оснащением многоквартирных жилых домов без теплообменников ГВС автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами.

## **РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ**

### **8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе**

В настоящее время сроки газификации Мурманской области не определены, по этой причине, в рамках настоящей актуализации Схемы теплоснабжения предполагается, что проекты по газификации Мурманской области или отдельно г. Мурманска в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будут осуществлены.

Учитывая отложенную на неопределенное время программу газификации Мурманской области, связанную с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения (ГКМ), в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2019-2039 годы, рассмотрены два наиболее вероятных сценария развития энергетики региона:

Сценарий 1: Сохранение мазутозависимости для существующих источников и строительство новых на твердом топливе;

Сценарий 2: Переход энергетики г. Мурманска на твердое топливо и электроэнергию (базируется на сценарии, разработанном в рамках Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы).

Проекты, предусматривающие перевод источников теплоснабжения Мурманской области на использования СПГ, в настоящее время планируются Правительством Мурманской области совместно с крупными газодобывающими компаниями ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» и будут возможны к реализации в случае обоснования их экономической целесообразности.

Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения г. Мурманска представлены в таблицах 150–151.

**Таблица 150 – Топливный баланс источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий №1)**

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
<b>Мурманская ТЭЦ</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	184,63	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	146,4	146,4	146,4
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	746,40	798,68	763,05	774,75	800,70	811,38	801,99	801,99	805,12	683,83	685,44	685,44
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	120,40	129,02	122,18	124,11	128,19	129,89	128,19	128,19	128,75	110,50	110,79	110,79
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	161,31	161,54	160,12	160,19	160,09	160,08	159,83	159,83	159,92	161,59	161,64	161,64
Расход натурального топлива	тыс. т	87,79	93,67	88,71	90,11	93,07	94,30	93,07	93,07	93,48	80,23	80,44	80,44
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	29782,75	29824,91	29563,59	29577,15	29558,04	29556,56	29510,72	29510,72	29526,12	25609,80	25617,16	25617,16
<b>Южная котельная</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	230,70	217,36	224,69	223,39	225,68	226,69	226,69	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	910,19	978,66	972,45	968,16	977,72	983,21	983,40	989,03	996,84	996,84	996,84	996,84
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	143,56	157,96	156,39	155,68	157,23	158,11	158,21	159,19	159,20	159,20	159,20	159,20
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	157,72	161,41	160,82	160,80	160,82	160,81	160,89	160,96	159,70	159,70	159,70	159,70
Расход натурального топлива	тыс. т	107,09	114,84	113,69	113,18	114,31	114,95	115,02	115,73	115,74	115,74	115,74	115,74
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	36386,24	37235,96	37573,99	37965,27	38335,94	38498,21	38515,73	38695,35	38393,83	38393,83	38393,83	38393,83
<b>Восточная котельная</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	134,18	126,85	128,47	127,97	127,97	127,97	127,97	181,06	181,06	207,20	207,20	207,2
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	489,18	547,95	457,32	510,12	457,65	463,62	456,83	706,10	706,10	798,48	798,48	798,48
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	77,55	86,10	69,97	79,37	70,02	71,04	69,88	112,76	112,76	128,66	128,66	128,66
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	158,53	157,14	153,00	155,59	152,99	153,24	152,96	159,70	159,70	161,13	161,13	161,13
Расход натурального топлива	тыс. т	55,90	62,65	50,91	57,75	50,95	51,69	50,84	82,05	82,05	93,62	93,62	93,62
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	21271,48	21085,13	20528,91	20876,80	20528,53	20561,42	20523,90	29905,98	29905,98	34386,28	34386,28	34386,28
<b>Котельная «Северная»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	151,68	151,68	151,68	157,59	158,97	158,97	182,24	182,24	182,24	182,24	182,24	182,24
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	587,96	613,21	608,68	627,54	631,86	631,86	735,72	735,72	735,72	735,72	735,72	735,72
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	95,43	100,20	99,08	102,05	102,73	102,73	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	162,31	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40
Расход натурального топлива	тыс. т	70,26	73,77	72,94	75,13	75,63	75,63	87,60	87,60	87,60	87,60	87,60	87,60
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	24620,11	24785,28	24785,28	25750,98	25976,47	25976,47	29778,48	29778,48	29778,48	29778,48	29778,48	29778,48
<b>Котельная «Роста»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	101,58	103,40	103,40	103,39	102,96	103,39						
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	15,56	16,82	16,87	16,86	16,79	16,87						
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	162,60	162,70	163,12	163,12	163,12	163,12						
Расход натурального топлива	тыс. т	11,44	12,36	12,40	12,40	12,34	12,40						
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	3783,33	3785,80	3795,53	3795,53	3795,53	3795,53						
<b>Котельная «Абрам-Мыс»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	14,05	15,43	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	2,80	3,01	2,90	2,76	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Мазут	тыс. т <sub>у.т</sub>	2,80	3,01	2,90	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Древесная щепа	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	1,31	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	198,97	195,24	195,24	195,24	195,24	195,24	195,24	195,24	195,24	195,24	195,24	195,24
Древесная щепа	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	2,06	2,22	2,13	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Древесная щепа	тыс. т	0,00	0,00	0,00	4,52	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
Максимальный часовой расход условного топлива													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /ч	666,56	654,06	654,06	654,06	654,06	654,06	654,06	654,06	654,06	654,06	654,06	654,06
Древесная щепа	кг <sub>у.т</sub> /ч	598,31	598,31	598,31	598,31	598,31	598,31	598,31	598,31	598,31	598,31	598,31	598,31
<b>Котельная ТЦ «Росляково -1»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90

Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную «Северная»

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	85,10	88,48	84,12	84,12	84,12	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90
Расход условного топлива		14,03	15,47	15,05	15,05	15,05	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17
Мазут	тыс. т <sub>у.т</sub>	14,03	15,47	15,05	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	164,83	174,80	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86
Уголь	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	10,28	11,33	11,02	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	тыс. т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Максимальный часовой расход условного топлива													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /ч	3280,53	3478,84	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72
Уголь	кг <sub>у.т</sub> /ч	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93
<b>Котельная ТЦ «Росляково Южное»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,94	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	8,22	11,25	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71
Расход условного топлива		3,04	3,60	3,20	3,20	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Уголь	тыс. т <sub>у.т</sub>	3,04	3,60	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Уголь	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	369,74	319,75	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98
Электроэнергия	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Расход натурального топлива													
Уголь	тыс. т	4,22	5,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. т	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Максимальный часовой расход условного топлива													
Уголь	кГ <sub>у.т</sub> /ч	715,44	721,04	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54
Электроэнергия	кГ <sub>у.т</sub> /ч	278,64	324,72	324,72	324,72	324,72	324,72	324,72	324,72	324,72	324,72	324,72	324,72
<b>Котельная «Фестивальная»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	10,89	11,44	11,84	11,84	11,84	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	1,75	1,78	1,90	1,90	1,90	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	160,56	155,37	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14
Расход натурального топлива	тыс. т	1,29	1,31	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	525,43	508,44	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07
<b>Угольная котельная МУП «МУК»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	4,21	4,59	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Расход условного топлива		1,95	1,27	0,94	0,94	0,94	0,94	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Уголь	тыс. т <sub>у.т</sub>	1,95	1,27	0,94	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Уголь	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	462,80	277,11	211,58	211,58	211,58	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	кг <sub>у.т</sub> /Гкал							144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Расход натурального топлива													
Уголь	тыс. т	2,48	2,73	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. т							5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Максимальный часовой расход условного топлива													
Уголь	кг <sub>у.т</sub> /ч	537,31	321,72	245,64	245,64	245,64	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	кг <sub>у.т</sub> /ч							167,18	167,18	167,18	167,18	167,18	167,18
<b>Дизельная котельная МУП «МУК»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	3,02	3,09	3,13	3,13	3,13	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Расход условного топлива		0,47	0,48	0,49	0,49	0,49	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Дизель	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,47	0,48	0,49	0,49	0,49	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Электроэнергия	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Дизель	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	156,92	155,34	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Электроэнергия	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Расход натурального топлива													
Дизель	тыс. т	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Электроэнергия	тыс. т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Максимальный часовой расход условного топлива													
Дизель	кг <sub>у.т</sub> /ч	139,19	136,39	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40
Электроэнергия	кг <sub>у.т</sub> /ч	127,73	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43
<b>Котельная АО «ММТП»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	4,23	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	17,86	20,43	20,50	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	19,00	19,00
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	2,99	3,23	3,25	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,18	3,18
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36
Расход натурального топлива	тыс. т	2,18	2,36	2,38	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,32	2,32
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	707,26	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07
<b>Котельная АО »Завод ТО ТБО«</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	72,61	98,38	93,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	72,61
Расход условного топлива		9,65	13,07	12,41	19,69	19,69	19,69	19,69	19,69	19,69	19,69	19,69	9,65
Мазут	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,34	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,34
Твердое топливо (ТБО)	тыс. т <sub>у.т</sub>	9,31	12,62	11,96	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	9,31
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83
Твердое топливо (ТБО)	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	0,25	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,25
Твердое топливо (ТБО)	тыс. т	46,56	63,09	59,78	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	46,56
Максимальный часовой расход условного топлива													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /ч	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18
Твердое топливо (ТБО)	кг <sub>у.т</sub> /ч	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
<b>Котельная №22</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66
Расход натурального топлива	тыс. т	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97

**Таблица 151 – Топливный баланс источников тепловой энергии г. Мурманска (Сценарий №2)**

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
<b>Мурманская ТЭЦ</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	184,63	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	172,55	146,4	146,4	146,4
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	746,40	798,68	763,05	774,75	800,70	811,38	801,99	801,03	804,16	679,83	679,83	679,83
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	120,40	129,02	122,66	124,60	128,66	130,41	128,70	128,53	129,10	110,22	110,22	110,22
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	161,31	161,54	160,75	160,82	160,68	160,73	160,48	160,46	160,54	162,13	162,13	162,13
Расход натурального топлива	тыс. т	87,79	93,67	89,06	90,46	93,41	94,69	93,44	93,32	93,73	80,02	80,02	80,02
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	29782,75	29824,91	29679,82	29693,43	29667,36	29676,20	29630,22	29625,46	29640,95	25695,57	25695,57	25695,57
<b>Южная котельная</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	230,70	217,36	224,69	223,39	225,68	226,69	226,69	227,70	227,70	227,70	227,70	227,70
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	910,19	978,66	972,45	968,16	977,72	983,21	983,40	989,03	967,40	967,40	967,40	967,40
Расход условного топлива		143,56	157,96	156,39	155,68	157,23	158,11	158,21	159,19	172,78	172,78	172,78	172,78
Мазут	тыс. т <sub>у.т</sub>	143,56	157,96	156,39	155,68	157,23	158,11	158,21	159,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,78	172,78	172,78	172,78
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	157,72	161,41	160,82	160,80	160,82	160,81	160,89	160,96				
Уголь	кг <sub>у.т</sub> /Гкал									178,60	178,60	178,60	178,60
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	107,09	114,84	113,69	113,18	114,31	114,95	115,02	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	тыс. т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,39	224,39	224,39	224,39
Максимальный часовой расход условного топлива													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /ч	36386,24	37235,96	37573,99	37965,27	38335,94	38498,21	38515,73	38695,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	кг <sub>у.т</sub> /ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42937,09	42937,09	42937,09	42937,09
<b>Восточная котельная</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	134,18	126,85	128,47	127,97	127,97	127,97	127,97	127,97	181,06			
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	489,18	547,95	457,32	510,12	457,65	463,62	456,83	706,10				
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	77,55	86,10	69,97	79,37	70,02	71,04	69,88	112,76				
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	158,53	157,14	153,00	155,59	152,99	153,24	152,96	159,70				
Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную «Северная-Восточная»													

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Расход натурального топлива	тыс. т	55,90	62,65	51,07	57,93	51,11	51,86	51,00	82,31				
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	21271,48	21085,13	20528,91	20876,80	20528,53	20561,42	20523,90	29905,98				
<b>Котельная «Северная»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	151,68	151,68	151,68	157,59	158,97	158,97	182,24	182,24	Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную «Северная-Восточная»			
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	587,96	613,21	608,68	627,54	631,86	631,86	735,72	735,72				
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	95,43	100,20	99,08	102,05	102,73	102,73	118,98	118,98				
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	162,31	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40				
Расход натурального топлива	тыс. т	70,26	73,77	72,94	75,13	75,63	75,63	87,60	87,60				
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	24620,11	24785,28	24785,28	25750,98	25976,47	25976,47	29778,48	29778,48				
<b>Котельная «Роста»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную «Северная»					
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	101,58	103,40	103,40	103,39	102,96	103,39						
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	15,56	16,82	16,87	16,86	16,79	16,87						
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	162,60	162,70	163,12	163,12	163,12	163,12						
Расход натурального топлива	тыс. т	11,44	12,36	12,40	12,40	12,34	12,40						
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	3783,33	3785,80	3795,53	3795,53	3795,53	3795,53						
<b>Котельная «Абрам-Мыс» (Сценарий 2а)</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35						
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	14,05	15,43	14,69	14,69	14,69	11,80						
Расход условного топлива		2,80	3,01	2,90	2,90	2,90	1,70						
Мазут	тыс. т <sub>у.т</sub>	2,80	3,01	2,90	2,90	2,90	0,00						
Электроэнергия	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70						
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	198,97	195,42	197,07	197,07	197,07	197,07						
Электроэнергия	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00						
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	2,06	2,22	2,13	2,13	2,13	0,00						

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Электроэнергия	тыс. т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82
Максимальный часовой расход условного топлива													
Мазут	кГ <sub>у.т</sub> /ч	666,56	654,65	660,18	660,18	660,18	660,18	660,18	660,18	660,18	660,18	660,18	660,18
Электроэнергия	кГ <sub>у.т</sub> /ч	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40
<b>Котельная «Абрам-Мыс» (Сценарий 26)</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	14,05	15,43	14,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
Расход условного топлива		2,80	3,01	2,89	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Мазут	тыс. т <sub>у.т</sub>	2,80	3,01	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Мазут	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	198,97	195,42	197,07	197,07	197,07	197,07	197,07	197,07	197,07	197,07	197,07	197,07
Электроэнергия	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76	171,76
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	2,06	2,22	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	тыс. т	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
Максимальный часовой расход условного топлива													
Мазут	кГ <sub>у.т</sub> /ч	970,99	953,64	961,69	961,69	961,69	961,69	961,69	961,69	961,69	961,69	961,69	961,69
Электроэнергия	кГ <sub>у.т</sub> /ч	838,19	838,19	838,19	838,19	838,19	838,19	838,19	838,19	838,19	838,19	838,19	838,19
<b>Котельная ТЦ «Росляково -1»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	85,10	88,48	84,12	84,12	84,12	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90
Расход условного топлива		14,03	15,47	15,05	15,05	15,05	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17
Мазут	тыс. т <sub>у.т</sub>	14,03	15,47	15,05	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Мазут	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	164,83	174,80	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86
Уголь	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	10,28	11,33	11,02	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Уголь	тыс. т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Максимальный часовой расход условного топлива													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /ч	3280,53	3478,84	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72	3559,72
Уголь	кг <sub>у.т</sub> /ч	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93	3790,93
<b>Котельная ТЦ «Росляково Южное»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,94	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	8,22	11,25	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	3,04	3,60	3,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	369,74	319,75	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98
Расход натурального топлива	тыс. т	4,22	5,00	4,44	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	715,44	721,04	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54	827,54
<b>Котельная «Фестивальная»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	10,89	11,44	11,84	11,84	11,84	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	1,75	1,78	1,90	1,90	1,90	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	160,56	155,37	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14	160,14
Расход натурального топлива	тыс. т	1,29	1,31	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	525,43	508,44	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07	524,07
<b>Угольная котельная МУП «МУК»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	4,21	4,44	4,44	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,21	4,44
Расход условного топлива		1,95	1,99	1,99	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	1,95	1,99
Уголь	тыс. т <sub>у.т</sub>	1,95	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,99
Электроэнергия	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Уголь	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	462,80	447,45	447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,80	447,45
Электроэнергия	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
Расход натурального топлива													
Уголь	тыс. т	2,48	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	2,53
Электроэнергия	тыс. т	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00
Максимальный часовой расход условного топлива													
Уголь	кГ <sub>у.т</sub> /ч	429,48	415,23	415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,48	415,23
Электроэнергия	кГ <sub>у.т</sub> /ч	133,63	133,63	133,63	133,63	133,63	133,63	133,63	133,63	133,63	133,63	133,63	133,63
<b>Дизельная котельная МУП «МУК»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,88
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	3,02	3,09	3,13	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,02	3,09
Расход условного топлива		0,47	0,48	0,49	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48
Дизель	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,47	0,48	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,48
Электроэнергия	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Дизель	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	156,92	155,34	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	156,92	155,34
Электроэнергия	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Расход натурального топлива													
Дизель	тыс. т	0,32	0,33	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,33
Электроэнергия	тыс. т	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00
Максимальный часовой расход условного топлива													
Дизель	кГ <sub>у.т</sub> /ч	139,19	136,39	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	139,19	136,39
Электроэнергия	кГ <sub>у.т</sub> /ч	127,73	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	126,43	127,73	126,43
<b>Котельная АО «ММТП»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	4,23	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,23	4,29
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	17,86	20,43	20,50	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	17,86	20,43
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	2,99	3,23	3,25	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	2,99	3,23
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36	167,36
Расход натурального топлива	тыс. т	2,18	2,36	2,38	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,18	2,36
Максимальный часовой расход условного топлива	кГ <sub>у.т</sub> /ч	707,26	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	718,07	707,26	718,07

Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
<b>Котельная АО «Завод ТО ТБО»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	121,99	72,61	98,38	93,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Расход условного топлива		10,32	9,65	13,07	12,41	19,69	19,69	19,69	19,69	19,69	19,69	19,69	19,69
Мазут	тыс. т <sub>у.т</sub>	0,36	0,34	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Твердое топливо (ТБО)	тыс. т <sub>у.т</sub>	9,96	9,31	12,62	11,96	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83
Твердое топливо (ТБО)	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	125,04	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	0,27	0,25	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Твердое топливо (ТБО)	тыс. т	49,78	46,56	63,09	59,78	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18
Максимальный часовой расход условного топлива													
Мазут	кг <sub>у.т</sub> /ч	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18	2848,18
Твердое топливо (ТБО)	кг <sub>у.т</sub> /ч	1926,87	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27	1976,27
<b>Котельная №22</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99
Расход условного топлива	тыс. т <sub>у.т</sub>	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг <sub>у.т</sub> /Гкал	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66	228,66
Расход натурального топлива	тыс. т	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Максимальный часовой расход условного топлива	кг <sub>у.т</sub> /ч	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97	602,97
<b>Котельная «Северная-Восточная»</b>													
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	365,8	392,0	392,0	392,0
Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	1293,02	1385,40	1385,40	1385,40
Расход условного топлива										230,93	247,43	247,43	247,43
Мазут	тыс. т <sub>у.т</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	тыс. т <sub>у.т</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	230,93	247,43	247,43	247,43
Удельный расход условного топлива на выработку													

<b>Показатель</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2034</b>	<b>2035-2039</b>
тепловой энергии													
Мазут	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	кГ <sub>у.т</sub> /Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	178,60	178,60	178,60	178,60
Расход натурального топлива													
Мазут	тыс. т	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	тыс. т	-	-	-	-	-	-	-	-	299,91	321,34	321,34	321,34
Максимальный часовой расход условного топлива													
Мазут	кГ <sub>у.т</sub> /ч	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Уголь	кГ <sub>у.т</sub> /ч	-	-	-	-	-	-	-	-	66446,94	71116,45	71116,45	71116,45

Расход резервного (аварийного) определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанции и котельной в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

В таблице 152 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2019 – 2039 гг.

С учетом возможного сценария, на ТЭЦ и котельных предлагается сохранение ныне сжигаемых видов топлива в качестве резервных.

**Таблица 152 – Нормативные запасы аварийных видов топлива**

Источник	Вид топлива	ННЗТ, тыс. тонн				
		2021	2024	2029	2034	2039
Котельная «Абрам-Мыс»	мазут	0,108				
	древесная щепа		0,417	0,417	0,417	0,417
Котельная ТЦ «Росляково -1»	мазут	0,485	0,536			
	уголь			1,019	1,019	1,019
Дизельная котельная МУП «МУК»	дизель	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Котельная «Фестивальная»	мазут	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Котельная «Северная-Восточная»	уголь			18,555	18,555	18,555

**8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии**


Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии на существующих котельных города Мурманска не используются.

**8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения**

На большинстве источников в качестве основного и резервного топлива используется мазут топочный 100, малозольный в соответствие ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия». Исключение составляют котельная ТЦ «Росляково Южное» и угольная котельная МУП «МУК», на которых в качестве топлива используется каменный уголь. На дизельной котельной МУП «МУК» основным топливом является дизельное топливо. На котельной АО «Завод ТО ТБО» в качестве сжигаемого топлива используются несортированные твердые бытовые отходы.

В качестве основного и резервного топлива на котельных АО «Мурманская ТЭЦ», АО «МЭС» (кроме котельной ТЦ «Росляково Южное») используется мазут марки М-100. Основным топливом котельной ТЦ «Росляково Южное» является уголь.

Количественное соотношение видов топлива, используемых на источниках тепловой энергии города Мурманска, представлено в виде диаграммы на рисунке 13.



**Рисунок 13 – Количественное соотношение видов топлива, используемых на источниках тепловой энергии города Мурманска**

Ниже представлены паспорта качества топлива, используемого на источниках АО «Мурманская ТЭЦ», АО «МЭС», АО «ММТП» и ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ.



Филиал публичного акционерного общества  
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»  
Юридический адрес:  
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1  
Адрес производства:  
Российская Федерация, 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74  
e-mail: info\_bn@bashneft.ru, тел. +7 347 249-01-09, факс +7 347 249-05-23  
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЭЛ)  
Российская Федерация, 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74  
e-mail: info\_bn@bashneft.ru, тел. +7 347 249-01-09, факс +7 347 249-05-23

### ПАСПОРТ № 7528

#### Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °C по ГОСТ 10585-2013

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:  
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4);

ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия»

Код ОКПД2: 19.20.28.113

Номер партии: 7528

Дата изготовления: 21.12.2021

Размер партии (насад): 4167.207 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуара № 82

Уровень наполнения: 1035,0 см

Дата отбора пробы: 21.12.2021

Дата проведения испытаний: 21.12.2021

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 21.12.2021 № 7528

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НА19.В.01096/20

Срок действия - по 18.11.2023



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1. Вязкость условная при 100 °C, градусы ВУ	ГОСТ 6258-05	-	не более 6,80	5,5
2. Зольность, %, для мазута: зольного	ГОСТ 1461-75	-	не более 0,14	0,138
3. Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-03	-	не более 1,0	0,50
4. Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	-	не более 1,0	0,49
5. Содержание водорасторимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	-	отсутствие	отсутствие
6. Массовая доля серы, %	ГОСТ 32139-2019	не более 3,5	не более 3,50	3,43
7. Массовая доля сероводорода, ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505-2013	не более 10	не более 10	9,2
8. Температура вспышки в открытом типе, °C	ГОСТ 4333-2014	не ниже 90	не ниже 110	126
9. Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91 (нетто Б)	-	не выше 25	10
10. Теплота сгорания (низшей) в пересчёте на сухое топливо (небраковочное), кДж/кг, для мазута с содержанием серы, %: 3,50	ГОСТ 21261-93	-	не менее 39900	39900
11. Плотность при 15 °C, кг/м³	ГОСТ ISO 3675-2014	-	не нормируется, определение обязательное	1023,5
12. Выход фракции, выкипляющей до 350 °C, % об.	ГОСТ 33359-2015	не более 17	не более 17	16,5

Заключение . Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °C по ГОСТ 10585-2013

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4);

- ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия».

Сведения о наличии присадок в топливе:

- продукт содержит нейтрализатор сероводорода и нордантан «Azulphor» марки 6504 до 260 г/т.

Дополнительная информация:

- показатель по п.10 является бракованным по условиям договоров и контрактов на поставку мазута;

- транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84;

- изготовитель филиал ПАО НК «Башнефть» гарантирует соответствие качества мазута топочного требованиям ГОСТ 10585-2013 в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84;

- паспорт безопасности № 67827826.19.58932.



Лайбрент химического анализа (старший по смене)

Дата выдачи паспорта 21.12.2021

 Челиадина Л.Н.

Рисунок 14 – Паспорт качества топлива, используемого на источниках АО «Мурманская ТЭЦ»



Филиал публичного акционерного общества  
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»  
Юридический адрес:  
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1  
Адрес производства:  
Российская Федерация, 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74  
e-mail: info\_bn@bashneft.ru, тел. +7 347 249-01-09, факс +7 347 249-05-23  
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЭЛ)  
Российская Федерация, 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74  
e-mail: info\_bn@bashneft.ru, тел. +7 347 249-01-09, факс +7 347 249-05-23

### ПАСПОРТ № 7431

#### Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °C по ГОСТ 10585-2013

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4);

ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия»

Код ОКПД2: 19.20.28.113

Номер партии: 7431

Дата изъятия (изготовления): 16.12.2021

Размер партии (массы): 3085,697 т

Место отбора пробы (номер): 764.0 см

Дата отбора пробы: 16.12.2021

Дата проведения испытаний: 16.12.2021

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 16.12.2021 № 7431

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.HA19.B.01096/20

Срок действия - по 18.11.2023



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1. Вязкость условная при 100 °C, градусы ВУ	ГОСТ 6258-85	-	не более 6,80	6,6
2. Зольность, %, для назути: зольного	ГОСТ 1461-75	-	не более 0,14	0,138
3. Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	-	не более 1,0	0,50
4. Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	-	не более 1,0	0,40
5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	-	отсутствия	отсутствие
6. Массовая доля серы, %	ГОСТ 32139-2019	не более 3,5	не более 3,50	3,31
7. Массовая доля сероводорода, ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505-2013	не более 10	не более 10	9,2
8. Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	не ниже 90	не ниже 110	134
9. Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91 (нетто Б)	-	не выше 25	10
10. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небрековочная), кДж/кг, для назути с содержанием серы, %: 3,50	ГОСТ 21261-91	-	не менее 39900	39900
11. Плотность при 15 °C, кг/м³	ГОСТ ISO 3675-2014	-	не нормируется, определение обязательно	1023,5
12. Выход фракции, выкипающей до 350 °C, % об.	ГОСТ 33359-2015	не более 17	не более 17	16,6

**Заключение:** Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °C по ГОСТ 10585-2013 соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4);

- ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия».

#### Сведения о наличии присадок в топливе:

- продукт содержит нейтрализатор сероводорода и меркаптанов "Asulpher" марки 6504 до 260 г/т.

#### Дополнительная информация:

- показатель по п.10 является браковочным по условиям договоров и контрактов на поставку мазута;

- транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84;

- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» гарантирует соответствие качества мазута топочного требованиям ГОСТ 10585-2013 в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84;

- паспорт безопасности № 67827826.19.58932.



Лаборант химического анализа (старший по смене)  
МП  
Дата выдачи паспорта 16.12.2021

 Майтова Е.П.

**Рисунок 15 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной «Роста»**



Филиал публичного акционерного общества  
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Нояйл»  
Юридический адрес:  
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1  
Адрес производства:  
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
e-mail: bnf-novayil@bashneft.ru, тел. 8(347)259-82-38, факс 8(347)259-81-55  
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦКК)  
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
e-mail: bnf-novayil@bashneft.ru, тел. 8(347)259-82-38, факс 8(347)259-81-55

#### ПАСПОРТ № 4714

#### Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °С по ГОСТ 10585-2013

Обозначение документа, установленных требований к топливу:  
Технический регламент Танкового союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и  
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и  
мазуту» (Решение Комиссии Танкового союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4);

Декларация о соответствии ЕАЭС Н РU Д-RU-AЯ36.В.08830  
Срок действия - по 14.03.2021



ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия»

Код ОКПД2: 19.20.28.113

Номер листа: 4714

Дата изготовления: 03.09.2019

Размер партии (масса): 5424 т

Число отбора проб (по ГОСТ 2517-2012): разрезка № 124

Уровень испытаний:

523 см

Длительность пробы:

03.09.2019

Дата прохождения испытаний:

03.09.2019

Задокументировано на основании: протокола испытаний от

03.09.2019 № 4714

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1. Вязкость условная при 100 °C, градусы ВУ	ГОСТ 6258-85	-	не более 5,80	5,6
2. Зольность, %, для мазута: зольный	ГОСТ 1461-75	-	не более 0,14	0,12
3. Массовая доля нехимических примесей, %	ГОСТ 6306-83	-	не более 1,0	0,72
4. Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	-	не более 1,0	0,3
5. Содержание водородсторонних кислот и щелочей	ГОСТ 6301-75	-	отсутствие	отсутствие
6. Массовая доля серы, %	ГОСТ 32139-2013	не более 3,5	не более 3,50	3,21
7. Содержание сероводорода, ppm (нг/кг)	ГОСТ 32505-2013	не более 10	не более 10	5,4
8. Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	не ниже 90	не ниже 110	120
9. Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91 (нетка Б)	-	не выше 25	17
10. Темпераия сгорания (нижняя) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, для мазута с содержанием серы, %: 3,50	ГОСТ 21261-91	-	не менее 39900	39420
11. Плотность при 15 °C, кг/м³	ГОСТ Р 51069-97	-	не нормируется, определение обязательно	1019,0
12. Выход фракции, выкипающей до 350 °C, % об.	ГОСТ 33359-2015 ASTM D 1160-18	не более 17	-	15,0
		-	не более 17	15,0

Запасы нефтяного топочного 100, 3,50%; зольный, 25 °C по ГОСТ 10585-2013

подтверждают требование:

- Технического регламента Танкового союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Танкового союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4);

- ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия».

Согласие в наличии отраслевых и технических

- испытаний скраперной "УАЗОГР" марки 124 в количестве до 0,17 % масс.

Дополнительная информация:

- показатель по п.10 является бракованным по условиям договоров и контрактов на поставку мазута;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84;

- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Нояйл» гарантирует соответствие качества мазута требованиям ГОСТ 10585-2013 в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84;

- паспорт безопасности № 00133945.02.38366.



Начальник лаборатории  
Старший лаборант  
Дата выдачи паспорта: 03.09.2019

подпись: Никонова Л.В.  
Баубутаев З.Б.

Рисунок 16 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной «Северная» и котельной «Абрам-Мыс»

№ п/п	Наименование и обозначение показателя, состояние топлива	Единица измерения	Метод испытания для данного показателя, (обозначение НД)	Наименование испытательного оборудования и средства измерений, заводской номер	Результаты испытаний	
					Измерение	Результаты испытаний
1.	Общая влага, $W_t$	%	ГОСТ Р 52911-2013	Сушильный шкаф, Fisher Scientific Isotemp, Standard Ovens 503 Series, № зап.0001, Весы электронные АВ204-S, №1126330627,	19,1	
2.	Максимальная влагоемкость, $W_{\text{вн}}$	%	ГОСТ 8858-93	Сушильный шкаф, Fisher Scientific Isotemp, Standard Ovens 503 Series, № зап.0001, Весы электронные АВ204-S, №1126330627,	22,8	
3.	Зольность, сухое состояние, $A^d$	%	ГОСТ Р 55661-2013	Насос вакуумный мембранный НТ 2/960 034 ГС зав. № 245 электронные АВ204-S, №1126330627,	4,8	
4.	Водой летучих веществ, сухое беззолное состояние, $V_{\text{вл}}$	%	ГОСТ Р 55660-2013	Печь муфельная Типе F6000 Furnace, № зап. 1249050886701, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	46,2	
5.	Содержание серы, сухое состояние, $S^d$	%	ГОСТ 8606-2015	Печь муфельная Типе F6000 Furnace, № 1249050886701, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	0,33	
6.	Пылевое теплоизделие состояния на рабочее беззолное состояние, $Q_{\text{раб}}$	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	Калориметр стоящий бомбовый АБК-1В, № 30033, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	5467	
7.	Температура сгорания высшая, сухое беззолное состояние, $Q_{\text{диф}}$	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, № 30033, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	7081	
8.	Температура сгорания низшая, рабочее состояние, $Q'_t$	ккал/кг	ГОСТ 147-95	Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, № 30033, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	5132	
9.	Хирор, сухое состояние, $C^d$	%	ГОСТ 9326-2002	Печь муфельная Типе F6000 Furnace № 1249050886701, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	21,6	
10.	Минерал, сухое состояние, $A_5^d$	%	ГОСТ 10478-93	Печь муфельная Типе F6000 Furnace № 1249050886701, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	0,0026	
					<0,0005	

С.Ф. Волошина  
16.02.2021 г.

Наименование ИЛ Северная С.Ф. Волошина



**Рисунок 17 – Приложение к паспорту используемого топлива на котельной «Северная» и котельной «Абрам-Мыс»**

БАШНЕФТЬ

ПАО «Башнефть» – крупнейшая российская нефтяная компания. Адрес: г. Уфа, ул. Куйбышева, 100  
e-mail: bnf-nov@basneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55  
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦИК)  
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
e-mail: bnf-nov@basneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55

**ПАСПОРТ № 475**

**Мазут топочный 100, 3,50%, золиный, 25 °С по ГОСТ 10585-2013**

Указанные документы, испытываются требования к топливу:  
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и  
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и  
двигателей (решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4);  
- ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия».

Декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НА19.В.0109/20  
Срок действия - по 18.11.2023



Номер партии: 100-00-00-000  
Номер пакета: 00000000  
Номер сертификата: 00000000  
Номер паспорта: 475  
Номер заявки на сертификацию: 00000000  
Номер заявки на сертификацию: 00000000

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1. Водород, масс.-%	ГОСТ 5258-85	-	не более 6,80	5,6
2. Зольность, %	ГОСТ 1481-75	-	не более 0,14	0,130
3. Сульфаты, %	ГОСТ 6370-83	-	не более 1,0	0,70
4. Кислотность, %	ГОСТ 3457-2014	-	не более 1,0	0,3
5. Массовая доля влаги, %	ГОСТ 6307-75	-	отпускание	отпускание
6. Техническая характеристика масла и смазки	ГОСТ 32329-2019	не более 3,5	не более 3,50	3,18
7. Насадка, %	ГОСТ 32505-2013	не более 10	не более 10	5,4
8. Техническая характеристика масла и смазки	ГОСТ 4233-2014	не выше 30	не выше 30	12,3
9. Техническая характеристика масла и смазки	ГОСТ 22047-91 (метод 8)	-	не выше 25	17
10. Техническая характеристика масла и смазки (масло мази, смазки, жиры)	ГОСТ 22047-91	-	не выше 30000	35300
11. Состав масла при 5 °C, %	ГОСТ ISO 3078-2014	-	не нормируется, отпускание обязательное	100,5
12. Температура застывания при 25 °C, °C	ГОСТ 33359-2015	не более 12	не более 12	17,0

Составляемый топливо 100, 3,50%, золиный, 25 °С по ГОСТ 10585-2013

**Составляемый топливо:**

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 4);

- ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия».

**Сведения о запасах промасло и топливе:**

- топливо не содержит примесей.

**Дополнительная информация:**

- показатель по п.1.0 является браковочным по условиям договоров и контрактов на поставку мазута;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84;

- производитель/фирма ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Ноябрь» гарантирует соответствие качества мазута требованиям ГОСТ 10585-2013 в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84;

- частота безопасности ЧИ 6731576119-02121.

И.О. начальника лаборатории  
Степанов лаборант  
Дата выдачи паспорта 02.02.2021

подпись Аксалова Л.Г.  
подпись Тимофеева Л.С.

**Рисунок 18 – Паспорт используемого топлива на котельной ТЦ «Росляково-1»**

**БАШНЕФТЬ**

Адрес производства:  
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
e-mail: bnf-novoil@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55  
Испытательный центр – управление контроля качества (ЛЭП)  
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
e-mail: bnf-novoil@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 475**


**Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °С по ГОСТ 10585-2013**

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товаров		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1.	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п. 11 п.1	Плотность в жидком состоянии при температуре 20 градусов Цельсия и атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900-85	1037
		Кинематическая вязкость при температуре 200 °С, сСт	ГОСТ 33-2016	38,40
		Агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 260 мм рт.ст.		жидкое состояние

В соответствии с п.п. 11 ст. 181 налогового Кодекса Российской Федерации топливо не относится к средам дистилляции.

И.О. начальника лаборатории  
Старший лаборант  
Дата выдачи паспорта 02.02.2021

подпись Яковлева Л.Г.  
Тимофеева Л.С.



**Рисунок 19 – Приложение к паспорту используемого топлива на котельной ТЦ «Росляково-1»**

Приложение 1 к Протоколу испытаний № 028-18 от 07 марта 2018 г.

**Результаты испытаний - Уголь бурый марки Б, третий, рассортированный, класс крупности 50-300 мм (ЗБПК)**

№ п/п	Наименование и обозначение показателя, состояния топлива	Единица измерения	Метод испытания для данного показателя, (обозначение ИД)	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер	Результаты испытаний
1.	Общая влага, $W^t$	%	ГОСТ Р 52911-2013	Сушильный шкаф, Fisher Scientific Isotemp, Standard Ovens 503 Series, № зав.0001, Весы электронные AB204-S, №1126330627	20,6
2.	Максимальная влагоемкость, $W_{max}^{daf}$	%	ГОСТ 8858-93	Сушильный шкаф, Fisher Scientific Isotemp, Standard Ovens 503 Series, № зав.0001, Весы электронные AB204-S, №1126330627, Насос вакуумный мембранный НТ 2.960.034 ПС зав. № 245	23,0
3.	Зольность, сухое состояние, $A^d$	%	ГОСТ Р 55661-2013	Печь муфельная SNOL 7.2/1100 № зав. 07275, Весы электронные AB204-S, №1126330627	4,5
4.	Выход летучих веществ, сухое беззолыное состояние, $V^{daf}$	%	ГОСТ Р 55660-2013	Печь муфельная Type F6000 Furnace, № зав. 1249050886701, Весы электронные AB204-S, №1126330627	46,3
5.	Содержание серы, сухое состояние, $S^d$	%	ГОСТ 8606-2015	Печь муфельная Type F6000 Furnace, №1249050886701, Весы электронные AB204-S, №1126330627	0,23
6.	Теплота сгорания высшая, сухое беззолыное состояние, $Q_c^{daf}$	ккал/кг МДж/кг	ГОСТ 147-2013	Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, № 30033, Весы электронные AB204-S, №1126330627	7108 29,9
7.	Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, $Q_t^r$	ккал/кг МДж/кг	ГОСТ 147-95	Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, № 30033, Весы электронные AB204-S, №1126330627	5073 21,3
8.	Хлор, сухое состояние, $Cl^d$	%	ГОСТ 9326-2002	Печь муфельная Type F6000 Furnace №1249050886701, Весы электронные AB204-S, №1126330627	0,0028
9.	Мышьяк, сухое состояние, $As^d$	%	ГОСТ 10478-93	Печь муфельная Type F6000 Furnace №1249050886701, Весы электронные AB204-S, №1126330627	<0,0005

С.Ф. Волешина  
07.03.2018 г.

Начальник ИЛ С.Ф. Волешина С.Ф. Волешина

**Рисунок 20 – Характеристики используемого топлива на котельной ТЦ «Росляково Южное»**



Акционерное общество  
Газпромнефть - Омский НПЗ  
Российская Федерация, 644040, г. Омск - 40, пр. Губкина, д. 1  
**Паспорт № 21000723**  
Топливо котельное (мазут)  
марка ТКМ-16 с серой 2,0% зольное  
ТУ 38.401-58-74-2005 с изм.1-4  
Декларация о соответствии  
ЕАЭС № RU Д-RU.НН02.В.00136/18 по 13.12.2021  
ООО "ЦСМС"



Продукция была изготовлена под управлением, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015.

Сертификат № 31101521 QM15 до 13.02.2023.  
Номер резервуара: 59  
Взлив, см: 1006  
Количество, т: 2424

Дата изготовления: 11.01.2021 г.  
Дата отбора пробы: 11.01.2021 г.  
Дата проведения анализа: 12.01.2021 г.

Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР	Норма ИД	Факт. значение
Вязкость при 80 °C, не более: кинематическая, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	-	118,00	109,9
Зольность, %, не более для топлива котельного: зольного	ГОСТ 1461	-	0,140	0,035
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	-	1,0	0,032
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	1,0	0,5
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307 с дополнением по п.6.3 ТУ 38.401-58-74-2005	-	Отсутствие	Отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 4333	90	110	156
Массовая доля серы, %, не более, для топлива: III вида	ASTM D 4294	-	2,00	1,30
Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 32139	3,5	-	1,30
Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	-	38	10
Теплота сгорания (изшах) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг, не менее, для топлива: I, II, III вида	ГОСТ 21261	-	40530	40740
Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069	-	Не нормируется. Определение обязательно	99(0,5
Плотность при 20 °C, г/см <sup>3</sup> *	ГОСТ 3900	-	-	0,9845
Содержание сероводорода, ppm, не более	IP 570	-	10	4,99
Содержание сероводорода, ppm, не более	ГОСТ 33198	10	-	4,99
Выход фракции, выкипающей до 350 °C, % об, не более	ASTM D 1160	-	17	12,5
Выход фракции, выкипающей до 350 °C, % об, не более	ГОСТ 33359	17	-	12,5
Структурно-групповой состав, содержание, %масс.: ароматических углеводородов **	IP 469	-	-	53,9

Примечания:

1. Сведения о присадках:  
- продукт приготовлен без добавления присадок.
2. \*Дополнительные показатели включены в паспорт по требованию ПАО "Газпром нефть".
3. \*\*Дополнительный показатель включен в паспорт по требованию ПАО "Газпром нефть", результат испытаний взят из выписки из журнала анализов Филиала ООО "Газпромнефть-СМ" от 19.10.2020г.
- 4.\*\*\* Продукт предназначен для реализации на экспорт по согласованию с потребителем, норма по ТР ТС по данному показателю качества действительна только для Российской Федерации

Заключение: Топливо котельное (мазут) марка ТКМ-16 с серой 2,0%, зольное  
соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826)
- ТУ 38.401-58-74-2005 с изм.1-4

Начальник смены ЛТК   
Суходольская Л.Ю.

Паспорт выдан: 12.01.2021 02:27:08 (Московское время 11.01.2021 23:27:08).



Рисунок 21 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной АО «ММТП»

ООО «Бологоенефтепродукт»

170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.39, оф.3046  
тел. (48238) 4-61-09, 4-61-10

Заключение №2943  
о состоянии измерений в лаборатории  
выдано ФБУ «Тверской ЦСМ»  
от 26 июля 2018 года.  
Действительно до 26 июля 2020 года.

КОПИЯ  
ВЕРНА

## **ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №2**

**Мазут флотский Ф5, 1,50%  
ГОСТ 10585-2013**

Партия № 2  
Номер резервуара: Е-7  
Масса нетто: 4538 т

Дата изготовления: 14.01.2020 г.

Дата отбора пробы: 14.01.2020 г.

Дата проведения анализов: 14.01.-15.01.2020 г.

Дата выдачи паспорта 15.01.2020 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма ТР ТС	Норма по ГОСТ	Результаты испытаний
1	Вязкость кинематическая при 50 °С, сСт, не более	—	36,20	35,35
2	Зольность, %, не более	—	0,05	0,03
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	—	0,10	0,01
4	Массовая доля воды, %, не более	—	0,3	0,06
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	—	отсутствие	отсутствие
6	Массовая доля серы, %, не более	2,0	1,50	1,177
7	Коксуюмость, %, не более	—	6,00	4,12
8	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	80	80	87
9	Температура застывания, °С, не выше	—	минус 5	минус 10
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее, для мазута с содержанием серы, 1,50	—	41454	41630*
11	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	—	958,3	929,0

\*Показатель выписан на основании протокола испытаний №1512 от 10.01.2020 г. ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы» аттестат акредитации № RA.RU.21HT27 от 01.07.2015 г.

Заключение: Мазут флотский Ф5, 1,50 %, партия № 2 соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013  
Сведения о присадках: присутствует депрессорная присадка ВЭС-408.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Генеральный директор (главный инженер)  
Начальник ОТК (заборатории)

С.А.Орехова

#### ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



## Гарантийные обязательства

Инготы имеют соответствие качества мазута флотского Ф5, 1.50%, ГОСТ 10585-2013 партия №2 при соблюдении

## Рисунок 22 – Паспорт качества топлива, используемого на котельной №22

#### **8.4. Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городе Мурманске**

На территории города Мурманска функционирует 14 источников тепловой энергии.

В качестве преобладающего топлива используется топочный мазут, который задействован на Мурманской ТЭЦ, Восточной котельной, Южной котельной, котельной АО «Завод ТО ТБО», котельной «Северная», котельной «Роста», котельной «Абрам-Мыс», котельной ТЦ «Росляково – 1», котельной «Фестивальная», котельной АО «ММТП», котельной №22, что составляет 82,87% от общего использования топлива.

На котельной АО «Завод ТО ТБО» в качестве основного топлива используется твердые бытовые отходы, на долю которого приходится 15,46% от общего использования.

На котельной ТЦ «Росляково Южное» и угольной котельной МУП «МУК» в качестве топлива используется каменный уголь, что составляет 1,59% от общего использования.

На дизельной котельной МУП «МУК» в качестве основного топлива используется дизельное топливо, которое составляет 0,08% от общего использования.

#### **8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса города Мурманска**

Выбор приоритетного использования топлива для каждого источника рассмотрен в пункте 8.1, а также при разработке мастер-плана развития системы теплоснабжения муниципального образования.

## **РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ**

Перспективные затраты для каждого источника тепловой энергии г. Мурманска приведены в Главе 12 Обосновывающих материалов «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» к схеме теплоснабжения г. Мурманск на период с 2019 по 2039 г.

### **9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе**

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» к схеме теплоснабжения г. Мурманск на период с 2019 по 2039 г.

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии входят 8 групп проектов, в том числе:

- 1) Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
- 2) Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;
- 3) Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;
- 4) Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- 5) Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;
- 6) Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;
- 7) Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей;

При определении затрат на реализацию группы проектов 11, которая включает в себя мероприятия на источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, произведено разделение на затраты, относимые на электрическую энергию, и затраты, относимые на тепловую энергию. Соотношение затрат, относимых на тепловую и электрическую энергию, определяется предполагаемым способом, сроками и графиком окупаемости инвестиций, а также и учитывается при установлении тарифов на тепловую и электрическую энергию.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главах 5 и 7 Обосновывающих материалов, а величина затрат на реализацию данных мероприятий в зависимости от сценарных условий представлена в таблицах 153 – 154.

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии составит:

- по Сценарию 1 – **3630,49** млн. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС);
- по Сценарию 2а – **13 135,98** млн. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС);
- по Сценарию 2б – **12 666,48** млн. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС);
- по Сценарию 2в – **12655,42** млн. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС)

**Таблица 153 – Затраты на мероприятия по источникам г. Мурманска (Сценарий 1)**

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
<b>Мурманская ТЭЦ</b>													
1	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№1	Собственные средства	0,144	0	0	0	0	0	0				0,144
2	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 3	Собственные средства	1,648	0	0	0	0	0	0				1,648
3	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства	9,306	0	0	0	0	0	0				9,306
4	Текущий парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства	0,382	0	0	0	0	0	0				0,382
5	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства	12,053	0	0	0	0	0	0				12,053
6	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 10	Собственные средства	32,065	0	0	0	0	0	0				32,065
7	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 2	Собственные средства	0	14,976	0	0	0	0	0				14,976
8	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства	0	3,264	0	0	0	0	0				3,264
9	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 1	Собственные средства	0	0	6,444	0	0	0	0				6,444
10	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 6	Собственные средства	0	0	10,068	0	0	0	0				10,068
11	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства	0	0	10,104	0	0	0	0				10,104
12	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства	0	0	12,78	0	0	0	0				12,78
13	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства	0	0	0	18,504	0	0	0				18,504
14	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства	0	0	0	14,268	0	0	0				14,268
15	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства	0	0	0	0	17,844	0	0				17,844
16	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства	0	0	0	0	15,036	0	0				15,036
17	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства	0	0	0	0	20,58	0	0				20,58
18	Капитальный ремонт Турбогенератора №4	Собственные средства	6,88	0	0	0	0	0	0				6,88
19	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	20				20
20	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	20				20
21	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Собственные средства	62,27	62,27	0	0	0	0	0				124,54
22	Реконструкция Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа	5,87	34,8	178	178	138,03	0					534,7
23	Модернизация высоковольтных ячеек присоединений Мурманской ТЭЦ с установкой вакуумных выключателей и модернизацией схем РЗА	Собственные средства	0,85	0,9	0,9	0	0	0					2,65
24	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Собственные средства	0	0,3	3	0	0	0					3,3
25	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Собственные средства	3,7	1	1	0	0	0					5,7
26	Дооборудование эстакад мазутослива котлотурбинного цеха (Мурманская ТЭЦ) стационарными системами защиты от падения	Собственные средства	0	0,5	3	2	0	0					5,5

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
27	Дооборудование структурированной кабельной системы Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		17,4	0	0	0	0	0				17,4
	<b>ИТОГО по Мурманской ТЭЦ</b>			<b>152,57</b>	<b>118,01</b>	<b>225,30</b>	<b>212,77</b>	<b>191,49</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940,14</b>
<b>Восточная котельная</b>													
28	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства		0,233	0	0	0	0	0				0,233
29	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		3,815	0	0	0	0	0				3,815
30	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0,646	0	0	0	0	0				0,646
31	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		4,945	0	0	0	0	0				4,945
32	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	15	0	0	0	0				15
33	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	7,764	0	0	0	0				7,764
34	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	13,896	0	0	0				13,896
35	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	17,568	0	0	0				17,568
36	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	0	0	8,268	0	0				8,268
37	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	6,324	0	0				6,324
38	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	0	0	0	18,792	0				18,792
39	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0	0	0	0	31,488	0				31,488
40	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Восточной котельной с разработкой ПД	Инвестиционная программа		4,1	4,03	4,09	0	0	0				12,22
41	Строительство очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства		7,36	33	33	0	0	0				73,36
42	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Собственные средства		1,87	16,8	0	0	0	0				18,67
43	Техническое перевооружение участков мазутопроводов из котельной и мазутонасосной Восточной котельной	Собственные средства		4,58	0	0	0	0	0				4,58
44	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Собственные средства		24,84	0	0	0	0	0				24,84
45	Реконструкция сетевой установки Восточной котельной (включающая замену внутристанционного сетевого коллектора с увеличением диаметра, замену сетевых подогревателей и монтажа дополнительного сетевого насоса), установка дополнительного парового котла производительностью 20 т/ч (для работы в летнем режиме)*	Инвестиционная составляющая в тарифе		0	0	0	14	186	0				200
46	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства		0	1,44	11,28	11,28	0	0				24
47	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Восточной котельной	Собственные средства		3,5	3,5	0	0	0	0				7

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
48	Дооборудование эстакад мазутослива Котельного цеха №2 стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0,5	5	0	0	0	0				5,5
	<b>ИТОГО по Восточной котельной</b>			<b>56,39</b>	<b>86,53</b>	<b>79,83</b>	<b>39,87</b>	<b>236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,91</b>
<b>Южная котельная</b>													
49	Модернизация инженерно - технических средств охраны Южной котельной	Собственные средства		74,73	38,29	0	0	0	0				113,02
50	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		8,881	0	0	0	0	0				8,881
51	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		6,596	0	0	0	0	0				6,596
52	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		32,087	0	0	0	0	0				32,087
53	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		8,44	0	0	0	0	0				8,44
54	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	9,936	0	0	0	0				9,936
55	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0	22,572	0	0	0	0				22,572
56	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	6,732	0	0	0				6,732
57	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	22,572	0	0	0				22,572
58	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	0	0	9,24	0	0				9,24
59	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	8,172	0	0				8,172
60	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7	Собственные средства		0	0	0	20,784	0	0				20,784
61	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	0	0	0	13,824	0				13,824
62	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	0	0	32,928	0				32,928
63	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		0	0	0	0	29,4	0				29,4
64	Реконструкция контура и ввод в эксплуатацию ВК-9,10 КВГМ-100 (с выводом из эксплуатации ВК- 4,5 ПТВМ-100)	Инвестиционная составляющая в тарифе		0	0	24,5	108,5	108,5	108,5				350
65	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Южной котельной с разработкой ПД (Вентиляторы котлов 7,8)	Собственные средства		0	0	1	4,1	4,1	0				9,2
66	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Южной котельной	Собственные средства		0,12	2,5	2,5	0	0	0				5,12
67	Дооборудование эстакад мазутослива Котельного цеха №1 стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0	0,6	3	3	0	0				6,6
	<b>ИТОГО по Южная котельная</b>			<b>130,85</b>	<b>73,90</b>	<b>60,30</b>	<b>153,80</b>	<b>188,75</b>	<b>108,50</b>				<b>716,10</b>
<b>Котельная "Северная"</b>													
68	Установка двух паровых котлов ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления					5	24					29
69	Капитальный ремонт 2 котлов ПТВМ-30	Собственные средства					2	50					52
70	Установка водогрейного котла Eurotherm-58	Амортизационные отчисления					4	135					139

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
71	Установка двух водогрейных котлов Eurotherm-58	Амортизационные отчисления						4	135				139
72	Установка парового котла ДКВР-10/13	Амортизационные отчисления						3	12				15
	<b>ИТОГО по котельной «Северная»</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>142</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374</b>
<b>Котельная "Абрам-Мыс"</b>													
73	Разработка ПСД (включая изыскания и согласования) для замены паровых котлов ДКВР на водогрейные щеповые котлы	Инвестиционная составляющая в тарифе		11									11
74	Установка трех водогрейных котлов марки КВм-2,5цг, тепловой мощностью 2,15 Гкал/ч каждый, работающих на щепе, и вспомогательного оборудования	Инвестиционная составляющая в тарифе			99								99
	<b>ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс»</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>110</b>						
<b>Котельная "Роста"</b>													
75	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная составляющая в тарифе		0,183	3,966								4,15
	<b>ИТОГО по котельной «Роста»</b>		<b>0</b>	<b>0,18</b>	<b>3,97</b>	<b>0</b>	<b>4,15</b>						
<b>Дизельная котельная</b>													
76	Установка двух электрокотлов ТЭН-300, тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч каждый	Инвестиционная составляющая в тарифе						1,2					1,2
77	Поэтапная замена дизельных котлов GTE 511 (2шт.) и GTE 521	Инвестиционная составляющая в тарифе				1,23	1,97						3,2
	<b>ИТОГО по дизельной котельной</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,23</b>	<b>3,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,4</b>
<b>Угольная котельная</b>													
78	Разработка ПСД и строительство новой электрокотельной в блочно-модульном исполнении тепловой мощностью 3,12 Гкал/ч	Инвестиционная составляющая в тарифе			1	2	4,25						7,25
	<b>ИТОГО по угольной котельной</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,25</b>
<b>Котельная «Завод ТО ТБО»</b>													
79	Капитальный ремонт котлов №1-2 и вспомогательного оборудования	Инвестиционная составляющая в тарифе		166,38									166,38
	<b>ИТОГО по котельной «Завод ТО ТБО»</b>			<b>166,38</b>	<b>0</b>	<b>166,38</b>							
<b>Котельная "ММТП"</b>													
	СМР замена котла ДКВР на котел ДЕ 10/14.	Собственные средства											0,00
	СМР автоматизация деаэраторов	Собственные средства											0,00
	ПИР замена мазутных подогревателей, СМР замена мазутных подогревателей	Собственные средства											0,00
80	ПИР и СМР замена насосного оборудования	Собственные средства		3,56									3,56
	<b>ИТОГО по котельной «ММТП»</b>			<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>							
<b>Котельная №22</b>													
	Капитальный ремонт паровых котлов КВВА 6/15 и ДЕ-16/14 ГМ	Собственные средства											

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
	<b>ИТОГО по котельной №22</b>												
<b>Котельная «ТЦ Росляково-1»</b>													
81	Строительство новой угольной котельной "ТЦ Росляково-1" (Вкл. создание материально-техн. базы, вывод из эксплуатации котельной)	Инвестиционная инициатива		8,9	233,5	225,2	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,60
	<b>ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»</b>			<b>8,9</b>	<b>233,5</b>	<b>225,2</b>	<b>245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>712,60</b>
<b>Котельная «ТЦ Росляково Южное»</b>													
82	Реконструкция угольной котельной с установкой на котельной электрокотлов	Инвестиционная инициатива		60,03	32,97								93,00
	<b>ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»</b>			<b>60,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,00</b>
<b>Котельная "Северная"</b>													
83	Мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС	Н.О.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по источникам (млн.руб. (с НДС), в том числе:</b>				<b>589,83</b>	<b>648,93</b>	<b>600,85</b>	<b>736,85</b>	<b>758,52</b>	<b>295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3630,49</b>
АО "Мурманская ТЭЦ"				<b>339,81</b>	<b>278,44</b>	<b>365,43</b>	<b>406,44</b>	<b>616,52</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2155,15</b>
АО "МЭС"				<b>80,08</b>	<b>369,49</b>	<b>232,19</b>	<b>322,99</b>	<b>142,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1293,75</b>
МУП "МУК"				<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,23</b>	<b>7,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,65</b>
ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
ТО ТБО				<b>166,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166,38</b>
АО "ММТП"				<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,56</b>

**Таблица 154 – Затраты на мероприятия по источникам г. Мурманска (Сценарий 2)**

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
<b>Мурманская ТЭЦ</b>													
1	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№1	Собственные средства		0,144	0	0	0	0	0				0,14
2	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 3	Собственные средства		1,648	0	0	0	0	0				1,65
3	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства		9,306	0	0	0	0	0				9,31
4	Текущий парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства		0,382	0	0	0	0	0				0,38
5	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		12,053	0	0	0	0	0				12,05
6	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 10	Собственные средства		32,065	0	0	0	0	0				32,07
7	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 2	Собственные средства		0	14,976	0	0	0	0				14,98
8	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		0	3,264	0	0	0	0				3,26
9	Средний ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	6,444	0	0	0				6,44
10	Средний ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	10,068	0	0	0				10,07
11	Средний ремонт парового энергетического котла ГМ-50 ст.№ 7	Собственные средства		0	0	10,104	0	0	0				10,10
12	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		0	0	12,78	0	0	0				12,78
13	Капитальный ремонт парового энергетического котла ТП-35 ст.№ 4	Собственные средства		0	0	0	18,504	0	0				18,50
14	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 8	Собственные средства		0	0	0	14,268	0	0				14,27
15	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ТП-30 ст. № 3	Собственные средства		0	0	0	0	17,844	0				17,84
16	Капитальный ремонт парового энергетического котла БМ-35 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	0	15,036	0				15,04
17	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№ 9	Собственные средства		0	0	0	0	20,58	0				20,58
18	Капитальный ремонт Турбогенератора №4	Собственные средства		6,88	0	0	0	0	0				6,88
19	Реконструкция РУСН-6кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления		0	0	0	0	0	20				20,00
20	Реконструкция РУСН-0,4кВ – 1 и 2 очередь	Амортизационные отчисления		0	0	0	0	0	20				20,00
21	Модернизация инженерно - технических средств охраны Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		62,27	62,27	0	0	0	0				124,54
22	Реконструкция Мурманской ТЭЦ	Инвестиционная программа		5,87	34,8	178	178	138,03	0				534,70
23	Модернизация высоковольтных ячеек присоединений Мурманской ТЭЦ с установкой вакуумных выключателей и модернизацией схем РЗА	Собственные средства		0,85	0,9	0,9	0	0	0				2,65
24	Модернизации электромеханических защит отходящих присоединений от ГРУ-6 кВ Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		0	0,3	3	0	0	0				3,30
25	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		3,7	1	1	0	0	0				5,70
26	Дооборудование эстакад мазутослива котлотурбинного цеха	Собственные средства		0	0,5	3	2	0	0				5,50

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
	(Мурманская ТЭЦ) стационарными системами защиты от падения												
27	Дооборудование структурированной кабельной системы Мурманской ТЭЦ	Собственные средства		17,4	0	0	0	0	0				17,40
	<b>ИТОГО по Мурманской ТЭЦ</b>			<b>152,568</b>	<b>118,01</b>	<b>225,296</b>	<b>212,772</b>	<b>191,49</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940,14</b>
<b>Восточная котельная</b>													
28	Текущий ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства		0,233	0	0	0	0	0				0,23
29	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		3,815	0	0	0	0	0				3,82
30	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0,646	0	0	0	0	0				0,65
31	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		4,945	0	0	0	0	0				4,95
32	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	15	0	0	0	0				15,00
33	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	7,764	0	0	0	0				7,76
34	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	13,896	0	0	0				13,90
35	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	17,568	0	0	0				17,57
36	Средний ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	0	0	8,268	0	0				8,27
37	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	6,324	0	0				6,32
38	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ГМ 50-14-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	0	0	0	18,792	0				18,79
39	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0	0	0	0	31,488	0				31,49
40	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Восточной котельной с разработкой ПД	Инвестиционная программа		4,1	4,03	4,09	0	0	0				12,22
41	Строительство очистных сооружений Восточной котельной	Собственные средства		7,36	33	33	0	0	0				73,36
42	Строительство приемной железобетонной емкости для мазута V=250 м3 Восточной котельной	Собственные средства		1,87	16,8	0	0	0	0				18,67
43	Техническое перевооружение участков мазутопроводов из котельной и мазутонасосной Восточной котельной	Собственные средства		4,58	0	0	0	0	0				4,58
44	Модернизация инженерно - технических средств охраны Восточной котельной	Собственные средства		24,84	0	0	0	0	0				24,84
45	Реконструкция схемы передачи тепловой энергии от Завода ТО ТБО на котельную	Собственные средства		0	1,44	11,28	11,28	0	0				24,00
46	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Восточной котельной	Собственные средства		3,5	3,5	0	0	0	0				7,00
47	Дооборудование эстакад мазутосливка Котельного цеха №2 стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0,5	5	0	0	0	0				5,50
	<b>ИТОГО по Восточной котельной</b>			<b>56,39</b>	<b>86,53</b>	<b>79,83</b>	<b>25,87</b>	<b>50,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298,91</b>
<b>Южная котельная</b>													

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
48	Модернизация инженерно - технических средств охраны Южной котельной	Собственные средства		74,73	38,29	0	0	0	0				113,02
49	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		8,881	0	0	0	0	0				8,88
50	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		6,596	0	0	0	0	0				6,60
51	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		32,087	0	0	0	0	0				32,09
52	Средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		8,44	0	0	0	0	0				8,44
53	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	9,936	0	0	0	0				9,94
54	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4	Собственные средства		0	22,572	0	0	0	0				22,57
55	Средний ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 1	Собственные средства		0	0	6,732	0	0	0				6,73
56	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	22,572	0	0	0				22,57
57	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 3	Собственные средства		0	0	0	9,24	0	0				9,24
58	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 5	Собственные средства		0	0	0	8,172	0	0				8,17
59	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 7	Собственные средства		0	0	0	20,784	0	0				20,78
60	Капитальный ремонт парового теплофикационного котла ДКВР 20-13-250 ст.№ 2	Собственные средства		0	0	0	0	13,824	0				13,82
61	Средний ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 6	Собственные средства		0	0	0	0	32,928	0				32,93
62	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№ 8	Собственные средства		0	0	0	0	29,4	0				29,40
63	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Южной котельной с разработкой ПД (Вентиляторы котлов 7,8)	Собственные средства		0	0	1	4,1	4,1	0				9,20
64	Модернизация системы пожарной сигнализации помещений Южной котельной	Собственные средства		0,12	2,5	2,5	0	0	0				5,12
65	Дооборудование эстакад мазутосливка Котельного цеха №1 стационарными системами защиты от падения	Собственные средства		0	0,6	3	3	0	0				6,60
66	Строительство новой угольной котельной "Южная"	Комплексная инвестиционная программа								3498	875		4373,00
<b>ИТОГО по Южная котельная</b>				<b>130,85</b>	<b>73,90</b>	<b>35,80</b>	<b>45,30</b>	<b>80,25</b>	<b>3498,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4739,10</b>
<b>Котельная "Северная"</b>													
67	Строительство новой угольной котельной "Северная -Восточная"	Комплексная инвестиционная программа								4321,5	1062		5383,5
	<b>ИТОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4321,5</b>	<b>1062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5383,5</b>
<b>Котельная "Абрам-Мыс"</b>													
68	Строительство новой электрокотельной микрорайона Абрам-Мыс	Комплексная инвестиционная программа					646,8	7					653,8
	Строительство новой электрокотельной №1 в существующем здании бойлерной по ул.Охотничий, За и установка ИТП с оборудованием	Инвестиционная инициатива		18,43	165,87								184,3

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
	электронагрева для жилых зданий потребителей	Собственные средства	20	20								40	
	Техническое перевооружение мазутной котельной микрорайона Абрам-Мыс и переоборудование существующей ЦПИ в ПНС (подкачивающую насосную станцию)												
	<b>ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс» (сценарий 2а)</b>					<b>646,8</b>	<b>7</b>						<b>653,8</b>
	<b>ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс» (сценарий 2б)</b>			<b>18,43</b>	<b>165,87</b>								<b>184,3</b>
	<b>ИТОГО по котельной «Абрам-Мыс» (сценарий 2в)</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Котельная "Роста"</b>													
69	Установка водогрейного котла мощностью 4 МВт	Инвестиционная составляющая в тарифе		0,183	3,966								4,15
	<b>ИТОГО по котельной «Роста»</b>		<b>0</b>	<b>0,18</b>	<b>3,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,15</b>
<b>Дизельная котельная</b>													
70	Установку ИТП с электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по ул. Прибрежная	Инвестиционная инициатива		28,1									28,1
	<b>ИТОГО по дизельной котельной</b>			<b>28,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,1</b>
<b>Угольная котельная</b>													
71	Установку ИТП с электрическими котлами в зданиях жилых многоквартирных домов по ул. Смирнова	Инвестиционная инициатива		32,4									32,4
	Строительство новой блочно-модульной котельной, на основе комплекса тепловой серии КТп-500/8 для работы на ТБО топливе и/или угле	Инвестиционная инициатива			5	35							40
	<b>ИТОГО по угольной котельной (с учетом сценариев 2а, 2б)</b>			<b>32,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,4</b>
	<b>ИТОГО по угольной котельной (с учетом сценария 2б)</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Котельная «Завод ТО ТБО»</b>													
72	Капитальный ремонт котлов №1-2 и вспомогательного оборудования	Инвестиционная составляющая в тарифе		166,38									166,38
	<b>ИТОГО по котельной «Завод ТО ТБО»</b>			<b>166,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,38</b>
<b>Котельная "ММТП"</b>													
73	ПИР и СМР замена насосного оборудования	Собственные средства		3,56									3,56
	<b>ИТОГО по котельной «ММТП»</b>			<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>
<b>Котельная «ТЦ Росляково-1»</b>													
74	Строительство новой угольной котельной "ТЦ Росляково-1" (Вкл. создание материально-техн. базы, вывод из эксплуатации котельной)	Инвестиционная инициатива		8,87	233,55	225,19	244,99	0	0	0	0	0	712,60
	<b>ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково-1»</b>			<b>8,87</b>	<b>233,55</b>	<b>225,19</b>	<b>244,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712,60</b>
<b>Котельная «ТЦ Росляково Южное»</b>													
75	Первооружение существующей котельной ТЦ «Росляково Южное» с установкой автоматизированных угольных котлов типа «Терморобот»	Инвестиционная инициатива		0	86,688	86,688	0	0	0	0	0	0	173,38

№	Мероприятие	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Итого
	<b>ИТОГО по котельной «ТЦ Росляково Южное»</b>		<b>0</b>	<b>86,688</b>	<b>86,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,376</b>
<b>Котельная "Северная"</b>													
76	Мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС	н.о.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Всего по источникам (с учетом сценарии 2а), млн.руб. (с НДС), в том числе:</b>		<b>-</b>	<b>579,28</b>	<b>602,64</b>	<b>1299,61</b>	<b>535,93</b>	<b>322,02</b>	<b>7859,50</b>	<b>1937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13135,98</b>
	<b>Всего по источникам (с учетом сценарии 2б), млн.руб. (с НДС), в том числе</b>		<b>-</b>	<b>597,71</b>	<b>768,51</b>	<b>652,81</b>	<b>528,93</b>	<b>322,02</b>	<b>7859,50</b>	<b>1937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12666,48</b>
	<b>Всего по источникам (с учетом сценарии 2в), млн.руб. (с НДС), в том числе</b>		<b>-</b>	<b>546,91</b>	<b>773,24</b>	<b>687,81</b>	<b>528,93</b>	<b>322,02</b>	<b>7859,50</b>	<b>1937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12655,42</b>
	<b>АО "Мурманская ТЭЦ"</b>		<b>-</b>	<b>339,81</b>	<b>278,44</b>	<b>340,93</b>	<b>283,94</b>	<b>322,02</b>	<b>3538,0</b>	<b>875,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5978,15</b>
	<b>АО "МЭС" (сценарий 2а)</b>		<b>-</b>	<b>9,05</b>	<b>324,20</b>	<b>958,67</b>	<b>251,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1543,92</b>
	<b>АО "МЭС" (сценарий 2б)</b>		<b>-</b>	<b>27,5</b>	<b>490,1</b>	<b>311,9</b>	<b>245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1074,42</b>
	<b>АО "МЭС" (сценарий 2в)</b>		<b>-</b>	<b>9,1</b>	<b>494,8</b>	<b>346,9</b>	<b>245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1095,71</b>
	<b>МУП "МУК"</b>		<b>-</b>	<b>60,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,48</b>
	<b>ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	<b>АО Завод «ТО ТБО»</b>		<b>-</b>	<b>166,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166,38</b>
	<b>АО "ММТП"</b>		<b>-</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,56</b>
	<b>Н.О.</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4321,5</b>	<b>1062,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5383,5</b>

## **9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе**

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлено в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружению на них входят 8 групп проектов, в том числе:

- 1) Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);
- 2) Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;
- 3) Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- 4) Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;
- 5) Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;
- 6) Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- 7) Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;
- 8) Группа проектов 8 – строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них для организации закрытой схемы ГВС.

Основными эффектами от реализации представленных проектов являются:

- 1) Расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;
- 2) Повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. К ним относятся:

- наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей;
- автоматизация насосных станций, контрольно-распределительных и тепловых пунктов;
- замена распределительных тепловых сетей;
- строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих нормативные параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие дренажи, замена ЗРА на современные образцы, павильоны и т.д.).

Расчет капитальных вложений в мероприятия на тепловых сетях приведен в Главе 12 Обосновывающих материалов; а величина затрат на реализацию данных мероприятий в зависимости от сценарных условий представлены таблицах 155 – 156.

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них составит:

- по Сценарию 1 – **33781,5 млн. руб.** (в ценах соответствующих лет с учетом НДС);
- по Сценарию 2 – **36778,6 млн. руб.** (в ценах соответствующих лет с учетом НДС).

**Таблица 155 – Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб. (Сценарий 1)**

№ п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС)												
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2039
<b>Мурманская ТЭЦ</b>															
1	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение			0,00	8,78	15,57	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74
2	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			277,85	250,13	927,03	635,66	161,40	121,00	101,87	47,28	47,28	65,39	523,09
<b>ИТОГО по Мурманской ТЭЦ</b>					<b>277,85</b>	<b>258,91</b>	<b>942,60</b>	<b>635,66</b>	<b>164,79</b>	<b>121,00</b>	<b>101,87</b>	<b>47,28</b>	<b>47,28</b>	<b>65,39</b>	<b>523,09</b>
<b>Южная котельная</b>															
1	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение			0,00	4,61	6,40	19,27	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	322,79
2	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			604,36	140,68	924,68	473,04	296,22	148,47	148,47	140,68	140,68	140,68	1125,43
3	Строительство или реконструкция насосных станций	Амортизационные отчисления			0,20	2,00									2,20
<b>ИТОГО по Южной котельной</b>					<b>604,56</b>	<b>147,29</b>	<b>931,08</b>	<b>492,30</b>	<b>296,22</b>	<b>440,98</b>	<b>148,47</b>	<b>140,68</b>	<b>140,68</b>	<b>140,68</b>	<b>1125,43</b>
<b>Восточная котельная</b>															
1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	Инвестиционная составляющая в тарифе			374,63	66,04	157,97	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,61
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение			22,83	57,36	20,36	153,44	0,00	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	325,08

№ п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС)													
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2039	Итого
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	
4	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			49,16	49,16	227,83	227,83	190,69	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	960,12	2517,44
5	Строительство или реконструкция насосных станций	Плата за подключение			0,00	0,90	32,77	32,77	32,77	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98	
	<b>ИТОГО по Восточной котельной</b>				<b>446,62</b>	<b>173,46</b>	<b>438,93</b>	<b>572,01</b>	<b>242,00</b>	<b>284,94</b>	<b>162,53</b>	<b>162,53</b>	<b>162,53</b>	<b>162,53</b>	<b>960,12</b>	<b>3768,21</b>

#### Котельная "Северная"

1	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение			18,07	43,71										61,78
2	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе						442,21								442,21
3	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	2335,43	5254,71	
	<b>ИТОГО по котельной "Северная"</b>				<b>291,9</b>	<b>310,0</b>	<b>335,6</b>	<b>734,1</b>	<b>291,9</b>	<b>291,9</b>	<b>291,9</b>	<b>291,9</b>	<b>291,9</b>	<b>291,9</b>	<b>5758,7</b>	

#### Котельная "Абрам-Мыс"

1	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12		199,08	
	<b>ИТОГО по котельной "Абрам-Мыс"</b>				22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	199,08

#### Котельная "Роста"

1	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	533,36	1200,07
---	--	----------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------

№ п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС)													
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2039	Итого
	<b>ИТОГО по котельной "Роста"</b>				<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>533,36</b>	1200,07	
<b>Котельная ТЦ "Росляково-1"</b>																
1	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе			221,10	221,10										442,20
2	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			68,73	68,73	68,73	68,73	68,73	68,73	68,73	68,73			618,55	
	<b>ИТОГО по котельной ТЦ "Росляково-1"</b>				<b>289,83</b>	<b>289,83</b>	<b>68,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1060,75</b>						
<b>Котельная ТЦ "Росляково Южное"</b>																
1	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления				43,3	43,3									86,68
	<b>ИТОГО по котельной ТЦ "Росляково Южное"</b>					<b>43,3</b>	<b>43,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,68</b>						
<b>Мероприятия на ТС в рамках инвестиционной программы АО "МЭС"</b>																
1	Перекладка существующих тепловых сетей и строительство новых	Инвестиционная составляющая в тарифе				276,92	231,04	264,15	181,24							953,35
<b>Мероприятия в рамках планируемого займа у Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ТС АО "МЭС")</b>																
1	Перекладка существующих тепловых сетей и строительство новых	Инвестиционная составляющая в тарифе				130,45	304,15									434,60

**Таблица 156 – Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб. (Сценарий 2)**

№ п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС)												
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2039
<b>Мурманская ТЭЦ</b>															
1	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение			0,00	8,78	15,57	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74
2	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			277,85	250,13	927,03	635,66	161,40	121,00	101,87	47,28	47,28	65,39	523,09
<b>ИТОГО по Мурманской ТЭЦ</b>					<b>277,85</b>	<b>258,91</b>	<b>942,60</b>	<b>635,66</b>	<b>164,79</b>	<b>121,00</b>	<b>101,87</b>	<b>47,28</b>	<b>47,28</b>	<b>65,39</b>	<b>523,09</b>
<b>Южная котельная</b>															
1	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение			0	4,61	6,40	19,27	0	0	0	0	0	0	30,29
2	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			604,36	140,68	924,68	473,04	296,22	148,47	148,47	140,68	140,68	140,68	1125,43
3	Строительство или реконструкция насосных станций	Плата за подключение			0,20	2,00	0,00	0,00	11,16	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60
<b>ИТОГО по Южной котельной</b>					<b>604,56</b>	<b>147,29</b>	<b>931,08</b>	<b>492,30</b>	<b>307,38</b>	<b>301,71</b>	<b>148,47</b>	<b>140,68</b>	<b>140,68</b>	<b>140,68</b>	<b>1125,43</b>
<b>Восточная котельная</b>															
1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	Инвестиционная составляющая в тарифе			374,63	66,04	157,97	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,61
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение			22,83	57,36	20,36	153,44	0,00	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	325,08
3	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			49,16	49,16	227,83	227,83	190,69	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	960,12
4	Строительство или	Плата за			0,00	0,90	32,77	32,77	32,77	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98

№ п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС)													
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2039	Итого
	реконструкция насосных станций	подключение														
	<b>ИТОГО по Восточной котельной</b>				<b>446,62</b>	<b>173,46</b>	<b>438,93</b>	<b>572,01</b>	<b>223,46</b>	<b>266,39</b>	<b>162,53</b>	<b>162,53</b>	<b>162,53</b>	<b>960,12</b>	<b>3731,11</b>	
<b>Котельная "Северная"</b>																
1	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	Плата за подключение			0,00	18,07	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>61,78</b>
2	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе			0,00	0,00	0,00	442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>442,21</b>
3	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	291,93	2335,43	<b>5254,71</b>	
	<b>ИТОГО по котельной "Северная"</b>				<b>291,93</b>	<b>310,00</b>	<b>335,64</b>	<b>734,14</b>	<b>291,93</b>	<b>291,93</b>	<b>291,93</b>	<b>291,93</b>	<b>291,93</b>	<b>291,93</b>	<b>2335,43</b>	<b>5758,70</b>
<b>Котельная "Роста"</b>																
1	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	533,36	<b>1200,07</b>	
	<b>ИТОГО по котельной "Роста"</b>				<b>66,7</b>	<b>533,4</b>	<b>1200,07</b>									
<b>Котельная ТЦ "Росляково-1"</b>																
2	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе			221,10	221,10										<b>442,20</b>
3	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			0,00	53,27	96,34	53,27	53,27	53,27	53,27	53,27	53,27	0,00		<b>469,23</b>
	<b>ИТОГО по котельной ТЦ "Росляково-1"</b>				<b>0</b>	<b>221,10</b>	<b>274,37</b>	<b>96,34</b>	<b>53,27</b>	<b>53,27</b>	<b>53,27</b>	<b>53,27</b>	<b>53,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,43</b>
<b>Котельная ТЦ "Росляково Южное"</b>																
1	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления			0,00	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	0,00	0,00	<b>206,94</b>
	<b>ИТОГО по котельной ТЦ "Росляково Южное"</b>				<b>0,0</b>	<b>25,867</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206,94</b>							

№ п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Затраты на реализацию мероприятий по годам, млн. руб. (с НДС)													
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2039	Итого
<b>Новая Южная котельная</b>																
1	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе							71,76	861,11	861,11					1793,97
	<b>ИТОГО по новой Южной котельной</b>								71,76	861,11	861,11					1793,97
<b>Котельная "Северная-Восточная"</b>																
1	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	Инвестиционная составляющая в тарифе							58,52	469,62	437,70					965,85
2	Строительство или реконструкция насосных станций	Плата за подключение							22,44	306,48						328,92
	<b>ИТОГО по котельной "Северная-Восточная"</b>				0	0	0	0	80,96	776,10	437,70	0	0	0	1294,77	
<b>Мероприятия на ТС в рамках инвестиционной программы АО "МЭС"</b>																
1	Перекладка существующих тепловых сетей и строительство новых	Инвестиционная составляющая в тарифе				276,92	231,04	264,15	181,24							953,35
<b>Мероприятия в рамках планируемого займа у Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ТС АО "МЭС")</b>																
1	Перекладка существующих тепловых сетей и строительство новых	Инвестиционная составляющая в тарифе				130,45	304,15									434,60

**9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения**

В связи с предложениями о сохранении существующих температурных графиков в СЦТ, инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию теплоэнергетических объектов не предусматриваются.

**9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе**

Суммарные капиталовложения при переходе на закрытую схему ГВС, оцениваются в 2616,25 млн. руб. (сведения о капитальных вложениях представлены в п. 7.1 настоящего документа).

Мероприятия по закрытию ГВС предлагается осуществить с 2022 по 2025 годы.

**9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям**

**Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений**

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2019-2039 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния

оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

**Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы системы теплоснабжения и качества теплоснабжения**

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы системы теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы системы теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;
- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;
- повышение качества и надежности теплоснабжения;
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на весь период актуализации схемы теплоснабжения более полно рассмотрен в Главе 12 Обосновывающих материалов.

#### **9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации**

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствуют.

## **РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)**

### **10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)**

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

#### **Порядок определения ЕТО**

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте

поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

### **Критерии определения ЕТО**

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

## **Обязанности ЕТО**

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;
- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

### **Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО**

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

### **10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Мурманска представлен в таблице 157 .

**Таблица 157 – Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Мурманска**

Код зоны деятельности ЕТО	Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании	
			Источник	Тепловые сети
001	Мурманская ТЭЦ; Южная котельная; Восточная котельная; Котельная АО «Завод ТО ТБО»	АО «Мурманская ТЭЦ»; АО «МЭС»; АО «Завод ТО ТБО»	АО «Мурманская ТЭЦ»; АО «Завод ТО ТБО»	АО «МЭС»; АО «Мурманская ТЭЦ»; АО «Завод ТО ТБО»
002	Угольная котельная МУП «МУК»; Дизельная котельная МУП «МУК»	МУП «МУК»	МУП «МУК»	МУП «МУК»
003	Котельная «Абрам-Мыс»	АО «МЭС»	АО «МЭС»	АО «МЭС»
004	Котельная «Фестивальная»	АО «МЭС»	АО «МЭС»	АО «МЭС»
005	Котельная АО «ММТП»	АО «ММТП»	АО «ММТП»	АО «ММТП»
006	Котельная «Северная»; Котельная «Роста»; Котельная ТЦ «Росляково-1»; Котельная ТЦ «Росляково Южное»	АО «МЭС»	АО «МЭС»	АО «МЭС»
007	Котельная №22	ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ	ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ	ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ

**10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации**

По данным базового периода на территории г. Мурманска функционируют 13 котельных и 1 источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

На сегодняшний день действует Постановление Администрации города Мурманска «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Мурманск» от 09.02.2015 № 338 (в редакции постановлений администрации города Мурманска от 27.05.2016 N 1468 от 18.07.2018 №2197, от 31.12.2019г. №4444), согласно которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации по зонам деятельности:

- 1) в зоне деятельности № 001 - АО «Мурманская ТЭЦ»;
- 2) в зоне деятельности № 002 - МУП «Мурманская управляющая компания»;

- 3) в зонах деятельности № 003, №004, № 006 - АО «Мурманэнергосбыт»;
- 4) в зоне деятельности № 005 - АО «Мурманский морской торговый порт»;
- 5) в зоне деятельности № 007 – Жилищно-коммунальная служба №1 (г. Мурманск) филиала Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота.

Для назначенных ЕТО в рамках актуализации Схемы теплоснабжения зоны их действия сохраняются.

Таким образом согласно сценарию 1, на территории г. Мурманска предлагается выделить 7 зон деятельности ЕТО, в том числе:

- зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе Мурманской ТЭЦ, Восточной котельной, Южной котельной и котельной АО «Завод ТО ТБО»;
- зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе систем теплоснабжения от угольной и дизельной котельных МУП «МУК»;
- зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе котельной «Абрам-Мыс»;
- зона деятельности ЕТО № 004, образованная на базе котельной «Фестивальная»;
- зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе котельной АО «ММТП»;
- зона деятельности ЕТО № 006, образованная на базе котельной «Северная», котельной «Роста», котельной ТЦ «Росляково-1» и котельной ТЦ «Росляково Южное»;
- зона деятельности ЕТО № 007, образованная на базе котельной №22 ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ.

В следствии строительства в 2028 году нового источника тепловой энергии – котельной «Северная-Восточная» (согласно сценарию 2), и переключения на него нагрузки потребителей котельных «Северная» и Восточная, может возникнуть ситуация с необходимостью пересмотра зон деятельности ЕТО. До достижения указанного срока, зоны деятельности ЕТО, предлагаемые первым сценарием развития, сохраняются.

## **Предложение по присвоению статуса ЕТО**

### **Зона деятельности ЕТО № 001**

В зоне деятельности ЕТО № 001 осуществляют деятельность следующие теплосетевые и теплоснабжающие организации:

- АО «Мурманская ТЭЦ»;
- АО «МЭС»;
- АО «Завод ТО ТБО»;
- ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ.

Рабочая мощность источников тепловой энергии в границах зоны деятельности ЕТО № 001 и наименования организаций, владеющих источниками тепловой энергии на праве собственности или ином законном основании, представлены в таблице 158.

**Таблица 158 – Рабочая мощность и принадлежность источников тепловой энергии в границах зоны деятельности ЕТО № 001**

Наименование источника тепловой энергии	Наименование организации, владеющей источником тепловой энергии на праве собственности или ином законном праве	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
Мурманская ТЭЦ	АО «Мурманская ТЭЦ»	286,0
Южная котельная	АО «Мурманская ТЭЦ»	461,0
Восточная котельная	АО «Мурманская ТЭЦ»	390,0
Котельная АО «Завод ТО ТБО»	АО «Завод ТО ТБО»	27,0

Распределение ёмкости тепловых сетей в границах зоны деятельности ЕТО № 001 в зависимости от их принадлежности представлено в таблице 159.

**Таблица 159 – Распределение ёмкости тепловых сетей в границах зоны деятельности ЕТО № 001**

Наименование организации, владеющей тепловыми сетями на праве собственности или ином законном праве	Ёмкость тепловых сетей, м <sup>3</sup>
АО «Мурманская ТЭЦ»	19190,86
АО «МЭС»	18 731,04
АО «Завод ТО ТБО»	20,67

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п. 10.1 настоящей главы, на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 001 могут претендовать следующие организации (в порядке от большего соответствия критериям ЕТО к меньшему соответствию):

1. АО «Мурманская ТЭЦ». Основанием является владение тремя источниками тепловой энергии и тепловыми сетями;

2. АО «МЭС». Основанием является владение тепловыми сетями;
3. АО «Завод ТО ТБО». Основанием является владение одним источником тепловой энергии и тепловыми сетями.

В таблице 160 представлены сводные значения показателей «рабочая тепловая мощность источника тепловой энергии» и «емкость тепловых сетей» в границах зоны деятельности ЕТО № 001.

**Таблица 160 – Сводные значения показателей «рабочая тепловая мощность источника тепловой энергии» и «емкость тепловых сетей» в границах зоны деятельности ЕТО № 001**

Наименование организации	Рабочая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч	Емкость тепловых сетей, м <sup>3</sup>
АО «Мурманская ТЭЦ»	1137,0	19 190,86
АО «МЭС»	481,76	18 731,04
АО «Завод ТО ТБО»	27,0	20,67

По результатам анализа таблицы 160 очевидно, что источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО № 001 владеет АО «Мурманская ТЭЦ».

Таким образом, в зоне деятельности ЕТО № 001 статус ЕТО должен быть присвоен АО «Мурманская ТЭЦ».

### **Зона деятельности ЕТО № 002**

В зону деятельности ЕТО № 002 входят системы теплоснабжения от угольной и дизельной котельных МУП «МУК». Источники тепловой энергии находятся на балансе МУП «МУК». Тепловые сети – муниципальные и бесхозяйные.

Учитывая выше изложенное, считается целесообразным в зоне деятельности ЕТО № 002 присвоить статус ЕТО МУП «МУК» как единственной теплоснабжающей организации, владеющей источниками тепловой энергии в рассматриваемой зоне.

### **Зона деятельности ЕТО № 003**

Зона деятельности ЕТО № 003 включает в себя систему теплоснабжения, образованную на базе котельной «Абрам-Мыс. АО «МЭС» владеет на праве аренды источником тепловой энергии и частью тепловых сетей.

Согласно представленной информации статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 003 предлагается присвоить АО «МЭС», как организации владеющей на праве

аренды единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в рассматриваемой зоне.

#### **Зона деятельности ЕТО № 004**

Зона деятельности ЕТО № 004 образована на базе системы теплоснабжения от котельной «Фестивальная». АО «МЭС» владеет на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями. Тепловыми сетями в рассматриваемой зоне также владеет АО «МЭС» на праве аренды.

Ввиду того, что эксплуатация тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 004 осуществляется у АО «МЭС», статус ЕТО в указанной зоне рекомендуется присвоить АО «МЭС», как организации владеющей тепловыми сетями с наибольшей емкостью в рассматриваемой зоне.

#### **Зона деятельности ЕТО № 005**

Зона деятельности ЕТО № 005 образована на базе системы теплоснабжения от котельной АО «ММТП». АО «ММТП» владеет на праве аренды источником тепловой энергии, а также тепловыми сетями. Часть тепловых сетей принадлежит АО «ММТП» на праве собственности.

Учитывая выше изложенное, считается целесообразным в зоне деятельности ЕТО № 005 присвоить статус ЕТО АО «ММТП» как единственной организации, владеющей источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне.

#### **Зона деятельности ЕТО № 006**

Зона деятельности ЕТО № 006 включает в себя систему теплоснабжения, образованную на базе котельной «Северная» и котельной «Роста». Также зона деятельности ЕТО включает в себя две системы теплоснабжения, сформированные на базе котельных ТЦ «Росляково-1» и ТЦ «Росляково Южное».

АО «МЭС» владеет на праве аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями.

Согласно представленной информации статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 006 предлагается присвоить АО «МЭС», как организации владеющей на праве аренды 4 источниками тепловой энергии и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в рассматриваемой зоне.

### **Зона деятельности ЕТО № 007**

Зона деятельности ЕТО № 007 образована на базе системы теплоснабжения от котельной №22 ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ владеет на праве аренды источником тепловой энергии, а также большей частью тепловых сетей.

Учитывая выше изложенное, наиболее целесообразно в зоне деятельности ЕТО № 007 присвоить статус ЕТО ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ как единственной организации, эксплуатирующей источник тепловой энергии и тепловые сети в рассматриваемой зоне.

### **Предложения по присвоению статуса ЕТО**

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808, представлено в таблице 161.

**Таблица 161 – Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО**

Код зоны деятельности ЕТО	Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне ЕТО в базовый период	Организация, предлагаемая в качестве ЕТО	Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО
001	Мурманская ТЭЦ; Южная котельная; Восточная котельная; Котельная АО «Завод ТО ТБО»	АО «Мурманская ТЭЦ»; АО «МЭС», АО «Завод ТО ТБО»;	АО «Мурманская ТЭЦ»	Владение на праве собственности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО
002	Угольная котельная МУП «МУК»; Дизельная котельная МУП «МУК»	МУП «МУК»	МУП «МУК»	Единственная теплоснабжающая организация, осуществляющая деятельность в рассматриваемой зоне. Владение двумя источниками тепловой энергии.
003	Котельная «Абрам-Мыс»	АО «МЭС»	АО «МЭС»	Владение на праве аренды единственным источником тепловой энергии в рассматриваемой зоне и тепловыми сетями с наибольшей емкостью
004	Котельная «Фестивальная»	АО «МЭС»	АО «МЭС»	Владение на праве аренды в рассматриваемой зоне тепловыми сетями с наибольшей емкостью
005	Котельная АО «ММТП»	АО «ММТП»	АО «ММТП»	Владение на праве аренды единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне
006	Котельная «Северная»; Котельная «Роста»; Котельная ТЦ «Росляково-1»; Котельная ТЦ «Росляково Южное»	АО «МЭС»	АО «МЭС»	Владение на праве аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне
007	Котельная №22	ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ	ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ	Владение на праве аренды источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне

#### **10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации**

На момент актуализации Схемы теплоснабжения г. Мурманска заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

#### **10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Мурманска**

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Мурманска, представлен в таблице 162.

**Таблица 162 – Реестр систем теплоснабжения города Мурманска**

Источник	Система теплоснабжения	Наименование теплоснабжающей организации
Мурманская ТЭЦ	Первомайский, Октябрьский и Ленинский административные округа г. Мурманска	АО «Мурманская ТЭЦ»
Южная котельная	Первомайский административный округ г. Мурманска	
Восточная котельная	Ленинский и Октябрьский административные округа г. Мурманска	
Котельная АО «Завод ТО ТБО»	Поставка пара на Восточную котельную	
Котельная «Северная»	Ленинский административный округ г. Мурманска и промышленная зона	АО «МЭС»
Котельная «Роста»	Район Роста Ленинского административного округа г. Мурманска	
Котельная «Абрам-Мыс»	Район Абрам-Мыс Первомайского административного округа г. Мурманска	
Котельная ТЦ «Росляково-1»	Район Росляково Ленинского административного округа г. Мурманска	
Котельная ТЦ «Росляково Южное»	Район Росляково Ленинского административного округа г. Мурманска	МУП «МУК»
Котельная «Фестивальная»	Ул. Фестивальная, ул. Подгорная, ул. Пригородная	
Угольная котельная МУП «МУК»	Район Дровяное Первомайского административного округа г. Мурманска	МУП «МУК»
Дизельная котельная МУП «МУК»	Район Дровяное Первомайского административного округа г. Мурманска	
Котельная АО «ММТП»	Промпредприятия в зоне торгового порта, Мурманский морской вокзал	АО «ММТП»
Котельная №22	В/г №6, ж/д №1 и №6 район Росляково Ленинского административного округа г. Мурманска	ЖКС №1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ

## **РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

С целью оптимизации режимов теплоснабжения, в том числе увеличения располагаемого напора в районах с неудовлетворительным качеством теплоснабжения, а также для решения проблемы дефицита тепловой мощности на Мурманской ТЭЦ предлагается выполнить переключение части потребителей тепловой энергии Мурманской ТЭЦ на теплоснабжение от Восточной котельной и всех потребителей котельной «Роста» на теплоснабжение от котельной «Северная».

Также, согласно Сценарию 2, к 2028 году будет выполнено строительство новой котельной «Северная-Восточная» к которой будут присоединены все потребители котельных «Северная» и Восточная.

Влияние данных переключений на развитие СЦТ г. Мурманска рассмотрено в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Мурманска на период с 2019 по 2039 г. соответственно.

## **РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ**

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен в Главе 1 Обосновывающих материалов «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» к схеме теплоснабжения г. Мурманска с 2019 по 2039 г. и в таблице ниже.

**Таблица 163 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей**

<b>№</b>	<b>Район</b>	<b>Наименование участка тепловой сети</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Протяженность</b>	<b>Кадастровый номер</b>
<b>БИ-473</b>	Ленинский	Участок тепловой сети, проходящий от ТК-124 до ТК-124а, расположенных в районе домов 6, 8 по проезду Михаила Ивченко в городе Мурманске	м.п.	80	-
<b>БИ-528</b>	Первомайский	Участок тепловой сети, проходящий от наружной стенки тепловой камеры ТК-74/3 до наружной стены дома № 10 по проспекту Кольскому	м.п.	-	-
<b>БИ-634</b>	Октябрьский	Участок тепловой сети, расположенный в районе здания № 5 по улице Софьи Перовской	м.п.	-	-

В настоящее время, в отношении участков, указанных в таблице выше, проводится работа по постановке на учет в качестве бесхозяйных тепловых сетей. После постановки, в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ, будут определены теплоснабжающие организации для закрепления за ними данных участков. Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

## **РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

### **13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии**

Основными программными и нормативными документами, которые регламентируют планы по развитию электроэнергетики и газификации Мурманской области, являются:

1. Приказ Минэнерго России от 30.06.2020г. №508 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы»;
2. Распоряжение губернатора Мурманской области от 30.04.2021 г. № 133-РГ «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской области на 2022-2026 гг.»;
3. Указание Президента Российской Федерации от 30 октября 2012 г. №Пр-2925 о поддержке обращения Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун;
4. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и ОАО «Газпром» от 10.11.2005 г. в редакции Дополнительного соглашения от 12.07.2010 г. №1 (о бессрочности);
5. Договор о сотрудничестве ОАО «Газпром» и Правительства Мурманской области в 2010-2015 гг. от 15.10.2009 г.

Согласно вышеуказанным документам, сроки газификации Мурманской области не определены, по этой причине, в рамках настоящей Схеме теплоснабжения предполагается, что проекты по газификации Мурманской области или отдельно г. Мурманска в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будут осуществлены.

### **13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии**

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории г. Мурманска отсутствуют.

### **13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения**

На период актуализации схемы теплоснабжения предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

### **13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения**

Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов на территории г. Мурманска не предусмотрено.

**13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии**

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой не предполагается.

**13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Мурманска) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения**

Существующая система водоснабжения/водоотведения полностью соответствует предъявляемым ей требованиям, не исчерпала свой эксплуатационный срок и осуществляет бесперебойную поставку воды к котельным г. Мурманска, согласно вышеуказанным аспектам, планирование новых решений водоснабжения/водоотведения существующих котельных не требуется.

**13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Мурманска для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения**

Согласно пункту 13.6. предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

## **РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования город Мурманск приведены в таблицах 164 – 177.

**Таблица 164 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ**

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,085	1,742	1,729	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,722	1,659	1,659
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,332	0,317	0,322	0,332	0,314	0,259	0,231	0,232	0,197	0,196	0,196
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	М2*ч/Гкал	84,14	84,14	84,14	84,14	84,14	84,14	84,14	84,14	99,17	99,17	99,17
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущененной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	г ут/кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	30,00	31,00	28,79	26,41	23,92	21,33	18,63	18,56	18,45	18,31	17,56
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,41%	2,41%
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	32,2%	16,3%	18,2%	0	0	0	0

**Таблица 165 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от Южной котельной**

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15	173,15
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,504	1,815	1,812	1,815	1,815	1,828	1,839	1,841	1,841	1,841	1,841
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,252	0,250	0,249	0,252	0,253	0,253	0,255	0,232	0,232	0,232	0,232
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	101,87	98,55	99,12	98,12	97,68	97,68	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	31,00	32,00	31,40	30,75	30,05	29,30	28,50	27,65	26,75	25,80	15,0
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	0	0	0	39,1%	0	0	0

**Таблица 166 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от Восточной котельной**

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	172,6	172,7	172,6	172,7	172,7	172,7	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,171	2,118	2,103	2,118	2,118	2,118	3,786	3,786	3,909	3,909	3,909
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,167	0,139	0,155	0,139	0,141	0,139	0,216	0,216	0,245	0,245	0,245
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	96,75	95,53	95,90	95,90	95,90	95,90	67,78	67,78	59,23	59,23	59,23
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	34,00	35,00	34,25	33,45	32,60	31,70	30,75	29,75	28,70	27,60	15,45
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Таблица 167 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Северная»**

Наименование показателя	ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	173,3	174,3	174,3	174,3	174,3	174,3	174,3	174,3	174,3	174,3	173,3
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м <sup>2</sup>	2,268	2,218	2,218	2,218	2,218	2,369	2,346	2,346	2,346	2,346	2,368
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,198	0,186	0,232	0,233	0,269	0,292	0,252	0,275	0,275	0,275	0,277
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м <sup>2</sup> *ч/Гкал	168,60	168,60	162,27	160,86	160,86	165,29	166,90	166,90	166,90	166,90	166,69
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	37,2	36,3	41,4	40,6	39,3	38,0	36,6	35,2	33,7	32,1	37,2
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	13,3%	21,1%	0,0%	6,1%	16,7%	28,8%	0	0	0	0

**Таблица 168 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Роста»**

Наименование показателя	ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг уг/Гкал	177,4	177,9	177,9	177,9	177,9	-	-	-	-	-	-
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	-	-	-	-	-	-
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,160	0,160	0,151	0,150	0,151	-	-	-	-	-	-
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	-	-	-	-	-	-
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	28,65	28,20	27,70	27,15	26,55	-	-	-	-	-	-
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	-	-	-	-	-	-
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

**Таблица 169 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Абрам-Мыс»**

Наименование показателя	ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	221,1	219,8	219,8	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,941	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925	2,925
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,058	0,056	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	10
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

**Таблица 170 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ТЦ «Росляково-1»**

Наименование показателя	ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	189,0	190,0	190,0	190,0	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	189,0
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,632	2,481	2,481	2,481	2,669	2,669	2,669	2,669	2,669	2,669	2,632
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,160	0,155	0,155	0,164	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,160
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	195,12	195,12	195,12	195,12	195,12	195,12	195,12	195,12	195,12	195,12	195,12
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	51,18	47,18	43,09	38,91	34,64	30,27	25,82	21,27	16,64	11,91	14,66
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	0
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0

**Таблица 171 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной ТЦ «Росляково Южное»**

Наименование показателя	ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	332,9	380,8	380,8	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,9
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	7,298	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	8,127
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,121	0,117	0,117	0,117	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,222
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	201,42	201,42	201,42	201,42	201,42	201,42	201,42	201,42	201,42	201,42	180,87
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляяемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	30,27	28,36	26,36	24,27	22,09	19,82	17,45	15,00	12,45	9,82	14,77
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	0,0%
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

**Таблица 172 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной «Фестивальная»**

Наименование показателя	ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	159,5	163,7	163,7	163,7	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,308	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551	2,551
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,130	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	н/д										
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Таблица 173 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от угольной котельной МУП «МУК»**

Наименование показателя	ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг уг/Гкал	282,5	215,5	215,5	215,5	215,5	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,171	0,165	0,165	0,165	0,165	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м <sup>2</sup> *ч/Гкал	182,60	182,60	182,60	182,60	182,60	182,60	182,60	182,60	182,60	182,60	182,60
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	29,0
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0

**Таблица 174 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от дизельной котельной МУП «МУК»**

Наименование показателя	ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	156,8	159,2	159,2	159,2	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,176	0,179	0,179	0,179	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	35
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Таблица 175 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной АО «ММТП»**

Наименование показателя	ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	170,9	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,249	1,286	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	471,32	471,32	471,32	471,32	471,32	471,32	471,32	471,32	471,32	471,32	471,32
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	48,0
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Таблица 176 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной №22**

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5	183,5
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	8,877	8,877	8,877	8,877	8,877	8,877	8,877	8,877	8,877	8,877	8,877
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	70,63	70,63	70,63	70,63	70,63	70,63	70,63	70,63	70,63	70,63	70,63
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	н/д										
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Таблица 177 – Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной АО «Завод ТО ТБО»**

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2039
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	196,9	171,2	171,2	171,2	171,2	171,2	171,2	171,2	171,2	171,2	171,2
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	4,455	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,178	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2*ч/Гкал	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущененной тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	н/д										
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены п.4.2 настоящего документа. Более подробно оценка экономической эффективности инвестиций и ценовые последствия для потребителей рассмотрены в п.12.4 Главы 12 Обосновывающих материалов.

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения по показателям:

- затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
- затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;
- ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии.

Можно сделать вывод о том, что выполнение мероприятий является целесообразным.

Относительный рост тарифа за расчетный период схемы теплоснабжения относительно 2021 года составит:

по котельным АО «Мурманская ТЭЦ»:

- при реализации мероприятий по сценарию 1: 86 %;
- при реализации мероприятий по сценарию 2: 73 %;
- без реализации мероприятий: 145%;

по котельным АО «МЭС»:

- при реализации мероприятий по сценарию 1 и 2: 171 %;
- без реализации мероприятий: 145%;

по котельной «Абрам-Мыс», сценарий 2б (с учетом инвестиционной инициативы):

- при реализации мероприятий по сценарию 2б: 17%;
- без реализации мероприятий: 79,9%;

по котельным АО «МЭС» (Росляково), сценарий 1 и 2 (с учетом инвестиционных инициатив):

- при реализации мероприятий: 19%;
- без реализации мероприятий: 86%;

по котельным ТЦ «Росляково Южное», сценарий 1 (с учетом инвестиционной инициативы):

- при реализации мероприятий: 11%;
- без реализации мероприятий: 80,6%;

по угольной котельной МУП «МУК» (сценарий 1 и 2):

- при реализации мероприятий по сценарию 1: 102,42%;
- при реализации мероприятий по сценарию 2: 40,59%;
- без реализации мероприятий: 128%;

по дизельной котельной МУП «МУК» (сценарий 1 и 2):


- при реализации мероприятий по сценарию 1: 24,7%;
- при реализации мероприятий по сценарию 2: 68,5%;
- без реализации мероприятий: 131,8%;

по котельной АО «ММТП» (сценарий 1 и 2):


- при реализации мероприятий: 96,2%;

по котельной АО «Завод ТО ТБО» (сценарий 1 и 2):


- при реализации мероприятий: 78,2%;
- без реализации мероприятий: 106,5%.




**Рисунок 23. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «Мурманская ТЭЦ» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 и без них (с учетом индексации тарифа)**




**Рисунок 24. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «Мурманская ТЭЦ» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 2 и без них (с учетом индексации тарифа)**




**Рисунок 25. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «МЭС» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 и 2 и без них (с учетом индексации тарифа)**



**Рисунок 26. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей в зоне действия котельной «Абрам-Мыс» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 2б и без них (с учетом индексации тарифа)**




**Рисунок 27. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «МЭС» (Росляково) при реализации запланированных мероприятий по сценариям 1 и 2 и без них (с учетом индексации тарифа)**




**Рисунок 28. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной ТЦ «Росляково Южное» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 (инвестиционная инициатива) и без них (с учетом индексации тарифа)**




**Рисунок 29. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от дизельной котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 1 и без них (с учетом индексации тарифа)**




**Рисунок 30. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от дизельной котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценарию 2 и без них (с учетом индексации тарифа)**




**Рисунок 31. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от угольной котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценариям 1 и без них (с учетом индексации тарифа)**



**Рисунок 32. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от угольной котельной МУП «МУК» при реализации запланированных мероприятий по сценариям 2 и без них (с учетом индексации тарифа)**



**Рисунок 33. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «ММТП» по сценариям 1 и 2 (с учетом индексации тарифа)**



**Рисунок 34. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей от котельной 22 при реализации запланированных мероприятий и без них (с учетом предельного роста тарифа)**